検査項目	[事業主体名] 30 － 502 和歌山県 上富田町 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 生馬水源地(用水供給) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13,071 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 503 和歌山県 白浜町 [浄水場名] 01 － 00 富田浄水場 [水源名] 富田川 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9,138 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	2	0	1	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	*		<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物	*		<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	*		<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物	*		<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*		0.30	1			0.35	1				
フッ素及びその化合物	*		<0.08	1			0.05	1				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	*		<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	*		<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン	*		<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン	*		<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン	*		<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン	*		<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.006	0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	*		<0.01	1			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
鉄及びその化合物	*		<0.03	1			<0.03	1				
銅及びその化合物	*		<0.01	1			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物	*		6.6	1			8.5	1				
マンガン及びその化合物	*		<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン	4.4	3.2	3.7	12	8.5	7.0	7.7	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*		27	1			35	1				
蒸発残留物	*		71	1			80	1				
陰イオン界面活性剤	*		<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類	*		<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	12	0.5	0.2	0.3	12				
pH値	7.4	7.2	7.3	12	7.1	6.2	6.9	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

・*は、浄水場出口水のデータです。