検査項目	[事業主体名] 33 － 002 岡山県 和気町 [浄水場名] 01 － 00 上水道田原水源 [水源名] 上水道田原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,238 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 002 岡山県 和気町 [浄水場名] 02 － 00 上水道宿水源 [水源名] 上水道宿水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 570 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 002 岡山県 和気町 [浄水場名] 03 － 00 上水道益原水源 [水源名] 上水道益原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 60 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 00 馬塚浄水場 [水源名] 高梁川水系高梁川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,480(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 01 豊永配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 166(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 02 草間台配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 295(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 03 千屋配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 85 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 04 足立配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 15 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 05 松谷配水区 [水源名] 熊谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 51 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 08 熊野配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 90(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 09 上熊谷配水区 [水源名] 大佐中央 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 87(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 11 千原配水区 [水源名] その他 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 12 井倉配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 58 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 13 坂本配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 14 菅生配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 56 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 15 法曽配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 16 大佐中央配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 893(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 17 大佐布瀬配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 93(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 18 大佐大井野配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 18(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 19 大佐上刑部配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 35(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 20 神郷神代配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 283(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 21 神郷高瀬配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 198(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 22 神郷油野配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 23 神郷三室配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 18(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 24 哲多配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 700 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 25 哲多新砥配水区 [水源名] 本郷川高仁子川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 166 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 26 哲多荻尾配水区 [水源名] 大砂利谷川布寄谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 46 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 005 岡山県 新見市 [浄水場名] 01 － 27 哲西配水区 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 713(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 007 岡山県 早島町 [浄水場名] 01 － 00 早島町 [水源名] 備南水道企業団から受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 01 － 00 東部第1水源系 [水源名] 東部第6水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,166(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 03 － 00 東部第2水源系 [水源名] 東部第8水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,270 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 04 － 00 東部第3水源系 [水源名] 東部第5水源(他2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,809 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 05 － 00 西部第1水源系 [水源名] 岡山県広域水道企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 06 － 00 西部第2水源系 [水源名] 岡山県広域水道企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 07 － 00 清音水源系 [水源名] 清音水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,954 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 08 － 00 東部第3水源系 [水源名] 岡山県広域水道企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 09 － 00 美袋水源系 [水源名] 美袋水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 643(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 11 － 00 山手水源系 [水源名] 岡山県広域水道企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 12 － 00 山手水源系(西坂台地区) [水源名] 倉敷市分水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 13 － 00 清音水源系(清音黒田地区) [水源名] 倉敷市分水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 012 岡山県 総社市 [浄水場名] 14 － 00 東部第2水源系 [水源名] 東部第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,438 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 01 － 01 和田水源池 [水源名] 第1水源池(和田) [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 591 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 02 － 01 第3水源池 [水源名] 第3水源池(阿部) [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,928(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 03 － 01 第5水源池 [水源名] 第5水源池(近似) [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 648(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 04 － 01 津川浄水場 [水源名] 津川第1水源、津川第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 149(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 05 － 01 川面浄水場 [水源名] 川面第1水源、川面第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 509 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 06 － 01 巨瀬浄水場 [水源名] 巨瀬水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 343 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 07 － 01 宇治浄水場 [水源名] 宇治水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 129 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 08 － 01 中井浄水場 [水源名] 中井水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 183(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 09 － 01 楢井浄水場 [水源名] 楢井ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 79(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 10 － 01 福地浄水場 [水源名] 福地水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 277(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 11 － 01 市場浄水場 [水源名] 有漢水源第1取水井、有漢水源第2取水井、有漢水源第3取水井、有漢水源第4取水井 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 123 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 12 － 01 吹屋浄水場 [水源名] 吹屋水源 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 74 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 13 － 01 中浄水場 [水源名] 中水源(阿部山水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 195 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 14 － 01 坂本浄水場 [水源名] 坂本水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 42(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 15 － 01 川合浄水場 [水源名] 川合水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 71(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 16 － 01 高山浄水場 [水源名] 大竹ダム、轟水源 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 777(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 17 － 01 高山市浄水場 [水源名] 高山市第1水源、高山市第2水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 28(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 18 － 01 黒鳥浄水場 [水源名] 黒鳥水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 200(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 19 － 01 平川浄水場 [水源名] 平川水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 61(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 20 － 01 平川北浄水場 [水源名] 平川北水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 14(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 21 － 01 平川東浄水場 [水源名] 平川東水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 11(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 013 岡山県 高梁市 [浄水場名] 22 － 01 田原浄水場 [水源名] 田原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 36(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 013　岡山県 高梁市 [浄水場名]　23 － 01 湯野・西山浄水場 [水源名] 西谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　117(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 016　岡山県 備前市 [浄水場名]　01 － 00 坂根水源地 [水源名] 吉井川水系 [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量]　15,455(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 016　岡山県 備前市 [浄水場名]　02 － 00 吉永水源地 [水源名] 金剛川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　1,234(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					22.6	12.9	17.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 016 岡山県 備前市 [浄水場名] 03 － 00 三国東部水源地 [水源名] 金剛川水系八塔寺川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 20(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 01 － 00 三野浄水場 [水源名] 第5水源(旭川表流水) [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 126,680(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 02 － 00 鴨越浄水場 [水源名] 鴨越水源(吉井川表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	16				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	16				
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	16				
1,2－ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.002	<0.001	0.001	4				
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	5				
残留塩素					0.9	0.4	0.6	24				
遊離炭酸					3.5	3.1	3.3	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	6				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)					−1.6	−2.2	−1.9	4				
従属栄養細菌					0	0	0	6				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0001	<0.0010	6				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	6				
水温(℃)					29.3	7.1	17.4	24				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					33.0	21.5	25.9	14				
溶存酸素												
硫酸イオン					7.2	5.1	6.1	24				
溶性ケイ酸					13.0	12.0	12.5	2				

検査項目	[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 03 － 00 旭東浄水場 [水源名] 旭東水源(旭川伏流水) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 35,563(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 05 － 00 牟佐浄水場 [水源名] 牟佐水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,602(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 06 － 00 山浦浄水場 [水源名] 山浦水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 17,855(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.7	0.4	0.5	24	0.8	0.5	0.6	24	0.6	0.4	0.5	24
遊離炭酸	7.9	5.3	6.6	4	13.6	7.0	10.2	4	8.4	3.2	4.7	14
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0	−2.1	−2.1	4	−2.1	−2.4	−2.3	4	−1.7	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌	0	0	0	6	0	0	0	6	2	0	0	6
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0001	<0.0010	6	<0.0010	<0.0001	<0.0010	6	<0.0010	<0.0001	<0.0010	6
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	6	<0.000005	<0.000005	<0.000005	6	0.000013	<0.000005	0.000007	6
水温(℃)	25.1	14.2	17.9	24	25.4	10.7	17.5	24	22.8	14.0	17.5	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									7.8	2.9	4.3	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	35.0	26.0	30.8	14	37.5	23.0	29.4	4	34.5	26.0	31.1	14
溶存酸素												
硫酸イオン	9.7	6.8	8.1	24	6.8	5.2	5.9	24	8.9	6.6	7.8	24
溶性ケイ酸	14.9	13.5	14.2	2	16.2	11.9	14.1	2	16.4	14.2	15.3	2

検査項目	[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 07 － 00 岡山県広域水道企業団 [水源名] 吉井川水系浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 43,723 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 08 － 00 矢原浄水場 [水源名] 矢原水源(地下水) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,442 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 09 － 00 紙工浄水場 [水源名] 紙工水源(地下水) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	6				
1,2－ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4				
農薬類							<0.01	1				
残留塩素					1.0	0.5	0.8	24				
遊離炭酸					6.2	3.1	4.6	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	6				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)					−1.5	−2.1	−1.9	4				
従属栄養細菌					14	0	4	6				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0001	<0.0010	6				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	6				
水温(℃)					24.6	10.5	17.4	24				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					39.5	25.5	31.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン					10.1	7.0	8.4	24				
溶性ケイ酸					18.2	14.8	16.5	2				

検査項目	[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 10 － 00 宇垣浄水場 [水源名] 金川水源(地下水) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 317(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 11 － 00 岡山県南部水道企業団 [水源名] 高梁川水系浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,990(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 12 － 00 川口浄水場 [水源名] 川口水源(旭川表流水) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 1,962(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	16
1,2－ジクロロエタン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	6
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.002	<0.001	<0.001	4
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	5
残留塩素									1.1	0.5	0.8	24
遊離炭酸									4.8	3.1	4.1	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	6
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)									−1.8	−2.2	−2.0	4
従属栄養細菌									0	0	0	6
1,1－ジクロロエチレン									<0.0010	<0.0001	<0.0010	6
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	6
水温(℃)									24.9	6.0	16.0	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									33.0	22.0	27.0	14
溶存酸素												
硫酸イオン									6.4	<5.0	<5.0	24
溶性ケイ酸									15.6	12.0	13.8	2

検査項目	[事業主体名] 33 － 018 岡山県 岡山市 [浄水場名] 13 － 00 大内浄水場 [水源名] 大内水源(吉井川伏流水) [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 01 － 00 小田中浄水場 [水源名] 小田中第1水源(小田中第2水源と混合) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 10,547 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 02 － 00 草加部浄水場 [水源名] 草加部第3水源 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 14,618 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)					28.8	6.9	17.4	12	24.2	6.6	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 05 － 00 千代第2浄水場 [水源名] 千代第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 06 － 00 千代第1水源地 [水源名] 久米1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 07 － 00 宮部浄水場 [水源名] 宮部水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 08 － 00 岡山県広域水道企業団 [水源名] 吉井川水系加茂川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 09 － 00 坪井浄水場 [水源名] 坪井水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 10 － 00 岡山県広域水道企業団 [水源名] 吉井川水系吉井川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 11 － 00 落合水源 [水源名] 落合水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,009 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 12 － 00 黒木水源 [水源名] 黒木水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 37 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 13 － 00 堂ヶ原浄水場 [水源名] 堂ヶ原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 33 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 14 － 00 倉見水源 [水源名] 倉見水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 15 － 00 山河水源 [水源名] 山河水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 27(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 16 － 00 物見水源 [水源名] 物見水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 53(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 17 － 00 阿波第1・第2水源 [水源名] 阿波第1水源(阿波第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 128 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 019 岡山県 津山市 [浄水場名] 18 － 00 阿波第3水源 [水源名] 阿波第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 021 岡山県 笠岡市 [浄水場名] 01 － 00 西南水道企業団から受水 [水源名] 高梁川水系新成羽川ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 025 岡山県 瀬戸内市 [浄水場名] 02 － 02 福山浄水場 [水源名] 吉井川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 6,338 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 025 岡山県 瀬戸内市 [浄水場名] 03 － 03 長船水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,517 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 027 岡山県 玉野市 [浄水場名] 01 － 01 田井水源地 [水源名] 田井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 158 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			0.00	1								
残留塩素			1.0	1			0.4	1			0.4	1
遊離炭酸			<2.0	1			<2.0	1			33.0	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.5	1			0.6	1			1.6	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−1.6	1			−2.2	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000008	1
水温(℃)	44.2	4.7	18.4	365	19.5	17.9	18.7	50	25.0	13.5	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 027 岡山県 玉野市 [浄水場名] 03 － 01 浄水受水 [水源名] 岡山県南部水道企業団から受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 029 岡山県 美作市 [浄水場名] 01 － 01 美作浄水場 [水源名] 吉井川水系梶並川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,896 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 029 岡山県 美作市 [浄水場名] 01 － 02 松脇浄水場 [水源名] 吉井川水系吉野川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,412 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 029 岡山県 美作市 [浄水場名] 01 － 03 英田浄水場 [水源名] 吉井川水系吉野川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,093(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 029 岡山県 美作市 [浄水場名] 01 － 04 白水浄水場 [水源名] 吉井川水系山家川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 33 － 029 岡山県 美作市 [浄水場名] 01 － 05 吉野浄水場 [水源名] 吉井川水系吉野川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 030 岡山県 井原市 [浄水場名] 01 － 00 中部浄水場 [水源名] 中部水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 953 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 030 岡山県 井原市 [浄水場名] 02 － 00 東部浄水場 [水源名] 東部水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,813 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 030 岡山県 井原市 [浄水場名] 03 － 00 西部浄水場 [水源名] 西部水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,900 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 033 岡山県 勝央町 [浄水場名] 03 － 01 岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場) [水源名] 表流水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 034 岡山県 真庭市 [浄水場名] 01 － 00 久世浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,335 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 034 岡山県 真庭市 [浄水場名] 02 － 00 草加部浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,857 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 034 岡山県 真庭市 [浄水場名] 03 － 00 城内浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 814 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 034 岡山県 真庭市 [浄水場名] 04 － 00 江川浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 503 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 034 岡山県 真庭市 [浄水場名] 05 － 00 西原浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,985 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 034 岡山県 真庭市 [浄水場名] 06 － 00 西河内第2浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,090(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 01 － 01 浄水受水 [水源名] 広域受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 02 － 01 第7水源浄水場 [水源名] 第7水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 559(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					0.0020	0.0020	0.0020	3				
ウラン及びその化合物					0.0002	0.0002	0.0002	3				
ニッケル及びその化合物					0.001	0.001	0.001	3				
1,2－ジクロロエタン					0.0004	0.0004	0.0004	3				
トルエン					0.020	0.020	0.020	3				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	0.001	0.001	3				
抱水クロラール					0.002	0.002	0.002	3				
農薬類												
残留塩素					0.8	0.5	0.6	12			0.1	1
遊離炭酸					2.2	2.0	2.1	3				
1,1,1－トリクロロエタン					0.030	0.030	0.030	3				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					0.002	0.002	0.002	3				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.4	1.0	1.2	3				
臭気強度(TON)					1	1	1	3				
腐食性(ランゲリア指数)					−1.7	−2.2	−2.0	3				
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン					0.0020	0.0020	0.0020	3				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000005	0.000005	0.000005	3				
水温(℃)					29.0	6.2	18.2	12			25.5	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 03 － 01 可真中継ポンプ場 [水源名] 釣井取水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 04 － 01 松木浄水場 [水源名] 吉原取水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,410 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 05 － 01 第1水源浄水場 [水源名] 第1水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 85 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素											0.7	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)											22.5	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 06 － 01 第6水源浄水場 [水源名] 第6水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 07 － 01 周匝浄水場 [水源名] 周匝水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 189 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 08 － 01 是里浄水場 [水源名] 是里水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 105 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素			0.5	1								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			26.3	1								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 09 － 01 草生水源浄水場 [水源名] 草生水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 035 岡山県 赤磐市 [浄水場名] 10 － 01 仁堀浄水場 [水源名] 仁堀水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 036 岡山県 浅口市 [浄水場名] 01 － 00 岡山県西南水道企業団から受水 [水源名] 高梁川表流水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 036 岡山県 浅口市 [浄水場名] 02 － 00 倉敷市から受水 [水源名] 高梁川伏流水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 038 岡山県 里庄町 [浄水場名] 01 － 01 岡山県西南水道企業団 [水源名] 高梁川表流水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 01 － 00 入浄水場 [水源名] 入水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 693(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 02 － 00 井坂浄水場 [水源名] お滝様水源(布江水源(表流水)・布江水源(地下水)と混同) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,003(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 03 － 00 香々美浄水場 [水源名] 香々美水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 102(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 04 － 00 香北浄水場 [水源名] 香北水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 105(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 05 － 00 越畑浄水場 [水源名] 越畑水源(表流水)(越畑水源(地下水)と混同) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 06 － 00 養野浄水場 [水源名] 養野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 95(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 07 － 00 羽出西谷浄水場 [水源名] 羽出西谷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 94(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 09 － 00 下斎原浄水場 [水源名] 下斎原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 112 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 10 － 00 恩原浄水場 [水源名] 恩原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 177 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 11 － 00 木路浄水場 [水源名] 木路水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 12 － 00 富中央浄水場 [水源名] 富中央水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 211 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 040 岡山県 鏡野町 [浄水場名] 13 － 00 大浄水場 [水源名] 大水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 19 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 041 岡山県 倉敷市 [浄水場名] 01 － 01 片島浄水場 [水源名] 高梁川表流水(片島取水井と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 25,475 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
1,2－ジクロロエタン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.006	<0.006	<0.006	2
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類									0.00	0.00	0.00	2
残留塩素									0.9	0.4	0.6	12
遊離炭酸									2.0	1.8	1.9	2
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)									−0.7	−1.0	−0.9	2
従属栄養細菌									0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)									29.9	7.2	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1.1	0.8	1.0	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									<0.1	<0.1	<0.1	12
アルカリ度									65.0	59.0	62.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン									15.6	7.9	11.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 041 岡山県 倉敷市 [浄水場名] 02 － 01 福井浄水場 [水源名] 福井2号取水井(他2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,687 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 041 岡山県 倉敷市 [浄水場名] 03 － 01 上成浄水場 [水源名] 船穂②1取水ポンプ井(他2水源と混合) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 19,812 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 041 岡山県 倉敷市 [浄水場名] 04 － 01 真備浄水場 [水源名] 真備着水井 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,445 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ウラン及びその化合物	0.0004	0.0003	0.0004	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	5.4	5.0	5.2	2	14.3	9.9	12.1	2	26.8	23.3	25.1	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−0.7	−0.7	−0.7	2	−1.3	−1.4	−1.4	2	−1.3	−1.4	−1.4	2
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	3	0	2	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000028	0.000024	0.000026	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	20.4	17.9	19.2	12	28.0	9.0	18.6	12	20.1	17.2	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.7	2.0	2.4	2	12.9	8.7	10.8	2	22.0	19.4	20.7	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
アルカリ度	106.0	104.0	105.0	2	53.0	52.0	52.5	2	84.0	80.0	82.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン	48.9	41.0	45.0	12	10.6	7.5	9.0	12	22.2	17.7	20.4	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 045 岡山県 矢掛町 [浄水場名] 01 － 01 東川面浄水場 [水源名] 東川面 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,683(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 045 岡山県 矢掛町 [浄水場名] 02 － 01 小田浄水場 [水源名] 小田 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 616(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 045 岡山県 矢掛町 [浄水場名] 03 － 01 小林浄水場 [水源名] 小林 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 337(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 045 岡山県 矢掛町 [浄水場名] 04 － 01 浅海浄水場 [水源名] 浅海 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 484 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 046 岡山県 奈義町 [浄水場名] 01 － 00 岡山県広域水道企業団(津山第2浄水場) [水源名] 吉井川水系・加茂川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,013 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 051 岡山県 吉備中央町 [浄水場名] 01 － 01 吉川浄水場 [水源名] 旭川水系宇甘川右支加茂川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 051 岡山県 吉備中央町 [浄水場名] 02 － 01 円城浄水場 [水源名] 旭川水系日山谷川 [原水の種類] ダム直接・浅井戸水 [1日平均浄水量] 439 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 051 岡山県 吉備中央町 [浄水場名] 03 － 01 御北浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 403 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 051 岡山県 吉備中央町 [浄水場名] 04 － 01 竹ノ荘 竹谷浄水場 [水源名] 旭川水系竹谷川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 432 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 051 岡山県 吉備中央町 [浄水場名] 05 － 01 竹ノ荘 猿目浄水場 [水源名] 高梁川水系佐与谷川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 051 岡山県 吉備中央町 [浄水場名] 06 － 01 井頭浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 051 岡山県 吉備中央町 [浄水場名] 07 － 01 黒山浄水場 [水源名] 広草田上池 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 01 － 00 西川浄水場 [水源名] 旭川ダム湖(旭川表流水) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 298 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 02 － 00 垪和浄水場 [水源名] 旭川ダム湖(旭川表流水) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 188 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 03 － 00 江与味浄水場 [水源名] 江与味水源地(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 94 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 04 － 00 中央浄水場 [水源名] 中央水源地(浅井戸)＋浄水受水 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 330(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 05 － 00 中央北部給水区 [水源名] 浄水受水のみ [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 06 － 00 打穴・大垪和給水区 [水源名] 浄水受水のみ [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 07 － 00 柵原飯岡浄水場 [水源名] 飯岡水源地(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 192(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 08 － 00 柵原北部給水区 [水源名] 浄水受水のみ [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 33 － 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 09 － 00 柵原中央浄水場 [水源名] 柵原中央水源地(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 611(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												