| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 002 広島県<br>大竹市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>防鹿水源地<br><br>[水源名]<br>小瀬川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 8,139 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 003 広島県<br>海田町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>蟹原浄水場<br><br>[水源名]<br>蟹原瀬野川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 2,885 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 003 広島県<br>海田町<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>蟹原浄水場<br><br>[水源名]<br>蟹原井戸水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 685 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 12 | 0.92 | 0.33 | 0.63 | 12 | 0.92 | 0.33 | 0.63 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 4 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 4 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.0 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ジクロロメタン | | | 0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| トリクロロエチレン | | | 0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゼン | | | 0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 塩素酸 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.13 | <0.05 | 0.05 | 4 | 0.13 | <0.05 | 0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 4 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.008 | <0.002 | 0.005 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.016 | 0.008 | 0.011 | 4 | 0.017 | 0.007 | 0.012 | 4 | 0.017 | 0.007 | 0.012 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.0 | 1 | 12.0 | 8.5 | 10.3 | 2 | 12.0 | 8.5 | 10.3 | 2 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 塩化物イオン | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 12 | 12.0 | 6.4 | 9.2 | 12 | 12.0 | 6.4 | 9.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 17 | 1 | 47 | 35 | 41 | 2 | 47 | 35 | 41 | 2 |
| 蒸発残留物 | | | 45 | 1 | 100 | 81 | 92 | 4 | 100 | 81 | 92 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.9 | <0.5 | 0.7 | 12 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 003 広島県<br>海田町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>国信浄水場<br><br>[水源名]<br>国信瀬野川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,912(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 003 広島県<br>海田町<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>国信浄水場<br><br>[水源名]<br>国信井戸水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 29(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 003 広島県<br>海田町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>砂走ポンプ所<br><br>[水源名]<br>砂走水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 714(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 0.43 | 0.69 | 12 | 1.00 | 0.43 | 0.69 | 12 | 1.30 | 1.10 | 1.14 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 4 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 4 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 |
| 四塩化炭素 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 塩素酸 | 0.18 | <0.05 | 0.08 | 4 | 0.18 | <0.05 | 0.08 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.019 | 0.003 | 0.010 | 4 | 0.019 | 0.003 | 0.010 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.028 | 0.008 | 0.017 | 4 | 0.028 | 0.008 | 0.017 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.007 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.007 | <0.002 | 0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 4 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 2 |
| ナトリウム及びその化合物 | 12.0 | 8.8 | 10.4 | 2 | 12.0 | 8.8 | 10.4 | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 塩化物イオン | 13.0 | 6.9 | 9.5 | 12 | 13.0 | 6.9 | 9.5 | 12 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 44 | 37 | 41 | 2 | 44 | 37 | 41 | 2 | 59 | 53 | 56 | 2 |
| 蒸発残留物 | 98 | 76 | 88 | 4 | 98 | 76 | 88 | 4 | 120 | 110 | 113 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 有機物(TOCの量) | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 12 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 12 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>牛田浄水場<br><br>[水源名]<br>太田川表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 40,736 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>緑井浄水場<br><br>[水源名]<br>太田川表流水、土師ダム<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 144,095 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>高陽浄水場<br><br>[水源名]<br>太田川表流水、高瀬堰<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 129,349 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 4 | 0.38 | 0.26 | 0.32 | 4 | 0.52 | 0.26 | 0.34 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 12 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 12 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.015 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 4 | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.028 | 0.008 | 0.016 | 4 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 4 | 0.025 | 0.008 | 0.017 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 9.1 | 6.2 | 7.1 | 12 | 8.7 | 5.5 | 6.9 | 12 | 9.3 | 5.9 | 7.4 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 12.9 | 6.6 | 8.3 | 12 | 12.3 | 5.9 | 8.3 | 12 | 14.5 | 6.4 | 8.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 22 | 14 | 18 | 12 | 20 | 12 | 16 | 12 | 23 | 15 | 20 | 12 |
| 蒸発残留物 | * 60 | 49 | 55 | 4 | * 59 | 43 | 52 | 4 | * 60 | 52 | 56 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 3 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 3 | | | 0.000003 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | 0.000002 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>瀬野川受水場<br><br>[水源名]<br>広島用水受水(太田川表流水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,062 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>阿戸受水場<br><br>[水源名]<br>広島用水受水(太田川表流水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 458 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>矢野受水場<br><br>[水源名]<br>広島用水受水(太田川表流水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,391 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | <1 | <1 | <1 | 12 | 2 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.52 | 0.30 | 0.36 | 4 | 0.53 | 0.30 | 0.36 | 4 | 0.49 | 0.24 | 0.39 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 12 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 12 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.20 | <0.05 | 0.08 | 4 | 0.19 | <0.05 | 0.07 | 4 | 0.18 | <0.05 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 4 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 4 | 0.016 | 0.003 | 0.010 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.024 | 0.007 | 0.016 | 4 | 0.026 | 0.008 | 0.017 | 4 | 0.029 | 0.010 | 0.019 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | 4 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 9.4 | 6.4 | 7.3 | 12 | 9.2 | 6.5 | 7.3 | 12 | 9.2 | 6.3 | 7.2 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 13.7 | 8.3 | 9.8 | 12 | 13.2 | 8.4 | 9.8 | 12 | 13.2 | 8.0 | 9.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 23 | 16 | 20 | 12 | 23 | 15 | 20 | 12 | 22 | 15 | 19 | 12 |
| 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| ジェオスミン | | | 0.000003 | 1 | | | 0.000003 | 1 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 3 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000002 | 1 | | | 0.000002 | 1 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>河内受水場<br><br>[水源名]<br>広島西部用水受水(魚切ダム)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,249 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>坪井受水場<br><br>[水源名]<br>広島西部用水受水(魚切ダム)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 15,784 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>北原受水点<br><br>[水源名]<br>広島西部用水受水(魚切ダム)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,221 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | 3 | <1 | <1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.66 | 0.51 | 0.57 | 4 | 0.61 | 0.50 | 0.56 | 4 | 0.67 | 0.51 | 0.57 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 12 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 12 | 0.08 | <0.05 | 0.06 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.32 | 0.06 | 0.17 | 4 | 0.29 | 0.06 | 0.13 | 4 | 0.21 | <0.05 | 0.11 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.023 | 0.003 | 0.013 | 4 | 0.011 | 0.003 | 0.008 | 4 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.028 | 0.008 | 0.019 | 4 | 0.020 | 0.008 | 0.014 | 4 | 0.019 | 0.005 | 0.013 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.018 | 0.003 | 0.010 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.010 | <0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.1 | 5.6 | 6.4 | 12 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 12 | 6.8 | 5.2 | 6.1 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 9.4 | 7.2 | 8.2 | 12 | 9.2 | 7.1 | 8.2 | 12 | 8.9 | 7.0 | 8.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 24 | 19 | 22 | 12 | 24 | 19 | 22 | 12 | 24 | 19 | 22 | 12 |
| 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.000003 | <0.000001 | 0.000001 | 5 | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 5 | 0.000003 | <0.000001 | 0.000001 | 5 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 5 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 5 | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 5 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>湯来水道ステーション<br><br>[水源名]<br>弥平谷川表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 868(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>椛浄水場<br><br>[水源名]<br>椛1，2号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 138(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 009 広島県<br>広島市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>大谷浄水場<br><br>[水源名]<br>大谷取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 4 | 0.80 | 0.69 | 0.75 | 4 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 12 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.20 | <0.05 | 0.11 | 4 | 0.12 | <0.05 | 0.06 | 4 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.033 | 0.005 | 0.020 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.018 | 0.004 | 0.012 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.044 | 0.009 | 0.026 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.026 | 0.007 | 0.016 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 12 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 12 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 塩化物イオン | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 12 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 12 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 13 | 10 | 12 | 12 | 44 | 41 | 42 | 12 | 36 | 32 | 34 | 12 |
| 蒸発残留物 | * 48 | 36 | 44 | 4 | * 95 | 92 | 94 | 4 | * 72 | 69 | 71 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 12 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市<br>[浄水場名] 14 － 00 鹿ノ道浄水場<br>[水源名] 鹿ノ道1号取水井(鹿ノ道2号取水井と混合)<br>[原水の種類] 深井戸水<br>[1日平均浄水量] 32 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 012 広島県 呉市<br>[浄水場名] 01 － 00 宮原浄水場<br>[水源名] 太田川(沈殿水受水)<br>[原水の種類] 原水受水・ダム直接<br>[1日平均浄水量] 45,005 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 019 広島県 福山市<br>[浄水場名] 01 － 00 出原浄水場<br>[水源名] 芦田川<br>[原水の種類] 伏流水<br>[1日平均浄水量] 23,988 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | <1 | <1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.64 | 1.17 | 1.40 | 4 | 0.49 | 0.29 | 0.39 | 12 | 1.05 | 0.36 | 0.83 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 12 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 12 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 12 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 4 | 0.006 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.024 | 0.008 | 0.016 | 4 | 0.033 | 0.016 | 0.024 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.010 | <0.002 | 0.005 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 12 | 8.2 | 6.5 | 7.3 | 4 | 19.0 | 15.6 | 17.4 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 12 | 13.8 | 8.0 | 9.6 | 12 | 19.7 | 12.6 | 16.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 35 | 33 | 34 | 12 | 25 | 20 | 23 | 4 | 56 | 43 | 51 | 4 |
| 蒸発残留物 | * 96 | 92 | 93 | 4 | 63 | 57 | 60 | 4 | * 129 | 116 | 122 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | 0.000002 | 1 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 7 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 7 |
| 非イオン界面活性剤 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 019　広島県<br>福山市<br><br>[浄水場名]　04 － 00<br>中津原浄水場<br><br>[水源名]<br>芦田川(三川ダム)，芦田川(八田原ダム)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量]　61,765(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 019　広島県<br>福山市<br><br>[浄水場名]　06 － 00<br>大越浄水場<br><br>[水源名]<br>沼田川用水(3地点)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量]　5,786(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 019　広島県<br>福山市<br><br>[浄水場名]　07 － 00<br>福田浄水場<br><br>[水源名]<br>福田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量]　2,296(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.00 | 0.24 | 0.53 | 12 | 0.65 | 0.30 | 0.45 | 12 | 1.16 | 0.19 | 0.54 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 12 | 0.27 | 0.05 | 0.24 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.29 | <0.06 | 0.11 | 12 | 0.25 | <0.06 | 0.13 | 12 | 0.22 | <0.06 | 0.10 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.029 | 0.008 | 0.019 | 4 | 0.023 | 0.004 | 0.014 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.004 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.037 | 0.014 | 0.027 | 4 | 0.035 | 0.010 | 0.022 | 4 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.015 | 0.006 | 0.010 | 4 | 0.010 | 0.002 | 0.007 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.010 | 0.005 | 0.007 | 4 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 10.2 | 7.0 | 9.0 | 4 | 10.2 | 7.2 | 8.6 | 4 | 10.6 | 9.5 | 10.1 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 13.5 | 6.9 | 8.7 | 12 | 13.6 | 9.4 | 11.1 | 12 | 8.1 | 4.9 | 6.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 38 | 28 | 34 | 4 | 28 | 20 | 24 | 4 | 45 | 36 | 40 | 4 |
| 蒸発残留物 | * 99 | 84 | 89 | 4 | 87 | 71 | 78 | 4 | * 104 | 92 | 95 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ジェオスミン | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 7 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 7 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 019　広島県<br>福山市<br><br>[浄水場名]　11 － 00<br>千田浄水場<br><br>[水源名]<br>芦田川(三川ダム)，芦田川(八田原ダム)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量]　39,735(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 019　広島県<br>福山市<br><br>[浄水場名]　15 － 00<br>芋原浄水場<br><br>[水源名]<br>芋原水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量]　39(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 019　広島県<br>福山市<br><br>[浄水場名]　16 － 00<br>山野浄水場<br><br>[水源名]<br>山野第1水源，山野第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量]　139(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.02 | 0.26 | 0.54 | 12 | 0.69 | 0.22 | 0.38 | 12 | 1.99 | 0.23 | 0.75 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 12 | 0.26 | 0.05 | 0.08 | 12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.27 | <0.06 | 0.12 | 12 | 0.26 | <0.06 | 0.10 | 12 | 0.16 | <0.06 | 0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.034 | 0.009 | 0.021 | 4 | 0.044 | 0.011 | 0.025 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.015 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.019 | 0.006 | 0.011 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.047 | 0.017 | 0.031 | 4 | 0.050 | 0.014 | 0.030 | 4 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.015 | 0.008 | 0.012 | 4 | 0.021 | 0.010 | 0.016 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | <0.01 | 0.03 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 11.2 | 9.3 | 10.2 | 4 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 4 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 13.2 | 6.8 | 8.8 | 12 | 6.8 | 3.8 | 4.7 | 12 | 11.9 | 5.0 | 6.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 36 | 32 | 35 | 4 | 35 | 21 | 26 | 4 | 52 | 42 | 48 | 4 |
| 蒸発残留物 | * 105 | 78 | 89 | 4 | * 74 | 53 | 60 | 4 | * 114 | 62 | 87 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ジェオスミン | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 6 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 6 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | * 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | * 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | * 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 12 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 027 広島県<br>尾道市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>長江浄水場<br><br>[水源名]<br>久山田貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 2,586(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 027 広島県<br>尾道市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>高尾浄水場<br><br>[水源名]<br>大田取水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>松子山浄水場<br><br>[水源名]<br>松子山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 99(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | | | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | | | | | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.46 | 0.16 | 0.32 | 12 | | | | | | | 0.23 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 12 | | | | | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | | | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | | | | | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.23 | 0.06 | 0.14 | 12 | | | | | 0.26 | <0.06 | 0.12 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | | | | | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.034 | 0.005 | 0.017 | 12 | | | | | 0.023 | 0.005 | 0.011 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 12 | | | | | 0.011 | <0.002 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.039 | 0.009 | 0.021 | 12 | | | | | 0.037 | 0.012 | 0.020 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.025 | 0.005 | 0.013 | 12 | | | | | 0.010 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 12 | | | | | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.10 | <0.01 | 0.02 | 12 | | | | | | | 0.02 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 9.5 | 5.4 | 7.4 | 12 | | | | | | | 4.6 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 10.8 | 5.0 | 7.4 | 12 | | | | | 14.0 | 3.6 | 8.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 44 | 21 | 34 | 12 | | | | | | | 9 | 1 |
| 蒸発残留物 | 76 | 59 | 64 | 12 | | | | | | | 35 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | | | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | | | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | | | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 12 | | | | | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 12 | | | | | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | | | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | | | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | | | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 02 － 00<br>田房浄水場<br>[水源名]<br>田房ダム<br>[原水の種類]<br>ダム直接<br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 03 － 00<br>吾妻子浄水場<br>[水源名]<br>松板川、黒瀬川<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 04 － 00<br>小谷浄水場<br>[水源名]<br>入野川<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | | | | | 0 | 12 | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 六価クロム化合物 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | | <0.004 | 1 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | 0.40 | 1 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | | 0.11 | 1 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | <0.1 | 1 | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| 1,4－ジオキサン | | | | | | | <0.005 | 1 | | | | |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | | | | | <0.004 | 1 | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 塩素酸 | | | | | 0.25 | <0.06 | 0.09 | 12 | | | | |
| クロロ酢酸 | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | |
| クロロホルム | | | | | 0.024 | 0.004 | 0.014 | 4 | | | | |
| ジクロロ酢酸 | | | | | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | | | | |
| ジブロモクロロメタン | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | | | | |
| 臭素酸 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 総トリハロメタン | | | | | 0.038 | 0.012 | 0.024 | 4 | | | | |
| トリクロロ酢酸 | | | | | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 12 | | | | |
| ブロモジクロロメタン | | | | | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 4 | | | | |
| ブロモホルム | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| ホルムアルデヒド | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.10 | 1 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | 0.02 | 1 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | <0.03 | 1 | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | <0.10 | 1 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | 6.8 | 1 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 塩化物イオン | | | | | 13.0 | 8.6 | 10.0 | 12 | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | | | | 23 | 1 | | | | |
| 蒸発残留物 | | | | | | | 61 | 1 | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.02 | 1 | | | | |
| ジェオスミン | | | | | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 4 | | | | |
| 2－メチルイソボルネオール | | | | | | | <0.000001 | 1 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| 有機物(TOCの量) | | | | | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 | | | | |
| pH値 | | | | | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 12 | | | | |
| 味 | | | | | | | 0 | 12 | | | | |
| 臭気 | | | | | | | 0 | 12 | | | | |
| 色度 | | | | | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | | | | |
| 濁度 | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 05 － 00<br>広島水道用水供給水道<br>[水源名]<br>浄水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 48,915 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 06 － 00<br>三津浄水場<br>[水源名]<br>大和井戸、加計井戸<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 58 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 07 － 00<br>木谷浄水場<br>[水源名]<br>木谷取水井(第1)(第2)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 504 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | 0.27 | 1 | | | 0.26 | 1 | | | 1.50 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.11 | 1 | 0.12 | <0.08 | 0.08 | 4 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.19 | <0.06 | 0.06 | 4 | 0.21 | <0.06 | 0.08 | 4 | 0.27 | <0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.018 | 0.004 | 0.010 | 4 | 0.008 | <0.001 | 0.004 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.024 | 0.008 | 0.015 | 4 | 0.032 | 0.010 | 0.020 | 4 | 0.019 | 0.009 | 0.012 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | | | 0.03 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 6.9 | 1 | | | 7.1 | 1 | | | 11.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 14.0 | 8.2 | 10.0 | 12 | 14.0 | 8.5 | 9.9 | 12 | 17.0 | 6.0 | 8.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 21 | 1 | | | 22 | 1 | 82 | 77 | 80 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 55 | 1 | | | 57 | 1 | 150 | 140 | 145 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | 0.000004 | 0.000002 | 0.000003 | 4 | | | 0.000003 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000002 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | 0.003 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 10 － 00<br>失平浄水場<br>[水源名]<br>入野第1取水井(他3取水井と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 49 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 11 － 00<br>下竹仁浄水場<br>[水源名]<br>沼田川(下竹仁浄水場水源)<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 167 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 12 － 00<br>沼田川水道用水供給事業<br>[水源名]<br>浄水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 975 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | 0.46 | 1 | | | 0.51 | 1 | | | 0.42 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.13 | <0.08 | 0.09 | 4 | | | 0.11 | 1 | | | 0.12 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.20 | <0.06 | 0.10 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.56 | 0.07 | 0.25 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| クロロホルム | 0.030 | 0.006 | 0.017 | 12 | 0.022 | 0.003 | 0.010 | 4 | 0.032 | 0.009 | 0.019 | 12 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 12 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.044 | 0.014 | 0.026 | 12 | 0.037 | 0.009 | 0.020 | 4 | 0.045 | 0.017 | 0.029 | 12 |
| トリクロロ酢酸 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 12 | 0.007 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.017 | 0.005 | 0.012 | 12 |
| ブロモジクロロメタン | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 12 | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 12 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 12 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 8.5 | 1 | | | 6.3 | 1 | | | 7.7 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 11.0 | 5.6 | 7.7 | 12 | 7.0 | 5.6 | 6.3 | 12 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 33 | 1 | | | 26 | 1 | | | 28 | 1 |
| 蒸発残留物 | 81 | 64 | 75 | 4 | | | 61 | 1 | | | 69 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 3 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 053 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 東広島事務所<br>[浄水場名] 13 － 00<br>金口浄水場<br>[水源名]<br>金口取水井<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 03 － 00<br>佐原田受水場<br>[水源名]<br>広島西部用水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 3,763(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 04 － 00<br>七尾受水場<br>[水源名]<br>広島西部用水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 9,905(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | | | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | | 0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | 0.30 | 0.19 | 0.25 | 12 | 0.30 | 0.19 | 0.25 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | | | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 4 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | 0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | | | | | 0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | | | | | 0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | | | | | 0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | | | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | | | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | | | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | | | | | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 4 | 0.16 | <0.06 | 0.08 | 4 |
| クロロ酢酸 | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | | | | | 0.022 | 0.008 | 0.014 | 4 | 0.022 | 0.008 | 0.015 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | | | | | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | | | | | 0.030 | 0.015 | 0.022 | 4 | 0.031 | 0.015 | 0.022 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | | | | | 0.017 | 0.006 | 0.010 | 4 | 0.016 | 0.006 | 0.010 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | | | | | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | | | | | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | 0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | 0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | 0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | 5.7 | 1 | | | 5.7 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | | | | | 6.2 | 5.1 | 5.6 | 12 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | | | | 10 | 1 | | | 10 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | | | | | 41 | 1 | | | 41 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | 0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | | | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | | | | | 0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | | | | | 0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | | | | | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 12 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| pH値 | | | | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 05 － 00<br>佐方受水場<br>[水源名]<br>広島西部用水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 633 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 06 － 00<br>宮園受水場<br>[水源名]<br>広島西部用水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 3,739 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 08 － 00<br>鎗出受水場<br>[水源名]<br>広島西部用水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 708 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.82 | 0.51 | 0.62 | 12 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | 12 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.08 | 1 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 4 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 4 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 4 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.019 | 0.002 | 0.011 | 4 | 0.027 | 0.009 | 0.018 | 4 | 0.025 | 0.009 | 0.017 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.029 | 0.007 | 0.017 | 4 | 0.037 | 0.016 | 0.026 | 4 | 0.037 | 0.016 | 0.026 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.018 | 0.007 | 0.011 | 4 | 0.017 | 0.006 | 0.010 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 4 | 0.010 | 0.005 | 0.007 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.7 | 1 | | | 5.8 | 1 | | | 5.8 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 9.0 | 7.6 | 8.2 | 12 | 6.4 | 5.2 | 5.7 | 12 | 6.3 | 5.2 | 5.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 20 | 1 | | | 10 | 1 | | | 9 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 52 | 1 | | | 39 | 1 | | | 43 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 4 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 09 － 01<br>大野浄水場<br>[水源名]<br>水ノ越第1水源(水ノ越第2水源、筏津、棚田、池田水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 4,810 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 11 － 00<br>更地受水場<br>[水源名]<br>広島西部用水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 3,830 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 12 － 00<br>永原浄水場<br>[水源名]<br>永原第1水源(他3水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 641 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 0.89 | 1.00 | 12 | 0.84 | 0.32 | 0.47 | 12 | 1.40 | 0.64 | 0.85 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 4 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 4 | | | 0.13 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 4 | 0.22 | 0.06 | 0.12 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.018 | 0.006 | 0.011 | 4 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.025 | 0.012 | 0.018 | 4 | 0.019 | 0.004 | 0.011 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.013 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.02 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 8.9 | 1 | | | 6.0 | 1 | | | 5.5 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 13.0 | 8.8 | 11.0 | 12 | 9.7 | 5.8 | 7.0 | 12 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 35 | 1 | | | 14 | 1 | | | 24 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 90 | 1 | | | 48 | 1 | | | 65 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 12 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 13 － 01<br>土居垣内浄水場<br>[水源名]<br>土居垣内第1水源(土居垣内第2水源、越峠水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 396(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 14 － 01<br>峠浄水場<br>[水源名]<br>峠第1水源(他5水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 466(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 15 － 00<br>津田浄水場<br>[水源名]<br>津田第1水源(他4水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 659(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.80 | 0.84 | 1.10 | 12 | 0.77 | 0.44 | 0.55 | 12 | 2.00 | 1.10 | 1.50 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.31 | 0.16 | 0.23 | 4 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 4 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.7 | 1 | | | 8.7 | 1 | | | 5.8 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 12 | 9.3 | 7.0 | 8.1 | 12 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 22 | 1 | | | 30 | 1 | | | 28 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 64 | 1 | | | 69 | 1 | | | 67 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 12 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 16 － 01<br>浅原浄水場<br>[水源名]<br>浅原第1水源(浅原第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 131 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 17 － 01<br>中津谷浄水場<br>[水源名]<br>半坂第1水源(半坂第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 312 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 18 － 00<br>大砂利浄水場<br>[水源名]<br>青海苔水源<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 302 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.20 | 0.33 | 0.52 | 12 | 1.70 | 0.43 | 0.85 | 12 | 0.30 | 0.05 | 0.12 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.42 | 0.22 | 0.30 | 4 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 4 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.20 | 0.05 | 0.09 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.030 | 0.006 | 0.020 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.020 | 0.001 | 0.011 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.038 | 0.009 | 0.025 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.019 | 0.008 | 0.017 | 6 |
| ブロモジクロロメタン | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.02 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.6 | 1 | | | 6.5 | 1 | | | 6.1 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 12 | 22.0 | 12.0 | 16.0 | 12 | 6.3 | 3.6 | 4.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 28 | 1 | | | 31 | 1 | | | 11 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 72 | 1 | | | 68 | 1 | | | 43 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 12 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 19 － 00<br>大砂利第2浄水場<br>[水源名]<br>大砂利水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 1(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 054 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所<br>[浄水場名] 20 － 01<br>多々良浄水場<br>[水源名]<br>多々良第1水源(多々良第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 2(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 01 － 00<br>布掛山浄水場<br>[水源名]<br>西城川表流水(江ノ川水系)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 4,898(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00010 | 1 | | | 0.00010 | 1 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.90 | 0.69 | 0.86 | 12 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 12 | 0.57 | 0.21 | 0.41 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 4 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 4 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0001 | 1 | | | 0.0001 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.038 | 0.007 | 0.021 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.055 | 0.012 | 0.030 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.013 | 0.004 | 0.007 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.04 | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 7.2 | 1 | | | 5.0 | 1 | 7.5 | 5.9 | 6.6 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 12 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 12 | 10.0 | 7.1 | 8.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 11 | 1 | | | 5 | 1 | 29 | 19 | 22 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 61 | 1 | | | 43 | 1 | 66 | 43 | 54 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000003 | 3 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 3 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 12 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 02 － 00<br>川西浄水場<br>[水源名]<br>成羽川表流水(高梁川水系)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 660(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 03 － 00<br>鯉の池浄水場<br>[水源名]<br>地下水(宮原水源)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 1,019(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 04 － 00<br>西城浄水場<br>[水源名]<br>大屋川表流水(江の川水系)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 523(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.61 | 0.35 | 0.47 | 12 | 1.10 | 0.52 | 0.73 | 12 | 0.62 | 0.27 | 0.44 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.30 | 0.08 | 0.16 | 4 | 0.33 | <0.06 | 0.15 | 5 | 0.22 | <0.06 | 0.11 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.018 | 0.003 | 0.009 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.017 | 0.005 | 0.011 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.025 | 0.007 | 0.014 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.4 | 1 | | | 5.6 | 1 | | | 4.8 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 6.2 | 3.7 | 4.6 | 12 | 14.0 | 4.3 | 6.5 | 12 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 29 | 1 | 70 | 51 | 57 | 4 | | | 14 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 63 | 1 | 110 | 80 | 93 | 4 | | | 51 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 3 | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 05 － 00<br>常納原浄水場<br>[水源名]<br>西城川表流水(江の川水系)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 251(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 06 － 00<br>三坂浄水場<br>[水源名]<br>地下水(三坂水源)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 111(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 07 － 00<br>帝釈浄水場<br>[水源名]<br>地下水(帝釈水源)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 19(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.41 | 0.22 | 0.30 | 12 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 12 | 0.66 | 0.39 | 0.53 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.023 | 0.003 | 0.011 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.028 | 0.005 | 0.014 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.020 | 0.004 | 0.009 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | <0.00 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 4.4 | 1 | | | 7.9 | 1 | | | 3.5 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 6.9 | 4.0 | 4.7 | 12 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | 12 | 5.9 | 4.0 | 4.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 12 | 1 | | | 15 | 1 | 130 | 120 | 125 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 43 | 1 | | | 70 | 1 | 150 | 150 | 150 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 12 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 08 － 00<br>向泉浄水場<br>[水源名]<br>地下水(向泉水源)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 49 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 09 － 00<br>口和膜ろ過浄水場<br>[水源名]<br>竹地川表流水(江の川水系)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 370 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 055 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 10 － 00<br>新市浄水場<br>[水源名]<br>地下水(新市水源)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 187 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.49 | 0.23 | 0.38 | 12 | 0.49 | 0.23 | 0.38 | 12 | 1.40 | 0.47 | 0.78 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 4 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.006 | <0.002 | 0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.038 | 0.011 | 0.020 | 4 | 0.038 | 0.011 | 0.020 | 4 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 7.9 | 1 | | | 7.9 | 1 | | | 6.9 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 14.0 | 7.4 | 8.9 | 12 | 14.0 | 7.4 | 8.9 | 12 | 6.9 | 4.9 | 5.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 17 | 1 | | | 17 | 1 | | | 25 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 64 | 1 | | | 64 | 1 | | | 58 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 12 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 12 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所<br>[浄水場名] 11 － 00 比和浄水場<br>[水源名] 比和川水源伏流水(江の川水系)<br>[原水の種類] 伏流水<br>[1日平均浄水量] 154 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 056 広島県 広島県水道広域連合企業団 江田島事務所<br>[浄水場名] 02 － 00 三高浄水場<br>[水源名] 三高貯水池<br>[原水の種類] 表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 701 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 056 広島県 広島県水道広域連合企業団 江田島事務所<br>[浄水場名] 03 － 00 前早世浄水場<br>[水源名] 戸坂浄水場取水口<br>[原水の種類] 表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 4,959 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.67 | 0.24 | 0.40 | 12 | | | 0.07 | 1 | | | 0.32 | 1 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.15 | <0.06 | 0.09 | 4 | 0.15 | <0.06 | 0.08 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.014 | 0.002 | 0.009 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.026 | 0.005 | 0.014 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.024 | 0.005 | 0.014 | 4 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | 4 | 0.048 | 0.015 | 0.028 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.008 | <0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.015 | 0.006 | 0.010 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.7 | 1 | | | 6.0 | 1 | | | 7.9 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.3 | 4.5 | 5.4 | 12 | 6.8 | 5.7 | 6.1 | 12 | 13.0 | 7.6 | 9.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 17 | 1 | | | 15 | 1 | | | 24 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 49 | 1 | | | 43 | 1 | | | 58 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | 0.000002 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 01 － 01<br>国司第1浄水場<br>[水源名]<br>第1地下水源(浅井戸)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 897(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 02 － 01<br>福原第2取水場<br>[水源名]<br>第2地下水源(浅井戸)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 605(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 03 － 01<br>坂巻第3浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系江の川<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 1,244(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.20 | 0.66 | 1.00 | 12 | 2.50 | 1.40 | 1.80 | 12 | 0.87 | 0.35 | 0.55 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.13 | 1 | | | 0.06 | 1 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| トリクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| 塩素酸 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 10.0 | 1 | | | 7.0 | 1 | 9.7 | 8.6 | 9.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 12.0 | 7.2 | 8.7 | 12 | 8.8 | 7.1 | 7.6 | 12 | 12.0 | 6.0 | 8.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 37 | 1 | | | 41 | 1 | 35 | 28 | 32 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 90 | 1 | | | 93 | 1 | 87 | 69 | 80 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | <0.2 | 0.2 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 03 － 02<br>坂巻第3浄水場<br>[水源名]<br>第4地下水源(浅井戸)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 1,244(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 04 － 01<br>小原浄水場<br>[水源名]<br>第1地下水源(浅井戸)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 450(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 04 － 02<br>小原浄水場<br>[水源名]<br>第2地下水源(浅井戸)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 450(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.87 | 0.35 | 0.55 | 12 | 2.30 | 0.83 | 1.40 | 12 | 2.30 | 0.83 | 1.40 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 4 | 0.65 | 0.29 | 0.50 | 12 | 0.65 | 0.29 | 0.50 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.0 | <0.0 | <0.0 | 4 | | | 0.0 | 1 | | | 0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ジクロロメタン | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| トリクロロエチレン | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ベンゼン | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 塩素酸 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 9.7 | 8.6 | 9.0 | 4 | | | 9.5 | 1 | | | 9.5 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 12.0 | 6.0 | 8.3 | 12 | 10.0 | 6.7 | 8.2 | 12 | 10.0 | 6.7 | 8.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 35 | 28 | 32 | 4 | | | 44 | 1 | | | 44 | 1 |
| 蒸発残留物 | 87 | 69 | 80 | 4 | | | 99 | 1 | | | 99 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 12 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 06 － 01<br>甲立浄水場<br>[水源名]<br>第4地下水源(浅井戸)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 897(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 07 － 01<br>福原浄水場<br>[水源名]<br>福原水源<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 407(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 08 － 01<br>佐々井浄水場<br>[水源名]<br>1号・2号取水井<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 323(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 5.60 | 1.50 | 2.80 | 12 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 12 | 1.40 | 0.78 | 1.00 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.13 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | 0.05 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | 0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 塩素酸 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | <0.00 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | <0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 10.0 | 1 | | | 7.0 | 1 | | | 7.6 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.003 | 1 |
| 塩化物イオン | 23.0 | 9.9 | 15.0 | 12 | 8.3 | 6.8 | 7.7 | 12 | 10.0 | 6.3 | 7.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 48 | 35 | 42 | 4 | | | 42 | 1 | | | 29 | 1 |
| 蒸発残留物 | 120 | 93 | 100 | 4 | | | 91 | 1 | | | 74 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 12 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 09 － 01<br>北原浄水場<br>[水源名]<br>1～3号取水井<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 690(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 10 － 01<br>八千代 本郷浄水場<br>[水源名]<br>本郷水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 5(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 11 － 01<br>別所浄水場<br>[水源名]<br>別所水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 2(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.40 | 0.78 | 1.00 | 12 | 0.95 | 0.51 | 0.73 | 12 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | 0.000 | 1 |
| 塩素酸 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.14 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.024 | 0.009 | 0.015 | 4 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 4 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.033 | 0.015 | 0.026 | 4 | 0.015 | 0.004 | 0.012 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 4 | 0.015 | 0.003 | 0.010 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.00 | 1 | | | <0.00 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.02 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.02 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | <0.00 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 6.6 | 1 | | | 4.6 | 1 | | | 5.5 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 9.3 | 5.5 | 6.8 | 12 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 12 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 26 | 1 | | | 30 | 1 | | | 75 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 68 | 1 | | | 72 | 1 | | | 47 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | <0.2 | 0.3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 12 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.4 | <0.5 | 0.7 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 12 － 01 生田浄水場 [水源名] 生田水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 42 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 13 － 01 美土里 本郷浄水場 [水源名] 本郷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 73 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 14 － 01 横田浄水場 [水源名] 横田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 98 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 12 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 4 | | | <0.05 | 1 | | | 0.06 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.001 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 塩素酸 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.000 | <0.000 | 0.000 | 4 |
| ブロモホルム | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | 0.057 | <0.003 | 0.015 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | <0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 11.0 | 1 | | | 6.3 | 1 | | | 11.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 12 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 120 | 110 | 120 | 4 | | | 25 | 1 | | | 36 | 1 |
| 蒸発残留物 | 180 | 160 | 170 | 4 | | | 62 | 1 | | | 97 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 15 － 01<br>原田浄水場<br>[水源名]<br>曲川・種林水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 123 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 16 － 01<br>川根浄水場<br>[水源名]<br>田草水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 38 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 17 － 01<br>船佐浄水場<br>[水源名]<br>第1～第3水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 135 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3.20 | 1.60 | 2.30 | 12 | 0.68 | 0.34 | 0.45 | 12 | 1.80 | 0.46 | 0.99 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 4 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 塩素酸 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.018 | 0.002 | 0.009 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | <0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 4 | | | <0.01 | 1 | | | <0.00 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 8.9 | 1 | | | 5.2 | 1 | | | 5.2 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 13.0 | 8.5 | 10.0 | 12 | 7.2 | 5.5 | 6.2 | 12 | 7.8 | 5.5 | 6.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 67 | 42 | 53 | 4 | | | 12 | 1 | | | 20 | 1 |
| 蒸発残留物 | 130 | 93 | 110 | 4 | | | 43 | 1 | | | 57 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.4 | <0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | <0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 12 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 18 － 01<br>糠地浄水場<br>[水源名]<br>西野谷新池水源<br>[原水の種類]<br>湖沼水<br>[1日平均浄水量] 31(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 19 － 01<br>浅塚浄水場<br>[水源名]<br>浅塚水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 27(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 20 － 01<br>高地長屋浄水場<br>[水源名]<br>第1取水場<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 33(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 12 | 1.90 | 1.10 | 1.50 | 12 | 0.50 | 0.22 | 0.37 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.07 | 1 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 4 | 0.52 | 0.39 | 0.43 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.000 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.005 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 塩素酸 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.035 | 0.012 | 0.021 | 4 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 4 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.042 | 0.015 | 0.025 | 4 | 0.012 | 0.003 | 0.008 | 4 | 0.022 | 0.007 | 0.014 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.011 | <0.002 | 0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | <0.00 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.06 | 1 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | <0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.6 | 1 | | | 7.7 | 1 | | | 6.2 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.5 | 5.0 | 5.7 | 12 | 7.2 | 5.8 | 6.3 | 12 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 11 | 1 | | | 37 | 1 | | | 18 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 40 | 1 | | | 89 | 1 | | | 58 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.020 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 21 － 01<br>向原中央第1浄水場<br>[水源名]<br>第1水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 684 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 22 － 01<br>向原中央第2浄水場<br>[水源名]<br>第2水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 684 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 23 － 01<br>向原中央第3浄水場<br>[水源名]<br>第3・第4水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 684 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.70 | 0.31 | 0.83 | 12 | 1.70 | 0.31 | 0.83 | 12 | 1.70 | 0.31 | 0.83 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | 0.001 | <0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 塩素酸 | 0.14 | <0.05 | 0.05 | 4 | 0.14 | <0.05 | 0.05 | 4 | 0.14 | <0.05 | 0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 6.9 | 1 | | | 6.9 | 1 | | | 6.9 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 5.8 | 4.1 | 4.7 | 12 | 5.8 | 4.1 | 4.7 | 12 | 5.8 | 4.1 | 4.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 29 | 1 | | | 29 | 1 | | | 29 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 72 | 1 | | | 72 | 1 | | | 72 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 12 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 12 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 24 － 01<br>向原中央第4浄水場<br>[水源名]<br>第5水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 65 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 25 － 01<br>坂上浄水場<br>[水源名]<br>虫居谷川水源<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 120 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 057 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 26 － 01<br>戸島浄水場<br>[水源名]<br>戸島水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 84 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.70 | 0.40 | 0.81 | 12 | 0.24 | 0.07 | 0.13 | 12 | 0.40 | 0.17 | 0.29 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.13 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | 0.11 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| トリクロロエチレン | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 4 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 |
| 塩素酸 | 0.21 | <0.05 | 0.08 | 4 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 4 | 0.033 | 0.005 | 0.019 | 4 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.016 | <0.002 | 0.006 | 4 | 0.024 | 0.006 | 0.017 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.039 | 0.005 | 0.019 | 4 | 0.039 | 0.008 | 0.025 | 4 | 0.027 | 0.005 | 0.016 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.026 | 0.006 | 0.019 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | <0.000 | 0.000 | 4 | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 | <0.000 | <0.000 | <0.000 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 4 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | <0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.9 | 1 | | | 5.4 | 1 | | | 5.9 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 5.8 | 4.0 | 4.7 | 12 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 12 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 28 | 1 | | | 86 | 1 | | | 12 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 67 | 1 | | | 45 | 1 | | | 47 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 12 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.7 | <0.5 | 0.7 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 27 － 01 すだれ浄水場<br>[水源名] すだれ水源<br>[原水の種類] 浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 19 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所<br>[浄水場名] 28 － 02 下福田浄水場<br>[水源名] 下福田水源<br>[原水の種類] 表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 19 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 34 － 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所<br>[浄水場名] 01 － 00 用土浄水場<br>[水源名] 第5水源<br>[原水の種類] 伏流水<br>[1日平均浄水量] 3,995 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | 0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 12 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 12 | 1.10 | 0.98 | 1.00 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.05 | 1 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.0 | 1 | | | <0.0 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | | | <0.000 | 1 | | | <0.000 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 4 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.030 | 0.007 | 0.018 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.018 | 0.008 | 0.014 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.036 | 0.009 | 0.022 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.023 | 0.010 | 0.014 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.01 | 1 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | <0.01 | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 9.9 | 1 | | | 4.5 | 1 | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 塩化物イオン | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 12 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 12 | 8.9 | 6.7 | 7.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 31 | 1 | | | 4 | 1 | 46 | 44 | 45 | 12 |
| 蒸発残留物 | 110 | 95 | 100 | 4 | | | 36 | 1 | 110 | 99 | 100 | 12 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.020 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 12 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 12 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 365 | | | 0 | 365 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 4.6 | 0.9 | 2.1 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 058 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 府中事務所<br>[浄水場名] 02 － 00<br>城山浄水場<br>[水源名]<br>芦田川<br>[原水の種類]<br>ダム放流・表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 3,331(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 058 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 府中事務所<br>[浄水場名] 03 － 00<br>久佐浄水場<br>[水源名]<br>久佐水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 106(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 058 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 府中事務所<br>[浄水場名] 04 － 00<br>上下浄水場<br>[水源名]<br>上下第2水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 823(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.76 | 0.52 | 0.63 | 12 | 1.80 | 0.44 | 0.90 | 12 | 0.83 | 0.21 | 0.42 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 12 | 0.63 | 0.44 | 0.54 | 12 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | <0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.47 | 0.07 | 0.19 | 12 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 12 | 0.37 | <0.06 | 0.13 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.027 | 0.015 | 0.024 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.022 | 0.002 | 0.009 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.036 | 0.022 | 0.032 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | 0.033 | <0.010 | 0.015 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.011 | <0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 9.4 | 7.5 | 8.7 | 12 | 10.0 | 7.3 | 8.7 | 12 | 12.0 | 8.8 | 10.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 塩化物イオン | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 12 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 12 | 21.0 | 8.9 | 12.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 35 | 38 | 4 | 23 | 20 | 22 | 12 | 36 | 29 | 33 | 4 |
| 蒸発残留物 | 89 | 77 | 83 | 4 | 80 | 68 | 74 | 12 | 88 | 77 | 83 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 6 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 6 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 12 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 12 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 058 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 府中事務所<br>[浄水場名] 05 － 00<br>清岳浄水場<br>[水源名]<br>清岳水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 41 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 058 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 府中事務所<br>[浄水場名] 06 － 00<br>矢多田浄水場<br>[水源名]<br>矢多田水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 40 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 059 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三原事務所<br>[浄水場名] 01 － 00<br>中之町水源地<br>[水源名]<br>中之町水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 2,796 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 0.48 | 0.74 | 4 | 1.10 | 0.98 | 1.07 | 4 | 3.00 | 1.20 | 1.90 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 4 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 4 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.41 | <0.06 | 0.17 | 12 | 0.22 | <0.06 | 0.07 | 12 | 0.15 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.020 | 0.005 | 0.012 | 4 | 0.013 | 0.002 | 0.007 | 4 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 6 |
| ジクロロ酢酸 | 0.010 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.032 | <0.010 | 0.020 | 4 | 0.020 | <0.004 | 0.011 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 6 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 6 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 4 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.5 | 5.6 | 6.4 | 12 | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 4 | 9.6 | 7.8 | 8.8 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 10.0 | 6.3 | 7.2 | 12 | 9.5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 9.1 | 5.7 | 6.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 43 | 37 | 40 | 4 | 29 | 22 | 25 | 4 | 35 | 27 | 32 | 12 |
| 蒸発残留物 | 87 | 78 | 80 | 4 | 79 | 66 | 75 | 4 | 91 | 81 | 88 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 12 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.3 | <0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 059 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三原事務所<br>[浄水場名] 03 － 00<br>西野浄水場<br>[水源名]<br>長谷水源及び本郷取水場<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・伏流水<br>[1日平均浄水量] 16,536 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 059 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三原事務所<br>[浄水場名] 04 － 01<br>登町浄水場<br>[水源名]<br>登町水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 13 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 059 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三原事務所<br>[浄水場名] 05 － 00<br>片山浄水場<br>[水源名]<br>片山水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 1,274 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.68 | 0.29 | 0.47 | 12 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 12 | 0.60 | 0.24 | 0.41 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 12 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 12 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.26 | <0.06 | 0.12 | 12 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 12 | 0.18 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.038 | 0.006 | 0.026 | 6 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 6 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.002 | 0.002 | 7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 7 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.056 | 0.025 | 0.042 | 6 | 0.007 | <0.001 | 0.004 | 6 | 0.012 | 0.003 | 0.008 | 6 |
| トリクロロ酢酸 | 0.021 | 0.007 | 0.016 | 7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.015 | 0.009 | 0.012 | 6 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 6 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 6 |
| ブロモホルム | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 6 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 10.0 | 7.3 | 8.7 | 12 | 26.0 | 23.0 | 24.0 | 12 | 9.4 | 7.5 | 8.6 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 9.4 | 7.2 | 8.3 | 12 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 12 | 9.7 | 6.1 | 7.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 37 | 28 | 32 | 12 | 51 | 40 | 45 | 12 | 31 | 27 | 30 | 12 |
| 蒸発残留物 | 81 | 72 | 76 | 4 | 180 | 160 | 170 | 4 | 72 | 65 | 70 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 12 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 12 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | 1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 059 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三原事務所<br>[浄水場名] 07 － 00<br>新久井浄水場<br>[水源名]<br>野間川ダム<br>[原水の種類]<br>ダム直接<br>[1日平均浄水量] 743 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 059 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三原事務所<br>[浄水場名] 08 － 00<br>新和木浄水場<br>[水源名]<br>新和木水源<br>[原水の種類]<br>ダム直接<br>[1日平均浄水量] 614 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 059 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三原事務所<br>[浄水場名] 09 － 00<br>和木浄水場<br>[水源名]<br>和木第1・2水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 58 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.35 | 0.09 | 0.22 | 12 | 0.56 | 0.13 | 0.22 | 12 | 1.30 | 0.34 | 0.80 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 12 | 0.11 | <0.05 | 0.06 | 12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.21 | <0.06 | 0.09 | 12 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | 12 | 0.41 | <0.06 | 0.13 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.010 | 0.002 | 0.007 | 6 | 0.010 | <0.001 | 0.004 | 6 | 0.005 | <0.001 | 0.003 | 6 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.022 | 0.008 | 0.017 | 6 | 0.015 | <0.001 | 0.008 | 6 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 6 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 6 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 6 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 6 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.8 | 4.3 | 6.0 | 12 | 13.0 | 5.2 | 9.3 | 12 | 9.5 | 6.4 | 8.4 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 12 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 12 | 11.0 | 8.1 | 9.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 24 | 18 | 20 | 12 | 30 | 17 | 23 | 12 | 34 | 22 | 29 | 12 |
| 蒸発残留物 | 56 | 42 | 51 | 4 | 71 | 53 | 61 | 4 | 81 | 71 | 75 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.8 | <0.2 | 0.5 | 12 | 0.5 | <0.2 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 12 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 12 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 060 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 竹原事務所<br>[浄水場名] 01 － 00<br>末友水源地<br>[水源名]<br>地方・末友水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 060 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 竹原事務所<br>[浄水場名] 02 － 00<br>中通水源地<br>[水源名]<br>東上条・中通水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 3,577(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 060 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 竹原事務所<br>[浄水場名] 04 － 00<br>福田水源地<br>[水源名]<br>宮脇・堂沖水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 910(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.60 | 0.61 | 1.20 | 12 | 1.30 | 0.57 | 0.84 | 12 | 2.00 | 1.30 | 1.70 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 4 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 4 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 4 | | | 0.01 | 1 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 9.5 | 1 | | | 8.7 | 1 | | | 10.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 8.0 | 5.7 | 6.6 | 12 | 6.4 | 4.6 | 5.4 | 12 | 6.9 | 6.0 | 6.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 31 | 1 | | | 39 | 1 | | | 28 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 90 | 1 | | | 91 | 1 | | | 94 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 12 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 12 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 060 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 竹原事務所<br>[浄水場名] 05 － 00<br>成井浄水場<br>[水源名]<br>東野・上条第1・上条第2水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 5,435 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 060 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 竹原事務所<br>[浄水場名] 07 － 00<br>東野水源地<br>[水源名]<br>東野水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 1,478 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 060 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 竹原事務所<br>[浄水場名] 08 － 00<br>西町受水場<br>[水源名]<br>県用水受水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 2,946 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.40 | 0.50 | 0.90 | 12 | 0.94 | 0.55 | 0.74 | 12 | 0.50 | 0.28 | 0.40 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 4 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 4 | | | 0.09 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 4 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 4 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 4 | 0.029 | 0.005 | 0.014 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.023 | 0.003 | 0.012 | 4 | 0.032 | 0.005 | 0.016 | 4 | 0.051 | 0.013 | 0.027 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 8.5 | 1 | | | 9.6 | 1 | | | 6.3 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 6.7 | 4.9 | 5.8 | 12 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 12 | 15.0 | 8.3 | 10.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 41 | 1 | | | 49 | 1 | | | 21 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 94 | 1 | 110 | 96 | 110 | 4 | | | 60 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 01 － 00<br>寺戸浄水場<br>[水源名]<br>1号取水井(2号取水井と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 9,959(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 02 － 00<br>向江田浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系馬洗川<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 2,778(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 03 － 00<br>橋本浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系上下川支流 橋本第1水源(第6水源と混合)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 64(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.79 | 0.31 | 0.55 | 4 | 0.78 | 0.14 | 0.49 | 4 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | 0.14 | <0.08 | 0.09 | 4 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 4 | 0.13 | <0.06 | 0.08 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.025 | 0.009 | 0.017 | 4 | 0.007 | <0.001 | 0.003 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.017 | 0.007 | 0.013 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.038 | 0.014 | 0.025 | 4 | 0.017 | 0.002 | 0.008 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 4 | | | <0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 4 | 10.0 | 8.2 | 9.1 | 4 | | | 6.7 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 8.2 | 5.0 | 6.2 | 12 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 12 | 9.3 | 8.1 | 8.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 22 | 17 | 20 | 4 | 34 | 30 | 32 | 4 | | | 8 | 1 |
| 蒸発残留物 | 60 | 36 | 48 | 4 | 77 | 62 | 73 | 4 | | | 51 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 12 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 04 － 00<br>大掛浄水場<br>[水源名]<br>大掛第4水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 335(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 06 － 00<br>中野原浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系神之瀬川支流 君田水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 325(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 07 － 00<br>茂田浄水場<br>[水源名]<br>茂田水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.41 | 0.09 | 0.24 | 12 | 0.54 | 0.27 | 0.37 | 12 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.32 | 0.10 | 0.19 | 4 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 4 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.012 | <0.001 | 0.005 | 4 | 0.018 | 0.003 | 0.012 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.023 | <0.001 | 0.009 | 4 | 0.028 | 0.008 | 0.019 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.013 | 0.003 | 0.009 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | <0.001 | 0.004 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4 | | | 0.00 | 1 | | | <0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 4 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | 12.0 | 9.3 | 11.0 | 4 | | | 6.2 | 1 | | | 7.8 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 20.0 | 9.8 | 14.0 | 12 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 12 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 30 | 16 | 24 | 4 | | | 11 | 1 | | | 41 | 1 |
| 蒸発残留物 | 87 | 57 | 73 | 4 | | | 39 | 1 | | | 88 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 08 － 00<br>大仙浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系布野川支流 湯谷川水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 373(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 09 － 00<br>港浄水場<br>[水源名]<br>港第1水源(第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 10 － 00<br>上作木浄水場<br>[水源名]<br>上作木第1水源(第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 99(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.50 | 0.29 | 0.40 | 12 | 1.60 | 0.53 | 0.92 | 12 | 1.80 | 0.40 | 0.86 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.016 | 0.004 | 0.011 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.028 | 0.010 | 0.020 | 4 | 0.011 | 0.002 | 0.008 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 4.6 | 1 | | | 8.9 | 1 | | | 12.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.8 | 6.4 | 7.2 | 12 | 14.0 | 7.2 | 9.9 | 12 | 18.0 | 9.0 | 12.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 10 | 1 | | | 32 | 1 | | | 28 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 39 | 1 | | | 74 | 1 | | | 74 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.4 | <0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 11 － 00<br>大津浄水場<br>[水源名]<br>大津第1水源(第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 23(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 12 － 00<br>吉舎第1浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系馬洗川支流 吉舎第1水源(第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>伏流水・深井戸水<br>[1日平均浄水量] 351(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 13 － 00<br>吉舎第2浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系馬洗川支流 吉舎第1水源<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 125(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.007 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 12 | 0.86 | 0.25 | 0.48 | 12 | 0.77 | 0.22 | 0.46 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 4 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | 4 | | | 0.13 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.11 | <0.06 | 0.07 | 4 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.021 | 0.005 | 0.013 | 4 | 0.018 | 0.005 | 0.013 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.028 | 0.011 | 0.022 | 4 | 0.029 | 0.009 | 0.018 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 15.0 | 1 | | | 14.0 | 1 | | | 7.9 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 12 | 13.0 | 8.9 | 10.0 | 12 | 12.0 | 9.1 | 10.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 43 | 1 | | | 38 | 1 | | | 29 | 1 |
| 蒸発残留物 | 110 | 100 | 105 | 4 | 89 | 78 | 82 | 4 | | | 65 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 14 － 00<br>辻・徳市浄水場<br>[水源名]<br>辻・徳市水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 15 － 00<br>安田浄水場<br>[水源名]<br>安田第1水源(第2水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 16 － 00<br>敷地浄水場<br>[水源名]<br>敷地水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 154(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.56 | 0.23 | 0.34 | 12 | 1.90 | 1.10 | 1.50 | 12 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.13 | <0.08 | 0.09 | 4 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 4 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.012 | <0.001 | 0.005 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.005 | <0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.021 | 0.006 | 0.013 | 4 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 4 | 0.019 | 0.005 | 0.013 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 6.9 | 1 | | | 6.6 | 1 | | | 9.4 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 9.6 | 8.2 | 9.0 | 12 | 8.0 | 7.1 | 7.6 | 12 | 19.0 | 7.3 | 11.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 22 | 1 | | | 31 | 1 | | | 42 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 64 | 1 | | | 76 | 1 | | | 96 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.9 | <0.5 | 0.7 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 12 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 17 － 00<br>上郷浄水場<br>[水源名]<br>上郷水源(三良坂第1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 236 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 18 － 00<br>下郷浄水場<br>[水源名]<br>三良坂第2水源(第3水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 427 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 19 － 00<br>灰塚浄水場<br>[水源名]<br>矢田水源(灰塚第1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br>[1日平均浄水量] 172 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.90 | 0.28 | 0.87 | 12 | 1.90 | 0.60 | 1.20 | 12 | 1.40 | 0.13 | 0.55 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 4 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 4 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.17 | <0.06 | 0.09 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.019 | 0.004 | 0.013 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.021 | 0.008 | 0.014 | 4 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.029 | 0.009 | 0.022 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.006 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | <0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 10.0 | 1 | | | 13.0 | 1 | | | 9.2 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 12.0 | 5.9 | 7.7 | 12 | 36.0 | 6.2 | 13.0 | 12 | 15.0 | 4.7 | 7.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 39 | 1 | 55 | 44 | 49 | 4 | | | 48 | 1 |
| 蒸発残留物 | 120 | 78 | 93 | 4 | 120 | 100 | 110 | 4 | | | 91 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 12 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.9 | <0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 21 － 00<br>敷名浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系美波羅川 美波羅川水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 124(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 22 － 00<br>板木浄水場<br>[水源名]<br>湯舟池水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 259(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 23 － 00<br>日南浄水場<br>[水源名]<br>日南水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.67 | 0.08 | 0.32 | 12 | 0.12 | <0.03 | 0.04 | 12 | 0.91 | 0.27 | 0.53 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | 1 | | | <0.08 | 1 | 0.43 | 0.17 | 0.28 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.17 | <0.06 | 0.12 | 4 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.026 | 0.007 | 0.017 | 4 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.011 | 0.005 | 0.009 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.034 | 0.012 | 0.023 | 4 | 0.017 | 0.007 | 0.013 | 4 | 0.023 | 0.007 | 0.015 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.013 | 0.005 | 0.009 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 7.0 | 1 | | | 6.5 | 1 | | | 7.9 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 16.0 | 9.4 | 11.0 | 12 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 12 | 11.0 | 6.6 | 8.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 22 | 1 | | | 4 | 1 | | | 32 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 64 | 1 | | | 41 | 1 | | | 76 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 12 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 12 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 061 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 三次事務所<br>[浄水場名] 24 － 00<br>敷名地区浄水場<br>[水源名]<br>敷名水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 26 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 062 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 熊野事務所<br>[浄水場名] 01 － 01<br>呉地浄水場(八幡山)<br>[水源名]<br>広島県用水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 789 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 062 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 熊野事務所<br>[浄水場名] 01 － 02<br>呉地浄水場(長尾)<br>[水源名]<br>広島県用水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 2,192 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2.20 | 0.30 | 0.98 | 12 | 0.49 | 0.30 | 0.37 | 12 | 0.50 | 0.29 | 0.37 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 4 | | | 0.13 | 1 | | | 0.12 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.14 | <0.06 | 0.08 | 4 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 4 | 0.014 | 0.002 | 0.008 | 4 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.023 | 0.005 | 0.013 | 4 | 0.026 | 0.007 | 0.016 | 4 | 0.028 | 0.008 | 0.017 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 6.3 | 1 | | | 7.0 | 1 | | | 7.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.7 | 4.1 | 5.7 | 12 | 13.0 | 8.1 | 9.6 | 12 | 13.0 | 8.1 | 9.6 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 28 | 1 | | | 21 | 1 | | | 20 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 65 | 1 | | | 57 | 1 | | | 54 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | 0.000002 | 1 | | | 0.000003 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000002 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.9 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 062 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 熊野事務所<br>[浄水場名] 02 － 00<br>東山配水地(東山平谷)<br>[水源名]<br>広島県用水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 1,318 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 062 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 熊野事務所<br>[浄水場名] 03 － 00<br>初神配水地<br>[水源名]<br>広島県用水<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 1,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 05 － 01<br>世羅町さかえ浄水場<br>[水源名]<br>第1水源神崎川<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 1,694 (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.55 | 0.29 | 0.40 | 12 | 0.53 | 0.29 | 0.39 | 12 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.12 | 1 | | | 0.12 | 1 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | | |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | | |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | | |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 塩素酸 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 4 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 4 | | | | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | |
| クロロホルム | 0.019 | 0.003 | 0.011 | 4 | 0.016 | 0.003 | 0.010 | 4 | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4 | | | | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.033 | 0.009 | 0.021 | 4 | 0.030 | 0.009 | 0.019 | 4 | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 4 | | | | |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 7.0 | 1 | | | 7.0 | 1 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 塩化物イオン | 14.0 | 8.1 | 9.7 | 12 | 13.0 | 8.0 | 9.6 | 12 | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 20 | 1 | | | 20 | 1 | | | | |
| 蒸発残留物 | | | 54 | 1 | | | 57 | 1 | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | |
| ジェオスミン | | | 0.000002 | 1 | | | 0.000002 | 1 | | | | |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000002 | 1 | | | 0.000002 | 1 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | | | | |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 12 | | | | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | | | | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 05 － 02<br>世羅町さかえ浄水場<br>[水源名]<br>第2水源芦田川<br>[原水の種類]<br>伏流水<br>[1日平均浄水量] 1,687 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 05 － 03<br>世羅町さかえ浄水場<br>[水源名]<br>第3水源芦田川<br>[原水の種類]<br>浅井戸水・浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 1,713 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 05 － 05<br>世羅町さかえ浄水場<br>[水源名]<br>山田川取水場(他3水源と混合)<br>[原水の種類]<br>伏流水・伏流水<br>[1日平均浄水量] 1,713 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | 0.79 | 0.34 | 0.56 | 12 | 0.79 | 0.34 | 0.56 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | | | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 4 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | | | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | | | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | | | | | 0.49 | <0.08 | 0.23 | 4 | 0.49 | 0.08 | 0.23 | 4 |
| クロロ酢酸 | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | | | | | 0.020 | 0.002 | 0.010 | 4 | 0.020 | 0.002 | 0.010 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | | | | | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | | | | | 0.030 | 0.008 | 0.018 | 4 | 0.030 | 0.008 | 0.018 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | | | | | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | | | | | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ブロモホルム | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | <0.10 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | 7.1 | 1 | | | 7.1 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | | | | | 13.0 | 7.4 | 9.8 | 12 | 13.0 | 7.4 | 9.8 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | | | | 30 | 1 | | | 30 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | | | | | 71 | 1 | | | 71 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | | | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | | | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | | | | | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 12 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 12 |
| pH値 | | | | | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | | | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | | | | | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 06 － 01<br>小国浄水場<br>[水源名]<br>江の川水系美波羅川<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 218(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 07 － 01<br>津田浄水場<br>[水源名]<br>津田水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 99(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 08 － 01<br>重永前・田打浄水場<br>[水源名]<br>第1水源(他1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 106(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.40 | 0.39 | 0.95 | 12 | 0.44 | 0.09 | 0.21 | 12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 4 | | | <0.08 | 1 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.18 | <0.06 | 0.07 | 4 | 0.28 | <0.06 | 0.13 | 4 | 0.15 | <0.06 | 0.08 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 4 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.018 | 0.010 | 0.014 | 4 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | <0.002 | 0.003 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 7.2 | 1 | | | 6.8 | 1 | | | 8.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 17.0 | 9.8 | 14.0 | 12 | 9.6 | 5.0 | 6.2 | 12 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 33 | 1 | | | 14 | 1 | | | 32 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 79 | 1 | | | 49 | 1 | | | 83 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 12 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 12 | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 12 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 12 | 1.4 | <0.5 | 0.6 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 08 － 02<br>重永前・田打浄水場<br>[水源名]<br>第2水源(他1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 106(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 09 － 01<br>賀茂浄水場<br>[水源名]<br>芦田川水系乙丸川(他1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 42(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 10 － 01<br>垰浄水場<br>[水源名]<br>垰水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 33(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 12 | 0.92 | 0.41 | 0.60 | 12 | 0.30 | 0.09 | 0.16 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 4 | 0.13 | <0.08 | 0.08 | 4 | | | 0.12 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.15 | <0.06 | 0.08 | 4 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.013 | <0.001 | 0.006 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | <0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.025 | 0.003 | 0.014 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | <0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 8.0 | 1 | | | 5.4 | 1 | | | 4.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 12 | 9.9 | 8.0 | 9.2 | 12 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 32 | 1 | | | 23 | 1 | | | 24 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 83 | 1 | | | 59 | 1 | | | 59 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 | 1.0 | <0.4 | 0.7 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 12 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 12 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 11 － 01<br>津久志浄水場<br>[水源名]<br>第2水源(他1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 1(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 12 － 01<br>大見浄水場<br>[水源名]<br>大見取水井(他1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 12 － 02<br>大見浄水場<br>[水源名]<br>戸張第1，2取水井(他1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 93(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | | | | | | | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | <0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | 0.84 | 0.76 | 0.81 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | | | | | | | | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | <0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | | | | | | | | | 0.12 | <0.06 | 0.07 | 4 |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | 0.00 | <0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブロモホルム | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | 11.0 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | | | | | | | | | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | | | | | | 87 | 85 | 86 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | | | | | | | 160 | 140 | 150 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | | | | | | | | | <0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | <0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | | | | | | | | | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 12 |
| pH値 | | | | | | | | | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 |
| 味 | | | | | | | | | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | | | | | | | | | 0 | 12 |
| 色度 | | | | | | | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | | | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 13 － 01<br>水の別浄水場<br>[水源名]<br>第3水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 063 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 世羅事務所<br>[浄水場名] 14 － 01<br>黒淵浄水場<br>[水源名]<br>目谷ダム<br>[原水の種類]<br>湖沼水<br>[1日平均浄水量] 418(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 01 － 00<br>壬生浄水場<br>[水源名]<br>壬生第2水源(壬生第1水源と混合)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 2,625(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.47 | 0.11 | 0.23 | 12 | 0.46 | 0.14 | 0.26 | 12 | 1.40 | 0.54 | 0.87 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 4 | | | 0.10 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | <0.004 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.50 | <0.06 | 0.18 | 4 | 0.37 | 0.07 | 0.15 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.039 | 0.010 | 0.026 | 4 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | 4 | 0.020 | 0.001 | 0.008 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | <0.00 | <0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.045 | 0.015 | 0.029 | 4 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 4 | 0.029 | 0.005 | 0.014 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.021 | 0.007 | 0.015 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 4 | | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | <0.03 | 1 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | <0.10 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 7.9 | 1 | | | 6.0 | 1 | 7.8 | 6.4 | 6.9 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 11.0 | 6.4 | 8.3 | 12 | 9.6 | 7.5 | 8.3 | 12 | 16.0 | 6.2 | 9.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 17 | 1 | | | 18 | 1 | 29 | 19 | 23 | 4 |
| 蒸発残留物 | | | 54 | 1 | | | 48 | 1 | 66 | 51 | 57 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4 |
| ジェオスミン | | | 0.000008 | 1 | | | <0.000001 | 1 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 12 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 02 － 00<br>県営工業団地配水池<br>[水源名]<br>壬生第3水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 58 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 10 － 00<br>本地浄水場<br>[水源名]<br>本地第2水源、第3水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水<br>[1日平均浄水量] 153 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 11 － 00<br>明神浄水場<br>[水源名]<br>明神1水源、第2水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 38 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.30 | 0.55 | 0.80 | 12 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 12 | 0.42 | 0.33 | 0.37 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.024 | 0.005 | 0.013 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 7.5 | 1 | | | 12.0 | 1 | | | 6.4 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 14.0 | 7.1 | 9.6 | 12 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 12 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 31 | 1 | | | 50 | 1 | | | 11 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 75 | 1 | 130 | 110 | 120 | 4 | | | 53 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 12 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 12 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 20 － 00<br>細見浄水場<br>[水源名]<br>細見水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 175(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 21 － 00<br>雲月浄水場<br>[水源名]<br>雲月水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 170(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 22 － 00<br>雄鹿原浄水場<br>[水源名]<br>雄鹿原水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 255(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 12 | 0.35 | 0.14 | 0.20 | 12 | 0.50 | 0.28 | 0.37 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 43 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.016 | 0.002 | 0.008 | 4 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.02 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.01 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 4.7 | 1 | | | 4.8 | 1 | | | 4.7 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.0 | 5.8 | 6.2 | 12 | 7.6 | 5.6 | 6.4 | 12 | 7.2 | 5.1 | 5.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 4 | 1 | | | 5 | 1 | | | 7 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 30 | 1 | | | 36 | 1 | | | 34 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 12 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 12 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 12 |
| 濁度 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 23 － 00<br>八幡浄水場<br>[水源名]<br>八幡水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 162(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 24 － 00<br>美和東浄水場<br>[水源名]<br>美和東水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 93(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 25 － 00<br>美和中央浄水場<br>[水源名]<br>美和中央水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 123 | 0.47 | 0.30 | 0.37 | 12 | 0.36 | 0.11 | 0.21 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 5.1 | 1 | | | 4.6 | 1 | | | 4.1 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 7.3 | 5.8 | 6.4 | 12 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 12 | 7.4 | 4.2 | 5.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 6 | 1 | | | 6 | 1 | | | 3 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 38 | 1 | | | 32 | 1 | | | 26 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 12 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 12 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 26 － 00<br>美和西浄水場<br>[水源名]<br>美和西水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 47(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 27 － 00<br>土橋浄水場<br>[水源名]<br>土橋水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 38(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 28 － 00<br>才乙浄水場<br>[水源名]<br>才乙水源<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 33(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.21 | 0.07 | 0.16 | 12 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 12 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.026 | 0.001 | 0.011 | 4 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.018 | 0.003 | 0.010 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.01 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 4.9 | 1 | | | 5.9 | 1 | | | 5.2 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 12 | 7.9 | 6.3 | 7.1 | 12 | 6.9 | 6.0 | 6.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 6 | 1 | | | 7 | 1 | | | 9 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 31 | 1 | | | 45 | 1 | | | 41 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| pH値 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 123 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 12 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 12 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 30 － 00<br>大朝浄水場<br>[水源名]<br>大朝取水井、九門前取水井<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 323(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 31 － 00<br>朝枝浄水場<br>[水源名]<br>朝枝第2水源、朝枝第3水源<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 301(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>34 － 064 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 北広島事務所<br>[浄水場名] 40 － 00<br>琴庄浄水場<br>[水源名]<br>琴庄第1水源、琴庄第2水源、琴庄第3水源<br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 49(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 | | | 0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 | | | 0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.10 | 0.58 | 0.79 | 12 | 0.84 | 0.32 | 0.52 | 12 | 0.73 | 0.43 | 0.59 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.08 | 1 | | | 0.08 | 1 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 | | | 0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | | | 0.0002 | 1 | | | 0.0020 | 1 | | | 0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 | | | 0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| ジクロロメタン | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| テトラクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| ベンゼン | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩素酸 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 臭素酸 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ブロモホルム | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 鉄及びその化合物 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 | | | 0.03 | 1 |
| 銅及びその化合物 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 | | | 0.10 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 6.9 | 1 | | | 8.3 | 1 | | | 8.4 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 塩化物イオン | 8.6 | 6.7 | 7.3 | 12 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 12 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 22 | 1 | | | 29 | 1 | | | 26 | 1 |
| 蒸発残留物 | | | 66 | 1 | | | 78 | 1 | | | 72 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.02 | 1 |
| ジェオスミン | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 2－メチルイソボルネオール | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 | | | 0.000001 | 1 |
| 非イオン界面活性剤 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| フェノール類 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 | | | 0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| pH値 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 12 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>34 － 065 広島県<br>広島県水道広域連合企業団 大崎上島事務所<br>[浄水場名] 01 － 01<br>県用水受水<br>[水源名]<br>太田川水系<br>[原水の種類]<br>浄水受水<br>[1日平均浄水量] 3,553(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br>[浄水場名] －<br>[水源名]<br>[原水の種類]<br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br>[浄水場名] －<br>[水源名]<br>[原水の種類]<br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | <0.00300 | 1 | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | 1 | | | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.52 | 0.30 | 0.42 | 12 | | | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | | | 0.13 | 1 | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | <0.1 | 1 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,4－ジオキサン | | | <0.005 | 1 | | | | | | | | |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | <0.004 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.19 | <0.06 | 0.13 | 4 | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| クロロホルム | 0.026 | 0.007 | 0.017 | 4 | | | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | | | | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.040 | 0.014 | 0.028 | 4 | | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.016 | 0.004 | 0.010 | 4 | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 4 | | | | | | | | |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 4 | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | | | <0.03 | 1 | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | <0.10 | 1 | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | 8.2 | 1 | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 15.0 | 8.5 | 10.3 | 12 | | | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 22 | 1 | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | | | 63 | 1 | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | 1 | | | | | | | | |
| ジェオスミン | | | 0.000003 | 1 | | | | | | | | |
| 2－メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | 1 | | | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | | | | | | | | |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 | | | | | | | | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | | | | | | | | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。