検査項目	[事業主体名] 34 － 002 広島県 大竹市 [浄水場名] 01 － 00 防鹿水源地 [水源名] 小瀬川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 8,139 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 003 広島県 海田町 [浄水場名] 01 － 01 蟹原浄水場 [水源名] 蟹原瀬野川水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,885 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 003 広島県 海田町 [浄水場名] 01 － 02 蟹原浄水場 [水源名] 蟹原井戸水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 685 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0001	1			0.0001	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0001	1			<0.0001	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸							1.7	1			1.7	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.9	1			1.9	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン							<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000012	0.000009	0.000010	4	0.000012	0.000009	0.000010	4
水温(℃)	27.0	10.5	18.8	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 003 広島県 海田町 [浄水場名] 02 － 00 国信浄水場 [水源名] 国信瀬野川水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 3,912 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 003 広島県 海田町 [浄水場名] 02 － 02 国信浄水場 [水源名] 国信井戸水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 29 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 003 広島県 海田町 [浄水場名] 03 － 00 砂走ポンプ所 [水源名] 砂走水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 714 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0001	1			0.0001	1			<0.0001	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			1.0	1			1.0	1			12.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.3	1			2.3	1			1.0	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000012	0.000010	0.000011	4	0.000012	0.000010	0.000011	4				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 01 － 00 牛田浄水場 [水源名] 太田川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 40,736 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 02 － 00 緑井浄水場 [水源名] 太田川表流水、土師ダム [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 144,095 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 03 － 00 高陽浄水場 [水源名] 太田川表流水、高瀬堰 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 129,349 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.003	4
農薬類	* 0.02	<0.01	<0.01	7	* 0.01	<0.01	<0.01	7	* 0.03	<0.01	<0.01	7
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	1.0	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸	2.2	1.8	2.0	4	2.2	2.2	2.2	4	2.6	1.8	2.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	* −1.8	−2.4	−2.2	4	* −1.9	−2.6	−2.3	4	* −2.0	−2.5	−2.3	4
従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	29.6	9.6	18.6	12	30.0	8.1	18.0	12	31.1	8.7	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 21.5	13.5	17.8	4	* 16.5	11.5	14.4	4	* 17.0	14.5	15.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 05 － 00 瀬野川受水場 [水源名] 広島用水受水(太田川表流水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,062 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 06 － 00 阿戸受水場 [水源名] 広島用水受水(太田川表流水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 458 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 07 － 00 矢野受水場 [水源名] 広島用水受水(太田川表流水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,391 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	0.001	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	2.2	1.8	1.9	4	2.2	1.8	2.0	4	3.1	1.3	2.1	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.0	8.6	20.0	12	30.3	6.5	18.2	12	29.8	8.0	19.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 08 － 00 河内受水場 [水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,249 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 09 － 00 坪井受水場 [水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 15,784 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 10 － 00 北原受水点 [水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,221 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.006	0.001	0.004	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.9	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12	0.6	0.5	0.5	12
遊離炭酸	2.2	1.8	1.9	4	2.6	1.8	2.2	4	3.1	1.8	2.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	2	<1	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.3	6.6	17.9	12	30.4	9.1	18.9	12	27.6	7.0	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 11 － 00 湯来水道ステーション [水源名] 弥平谷川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 868(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 12 － 00 椛浄水場 [水源名] 椛1，2号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 138(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 13 － 00 大谷浄水場 [水源名] 大谷取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.007	0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類	*		<0.01	1	*		<0.01	1	*		<0.01	1
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.5	0.6	12
遊離炭酸	1.3	1.3	1.3	4	10.6	8.4	9.6	4	5.7	4.4	4.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	* −2.2	−2.9	−2.4	4	* −1.7	−1.9	−1.8	4	* −1.8	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌	7	<1	2	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	33.4	7.0	19.7	12	29.2	8.5	18.4	12	29.3	5.3	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 18.0	8.5	14.6	4	* 58.0	46.0	49.4	4	* 39.5	38.0	38.9	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 009 広島県 広島市 [浄水場名] 14 － 00 鹿ノ道浄水場 [水源名] 鹿ノ道1号取水井(鹿ノ道2号取水井と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 32 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 012 広島県 呉市 [浄水場名] 01 － 00 宮原浄水場 [水源名] 太田川(沈殿水受水) [原水の種類] 原水受水・ダム直接 [1日平均浄水量] 45,005 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 019 広島県 福山市 [浄水場名] 01 － 00 出原浄水場 [水源名] 芦田川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 23,988 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	*		<0.01	1					*		<0.01	1
残留塩素	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸	3.5	2.6	3.1	4	3.1	0.9	2.0	12	8.8	2.9	5.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	* −1.2	−1.5	−1.4	4	−1.3	−2.2	−1.9	4	−1.4	−1.6	−1.5	4
従属栄養細菌	32	<1	18	4	0	0	0	12	3	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* 0.000002	0.000002	0.000002	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	33.0	6.6	19.7	12	34.6	8.4	21.0	12	29.3	10.3	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.012	0.006	0.008	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									* 0.7	0.0	0.1	12
アルカリ度	* 37.0	34.0	35.8	4	23.2	12.6	19.0	12	52.1	42.9	48.2	4
溶存酸素												
硫酸イオン					6.1	5.0	5.5	12	21.6	13.0	17.6	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 019 広島県 福山市 [浄水場名] 04 － 00 中津原浄水場 [水源名] 芦田川(三川ダム), 芦田川(八田原ダム) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 61,765 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 019 広島県 福山市 [浄水場名] 06 － 00 大越浄水場 [水源名] 沼田川用水(3地点) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,786 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 019 広島県 福山市 [浄水場名] 07 － 00 福田浄水場 [水源名] 福田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,296 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0005	0.0003	0.0004	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.002	0.003	4	0.002	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.007	0.003	0.005	4	0.005	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	* 0.01	<0.01	<0.01	4					*		<0.01	1
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸	4.8	1.2	3.0	4	3.6	1.2	2.5	4	12.7	5.3	7.9	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−1.8	−1.6	4	−1.7	−2.0	−1.9	4	−1.7	−2.0	−1.8	4
従属栄養細菌	5	1	2	4	2	0	1	4	81	1	26	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4					* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	31.8	9.0	19.9	12	31.7	12.0	21.4	12	28.1	12.2	19.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	* 0.7	0.0	0.1	12					* 0.2	0.0	0.0	12
アルカリ度	32.2	21.5	27.0	4	25.7	16.2	21.7	4	43.2	35.4	39.7	4
溶存酸素												
硫酸イオン	25.5	8.2	17.6	12	7.5	6.2	7.1	12	12.1	6.0	10.2	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 019　広島県 福山市 [浄水場名]　11 － 00 千田浄水場 [水源名] 芦田川(三川ダム)，芦田川(八田原ダム) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　39,735(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 019　広島県 福山市 [浄水場名]　15 － 00 芋原浄水場 [水源名] 芋原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　39(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 019　広島県 福山市 [浄水場名]　16 － 00 山野浄水場 [水源名] 山野第1水源，山野第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　139(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.004	0.002	0.003	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.010	0.003	0.006	4	0.007	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	4	* <0.01	<0.01	<0.01	4	*		<0.01	1
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸	8.1	1.6	4.5	4	6.8	1.3	3.6	4	33.9	5.1	23.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.7	−1.5	4	−1.5	−2.0	−1.8	4	−1.6	−1.8	−1.7	4
従属栄養細菌	15	1	5	4	1	0	1	4	74	5	48	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.4	8.6	20.0	12	28.9	6.7	17.5	12	29.3	8.3	18.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	* 0.3	0.0	0.1	12	* 1.1	0.0	0.2	12	* 0.6	0.0	0.1	12
アルカリ度	32.4	24.6	28.1	4	29.3	20.2	24.4	4	51.3	33.5	41.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン	22.3	12.1	17.9	12	11.0	4.4	6.8	12	10.9	6.3	8.3	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 027 広島県 尾道市 [浄水場名] 01 － 00 長江浄水場 [水源名] 久山田貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,586 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 027 広島県 尾道市 [浄水場名] 04 － 00 高尾浄水場 [水源名] 大田取水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 01 － 00 松子山浄水場 [水源名] 松子山貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 99 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12					*		<0.0015	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12					*		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12					*		<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12					*		<0.0004	1
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12					*		<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.006	<0.006	<0.006	4					*		<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12								
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	12								
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.002	4							0.001	1
抱水クロラール	0.003	<0.001	0.001	4							0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.5	12					0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸	7.2	1.8	4.4	12					*		1.7	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12					*		<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12					*		<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.8	2.8	3.3	4								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12					*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−2.6	−2.0	12					*		−3.2	1
従属栄養細菌	1	0	0	12							5	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12					*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4					0.000003	<0.000001	0.000002	4
水温(℃)	32.4	8.7	20.8	12					30.8	9.3	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.0	14.2	21.4	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 02 － 00 田房浄水場 [水源名] 田房ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 03 － 00 吾妻子浄水場 [水源名] 松板川、黒瀬川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 140(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 04 － 00 小谷浄水場 [水源名] 入野川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					*		<0.0015	1				
ウラン及びその化合物					*		<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物					*		<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン					*		<0.0004	1				
トルエン					*		<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					*		<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1				
抱水クロラール							0.005	1				
農薬類												
残留塩素					0.6	0.4	0.4	12				
遊離炭酸					*		1.7	1				
1,1,1－トリクロロエタン					*		<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					*		<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					*		<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)					*		−1.5	1				
従属栄養細菌							1	1				
1,1－ジクロロエチレン					*		<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000006	<0.000001	0.000004	4				
水温(℃)					28.6	8.9	18.7	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 05 － 00 広島水道用水供給水道 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 48,915(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 06 － 00 三津浄水場 [水源名] 大和井戸、加計井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 58(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 07 － 00 木谷浄水場 [水源名] 木谷取水井(第1)(第2) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 504(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					*		<0.0015	1	*		<0.0015	1
ウラン及びその化合物					*		<0.0002	1			0.0003	1
ニッケル及びその化合物					*		<0.001	1	*		<0.001	1
1,2－ジクロロエタン					*		<0.0004	1	*		<0.0004	1
トルエン					*		<0.040	1	*		<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					*		<0.008	1	*		<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.004	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.5	0.6	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸					*		1.5	1	8.2	4.1	6.0	4
1,1,1－トリクロロエタン					*		<0.030	1	*		<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					*		<0.002	1	*		<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					*		<1	1	*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)					*		−2.0	1	*		−1.1	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			9	1
1,1－ジクロロエチレン					*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000019	0.000005	0.000011	4
水温(℃)	28.1	7.3	18.0	12	32.2	8.2	19.4	12	29.4	8.8	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 10 － 00 失平浄水場 [水源名] 入野第1取水井(他3取水井と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 49 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 11 － 00 下竹仁浄水場 [水源名] 沼田川(下竹仁浄水場水源) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 167 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 12 － 00 沼田川水道用水供給事業 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 975 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0015	1	*		<0.0015	1				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1				
トルエン	*		<0.040	1	*		<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.008	1	*		<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			<0.001	1	0.003	0.001	0.002	4
抱水クロラール			0.004	1			0.002	1	0.005	<0.002	0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	1.9	1.4	1.7	4			1.5	1				
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.030	1	*		<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.002	1	*		<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	*		<1	1	*		<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	*		−0.8	1	*		−1.7	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000003	0.000002	0.000003	4	0.000003	<0.000001	0.000001	4				
水温(℃)	32.0	7.0	19.2	12	29.0	7.2	18.6	12	30.1	8.7	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島事務所 [浄水場名] 13 － 00 金口浄水場 [水源名] 金口取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 03 － 00 佐原田受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,763(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 04 － 00 七尾受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,905(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.4	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 05 － 00 佐方受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 633 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 06 － 00 宮園受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,739 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 08 － 00 鎗出受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 708 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.3	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 09 － 01 大野浄水場 [水源名] 水ノ越第1水源(水ノ越第2水源、筏津、棚田、池田水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,810 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 11 － 00 更地受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,830 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 12 － 00 永原浄水場 [水源名] 永原第1水源(他3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 641 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸			9.0	1			2.3	1			3.9	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.0	1			2.6	1			1.9	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			37	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000004	0.000002	0.000003	4					0.000003	0.000002	0.000002	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 13 － 01 土居垣内浄水場 [水源名] 土居垣内第1水源(土居垣内第2水源、越峠水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 396(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 14 － 01 峠浄水場 [水源名] 峠第1水源(他5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 466(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 15 － 00 津田浄水場 [水源名] 津田第1水源(他4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 659(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸			3.3	1			7.2	1			14.0	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.0	1			2.1	1			2.5	1
従属栄養細菌			10	1			0	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000004	0.000003	0.000003	4	0.000003	0.000002	0.000002	4	0.000007	0.000001	0.000003	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 16 － 01 浅原浄水場 [水源名] 浅原第1水源(浅原第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 131 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 17 － 01 中津谷浄水場 [水源名] 半坂第1水源(半坂第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 312 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 18 － 00 大砂利浄水場 [水源名] 青海苔水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 302 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	365	0.2	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸			13.0	1			12.0	1			1.4	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.5	1			2.6	1			2.4	1
従属栄養細菌			4	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000006	0.000001	0.000003	4				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 19 － 00 大砂利第2浄水場 [水源名] 大砂利水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所 [浄水場名] 20 － 01 多々良浄水場 [水源名] 多々良第1水源(多々良第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 01 － 00 布掛山浄水場 [水源名] 西城川表流水(江ノ川水系) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,898(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			0.001	1			0.001	1			0.007	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365	0.4	0.2	0.2	365	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸			12.0	1			3.7	1			1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			3.6	1			3.7	1	−1.0	−2.1	−1.6	2
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン									*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000001	1
水温(℃)									30.2	8.3	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸											0.7	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 02 － 00 川西浄水場 [水源名] 成羽川表流水(高梁川水系) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 660 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 03 － 00 鯉の池浄水場 [水源名] 地下水(宮原水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,019 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 04 － 00 西城浄水場 [水源名] 大屋川表流水(江の川水系) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 523 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12	1.1	0.5	0.8	12
遊離炭酸							5.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	28.0	2.9	15.6	12	24.8	7.3	16.0	12	29.9	4.4	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 05 － 00 常納原浄水場 [水源名] 西城川表流水(江の川水系) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 251(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 06 － 00 三坂浄水場 [水源名] 地下水(三坂水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 111(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 07 － 00 帝釈浄水場 [水源名] 地下水(帝釈水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 19(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.4	0.5	0.9	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1	0.000006	0.000003	0.000005	4
水温(℃)	26.9	4.3	16.1	12	25.0	3.6	13.7	12	24.5	6.1	15.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 08 － 00 向泉浄水場 [水源名] 地下水(向泉水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 49 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 09 － 00 口和膜ろ過浄水場 [水源名] 竹地川表流水(江の川水系) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 370 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 10 － 00 新市浄水場 [水源名] 地下水(新市水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 187 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.4	12	0.8	0.1	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	29.9	4.9	17.1	12	29.9	4.9	17.1	12	28.1	2.8	15.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 [浄水場名] 11 － 00 比和浄水場 [水源名] 比和川水源伏流水(江の川水系) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 154 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 056 広島県 広島県水道広域連合企業団 江田島事務所 [浄水場名] 02 － 00 三高浄水場 [水源名] 三高貯水池 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 701 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 056 広島県 広島県水道広域連合企業団 江田島事務所 [浄水場名] 03 － 00 前早世浄水場 [水源名] 戸坂浄水場取水口 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,959 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000003	1
水温(℃)	28.2	4.0	17.1	12	35.0	10.2	21.6	12	33.2	9.6	20.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 01 － 01 国司第1浄水場 [水源名] 第1地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 897(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 02 － 01 福原第2取水場 [水源名] 第2地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 605(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 03 － 01 坂巻第3浄水場 [水源名] 江の川水系江の川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,244(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.6	0.6	365	0.9	0.6	0.7	365	1.0	0.6	0.7	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			0.000009	1			0.000002	1
水温(℃)	34.5	8.9	19.9	12					27.6	10.5	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 03 － 02 坂巻第3浄水場 [水源名] 第4地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,244(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 04 － 01 小原浄水場 [水源名] 第1地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 450(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 04 － 02 小原浄水場 [水源名] 第2地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 450(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.6	0.7	365	0.7	0.5	0.6	365	0.7	0.5	0.6	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000009	1			0.000003	1			0.000003	1
水温(℃)	27.6	10.5	18.2	12	32.0	7.2	18.3	12	32.0	7.2	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 06 － 01 甲立浄水場 [水源名] 第4地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 897(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 07 － 01 福原浄水場 [水源名] 福原水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 407(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 08 － 01 佐々井浄水場 [水源名] 1号・2号取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 323(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.5	0.7	365	0.6	0.3	0.5	365	0.8	0.5	0.7	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000004	1	0.000012	0.000009	0.000011	4			0.000003	1
水温(℃)	32.2	6.4	18.1	12	32.8	7.5	19.1	12	28.6	8.9	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 09 － 01 北原浄水場 [水源名] 1～3号取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 690(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 10 － 01 八千代 本郷浄水場 [水源名] 本郷水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 11 － 01 別所浄水場 [水源名] 別所水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	365	1.4	0.5	0.9	365	1.0	0.3	0.7	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	27.5	5.7	16.2	12	29.7	6.6	17.8	12	21.5	4.5	12.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 12 － 01 生田浄水場 [水源名] 生田水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 42 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 13 － 01 美土里 本郷浄水場 [水源名] 本郷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 73 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 14 － 01 横田浄水場 [水源名] 横田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 98 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	365	0.6	0.2	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	25.0	5.4	14.2	12	32.0	5.6	17.2	12	35.6	6.3	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 15 － 01 原田浄水場 [水源名] 曲川・種林水源 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 123 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 16 － 01 川根浄水場 [水源名] 田草水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 38 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 17 － 01 船佐浄水場 [水源名] 第1～第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 135 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	365	0.5	0.4	0.5	365	0.5	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000040	0.000021	0.000027	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000003	<0.000001	0.000002	4
水温(℃)	29.0	7.3	18.3	12	29.4	4.0	17.0	12	33.4	4.6	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 18 － 01 糠地浄水場 [水源名] 西野谷新池水源 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 19 － 01 浅塚浄水場 [水源名] 浅塚水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 27 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 20 － 01 高地長屋浄水場 [水源名] 第1取水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 33 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.5	365	0.8	0.1	0.5	365	0.7	0.5	0.6	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	27.6	3.7	15.1	13	31.4	6.0	17.8	12	32.3	5.4	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 21 － 01 向原中央第1浄水場 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 684 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 22 － 01 向原中央第2浄水場 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 684 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 23 － 01 向原中央第3浄水場 [水源名] 第3・第4水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 684 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	365	0.8	0.5	0.6	365	0.8	0.5	0.6	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			0.000002	1			0.000002	1
水温(℃)	26.6	7.3	16.9	12	28.6	7.3	16.9	12	28.6	7.3	16.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 24 － 01 向原中央第4浄水場 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 65 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 25 － 01 坂上浄水場 [水源名] 虫居谷川水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 120 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 26 － 01 戸島浄水場 [水源名] 戸島水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 84 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.4	0.5	365	0.6	0.1	0.4	365	0.8	0.4	0.6	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	32.6	7.4	18.1	12	33.2	7.3	18.8	12	31.2	8.2	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 27 － 01 すだれ浄水場 [水源名] すだれ水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 19 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所 [浄水場名] 28 － 02 下福田浄水場 [水源名] 下福田水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 19 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所 [浄水場名] 01 － 00 用土浄水場 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 3,995 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.6	0.1	0.4	365	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−1.8	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000004	0.000003	0.000003	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000011	0.000003	0.000005	4
水温(℃)	26.2	6.9	16.8	12	27.0	6.0	17.0	12	26.5	11.7	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所 [浄水場名] 02 － 00 城山浄水場 [水源名] 芦田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,331 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所 [浄水場名] 03 － 00 久佐浄水場 [水源名] 久佐水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 106 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所 [浄水場名] 04 － 00 上下浄水場 [水源名] 上下第2水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 823 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.8	−1.7	4	−1.6	−2.1	−1.9	4	−1.5	−2.3	−1.8	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000004	0.000002	0.000003	4	0.000004	<0.000001	0.000002	4	0.000005	0.000001	0.000003	4
水温(℃)	30.3	6.3	18.7	12	24.8	9.8	17.6	12	27.9	3.8	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所 [浄水場名] 05 － 00 清岳浄水場 [水源名] 清岳水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所 [浄水場名] 06 － 00 矢多田浄水場 [水源名] 矢多田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 40 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 [浄水場名] 01 － 00 中之町水源地 [水源名] 中之町水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,796 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸									8.6	5.9	7.2	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.6	−1.4	4	−2.2	−2.7	−2.4	4	−2.1	−2.6	−2.4	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000003	<0.000001	0.000002	4	0.000004	0.000002	0.000003	4	* 0.000014	0.000004	0.000010	4
水温(℃)	27.1	7.7	17.0	12	27.1	6.1	16.9	12	30.6	7.6	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									26.0	16.0	21.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 [浄水場名] 03 － 00 西野浄水場 [水源名] 長谷水源及び本郷取水場 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 16,536 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 [浄水場名] 04 － 01 登町浄水場 [水源名] 登町水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 [浄水場名] 05 － 00 片山浄水場 [水源名] 片山水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,274 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸	1.3	0.4	0.8	4	10.0	7.6	9.1	4	9.2	7.0	8.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.7	−1.4	−1.1	4	−1.9	−2.6	−2.2	4	−1.9	−2.3	−2.1	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* 0.000006	0.000002	0.000004	4	* 0.000002	0.000001	0.000002	4	* 0.000006	0.000001	0.000003	4
水温(℃)	28.9	7.8	18.1	12	30.0	7.6	18.3	12	35.3	8.1	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	33.0	29.0	31.0	4	29.0	22.0	26.0	4	32.0	26.0	30.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 [浄水場名] 07 － 00 新久井浄水場 [水源名] 野間川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 743 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 [浄水場名] 08 － 00 新和木浄水場 [水源名] 新和木水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 614 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 [浄水場名] 09 － 00 和木浄水場 [水源名] 和木第1・2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 58 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸	6.8	4.0	5.5	4	7.2	4.5	6.1	4	13.0	8.7	11.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.4	−2.7	−2.6	4	−2.3	−3.3	−2.8	4	−2.2	−2.6	−2.5	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* 0.000003	0.000001	0.000002	2	* 0.000002	<0.000001	<0.000001	4	* 0.000004	0.000002	0.000003	4
水温(℃)	31.8	7.4	18.9	12	32.7	8.3	19.5	12	28.7	8.3	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	20.0	14.0	18.0	4	21.0	9.0	16.0	4	30.0	19.0	24.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事務所 [浄水場名] 01 － 00 末友水源地 [水源名] 地方・末友水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事務所 [浄水場名] 02 － 00 中通水源地 [水源名] 東上条・中通水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,577(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事務所 [浄水場名] 04 － 00 福田水源地 [水源名] 宮脇・堂沖水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 910(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	0.000003	0.000004	4	0.000011	0.000005	0.000009	4	0.000007	0.000001	0.000003	4
水温(℃)					32.3	10.0	20.7	12	28.8	13.5	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事務所 [浄水場名] 05 － 00 成井浄水場 [水源名] 東野・上条第1・上条第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,435 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事務所 [浄水場名] 07 － 00 東野水源地 [水源名] 東野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,478 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事務所 [浄水場名] 08 － 00 西町受水場 [水源名] 県用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,946 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	0.000004	0.000007	4	0.000012	0.000007	0.000009	4				
水温(℃)	34.0	10.1	21.3	12	33.2	9.1	20.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 01 － 00 寺戸浄水場 [水源名] 1号取水井(2号取水井と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,959 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 02 － 00 向江田浄水場 [水源名] 江の川水系馬洗川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,778 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 03 － 00 橋本浄水場 [水源名] 江の川水系上下川支流 橋本第1水源(第6水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 64 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			0.004	1				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.9	0.6	0.7	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸	4.4	2.8	3.5	4								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			1.1	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0	−2.5	−2.3	4								
従属栄養細菌	4	0	2	4								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			0.000001	1			0.000002	1
水温(℃)	28.0	8.0	18.5	12	36.2	5.2	20.3	12	30.8	6.3	18.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 04 － 00 大掛浄水場 [水源名] 大掛第4水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 335(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 06 － 00 中野原浄水場 [水源名] 江の川水系神之瀬川支流 君田水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 325(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 07 － 00 茂田浄水場 [水源名] 茂田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.6	0.8	12	1.0	0.5	0.7	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000006	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	30.6	5.4	17.2	12	32.6	5.9	19.5	12	29.7	3.8	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 08 － 00 大仙浄水場 [水源名] 江の川水系布野川支流 湯谷川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 373(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 09 － 00 港浄水場 [水源名] 港第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 51(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 10 － 00 上作木浄水場 [水源名] 上作木第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 99(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	30.8	6.6	18.9	12	33.0	5.5	19.1	12	32.9	4.6	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 11 － 00 大津浄水場 [水源名] 大津第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 23(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 12 － 00 吉舎第1浄水場 [水源名] 江の川水系馬洗川支流 吉舎第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 351(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 13 － 00 吉舎第2浄水場 [水源名] 江の川水系馬洗川支流 吉舎第1水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 125(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.4	0.7	12	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			0.000003	1			0.000004	1
水温(℃)	31.1	6.4	18.9	12	31.8	4.2	17.7	12	33.8	8.9	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 14 － 00 辻・徳市浄水場 [水源名] 辻・徳市水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 55(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 15 － 00 安田浄水場 [水源名] 安田第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 22(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 16 － 00 敷地浄水場 [水源名] 敷地水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 154(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000004	1			<0.000001	1			0.000008	1
水温(℃)	31.3	5.2	18.5	12	27.3	9.4	18.4	12	31.6	6.5	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 17 － 00 上郷浄水場 [水源名] 上郷水源(三良坂第1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 236 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 18 － 00 下郷浄水場 [水源名] 三良坂第2水源(第3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 427 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 19 － 00 灰塚浄水場 [水源名] 矢田水源(灰塚第1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 172 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000010	1			0.000007	1			0.000004	1
水温(℃)	28.4	7.4	18.5	12	32.0	6.8	19.5	12	34.2	8.3	21.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 21 － 00 敷名浄水場 [水源名] 江の川水系美波羅川 美波羅川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 124(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 22 － 00 板木浄水場 [水源名] 湯舟池水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 259(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 23 － 00 日南浄水場 [水源名] 日南水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			<0.000001	1			0.000007	1
水温(℃)	33.3	4.8	17.9	12	30.8	5.5	17.3	12	31.3	7.3	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 24 － 00 敷名地区浄水場 [水源名] 敷名水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 26 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事務所 [浄水場名] 01 － 01 呉地浄水場(八幡山) [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 789 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事務所 [浄水場名] 01 － 02 呉地浄水場(長尾) [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,192 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1								
水温(℃)	31.5	7.6	19.0	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事務所 [浄水場名] 02 － 00 東山配水地(東山平谷) [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,318 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事務所 [浄水場名] 03 － 00 初神配水地 [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,254 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 05 － 01 世羅町さかえ浄水場 [水源名] 第1水源神崎川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,694 (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 05 － 02 世羅町さかえ浄水場 [水源名] 第2水源芦田川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,687 (㎥) 休止中				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 05 － 03 世羅町さかえ浄水場 [水源名] 第3水源芦田川 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,713 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 05 － 05 世羅町さかえ浄水場 [水源名] 山田川取水場(他3水源と混合) [原水の種類] 伏流水・伏流水 [1日平均浄水量] 1,713 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000003	1			0.000003	1
水温(℃)					30.9	6.7	19.7	12	31.2	6.7	19.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 06 － 01 小国浄水場 [水源名] 江の川水系美波羅川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 218(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 07 － 01 津田浄水場 [水源名] 津田水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 99(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 08 － 01 重永前・田打浄水場 [水源名] 第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 106(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.5	12	0.8	0.3	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000003	1			0.000004	1			0.000002	1
水温(℃)	31.1	0.1	18.5	12	28.9	5.9	17.5	12	16.5	13.2	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 08 － 02 重永前・田打浄水場 [水源名] 第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 106(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 09 － 01 賀茂浄水場 [水源名] 芦田川水系乙丸川(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 42(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 10 － 01 垰浄水場 [水源名] 垰水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			0.000002	1			<0.000001	1
水温(℃)	16.5	13.2	14.9	12	28.2	6.9	17.8	12	19.5	6.9	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 11 － 01 津久志浄水場 [水源名] 第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 休止中				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 12 － 01 大見浄水場 [水源名] 大見取水井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 12 － 02 大見浄水場 [水源名] 戸張第1，2取水井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 93(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000001	1
水温(℃)									27.6	8.2	17.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 13 － 01 水の別浄水場 [水源名] 第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 [浄水場名] 14 － 01 黒淵浄水場 [水源名] 目谷ダム [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 418(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 01 － 00 壬生浄水場 [水源名] 壬生第2水源(壬生第1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,625(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			0.000002	1			0.000002	1
水温(℃)	26.2	6.2	16.9	12	27.7	6.4	17.1	12	19.7	5.9	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 02 － 00 県営工業団地配水池 [水源名] 壬生第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 58 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 10 － 00 本地浄水場 [水源名] 本地第2水源、第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 153 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 11 － 00 明神浄水場 [水源名] 明神1水源、第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 38 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			0.000005	1			0.000001	1
水温(℃)	26.2	8.6	16.7	12	30.5	6.2	18.3	12	20.3	8.3	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 20 － 00 細見浄水場 [水源名] 細見水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 175(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 21 － 00 雲月浄水場 [水源名] 雲月水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 170(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 22 － 00 雄鹿原浄水場 [水源名] 雄鹿原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 255(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	19.5	2.7	11.5	12	19.6	1.3	11.0	12	20.1	0.7	10.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 23 － 00 八幡浄水場 [水源名] 八幡水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 162(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 24 － 00 美和東浄水場 [水源名] 美和東水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 93(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 25 － 00 美和中央浄水場 [水源名] 美和中央水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 140(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	19.2	2.2	10.9	12	20.1	3.5	11.8	12	17.9	4.2	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 26 － 00 美和西浄水場 [水源名] 美和西水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 47(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 27 － 00 土橋浄水場 [水源名] 土橋水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 28 － 00 才乙浄水場 [水源名] 才乙水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	20.0	2.9	11.8	12	19.4	2.9	11.7	12	19.9	4.1	12.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 30 － 00 大朝浄水場 [水源名] 大朝取水井、九門前取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 323(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 31 － 00 朝枝浄水場 [水源名] 朝枝第2水源、朝枝第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 301(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 34 － 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島事務所 [浄水場名] 40 － 00 琴庄浄水場 [水源名] 琴庄第1水源、琴庄第2水源、琴庄第3水源 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			0.000002	1			0.000002	1
水温(℃)	26.7	4.0	15.9	12	29.1	4.4	17.3	12	28.4	4.7	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 － 065 広島県 広島県水道広域連合企業団 大崎上島事務所 [浄水場名] 01 － 01 県用水受水 [水源名] 太田川水系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,553(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。