検査項目	[事業主体名] 34 － 505 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島) [浄水場名] 01 － 00 瀬野川浄水場 [水源名] 太田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 87,069 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 34 － 505 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島) [浄水場名] 02 － 00 宮原浄水場 [水源名] 太田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,614 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 34 － 506 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島西部) [浄水場名] 01 － 00 白ヶ瀬浄水場 [水源名] 八幡川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 22,470 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.28	1			0.32	1				
フッ素及びその化合物			0.13	1			0.14	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	0.15	<0.06	0.07	6	0.17	<0.06	0.10	6	0.44	<0.06	0.14	6
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
クロロホルム	0.024	0.003	0.013	6	0.023	0.003	0.013	6	0.019	0.003	0.012	6
ジクロロ酢酸	0.006	0.002	0.004	6	0.006	0.002	0.004	6	0.010	0.002	0.005	6
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	6	0.00	0.00	0.00	6	0.00	<0.00	0.00	6
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.040	0.008	0.023	6	0.047	0.010	0.027	6	0.024	0.007	0.018	6
トリクロロ酢酸	0.010	<0.002	0.006	6	0.011	0.002	0.007	6	0.009	0.000	0.006	6
ブロモジクロロメタン	0.012	0.003	0.007	6	0.015	0.004	0.009	6	0.007	0.003	0.005	6
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.03	4	0.07	0.01	0.03	4	0.03	0.00	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	8.7	6.2	7.2	4	9.0	6.7	7.7	4	6.5	5.2	6.1	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	13.0	7.6	9.5	12	15.0	8.0	9.9	12	9.0	6.9	7.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21	20	20	4	23	20	22	4	24	20	22	4
蒸発残留物	67	53	58	4	61	53	57	4	65	52	60	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	0.000004	<0.000001	0.000001	12	0.000004	<0.000001	0.000002	12	0.000003	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤			0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0050	1				
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
pH値	7.4	7.2	7.3	12	7.5	7.1	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 34 － 506 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島西部) [浄水場名] 02 － 00 三ツ石浄水場 [水源名] 小瀬川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 29,975(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 34 － 507 広島県 広島県水道広域連合企業団(沼田川) [浄水場名] 01 － 00 宮浦浄水場 [水源名] 沼田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 15,093(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 34 － 507 広島県 広島県水道広域連合企業団(沼田川) [浄水場名] 02 － 00 坊士浄水場 [水源名] 沼田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 31,532(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物					0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.64	0.26	0.43	12	0.61	0.31	0.44	12
フッ素及びその化合物					0.14	0.09	0.11	12	0.19	0.08	0.10	12
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4－ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.22	<0.06	0.12	6	0.18	<0.06	0.09	12	0.22	0.06	0.13	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	6	0.003	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.022	0.006	0.017	6	0.031	0.002	0.012	12	0.012	0.001	0.006	12
ジクロロ酢酸	0.008	0.004	0.006	6	0.016	<0.002	0.006	12	0.005	<0.003	0.003	12
ジブロモクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	6	0.00	0.00	0.00	12	<0.00	<0.00	<0.00	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.032	0.011	0.024	6	0.043	0.007	0.020	12	0.024	0.004	0.013	12
トリクロロ酢酸	0.014	0.005	0.010	6	0.018	<0.002	0.008	12	0.008	0.003	0.005	12
ブロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	6	0.010	0.003	0.006	12	0.008	0.002	0.004	12
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.003	<0.003	<0.003	12
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.05	0.00	0.02	12	0.05	<0.01	0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	5.6	5.2	5.5	4	9.0	4.6	7.6	12	9.8	5.3	7.6	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	5.9	5.0	5.5	12	12.0	6.3	8.6	12	13.8	8.8	10.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13	11	12	4	44	27	36	12	44	24	34	12
蒸発残留物	47	38	43	4	82	54	66	12	70	59	65	12
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.5	0.7	12	1.1	0.6	0.9	12	1.1	0.7	0.9	12
pH値	7.5	7.3	7.3	12	7.7	7.4	7.6	12	7.6	7.2	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 34 － 507 広島県 広島県水道広域連合企業団(沼田川) [浄水場名] 03 － 00 埜田浄水場 [水源名] 沼田川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,957(㎥) 給水栓水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.13	<0.06	<0.06	6								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	7								
クロロホルム	0.025	0.006	0.016	6								
ジクロロ酢酸	0.002	<0.002	<0.002	7								
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	6								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.036	0.013	0.026	6								
トリクロロ酢酸	0.010	0.004	0.007	7								
ブロモジクロロメタン	0.012	0.005	0.008	6								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	6								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4								
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4								
ナトリウム及びその化合物	10.0	6.6	7.8	4								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩化物イオン	9.6	6.1	7.7	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	27	28	4								
蒸発残留物	77	66	71	4								
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.9	12								
pH値	7.7	7.3	7.5	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								