| 検査項目 | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>明浜浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 982 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>八幡浜浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 4,904 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>三瓶浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 390 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | * 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | * 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | * | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | * | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | * | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | * | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | * | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | * | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | * | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | * | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | * 0.80 | 0.60 | 0.68 | 4 | 0.80 | 0.30 | 0.58 | 4 | * 0.70 | 0.30 | 0.60 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | * 0.07 | 0.06 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4 | * 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | * | | <0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 | * | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | * | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | * | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ジクロロメタン | * | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| テトラクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | * | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | * 0.26 | <0.06 | 0.09 | 4 | 0.13 | <0.06 | 0.08 | 4 | * 0.14 | <0.06 | 0.08 | 4 |
| クロロ酢酸 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | * 0.023 | 0.005 | 0.015 | 4 | 0.024 | 0.009 | 0.016 | 4 | * 0.011 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | * 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | * 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | * 0.030 | 0.008 | 0.020 | 4 | 0.034 | 0.014 | 0.023 | 4 | * 0.018 | 0.007 | 0.011 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | * 0.013 | 0.003 | 0.008 | 4 | 0.014 | 0.005 | 0.010 | 4 | * 0.004 | <0.002 | 0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | * 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 | * 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | * | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | * | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | * 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 4 | * 0.05 | 0.03 | 0.04 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | * | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | * | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | * | | 7.7 | 1 | | | 7.2 | 1 | * | | 6.6 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | * | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | * 11.2 | 8.4 | 9.2 | 12 | 11.9 | 9.6 | 10.5 | 12 | * 10.4 | 8.2 | 9.3 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | * | | 41 | 1 | 51 | 38 | 45 | 4 | * | | 44 | 1 |
| 蒸発残留物 | * | | 81 | 1 | 98 | 73 | 86 | 4 | * | | 79 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | * | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | * 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | <0.000001 | 1 | * 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール | * 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | <0.000001 | 1 | * <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | * | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | * | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | * 1.0 | 0.5 | 0.8 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 12 | * 0.8 | 0.5 | 0.7 | 12 |
| pH値 | * 7.8 | 7.3 | 7.6 | 12 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 12 | * 7.7 | 7.2 | 7.6 | 12 |
| 味 | * | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | * | | 0 | 12 |
| 臭気 | * | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | * | | 0 | 12 |
| 色度 | * 0.8 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | * 0.6 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>伊方浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 875 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>宇和島浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 4,231 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>瀬戸浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 708 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | * 0 | 0 | 0 | 12 | * 2 | 0 | 0 | 12 | * 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | * | | 0 | 12 | * | | 0 | 12 | * | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | * | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | * | | <0.002 | 1 | * | | <0.002 | 1 | * | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | * 1.00 | 0.30 | 0.73 | 4 | * 0.40 | 0.20 | 0.33 | 4 | * 1.00 | 0.30 | 0.73 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | * 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 | * <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | * 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | * | | <0.1 | 1 | * | | <0.1 | 1 | * | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | * | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ジクロロメタン | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| テトラクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | * 0.25 | <0.06 | 0.11 | 4 | * 0.07 | <0.06 | <0.06 | 4 | * 0.18 | <0.06 | 0.09 | 4 |
| クロロ酢酸 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | * 0.018 | 0.006 | 0.014 | 4 | * 0.011 | 0.007 | 0.009 | 4 | * 0.008 | 0.003 | 0.006 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | * 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | * 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 | * 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | * 0.028 | 0.012 | 0.022 | 4 | * 0.016 | 0.011 | 0.014 | 4 | * 0.015 | 0.008 | 0.013 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | * 0.010 | 0.003 | 0.008 | 4 | * 0.008 | 0.005 | 0.006 | 4 | * 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | * 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 | * 0.004 | 0.003 | 0.004 | 4 | * 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | * | | <0.01 | 1 | * | | <0.01 | 1 | * | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | * 0.14 | 0.05 | 0.08 | 4 | * 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | * 0.09 | 0.04 | 0.06 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | * | | <0.01 | 1 | * | | <0.01 | 1 | * | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | * | | 7.5 | 1 | * | | 5.7 | 1 | * | | 7.1 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | * | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | * 12.9 | 9.7 | 10.6 | 12 | * 8.8 | 7.5 | 8.0 | 12 | * 12.8 | 9.2 | 10.4 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | * | | 46 | 1 | * | | 20 | 1 | * | | 46 | 1 |
| 蒸発残留物 | * 100 | 88 | 94 | 4 | * | | 55 | 1 | * 102 | 96 | 100 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | * | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | * 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | * 0.000019 | <0.000001 | 0.000003 | 12 | * 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール | * 0.000004 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | * <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | * <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | * | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 | * | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | * 1.1 | 0.7 | 0.9 | 12 | * 0.8 | 0.6 | 0.6 | 12 | * 1.0 | 0.7 | 0.8 | 12 |
| pH値 | * 7.8 | 7.3 | 7.7 | 12 | * 7.4 | 6.9 | 7.2 | 12 | * 7.8 | 7.3 | 7.6 | 12 |
| 味 | * | | 0 | 12 | * | | 0 | 12 | * | | 0 | 12 |
| 臭気 | * | | 0 | 12 | * | | 1 | 12 | * | | 0 | 12 |
| 色度 | * 0.8 | <0.5 | 0.5 | 12 | * <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | * 0.9 | <0.5 | 0.5 | 12 |
| 濁度 | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>三崎浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,238 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>吉田地区浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,770 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | | [事業主体名]<br>38 － 501 愛媛県<br>南予水道企業団<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>三間地区浄水場<br><br>[水源名]<br>野村ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,431 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | * 1 | 0 | 0 | 12 | | * 1 | 0 | 0 | 12 | | * 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | * | | 0 | 12 | | * | | 0 | 12 | | * | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | * | | <0.00030 | 1 | | * | | <0.00030 | 1 | | * | | <0.00030 | 1 |
| 水銀及びその化合物 | * | | <0.00005 | 1 | | * | | <0.00005 | 1 | | * | | <0.00005 | 1 |
| セレン及びその化合物 | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 |
| 六価クロム化合物 | * | | <0.002 | 1 | | * | | <0.002 | 1 | | * | | <0.002 | 1 |
| 亜硝酸態窒素 | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | * <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | * 1.10 | 0.30 | 0.80 | 4 | | * 0.80 | 0.50 | 0.60 | 4 | | * 0.80 | 0.50 | 0.63 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | * 0.08 | 0.06 | 0.07 | 4 | | * 0.07 | 0.06 | 0.07 | 4 | | * 0.07 | 0.06 | 0.07 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | * | | <0.1 | 1 | | * | | <0.1 | 1 | | * | | <0.1 | 1 |
| 四塩化炭素 | * | | <0.0002 | 1 | | * | | <0.0002 | 1 | | * | | <0.0002 | 1 |
| 1,4－ジオキサン | * | | <0.005 | 1 | | * | | <0.005 | 1 | | * | | <0.005 | 1 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 |
| ジクロロメタン | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 |
| テトラクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 |
| トリクロロエチレン | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 |
| ベンゼン | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 | | * | | <0.001 | 1 |
| 塩素酸 | * 0.13 | 0.06 | 0.10 | 4 | | * 0.19 | 0.07 | 0.12 | 4 | | * 0.25 | <0.06 | 0.08 | 4 |
| クロロ酢酸 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | * 0.011 | 0.005 | 0.009 | 4 | | * 0.022 | 0.006 | 0.017 | 4 | | * 0.022 | 0.005 | 0.014 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | * 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | | * 0.010 | 0.003 | 0.007 | 4 | | * 0.007 | 0.002 | 0.005 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | * 0.019 | 0.011 | 0.016 | 4 | | * 0.028 | 0.010 | 0.021 | 4 | | * 0.028 | 0.009 | 0.018 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | * 0.004 | <0.002 | 0.002 | 4 | | * 0.017 | 0.003 | 0.010 | 4 | | * 0.013 | 0.002 | 0.008 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | * 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 | | * 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | | * 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 |
| ブロモホルム | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | * <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | * | | <0.01 | 1 | | * | | <0.01 | 1 | | * | | <0.01 | 1 |
| アルミニウム及びその化合物 | * 0.09 | 0.05 | 0.07 | 4 | | * 0.09 | 0.03 | 0.05 | 4 | | * 0.10 | 0.03 | 0.06 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | * 0.03 | <0.01 | 0.02 | 4 | | * 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | * | | <0.01 | 1 | | * | | <0.01 | 1 | | * | | <0.01 | 1 |
| ナトリウム及びその化合物 | * | | 7.1 | 1 | | * | | 6.5 | 1 | | * | | 6.7 | 1 |
| マンガン及びその化合物 | * | | <0.005 | 1 | | * | | <0.005 | 1 | | * | | <0.005 | 1 |
| 塩化物イオン | * 11.9 | 8.6 | 10.1 | 12 | | * 10.8 | 7.7 | 8.7 | 12 | | * 10.1 | 7.4 | 8.2 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | * | | 47 | 1 | | * | | 35 | 1 | | * | | 38 | 1 |
| 蒸発残留物 | * 108 | 103 | 105 | 4 | | * | | 76 | 1 | | * | | 79 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | * | | <0.02 | 1 | | * | | <0.02 | 1 | | * | | <0.02 | 1 |
| ジェオスミン | * <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | * 0.000004 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | * 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール | * 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | * 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | * <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | * | | <0.005 | 1 | | * | | <0.005 | 1 | | * | | <0.005 | 1 |
| フェノール類 | * | | <0.0005 | 1 | | * | | <0.0005 | 1 | | * | | <0.0005 | 1 |
| 有機物(TOCの量) | * 1.1 | 0.6 | 0.8 | 12 | | * 1.1 | 0.7 | 0.8 | 12 | | * 1.1 | 0.7 | 0.8 | 12 |
| pH値 | * 7.9 | 7.5 | 7.7 | 12 | | * 7.8 | 7.2 | 7.5 | 12 | | * 7.8 | 7.1 | 7.5 | 12 |
| 味 | * | | 0 | 12 | | * | | 0 | 12 | | * | | 0 | 12 |
| 臭気 | * | | 0 | 12 | | * | | 0 | 12 | | * | | 0 | 12 |
| 色度 | * 1.0 | <0.5 | 0.6 | 12 | | * 1.1 | <0.5 | 0.7 | 12 | | * 1.0 | <0.5 | 0.6 | 12 |
| 濁度 | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | | * <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>38 － 502 愛媛県<br>津島水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>長野浄水場<br><br>[水源名]<br>岩松川水系御代ノ川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,023(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>38 － 502 愛媛県<br>津島水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>嵐浄水場<br><br>[水源名]<br>岩松川水系御代ノ川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,440(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>38 － 502 愛媛県<br>津島水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>狩津浄水場<br><br>[水源名]<br>岩松川水系御代ノ川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 685(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 4 | 0.40 | 0.30 | 0.38 | 4 | 0.40 | 0.30 | 0.38 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 1,4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.29 | 0.14 | 0.20 | 4 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 4 | 0.10 | <0.06 | 0.06 | 4 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.015 | 0.006 | 0.010 | 4 | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 4 | 0.013 | 0.005 | 0.010 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.005 | <0.002 | 0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.021 | 0.011 | 0.015 | 4 | 0.017 | 0.006 | 0.011 | 4 | 0.020 | 0.011 | 0.017 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.008 | <0.002 | 0.004 | 4 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.05 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 8.7 | 6.8 | 8.0 | 12 | 8.3 | 6.2 | 7.2 | 12 | 7.3 | 6.2 | 6.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | | | 41 | 1 | | | 39 | 1 | | | 55 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.000005 | <0.000001 | 0.000003 | 12 | 0.000005 | <0.000001 | 0.000002 | 12 | 0.000005 | <0.000001 | 0.000003 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 12 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>38 － 502 愛媛県<br>津島水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>うず尻ポンプ場<br><br>[水源名]<br>浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,340 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 4 | | | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 1,4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 4 | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | | | | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | | | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 12 | | | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | | | 60 | 1 | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| ジェオスミン | | | | | | | | | | | | |
| 2－メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 | | | | | | | | |
| pH値 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12 | | | | | | | | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | | | | | | | | |
| 濁度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。