検査項目	[事業主体名] 40 － 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 01 － 01 道原浄水場 [水源名] 道原貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,849 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 02 － 01 井手浦浄水場 [水源名] 油木、ます渕、耶馬溪貯水池、山国川、紫川 [原水の種類] ダム直接・ダム放流・その他 [1日平均浄水量] 136,782 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 03 － 01 畑浄水場 [水源名] 畑貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 15,071 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	16	0	0	0	16	1	0	0	16
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	16			0	16			0	16
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.006	0.003	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	16	<0.004	<0.004	<0.004	16	<0.004	<0.004	<0.004	16
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.12	0.53	0.79	16	0.56	0.37	0.48	16	0.84	0.50	0.63	16
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	16	0.05	<0.05	<0.05	16	0.05	<0.05	<0.05	16
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	16
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.13	<0.05	<0.05	16	<0.05	<0.05	<0.05	16	0.10	<0.05	<0.05	16
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	16	<0.002	<0.002	<0.002	16	<0.002	<0.002	<0.002	16
クロロホルム	0.010	0.001	0.004	16	0.014	0.002	0.007	16	0.012	0.005	0.007	16
ジクロロ酢酸	0.007	<0.002	0.003	16	0.008	0.003	0.005	16	0.008	0.003	0.005	16
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	16
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16
総トリハロメタン	0.020	0.005	0.010	16	0.020	0.005	0.012	16	0.021	0.011	0.016	16
トリクロロ酢酸	0.008	<0.002	0.003	16	0.009	<0.002	0.005	16	0.008	0.004	0.005	16
ブロモジクロロメタン	0.007	0.002	0.004	16	0.005	0.002	0.004	16	0.007	0.004	0.006	16
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	16	0.03	0.02	0.02	16	0.02	<0.01	0.01	16
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	16
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	7.0	6.0	6.8	4	6.0	6.0	6.0	4	9.0	8.0	8.5	4
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	0.004	<0.001	<0.001	16
塩化物イオン	8.0	6.0	7.0	16	9.0	7.0	7.8	16	13.0	11.0	11.9	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	28	31	16	48	33	36	16	66	33	45	16
蒸発残留物	80	64	72	4	86	62	76	4	94	72	81	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	16	0.000001	<0.000001	<0.000001	16	0.000003	<0.000001	0.000001	16
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	16	<0.000001	<0.000001	<0.000001	16	0.000003	<0.000001	<0.000001	16
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.7	16	1.0	0.7	0.8	16	1.2	0.8	0.9	16
pH値	7.4	6.9	7.1	16	7.4	7.0	7.2	16	7.4	6.7	7.0	16
味			0	16			0	16			0	16
臭気			0	16			0	16			0	16
色度	0.6	<0.5	<0.5	16	<0.5	<0.5	<0.5	16	<0.5	<0.5	<0.5	16
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	16

検査項目	[事業主体名] 40 － 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 04 － 01 穴生浄水場 [水源名] 遠賀川、頓田貯水池、力丸貯水池 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 97,496(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 001 福岡県 北九州市 [浄水場名] 05 － 01 本城浄水場 [水源名] 遠賀川、頓田貯水池 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 39,410(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 01 － 00 多々良浄水場 [水源名] 多々良川水源(長谷ダム水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 72,666(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	16	1	0	0	16	<1	<1	<1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	16			0	16			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	16	<0.004	<0.004	<0.004	16	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.56	0.87	16	0.97	0.26	0.57	16	0.93	0.47	0.69	4
フッ素及びその化合物	0.08	<0.05	0.05	16	0.08	<0.05	0.07	16	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.19	<0.05	0.05	16	0.12	<0.05	0.05	16	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	16	<0.002	<0.002	<0.002	16	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.016	0.002	0.008	16	0.009	0.003	0.006	16	0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸	0.011	0.003	0.006	16	0.007	0.002	0.004	16	<0.002	<0.002	<0.002	12
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	0.004	<0.001	0.001	12
総トリハロメタン	0.029	0.007	0.015	16	0.017	0.008	0.012	16	0.011	0.001	0.005	12
トリクロロ酢酸	0.011	0.002	0.006	16	0.005	<0.002	0.004	16	<0.002	<0.002	<0.002	12
ブロモジクロロメタン	0.010	0.003	0.005	16	0.006	0.003	0.004	16	0.003	<0.001	0.001	12
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	0.003	<0.001	0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	12
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.03	16	0.08	0.02	0.04	16	0.08	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	25.0	9.0	15.8	4	26.0	16.0	21.5	4	19.0	11.0	16.0	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	23.0	12.0	15.7	16	20.0	15.0	17.4	16	28.4	12.5	19.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	102	60	74	16	98	74	87	16	82	51	69	12
蒸発残留物	200	97	138	4	186	130	159	4	144	91	124	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	16	0.000002	<0.000001	<0.000001	16	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	16	<0.000001	<0.000001	<0.000001	16	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.6	0.8	1.0	16	1.6	0.6	1.0	16	0.7	0.5	0.6	12
pH値	7.4	7.0	7.2	16	7.4	7.1	7.2	16	7.4	7.0	7.2	256
味			0	16			0	16			0	256
臭気			0	16			0	16			0	256
色度	<0.5	<0.5	<0.5	16	<0.5	<0.5	<0.5	16	<1.0	<1.0	<1.0	256
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	256

検査項目	[事業主体名] 40 － 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 02 － 01 高宮浄水場 [水源名] 南畑ダム水源(那珂川水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 66,427(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 03 － 00 乙金浄水場 [水源名] 江川ダム水源(那珂川水源と混合) [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 74,102(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 04 － 00 夫婦石浄水場 [水源名] 室見川水源(曲渕ダム水源背振ダム水源他 [原水の種類] 浄水受水・ダム放流・ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 106,143(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	0.40	0.43	4	0.96	0.79	0.85	4	0.61	0.37	0.49	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.010	0.001	0.005	12	0.010	0.002	0.005	12	0.009	0.002	0.005	12
ジクロロ酢酸	0.004	<0.002	<0.002	12	0.004	<0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003	12
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン	0.028	0.008	0.015	12	0.028	0.009	0.016	12	0.017	0.007	0.011	12
トリクロロ酢酸	0.005	<0.002	<0.002	12	0.006	<0.002	0.002	12	0.005	<0.002	0.003	12
ブロモジクロロメタン	0.010	0.003	0.006	12	0.010	0.003	0.006	12	0.006	0.003	0.004	12
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	0.003	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	12	0.06	0.02	0.04	12	0.04	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	12.0	7.0	9.8	4	9.0	8.0	8.5	4	9.0	7.0	7.8	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	21.6	8.0	13.9	12	19.6	6.8	10.7	12	11.2	7.6	9.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	17	29	12	50	34	46	12	36	23	29	12
蒸発残留物	96	48	71	12	110	70	88	12	83	39	66	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000004	<0.000001	0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.0	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12
pH値	7.6	7.0	7.5	256	7.6	7.4	7.5	256	7.6	7.3	7.5	256
味			0	256			0	256			0	256
臭気			0	256			0	256			0	256
色度	<1.0	<1.0	<1.0	256	<1.0	<1.0	<1.0	256	<1.0	<1.0	<1.0	256
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	256	<0.1	<0.1	<0.1	256	<0.1	<0.1	<0.1	256

検査項目	[事業主体名] 40 － 002 福岡県 福岡市 [浄水場名] 05 － 00 瑞梅寺浄水場 [水源名] 瑞梅寺ダム水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 10,319 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 003 福岡県 大牟田市 [浄水場名] 01 － 00 大島水源センター [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,136 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 003 福岡県 大牟田市 [浄水場名] 02 － 00 ありあけ浄水場 [水源名] 菊池川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16,937 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.79	0.89	4	2.10	1.20	1.60	4	2.09	1.03	1.58	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.23	0.12	0.18	4	0.26	0.08	0.18	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	12	<0.04	<0.04	<0.04	4	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	7
クロロホルム	0.003	<0.001	0.001	12	0.004	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	17
ジクロロ酢酸	0.002	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	7
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	17
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.012	0.003	0.008	12	0.013	0.006	0.008	4	0.008	<0.001	0.003	17
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	7
ブロモジクロロメタン	0.005	0.001	0.003	12	0.005	0.002	0.003	4	0.003	<0.001	0.001	17
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	17
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	7
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.02	12	0.04	0.02	0.03	4	0.04	<0.02	0.02	24
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.03	<0.03	<0.03	24
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	9.0	8.0	8.5	4	16.0	10.0	13.0	4	15.8	6.6	12.1	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	24
塩化物イオン	11.2	9.4	10.5	12	16.0	10.0	13.0	12	15.2	8.1	10.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	25	34	12	67	51	61	4	56	37	51	12
蒸発残留物	89	47	72	12	151	103	132	4	144	78	126	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.4	0.3	0.3	12	0.5	<0.3	0.3	12	0.7	<0.3	0.3	24
pH値	7.6	7.4	7.5	257	7.5	7.4	7.4	12	7.4	7.2	7.3	24
味			0	257			0	12			0	24
臭気			0	257			0	12			0	24
色度	<1.0	<1.0	<1.0	257	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	24
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	257	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	24

検査項目	[事業主体名] 40 － 003 福岡県 大牟田市 [浄水場名] 03 － 00 甘木配水池 [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,153 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 004 福岡県 久留米市 [浄水場名] 01 － 01 放光寺浄水場 [水源名] 筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 60,321 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 004 福岡県 久留米市 [浄水場名] 02 － 01 受水系(藤山配水池) [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 13,604 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12				
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	12				
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物					0.002	<0.001	<0.001	12				
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.90	0.50	0.70	12				
フッ素及びその化合物					0.12	0.08	0.10	12				
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
1,4－ジオキサン					<0.002	<0.002	<0.002	12				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.002	<0.002	<0.002	12				
ジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩素酸					0.15	0.04	0.09	12				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	12				
クロロホルム					0.012	0.002	0.007	12				
ジクロロ酢酸					0.007	<0.002	0.003	12				
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン					0.022	0.006	0.013	12				
トリクロロ酢酸					0.007	<0.002	0.005	12				
ブロモジクロロメタン					0.007	0.002	0.004	12				
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	12				
亜鉛及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12				
アルミニウム及びその化合物					0.05	0.02	0.03	12				
鉄及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12				
銅及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12				
ナトリウム及びその化合物					16.0	9.0	12.0	12				
マンガン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩化物イオン					14.0	9.0	11.0	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					54	33	44	12				
蒸発残留物					140	91	117	12				
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	12				
ジェオスミン					0.000002	<0.000001	<0.000001	12				
2－メチルイソボルネオール					0.000002	<0.000001	<0.000001	12				
非イオン界面活性剤					<0.005	<0.005	<0.005	12				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	12				
有機物(TOCの量)					0.6	0.4	0.5	12				
pH値					7.7	7.4	7.5	12				
味							0	12				
臭気							0	12				
色度					<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 40 － 004 福岡県 久留米市 [浄水場名] 02 － 02 受水系(西部配水池) [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,598 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 01 － 00 尾崎水源地 [水源名] 遠賀川表流水外1水源混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 10,560 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 02 － 00 打向浄水場 [水源名] 遠賀川水系八木山川力丸ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 3,651 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 03 － 00 尾崎浄水場 [水源名] 遠賀川水系遠賀川尾崎貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,377 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 005 福岡県 直方市 [浄水場名] 04 － 00 内ヶ磯浄水場 [水源名] 遠賀川水系福地川福智山ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,459 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 01 － 00 鯰田浄水場 [水源名] 鯰田水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,628 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 02 － 00 堀池浄水場 [水源名] 楽市水源(伏流水)(楽市水源(浅井戸)と混合) [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,019(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 03 － 00 明星寺浄水場 [水源名] 久保白水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 7,968(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 06 － 00 鯰田共同浄水場 [水源名] 鯰田共同水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,949(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 07 － 01 太郎丸浄水場 [水源名] 太郎丸水源(楽市第2水源、桜木水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,987(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 08 － 00 秋松浄水場 [水源名] 今吉水源と古川水源の混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,640(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 09 － 00 岩崎浄水場 [水源名] 岩崎3号水源～5号水源の混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,053(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 10 － 00 長尾浄水場 [水源名] 長尾3号水源(長尾1号水源外4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 1,779 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 006 福岡県 飯塚市 [浄水場名] 12 － 00 内野浄水場 [水源名] 内野1号水源と2号水源の混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 685 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 01 － 01 矢加部配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団(他2水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 10,480 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.90	1
フッ素及びその化合物											0.09	1
ホウ素及びその化合物											0.0	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4－ジオキサン											<0.001	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン											<0.002	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸									0.11	<0.04	0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.014	0.005	0.010	4
ジクロロ酢酸									0.003	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									0.00	0.00	0.00	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.027	0.013	0.020	4
トリクロロ酢酸									0.007	0.004	0.006	4
ブロモジクロロメタン									0.007	0.004	0.006	4
ブロモホルム									0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物									0.05	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物											<0.01	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											9.0	1
マンガン及びその化合物											<0.001	1
塩化物イオン									15.0	8.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											42	1
蒸発残留物									118	80	101	4
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン									0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール									0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.8	0.4	0.6	12
pH値									7.7	7.6	7.6	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 01 － 02 村矢加部1号井 [水源名] 村矢加部1号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 01 － 03 村矢加部2号井 [水源名] 村矢加部2号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 02 － 01 磯鳥水源地1号井 [水源名] 磯鳥水源地1号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 468 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.30	1
フッ素及びその化合物											0.08	1
ホウ素及びその化合物											0.0	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4－ジオキサン											<0.001	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン											<0.002	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸									0.07	<0.04	<0.04	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム									0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物											<0.01	1
鉄及びその化合物											<0.01	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物									61.0	60.0	60.5	4
マンガン及びその化合物											0.003	1
塩化物イオン									25.0	25.0	25.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									165	158	163	4
蒸発残留物									361	358	360	4
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン									<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.4	<0.3	<0.3	12
pH値									7.3	7.2	7.2	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度									0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 02 － 02 高島3号井 [水源名] 高島3号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 672 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 02 － 03 高島4号井 [水源名] 高島4号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 830 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 008 福岡県 柳川市 [浄水場名] 03 － 01 六合配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,350 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											1.00	1
フッ素及びその化合物											0.12	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4－ジオキサン											<0.001	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン											<0.002	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸									0.09	0.05	0.08	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.015	0.004	0.009	4
ジクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									0.00	0.00	0.00	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.030	0.012	0.020	4
トリクロロ酢酸									0.006	0.002	0.005	4
ブロモジクロロメタン									0.010	0.005	0.007	4
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物									0.05	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物											<0.01	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											12.0	1
マンガン及びその化合物											<0.001	1
塩化物イオン									15.0	8.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											56	1
蒸発残留物									131	104	116	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン									0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール									0.000002	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.8	<0.4	0.6	12
pH値									7.6	7.5	7.6	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 01 － 00 上山田浄水場 [水源名] 山田川表流水他2水源と混合 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,716 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 03 － 01 漆生浄水場 [水源名] 遠賀川表流水外3水源と混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,368 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 03 － 02 漆生浄水場 [水源名] 遠賀川伏流水外1水源と混合 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 4,036 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 04 － 00 上臼井浄水場 [水源名] 光代水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 432 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 05 － 00 中谷浄水場 [水源名] 中谷水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,071 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 009 福岡県 嘉麻市 [浄水場名] 06 － 00 中益浄水場 [水源名] 遠賀川伏流水 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,497 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 010 福岡県 朝倉市 [浄水場名] 01 － 00 持丸浄水場 [水源名] 筑後川水系小石原川 [原水の種類] ダム放流・浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,601 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 010 福岡県 朝倉市 [浄水場名] 02 － 00 杷木浄水場 [水源名] 1号～5号水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,601 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 00 上水道配水場 [水源名] 企業団浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物									0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.00	0.60	0.80	4
フッ素及びその化合物									0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン									<0.001	<0.001	<0.001	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.09	0.05	0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.020	0.006	0.012	4
ジクロロ酢酸									0.003	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.037	0.016	0.023	4
トリクロロ酢酸									0.008	0.004	0.006	4
ブロモジクロロメタン									0.012	0.006	0.008	4
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物									0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物									13.0	10.0	11.0	4
マンガン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン									15.0	9.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									53	42	47	4
蒸発残留物									119	97	108	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン									0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール									0.000002	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤									<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)									0.8	0.4	0.6	12
pH値	7.8	6.3	7.3	365	6.3	6.0	6.1	365	7.7	7.6	7.6	12
味			0	365							0	12
臭気			0	365							0	12
色度									<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 01 庄屋村浄水場 [水源名] 庄屋村第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 02 神露淵浄水場 [水源名] 神露淵第1水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 48(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 03 黒木浄水場 [水源名] 黒木第1水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 889(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 04 四条野浄水場 [水源名] 四条野第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 29 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 05 山中浄水場 [水源名] 山中第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 17 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 06 木屋浄水場 [水源名] 木屋第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 226 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 07 荒谷浄水場 [水源名] 荒谷第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 88(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 08 十籠浄水場 [水源名] 吉城水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 261(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 09 椋谷浄水場 [水源名] 椋谷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 58(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 10 本星野浄水場 [水源名] 本星野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 31(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 11 小野浄水場 [水源名] 小野第1，第2水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 120(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 011 福岡県 八女市 [浄水場名] 01 － 12 仁田原浄水場 [水源名] 仁田原水源・仁田塚水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 62(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 012 福岡県 筑後市 [浄水場名] 01 － 00 西牟田水源地 [水源名] 西牟田水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,158 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 012 福岡県 筑後市 [浄水場名] 02 － 00 久恵浄水場 [水源名] 久恵浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,462 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 012 福岡県 筑後市 [浄水場名] 03 － 00 北牟田配水場 [水源名] 北牟田配水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,414 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 013 福岡県 大川市 [浄水場名] 01 － 00 幡保配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,491 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 014 福岡県 行橋市 [浄水場名] 01 － 00 行橋浄水場 [水源名] 今川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,375 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 014 福岡県 行橋市 [浄水場名] 02 － 00 矢留浄水場 [水源名] 今川表流水外企業団浄水混合 [原水の種類] 湖沼水・浄水受水 [1日平均浄水量] 11,596 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.60	0.80	4								
フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.10	4								
ホウ素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	4								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	0.07	0.04	0.06	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.012	0.003	0.008	4								
ジクロロ酢酸	0.002	<0.002	<0.002	4								
ジブロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.025	0.009	0.017	4								
トリクロロ酢酸	0.006	<0.002	0.004	4								
ブロモジクロロメタン	0.009	0.004	0.006	4								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4								
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
ナトリウム及びその化合物	15.0	10.0	12.0	4								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩化物イオン	15.0	8.0	11.0	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57	39	48	4								
蒸発残留物	144	96	117	4								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4								
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	4								
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	0.8	<0.4	0.6	12								
pH値	7.7	7.6	7.6	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								

検査項目	[事業主体名] 40 － 015 福岡県 豊前市 [浄水場名] 01 － 00 赤熊第2配水場 [水源名] 赤熊第2系4号井外3水源混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,265 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 015 福岡県 豊前市 [浄水場名] 02 － 00 上町配水場 [水源名] 上町系第1号井外6水源混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 820 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 015 福岡県 豊前市 [浄水場名] 03 － 00 大西配水場 [水源名] 京築地区水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,440 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 016 福岡県 中間市 [浄水場名] 01 － 01 唐戸浄水場 [水源名] 遠賀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 11,325(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 016 福岡県 中間市 [浄水場名] 02 － 01 西部浄水場 [水源名] 浮州池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 6,908(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 017 福岡県 三井水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 三沢配水場 [水源名] 山神水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,703(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.35	0.31	0.97	4								
フッ素及びその化合物	0.10	<0.05	0.08	4								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	0.09	<0.06	0.07	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.040	0.002	0.016	12								
ジクロロ酢酸	0.023	0.006	0.016	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.048	0.006	0.024	12								
トリクロロ酢酸	0.024	0.006	0.011	4								
ブロモジクロロメタン	0.010	0.002	0.006	12								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
アルミニウム及びその化合物	0.14	0.03	0.06	12	0.15	0.02	0.06	12				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
ナトリウム及びその化合物	30.7	10.8	22.0	12								
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12				
塩化物イオン	23.2	8.1	15.6	12	21.8	15.5	18.4	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	102	48	80	12								
蒸発残留物	224	146	195	4								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン	0.000005	<0.000001	0.000002	14	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				
2－メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000001	0.000002	14	0.000006	0.000001	0.000002	6				
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	1.5	0.7	1.1	12	1.1	0.5	0.8	12				
pH値	7.7	7.2	7.5	12	7.7	7.2	7.5	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 40 － 017 福岡県 三井水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 大刀洗配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 12,811 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 018 福岡県 筑紫野市 [浄水場名] 01 － 00 山口(第2)浄水場 [水源名] 水呑ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,200 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 018 福岡県 筑紫野市 [浄水場名] 02 － 00 常松浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,500 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌							0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	1			0	1
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.76	0.19	0.38	12			1.35	1
フッ素及びその化合物							0.05	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物							<0.0	1			<0.0	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン							<0.002	1			<0.002	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン							<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン							<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸							0.08	1	0.19	0.07	0.12	6
クロロ酢酸							<0.002	1			<0.002	1
クロロホルム							0.012	1			0.007	1
ジクロロ酢酸							0.006	1			0.002	1
ジブロモクロロメタン							<0.01	1			<0.00	1
臭素酸							<0.001	1			<0.001	1
総トリハロメタン							0.015	1			0.013	1
トリクロロ酢酸							0.009	1			0.005	1
ブロモジクロロメタン							0.003	1			0.004	1
ブロモホルム							<0.001	1			<0.001	1
ホルムアルデヒド							<0.004	1			<0.004	1
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物							<0.01	1			0.02	1
鉄及びその化合物					0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1
銅及びその化合物							<0.01	1			<0.00	1
ナトリウム及びその化合物							7.2	1			10.5	1
マンガン及びその化合物					0.005	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
塩化物イオン					10.2	5.2	7.1	12			10.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					41	19	27	12			55	1
蒸発残留物							60	1			114	1
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール							<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					0.9	0.4	0.6	12			0.5	1
pH値					7.6	7.4	7.5	12			7.4	1
味							0	12			0	1
臭気							0	12			0	1
色度					1.0	<1.0	<1.0	12			<1.0	1
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 － 019 福岡県 春日那珂川水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 原町浄水場 [水源名] 春日貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 2,818 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 019 福岡県 春日那珂川水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 東隈浄水場 [水源名] 那珂川水系那珂川(他3水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 21,148 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 019 福岡県 春日那珂川水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 埋金浄水場 [水源名] 那珂川水系下代久事川(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,711 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.14	0.28	12	0.85	0.45	0.57	12	0.43	0.20	0.29	12
フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	2	0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	0.10	0.06	0.08	2	0.09	0.06	0.08	2	0.09	0.08	0.09	2
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
クロロホルム	0.016	0.003	0.009	12	0.013	0.001	0.006	12	0.011	0.001	0.005	12
ジクロロ酢酸	0.004	0.003	0.004	2	0.003	0.002	0.003	2	0.005	0.004	0.005	2
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
総トリハロメタン	0.025	0.008	0.015	12	0.017	0.003	0.010	12	0.014	0.002	0.008	12
トリクロロ酢酸	0.005	0.004	0.005	2	0.004	0.003	0.004	2	0.005	0.003	0.004	2
ブロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.005	12	0.005	0.001	0.003	12	0.003	0.001	0.002	12
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.05	0.04	0.05	2	0.02	0.02	0.02	2
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	11.6	9.4	10.5	2	9.7	9.1	9.4	2	7.1	6.8	7.0	2
マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	10.4	7.3	8.8	12	11.6	9.0	10.3	12	9.5	7.1	8.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	29	36	12	38	31	34	12	17	13	14	12
蒸発残留物	81	59	70	2	87	71	79	2	53	51	52	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	1.2	0.8	1.0	12	1.0	0.4	0.7	12	0.7	0.3	0.4	12
pH値	7.6	7.3	7.4	12	7.4	7.3	7.4	12	7.2	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 020 福岡県 大野城市 [浄水場名] 01 － 01 牛頸浄水場 [水源名] 御笠川水系牛頸ダム [原水の種類] ダム直接・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,459 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 020 福岡県 大野城市 [浄水場名] 02 － 01 瓦田浄水場 [水源名] 御笠川水系牛頸川他 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,095 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 021 福岡県 太宰府市 [浄水場名] 01 － 01 松川浄水場 [水源名] 御笠川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,317 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 021 福岡県 太宰府市 [浄水場名] 02 － 01 大佐野浄水場 [水源名] 大佐野川 [原水の種類] ダム直接・浄水受水・深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 715 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 01 － 00 障子岳浄水場 [水源名] 浅井戸・深井戸 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,350 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 02 － 00 柳原浄水場 [水源名] 割石川・安光池 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 394 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 03 － 00 山の内浄水場 [水源名] 中の原池・草ヶ谷ダム他 [原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,947(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 023 福岡県 宇美町 [浄水場名] 04 － 00 観音浦配水場 [水源名] 福岡地区水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,907(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 024 福岡県 篠栗町 [浄水場名] 01 － 00 第一浄水場 [水源名] 多々良川水系鳴渕ダム [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,780(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 024 福岡県 篠栗町 [浄水場名] 02 － 00 第二浄水場 [水源名] 和田区取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,259 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 024 福岡県 篠栗町 [浄水場名] 03 － 00 城戸浄水場 [水源名] 城戸地区取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 26 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 01 － 00 土生山浄水場 [水源名] 旧馬越水源地 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,591 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									6	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.72	0.28	0.52	4
フッ素及びその化合物									0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4－ジオキサン											<0.002	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン											<0.002	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸									0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.007	0.004	0.006	4
トリクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン									0.003	0.001	0.002	4
ブロモホルム									0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									<0.004	<0.004	<0.004	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物									0.02	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物									29.3	20.9	23.5	4
マンガン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン									20.8	11.3	14.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									83	74	78	4
蒸発残留物									191	146	164	4
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン									<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤									<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.8	0.6	0.7	12
pH値									8.0	7.4	7.6	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									1.0	<1.0	<1.0	12
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 02 － 00 土生山浄水場 [水源名] 御笠川水源地 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,591 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 03 － 00 桜丘低区配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,273 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 025 福岡県 志免町 [浄水場名] 04 － 00 総合公園配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,466 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6	0	1	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72	0.28	0.52	4								
フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4－ジオキサン			<0.002	1								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.007	0.004	0.006	4								
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
ブロモジクロロメタン	0.003	0.001	0.002	4								
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4								
ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	4								
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4								
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物	29.3	20.9	23.5	4								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩化物イオン	20.8	11.3	14.5	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	74	78	4								
蒸発残留物	191	146	164	4								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12								
pH値	8.0	7.4	7.6	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	1.0	<1.0	<1.0	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								

検査項目	[事業主体名] 40 － 026 福岡県 須恵町 [浄水場名] 01 － 00 佐谷浄水場 [水源名] 男鳥仕掛(中柱田他6水源と混合) [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 3,074(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 026 福岡県 須恵町 [浄水場名] 02 － 01 第二浄水場 [水源名] 須恵ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 607(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 04 － 00 立花浄水場 [水源名] 第1・2・3・4・5・15・20・21・22 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 520(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	0.22	0.63	12	0.73	0.52	0.60	12				
フッ素及びその化合物	0.10	0.08	0.09	4	0.09	0.07	0.08	4				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.0	<0.0	<0.0	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4－ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.12	<0.06	<0.06	4	0.19	<0.06	0.07	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.016	0.002	0.008	4	0.015	0.002	0.009	4				
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4				
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.027	0.007	0.014	4	0.020	0.004	0.013	4				
トリクロロ酢酸	0.007	0.002	0.004	4	0.009	0.002	0.006	4				
ブロモジクロロメタン	0.008	0.003	0.005	4	0.005	0.002	0.004	4				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	<0.00	<0.00	4				
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4				
ナトリウム及びその化合物	12.9	11.0	12.0	4	8.8	7.5	8.1	4				
マンガン及びその化合物	0.005	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12				
塩化物イオン	13.2	9.0	10.9	12	9.1	6.0	8.0	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	33	40	12	29	23	26	12				
蒸発残留物	118	91	106	4	77	64	72	4				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12				
非イオン界面活性剤	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12				
pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.4	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	2.0	<1.0	<1.0	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 40 － 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 05 － 00 人丸配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 027 福岡県 新宮町 [浄水場名] 07 － 00 立花第二配水池 [水源名] 福岡地区水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 028 福岡県 古賀市 [浄水場名] 01 － 00 古賀市浄水場 [水源名] 大根川水系 [原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 2,923 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.80	0.90	1.30	12
フッ素及びその化合物									0.10	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.21	<0.06	<0.06	10
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	7
クロロホルム									0.020	0.002	0.012	7
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	7
ジブロモクロロメタン									0.01	<0.01	<0.01	7
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	9
総トリハロメタン									0.054	0.013	0.034	7
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	7
ブロモジクロロメタン									0.015	0.003	0.008	7
ブロモホルム									0.009	0.001	0.006	7
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	7
亜鉛及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物									0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物									18.5	13.1	15.4	4
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン									27.7	16.7	23.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									77	65	69	4
蒸発残留物									176	121	143	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン									0.000002	<0.000001	<0.000001	8
2－メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤									<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)									1.2	0.5	0.8	12
pH値									7.6	7.4	7.5	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 029 福岡県 久山町 [浄水場名] 01 － 00 久山町浄水場 [水源名] 猪野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,334(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 030 福岡県 粕屋町 [浄水場名] 01 － 02 粕屋町浄水場 [水源名] 表流水(須恵川) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水・浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,708(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 038 福岡県 岡垣町 [浄水場名] 01 － 00 岡垣浄水場 [水源名] 八反田水源外14水源混合 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 8,925(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌							0	1	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	1			0	12
カドミウム及びその化合物							0.00030	1	0.00030	0.00030	0.00030	4
水銀及びその化合物							0.00005	1	0.00005	0.00005	0.00005	4
セレン及びその化合物							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
鉛及びその化合物							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
ヒ素及びその化合物							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
六価クロム化合物							0.002	1	0.002	0.002	0.002	4
亜硝酸態窒素							0.004	1	0.004	0.004	0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.31	1	2.20	1.50	1.88	4
フッ素及びその化合物							0.16	1	0.08	0.08	0.08	4
ホウ素及びその化合物							0.1	1	0.1	0.1	0.1	4
四塩化炭素							0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	4
1,4－ジオキサン							0.002	1	0.005	0.005	0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン							0.002	1	0.004	0.004	0.004	4
ジクロロメタン							0.001	1	0.002	0.002	0.002	4
テトラクロロエチレン							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
トリクロロエチレン							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
ベンゼン							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
塩素酸							0.14	1	0.12	0.06	0.08	4
クロロ酢酸							0.002	1	0.002	0.002	0.002	4
クロロホルム							0.015	1	0.002	0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸							0.005	1	0.003	0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン							0.01	1	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
総トリハロメタン							0.026	1	0.004	0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸							0.005	1	0.003	0.003	0.003	4
ブロモジクロロメタン							0.008	1	0.001	0.001	0.001	4
ブロモホルム							0.001	1	0.001	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド							0.004	1	0.008	0.008	0.008	4
亜鉛及びその化合物							0.01	1	0.01	0.01	0.01	4
アルミニウム及びその化合物					0.07	0.04	0.05	3	0.01	0.01	0.01	4
鉄及びその化合物							0.01	1	0.03	0.03	0.03	4
銅及びその化合物							0.01	1	0.01	0.01	0.01	4
ナトリウム及びその化合物							33.4	1	20.0	19.0	19.3	4
マンガン及びその化合物							0.001	1	0.005	0.005	0.005	4
塩化物イオン							16.5	1	29.7	26.5	27.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							56	1	119	108	114	4
蒸発残留物							171	1	228	214	218	4
陰イオン界面活性剤							0.02	1	0.02	0.02	0.02	4
ジェオスミン							0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	4
2－メチルイソボルネオール							0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤							0.002	1	0.005	0.005	0.005	4
フェノール類							0.0005	1	0.0005	0.0005	0.0005	4
有機物(TOCの量)							0.9	1	0.3	0.3	0.3	12
pH値							7.5	1	7.3	7.0	7.2	12
味							0	1			0	12
臭気							0	1			0	12
色度							1.0	1	0.5	0.5	0.5	12
濁度							0.1	1	0.1	0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 040 福岡県 小竹町 [浄水場名] 01 － 01 御徳浄水場(北部系) [水源名] 遠賀川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 519(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 040 福岡県 小竹町 [浄水場名] 01 － 02 御徳浄水場(勝野系) [水源名] 庄内川表流水他2水源混合 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,161(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 041 福岡県 鞍手町 [浄水場名] 01 － 00 鞍手町中央浄水場 [水源名] 浮洲池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 4,907(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 042 福岡県 宮若市 [浄水場名] 01 － 00 沼口浄水場 [水源名] 犬鳴ダム放流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 748 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 042 福岡県 宮若市 [浄水場名] 02 － 00 桐野浄水場 [水源名] 車田水源(浅井戸2混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,592 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 042 福岡県 宮若市 [浄水場名] 04 － 00 生見浄水場 [水源名] 生見水源(浅井戸8混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,223 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 01 － 00 豆田浄水場 [水源名] 豆田水源(1号井、2号井) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 555 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 02 － 01 土師浄水場(1号施設) [水源名] 泉河内川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 709 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 02 － 02 土師浄水場(2号施設) [水源名] 泉河内川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,049 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 044 福岡県 桂川町 [浄水場名] 02 － 03 土師浄水場(3号施設) [水源名] 轟水源取水井外1水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 749 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 054 福岡県 筑前町 [浄水場名] 01 － 00 四三嶋受水場 [水源名] 筑後川水系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,001 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 01 － 00 西沖水源場 [水源名] 西沖水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12				
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	12				
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物					0.002	<0.001	0.001	12				
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.90	0.50	0.70	12				
フッ素及びその化合物					0.12	0.08	0.10	12				
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
1,4－ジオキサン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.002	<0.002	<0.002	12				
ジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩素酸					0.09	<0.04	0.05	12				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	12				
クロロホルム					0.009	0.002	0.005	12				
ジクロロ酢酸					0.004	<0.002	<0.002	12				
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン					0.017	0.007	0.012	12				
トリクロロ酢酸					0.004	<0.002	0.002	12				
ブロモジクロロメタン					0.006	0.003	0.004	12				
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	12				
ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	12				
亜鉛及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12				
アルミニウム及びその化合物					0.05	0.02	0.04	12				
鉄及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12				
銅及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12				
ナトリウム及びその化合物					14.0	9.0	11.0	12				
マンガン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩化物イオン					15.0	9.0	11.0	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					57	36	46	12				
蒸発残留物					132	84	110	12				
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	12				
ジェオスミン					0.000002	<0.000001	<0.000001	12				
2－メチルイソボルネオール					0.000002	<0.000001	<0.000001	12				
非イオン界面活性剤					<0.002	<0.002	<0.002	12				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	12				
有機物(TOCの量)					0.9	0.4	0.6	12				
pH値					7.6	7.2	7.5	365				
味							0	365				
臭気							0	365				
色度					1.0	<0.5	<0.5	365				
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	365				

検査項目	[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 02 － 00 三雲水源場 [水源名] 井田水源(三雲1号水源と三雲2号水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 195(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 03 － 00 池田東水源場 [水源名] 池田東1号水源(池田東2号水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 916(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 04 － 00 井原水源場 [水源名] 井原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 05 － 00 三雲第3水源場 [水源名] 大門水源(三雲第3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 814(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 06 － 00 山北2号水源場 [水源名] 山北2号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 55(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 07 － 00 武浄水場 [水源名] 武浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 08 － 00 深江浄水場 [水源名] 深江4号水源(深江3号水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 90(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 11 － 00 鹿家水源場 [水源名] 鹿家水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 12 － 00 吉田浄水場 [水源名] 吉田浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 13 － 00 御床浄水場 [水源名] 御床浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 14 － 00 師吉浄水場 [水源名] 師吉浄水(企業団受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 16 － 00 姫島浄水場 [水源名] 姫島2号水源(姫島1号水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 30(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 058 福岡県 糸島市 [浄水場名] 17 － 00 福吉浄水場 [水源名] 福吉1号水源(貴船水源、福吉1－1水源、福吉3号水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 858 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 067 福岡県 大木町 [浄水場名] 01 － 00 大木町配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団より [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,288 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 072 福岡県 広川町 [浄水場名] 01 － 00 藤山配水場 [水源名] 福岡県南広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 075 福岡県 みやま市 [浄水場名] 01 － 00 瀬高浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,820 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 075 福岡県 みやま市 [浄水場名] 01 － 01 瀬高浄水場 [水源名] 企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 928 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 075 福岡県 みやま市 [浄水場名] 02 － 01 飯尾浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 840 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 075 福岡県 みやま市 [浄水場名] 02 － 02 高田中継ポンプ場 [水源名] 企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,476 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 080 福岡県 香春町 [浄水場名] 01 － 00 浦松浄水場 [水源名] 第1水源(湧水)他2水源混合 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 2,218 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 080 福岡県 香春町 [浄水場名] 03 － 00 金辺配水地 [水源名] 北九州市浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 633 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 081 福岡県 添田町 [浄水場名] 01 － 00 添田町浄水場 [水源名] 彦山川伏流水・野田水源 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,181 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 087 福岡県 大任町 [浄水場名] 01 － 00 大任町浄水場 [水源名] 中鶴水源他1水源混合 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,425 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 087 福岡県 大任町 [浄水場名] 02 － 00 柿原水源 [水源名] 柿原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 660 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 087 福岡県 大任町 [浄水場名] 03 － 00 島台浄水場 [水源名] 島台水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 350 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 089 福岡県 苅田町 [浄水場名] 01 － 00 二崎浄水場 [水源名] 今川表流水他1水源混合 [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 9,016 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 089 福岡県 苅田町 [浄水場名] 02 － 00 南原浄水場 [水源名] 井の口池他企業団浄水混合 [原水の種類] ダム直接・湖沼水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,419 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 092 福岡県 みやこ町 [浄水場名] 01 － 00 豊津地区浄水場 [水源名] 京築企業団浄水外1水源混合 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 01 － 00 高塚浄水場 [水源名] 高塚第1水源外2水源混合 [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 477(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 02 － 00 宇留津第1浄水場 [水源名] 宇留津第1水源外3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 03 － 00 宇留津第2浄水場 [水源名] 宇留津第5水源外2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 400 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 04 － 00 石町浄水場 [水源名] 岩丸川外企業団浄水混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 441 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 05 － 00 築城第1浄水場 [水源名] 築城第1水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 56 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 06 － 00 築城第2浄水場 [水源名] 築城第2水源井、築城第5水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 100(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 07 － 00 築城第3浄水場 [水源名] 築城第3水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 56(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 08 － 00 伝法寺 [水源名] 伝法寺 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 09 － 00 築城第4浄水場 [水源名] 築城第4水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 093 福岡県 築上町 [浄水場名] 10 － 00 船迫 [水源名] 京築地区水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 760(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 094 福岡県 吉富町 [浄水場名] 01 － 00 第1(別府)浄水場 [水源名] 2号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 97(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 094 福岡県 吉富町 [浄水場名] 02 － 00 第2(幸子)浄水場 [水源名] 第1取水井外企業団浄水混合 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,872(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 096 福岡県 宗像地区事務組合 [浄水場名] 01 － 00 多礼浄水場 [水源名] 釣川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 24,031(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 大内田浄水場 [水源名] 伊良原ダム [原水の種類] 原水受水 [1日平均浄水量] 23,425(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	16	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	16			0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	16	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.78	0.26	0.95	16	0.40	0.30	0.38	4
フッ素及びその化合物					0.11	0.05	0.08	16	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸					0.12	<0.05	0.05	16	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	16	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.007	<0.001	0.002	16	0.010	0.007	0.009	4
ジクロロ酢酸					0.003	<0.002	<0.002	16	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.025	0.004	0.013	16	0.014	0.010	0.012	4
トリクロロ酢酸					0.003	<0.002	<0.002	16	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.010	0.002	0.005	16	0.003	0.002	0.003	4
ブロモホルム					0.002	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド					<0.005	<0.005	<0.005	16	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.09	0.02	0.04	16	0.01	0.01	0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	16	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物					30.0	25.0	27.0	4	7.0	6.0	6.3	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	7.7	5.5	6.5	12	41.0	28.0	35.0	16	9.1	7.9	8.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					90	61	79	16	34	27	31	4
蒸発残留物					202	152	172	4	92	68	79	4
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン					<0.000001	<0.000001	<0.000001	16	0.000001	<0.000001	<0.000001	8
2－メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	16	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	<0.3	12	2.0	1.1	1.5	16	0.8	0.6	0.6	12
pH値	7.7	7.0	7.5	12	7.5	7.2	7.4	16	7.4	7.0	7.1	12
味			0	12			0	16			0	12
臭気			0	12			0	16			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	16	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 伊田浄水場 [水源名] 田原水源外2水源混合 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,852(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 丸山浄水場 [水源名] 位登水源・金国水源 [原水の種類] 湖沼水・伏流水 [1日平均浄水量] 2,613(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 松原配水池 [水源名] 伊良原ダム外3水源混合 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,935(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 黄金ヶ丘配水池 [水源名] 伊良原ダム外3水源混合 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,609 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 川崎浄水場 [水源名] 遠賀川水系中元寺川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,688 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 07 － 00 原浄水場 [水源名] 6号水源外1水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,416 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 08 － 00 上金田浄水場 [水源名] 彦山川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 09 － 00 伊方浄水場 [水源名] 白髪川外1水源混合 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 760(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 10 － 00 弁城浄水場 [水源名] 遠賀川水系弁城川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 60(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 11 － 00 奥池浄水場 [水源名] 奥池水源(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 12 － 00 上河原浄水場 [水源名] 上河原水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 660(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 鋤木田浄水場 [水源名] 鋤木田地下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 天郷浄水場 [水源名] 天郷1・2地下水源外1混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 55(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 上桜浄水場 [水源名] 貴船地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 210(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 40 － 101 福岡県 田川広域水道企業団 [浄水場名] 16 － 00 赤池高区配水池 [水源名] 伊良原ダム外2水源混合 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,710(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												