| 検査項目 | [事業主体名]<br>41 － 501 佐賀県<br>佐賀東部水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>北茂安浄水場<br><br>[水源名]<br>筑後川水系筑後川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 51,194(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>41 － 501 佐賀県<br>佐賀東部水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>基山浄水場<br><br>[水源名]<br>筑後川水系筑後川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3,988(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>41 － 502 佐賀県<br>佐賀西部広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>嘉瀬川浄水場<br><br>[水源名]<br>嘉瀬川水系嘉瀬川(佐賀導水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 37,155(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.06 | 0.47 | 0.80 | 12 | 1.16 | 0.56 | 0.77 | 12 | 1.09 | 0.43 | 0.65 | 4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 12 | 0.12 | <0.07 | 0.10 | 12 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| 1,4－ジオキサン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩素酸 | 0.24 | <0.06 | 0.07 | 12 | 0.25 | <0.06 | 0.13 | 12 | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 4 |
| クロロ酢酸 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| クロロホルム | 0.022 | 0.004 | 0.012 | 12 | 0.014 | 0.002 | 0.004 | 12 | 0.025 | 0.005 | 0.013 | 4 |
| ジクロロ酢酸 | 0.015 | <0.001 | 0.005 | 12 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 12 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 総トリハロメタン | 0.037 | 0.010 | 0.022 | 12 | 0.026 | 0.005 | 0.012 | 12 | 0.041 | 0.015 | 0.026 | 4 |
| トリクロロ酢酸 | 0.012 | 0.003 | 0.008 | 12 | 0.006 | <0.001 | 0.004 | 12 | 0.016 | 0.003 | 0.008 | 4 |
| ブロモジクロロメタン | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 12 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 12 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 4 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ホルムアルデヒド | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 12 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 12 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| ナトリウム及びその化合物 | 17.9 | 11.6 | 14.3 | 12 | 15.8 | 10.2 | 13.1 | 12 | 9.4 | 8.6 | 9.0 | 4 |
| マンガン及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 塩化物イオン | 18.2 | 11.1 | 15.1 | 12 | 17.6 | 10.5 | 14.8 | 12 | 14.0 | 10.2 | 11.1 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 55 | 45 | 48 | 12 | 56 | 36 | 46 | 12 | 36 | 34 | 35 | 4 |
| 蒸発残留物 | 146 | 106 | 125 | 12 | 147 | 110 | 125 | 12 | 81 | 74 | 78 | 4 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| ジェオスミン | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 有機物(TOCの量) | 0.7 | <0.3 | 0.5 | 12 | 0.7 | <0.3 | 0.4 | 12 | 0.9 | <0.3 | 0.6 | 12 |
| pH値 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 12 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

・*は、浄水場出口水のデータです。