検査項目	[事業主体名] 41 － 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 北茂安浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 51,194 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 基山浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,988 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 502 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 嘉瀬川浄水場 [水源名] 嘉瀬川水系嘉瀬川(佐賀導水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 37,155 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
2, 2－DPA(ダラポン)									*		<0.0008	1
2, 4－D(2, 4－PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
EPN	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	12	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	12	*		<0.00004	1
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	*		<0.00005	1
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	12	* <0.009	<0.009	<0.009	12	*		<0.009	1
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	12	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	12	*		<0.00006	1
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	*		<0.0001	1
アニロホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	*		<0.00003	1
アミトラズ									*		<0.00006	1
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	*		<0.00005	1
イソフェンホス									*		<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	*		<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	12	* <0.003	<0.003	<0.003	12	*		<0.003	1
イプフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	12	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	12	*		<0.00002	1
イプロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	12	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	12	*		<0.0009	1
イミノクタジン									*		<0.00006	1
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	12	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	12	*		<0.00009	1
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	12	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	12	*		<0.0008	1
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)									*		<0.0001	1
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
オキシン銅(有機銅)									*		<0.0003	1
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	12	* <0.001	<0.001	<0.001	12	*		<0.001	1
カズサホス	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	12	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	12	*		<0.000006	1
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	12	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	12	*		<0.00008	1
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	12	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	12	*		<0.0008	1
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	12	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	12	*		<0.000003	1
キノクラミン(ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	*		<0.00005	1
キャプタン									*		<0.003	1
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	12	* <0.02	<0.02	<0.02	12	*		<0.02	1
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
クロルニトロフェン (CNP)									*		<0.000100	1
クロルピリホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	*		<0.00003	1
クロロタロニル (TPN)									*		<0.0005	1
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	12	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	12	*		<0.00001	1
シアノホス(CYAP)									*		<0.00003	1
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)									*		<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	12	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	12	*		<0.00008	1
ジクワット									*		<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)									*		<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬									*		<0.00005	1
ジチオピル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	12	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	12	*		<0.00009	1
シハロホップブチル									*		<0.00006	1
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	*		<0.00003	1
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
ジメトエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	*		<0.00003	1
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	12	* <0.008	<0.008	<0.008	12	*		<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート									*		<0.00010	1
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	12	* <0.001	<0.001	<0.001	12	*		<0.001	1
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 北茂安浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 51,194 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 基山浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,988 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 502 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 嘉瀬川浄水場 [水源名] 嘉瀬川水系嘉瀬川(佐賀導水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 37,155 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	12	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	12	*		<0.0008	1
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	12	* <0.003	<0.003	<0.003	12	*		<0.003	1
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	12	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	12	*		<0.00002	1
トリクロピル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	12	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	12	*		<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	*		<0.00005	1
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	12	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	12	*		<0.0010	1
トリフルラリン									*		<0.0006	1
ナプロパミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
パラコート									*		<0.00005	1
ピペロホス	* <0.000009	<0.000009	<0.000009	12	* <0.000009	<0.000009	<0.000009	12	*		<0.000050	1
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	*		<0.0001	1
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	12	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	12	*		<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
ピリダフェンチオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	12	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	12	*		<0.00005	1
ピリブチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	12	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	12	*		<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	12	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	12	*		<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	12	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	12	*		<0.00006	1
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	12	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	12	*		<0.00007	1
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12	*		<0.0001	1
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	12	* <0.001	<0.001	<0.001	12	*		<0.001	1
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
プレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	12	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	12	*		<0.0009	1
プロチオホス									*		<0.00004	1
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	12	* <0.001	<0.001	<0.001	12	*		<0.001	1
ベノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
ペンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	12	* <0.001	<0.001	<0.001	12	*		<0.001	1
ベンゾビシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	12	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	12	*		<0.0009	1
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	*		<0.00005	1
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	12	* <0.002	<0.002	<0.002	12	*		<0.002	1
ペンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	12	* <0.003	<0.003	<0.003	12	*		<0.003	1
ベンフラカルブ									*		<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)									*		<0.0001	1
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	12	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	12	*		<0.0007	1
ホスチアゼート	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	12	*		<0.00005	1
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	12	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	12	*		<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	12	*		<0.0005	1
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	12	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	12	*		<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	12	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	12	*		<0.00004	1
メトミノストロビン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	12	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	12	*		<0.0004	1
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	12	*		<0.0003	1
メフェナセット	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	12	*		<0.0002	1
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	12	* <0.001	<0.001	<0.001	12	*		<0.001	1
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	12	*		<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。