検査項目	[事業主体名] 42 － 001 長崎県 長崎市 [浄水場名] 01 － 00 浦上 [水源名] 浦上川水系大井手川 [原水の種類] ダム直接・湧水 [1日平均浄水量] 14,550 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 001 長崎県 長崎市 [浄水場名] 04 － 00 道ノ尾 [水源名] 郡川水系郡川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 10,840 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 001 長崎県 長崎市 [浄水場名] 05 － 00 手熊 [水源名] 神浦川水系神浦川他 [原水の種類] ダム直接・ダム直接・ダム放流・ダム直接・ダム直接 [1日平均浄水量] 50,330 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.009	<0.002	0.004	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	1.1	0.7	0.8	12	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸	3.3	1.8	2.5	12	4.1	2.4	3.2	12	1.9	1.4	1.6	12
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	1.2	1.6	12	1.3	0.7	0.9	12	1.2	0.8	1.0	12
臭気強度(TON)	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
腐食性(ランゲリア指数)	−0.9	−1.8	−1.4	4	−2.4	−3.7	−2.8	4	−1.5	−3.0	−2.2	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	0	0	0	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000007	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.9	8.5	19.4	12	25.1	7.8	17.6	12	26.8	9.8	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	3.0	1.2	2.1	12	3.9	2.3	3.1	12	1.8	1.3	1.5	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	46.8	24.6	36.4	12	19.4	14.2	16.8	12	21.7	15.5	18.9	12
溶存酸素												
硫酸イオン	19.5	15.1	17.8	12	7.6	5.1	6.6	12	9.8	7.0	7.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 001 長崎県 長崎市 [浄水場名] 06 － 00 本河内 [水源名] 中島川水系中島川、西山川 [原水の種類] ダム直接・ダム直接 [1日平均浄水量] 4,930 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 001 長崎県 長崎市 [浄水場名] 07 － 00 三重 [水源名] 神浦川水系神浦川他 [原水の種類] ダム直接・ダム直接・ダム直接 [1日平均浄水量] 10,850 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 001 長崎県 長崎市 [浄水場名] 08 － 00 小ヶ倉 [水源名] 鹿尾川水系鹿尾川 [原水の種類] ダム直接・ダム直接 [1日平均浄水量] 10,360 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.007	<0.002	0.004	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.003	4
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.9	0.5	0.7	12	0.7	0.4	0.6	12	0.9	0.6	0.7	12
遊離炭酸	2.9	2.1	2.5	12	2.4	1.7	1.9	12	3.4	2.3	2.8	12
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.8	1.1	12	1.0	0.6	0.8	12	1.6	0.9	1.2	12
臭気強度(TON)	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−3.1	−2.4	4	−1.7	−3.2	−2.3	4	−2.1	−2.7	−2.4	4
従属栄養細菌	1	0	1	4	0	0	0	4	1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.9	9.4	19.1	12	28.6	10.7	20.4	12	29.6	9.3	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.8	2.0	2.3	12	2.3	1.6	1.8	12	3.3	2.1	2.6	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.4	13.0	18.7	12	20.6	15.8	18.4	12	28.0	14.7	22.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン	9.3	7.7	8.4	12	7.4	6.5	6.9	12	11.4	7.8	9.6	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 001 長崎県 長崎市 [浄水場名] 09 － 00 東長崎 [水源名] 八郎川水系八郎川他 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 11,980 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 01 － 00 山の田浄水場 [水源名] 山の田貯水池、菰田貯水池、相当貯水池、転石貯水池、川谷貯水池、岡本貯水池、相浦川表流水 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 35,984 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 03 － 00 柚木浄水場 [水源名] 川谷貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5,737 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4								
抱水クロラール	0.007	<0.002	0.003	4								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	1.1	0.6	0.8	12	1.0	0.4	0.7	12	1.1	0.7	0.8	12
遊離炭酸	4.2	3.2	3.6	12								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	0.6	1.0	12								
臭気強度(TON)	0	0	0	12								
腐食性(ランゲリア指数)	−0.3	−1.7	−1.1	4								
従属栄養細菌	4	0	2	4								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	30.0	11.1	20.9	12	30.7	8.7	19.1	12	30.0	7.6	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	3.4	2.4	3.0	12								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	58.2	27.0	43.3	12								
溶存酸素												
硫酸イオン	31.2	13.1	22.1	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 04 － 00 広田浄水場 [水源名] 下の原貯水池、川棚川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 22,874(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 05 － 00 御橋浄水場 [水源名] 佐々川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,158(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 06 － 00 踊瀬浄水場 [水源名] 踊瀬貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 386(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	1.0	0.3	0.6	12	1.0	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			2.6	1			1.8	1			2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1			−1.9	1			−1.9	1
従属栄養細菌			12	1			4	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.7	6.7	17.3	12	31.4	6.5	18.1	12	30.6	8.8	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 07 － 00 田原浄水場 [水源名] つづらダム、小佐々川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,211(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 08 － 00 楠泊浄水場 [水源名] 大野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 191(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 09 － 00 江迎浄水場 [水源名] 表流水2級河川嘉例川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 759(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			0.002	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.9	0.3	0.6	12	0.7	0.3	0.4	12	1.2	0.6	0.9	12
遊離炭酸			3.5	1			2.2	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−0.4	1				
従属栄養細菌			1	1			4	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					29.4	10.3	18.9	12	29.3	7.7	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 10 － 00 潜竜浄水場 [水源名] 表流水2級河川江迎川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 946 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 01 － 00 平戸浄水場 [水源名] 箕の坪ダム、神曽根ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 4,214 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 02 － 00 前目浄水場 [水源名] 谷内水源、壱部浦第4水源、壱部浦第5水源 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.1	0.6	0.9	12	0.6	0.3	0.5	365				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	29.8	9.0	18.9	12	30.5	14.0	20.7	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 03 － 00 神の川浄水場 [水源名] 神の川ダム、桜川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,506 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 04 － 00 飛石浄水場 [水源名] 黒瀬第1水源、黒瀬第2水源、黒瀬第3水源、舘浦第5水源 [原水の種類] 湧水・表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 09 － 00 津吉浄水場 [水源名] 津吉第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.3	365								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	13.0	20.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 11 － 00 阿奈田浄水場 [水源名] 阿奈田ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,312 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 12 － 00 迎紐差浄水場 [水源名] 火除水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 35 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 13 － 00 獅子浄水場 [水源名] 獅子第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	365	0.6	0.3	0.4	365				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	9.0	18.9	12	28.0	10.0	19.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 14 － 00 宝亀浄水場 [水源名] 宝亀第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 15 － 00 度島浄水場 [水源名] 度島水源、淡水化装置 [原水の種類] 湧水・海水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 16 － 00 早福浄水場 [水源名] 早福第1水源、早福第2水源 [原水の種類] 湖沼水・深井戸水 [1日平均浄水量] 40 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.7	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									29.0	9.5	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 17 － 00 田平浄水場 [水源名] 田平第1水源、田平第2水源、田平第3水源 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,182(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 18 － 00 南部浄水場 [水源名] 久吹第2水源 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 19 － 00 下亀浄水場 [水源名] 久吹第1水源、久吹第2水源 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 928(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	365					0.6	0.3	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	8.0	18.5	12					31.0	9.0	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 20 － 00 的山大島地区浄水場 [水源名] 東流川砂防ダム、轟川砂防ダム、淡水化装置 [原水の種類] ダム直接・海水 [1日平均浄水量] 273 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 01 － 00 坂口浄水場 [水源名] 萱瀬ダム他1水源、地下水源11本 [原水の種類] ダム直接・深井戸水 [1日平均浄水量] 24,723 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 02 － 00 松原浄水場 [水源名] 松原水源、松原第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,811 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	365	0.4	0.2	0.3	365	0.6	0.2	0.4	365
遊離炭酸					0.9	0.4	0.6	10	6.2	0.9	5.1	12
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.6	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.0	−1.4	−1.2	12	−1.1	−1.9	−1.7	12
従属栄養細菌					4	1	3	2	17	14	16	2
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
水温(℃)	33.0	7.5	19.9	12	30.5	12.2	21.5	16	33.3	13.8	21.6	16
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					0.6	0.0	0.3	12	5.4	0.5	3.9	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					38.0	32.5	33.5	12	45.0	37.0	42.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン					7.0	5.6	6.3	12	6.7	2.8	3.4	10
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 03 － 00 杭出津浄水場 [水源名] 杭出津第3水源、第1水源、第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,557 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 05 － 00 富の原水源系 [水源名] 松並水源、富の原第2水源、第1水源、第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,014 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 06 － 00 大多武浄水場 [水源名] 大多武第4水源、第5水源、第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 849 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	365	0.6	0.4	0.5	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸	0.0	0.0	0.0	12	1.3	0.4	0.8	12	1.3	0.4	0.8	12
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.5	−0.7	−0.6	12	−0.9	−1.6	−1.4	12	−0.9	−1.5	−1.2	12
従属栄養細菌	17	7	12	2	1	1	1	2	5	3	4	2
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000010	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.0	14.8	20.6	16	27.0	11.0	19.8	16	31.2	11.5	21.5	16
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	0.0	0.0	0.0	12	1.1	0.2	0.5	12	0.8	0.0	0.3	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	55.0	51.0	53.3	12	50.0	29.5	34.5	12	43.0	41.0	41.7	12
溶存酸素												
硫酸イオン	18.3	14.9	16.8	10	13.0	5.5	6.9	11	2.6	2.2	2.4	10
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 07 － 00 北木場浄水場 [水源名] 北木場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 62(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 08 － 00 東野岳浄水場 [水源名] 東野岳2号水源、東野岳1号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 285(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 09 － 00 南川内浄水場 [水源名] 南川内水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸	8.8	6.2	6.8	12	1.3	0.4	0.9	12	2.2	0.9	1.6	12
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.1	−1.9	12	−1.2	−1.6	−1.4	12	−1.6	−2.2	−1.9	12
従属栄養細菌	228	125	177	2	2	1	2	2	10	6	8	2
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
水温(℃)	29.1	10.0	19.1	16	34.1	12.0	23.4	16	26.0	3.5	14.2	16
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	8.1	5.4	6.0	12	0.9	0.0	0.6	12	2.0	0.6	1.3	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	44.5	41.0	42.7	12	37.0	33.5	35.2	12	33.0	31.0	31.9	12
溶存酸素												
硫酸イオン	2.8	2.5	2.6	10	2.5	2.2	2.3	10	2.3	2.0	2.1	11
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 01 － 00 天満浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,156 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 02 － 00 栄田浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,138 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 03 － 00 平山浄水場 [水源名] 東大川(他水源と混合) [原水の種類] ダム放流・ダム直接・深井戸水 [1日平均浄水量] 11,238 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			0.0003	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.2	0.4	365
遊離炭酸			2.0	1			2.8	1			1.4	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−0.8	1			−1.1	1
従属栄養細菌			14	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.6	13.5	20.8	12	28.8	13.1	20.7	12	30.2	9.6	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 04 － 00 本野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,457 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 05 － 00 有喜地区 [水源名] 有喜第1水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 324 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 06 － 00 有喜地区 [水源名] 有喜第2水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 480 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.3	0.4	365
遊離炭酸			2.4	1			3.2	1			2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−1.3	1			−0.8	1
従属栄養細菌			34	1			1	1			8	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.6	12.3	20.1	12	30.9	9.2	20.4	12	27.8	13.1	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 07 － 00 小野地区 [水源名] 小野第3水源地(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,030(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 08 － 00 長田地区 [水源名] 長田第1水源地(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 748(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 09 － 00 本野地区 [水源名] 棚掛水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 178(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
遊離炭酸			2.5	1			2.6	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−0.8	1			−1.0	1
従属栄養細菌			7	1			15	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000007	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.2	12.9	19.8	12	30.1	14.1	21.5	12	29.2	11.4	20.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 10 － 00 本野地区 [水源名] 落水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 332(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 11 － 00 白木峰地区 [水源名] 白木峰水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 59(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 12 － 00 目代地区 [水源名] 新青山水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 187(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸			2.0	1			2.9	1			2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−1.0	1			−1.0	1
従属栄養細菌			24	1			2	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.4	12.5	21.0	12					29.8	11.9	19.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 13 － 00 井樋ノ尾水系 [水源名] 井樋ノ尾水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 14 － 00 西川内低部水系 [水源名] 西川内第4水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 952(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 15 － 00 西川内低部中里混合水系 [水源名] 中里第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 428(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	365	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.1	0.2	365
遊離炭酸			2.6	1			2.9	1			2.6	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−0.7	1			−0.8	1
従属栄養細菌			4	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.6	9.4	19.7	12	20.7	16.1	18.5	12	29.2	12.4	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 16 － 00 西川内高部水系 [水源名] 西川内第8水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,208(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 18 － 00 西園水系 [水源名] 西園水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 111(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 19 － 00 野副水系 [水源名] 野副水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 90(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0003	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.2	365
遊離炭酸			3.3	1			2.3	1			2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1			−0.6	1			−0.5	1
従属栄養細菌			1	1			13	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.3	14.2	19.4	12	32.7	8.6	21.9	12	31.8	11.9	22.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 20 － 00 伊木力浄水場 [水源名] 山川内水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 678 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 21 － 00 長走水系 [水源名] 杉谷第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 758 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 22 － 00 唐比水系 [水源名] 唐比第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 416 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸			3.2	1			1.8	1			1.7	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−0.6	1			−1.0	1
従属栄養細菌			1	1			4	1			64	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.9	8.1	19.2	12	31.7	11.1	20.7	12	30.7	10.2	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 23 － 00 上名水系 [水源名] 上名第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 141 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 24 － 00 寺林水系 [水源名] 平石第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 314 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 25 － 00 経塚水系 [水源名] 経塚水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,241 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			0.0004	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸			4.2	1			2.2	1			3.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−0.7	1			−1.1	1
従属栄養細菌			6	1			10	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	32.9	8.8	20.4	12	33.3	10.1	21.4	12	31.3	10.4	21.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 26 － 00 牧野水系 [水源名] 牧野水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 192 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 27 － 00 香田水系 [水源名] 香田高部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 192 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 28 － 00 山開水系 [水源名] 竹林水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 220 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸			2.2	1			1.9	1			4.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−0.3	1			−0.8	1
従属栄養細菌			44	1			1	1			6	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000013	1
水温(℃)	33.2	11.2	22.1	12	33.2	10.0	20.8	12	29.8	8.1	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 29 － 00 田結水系 [水源名] 田結水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 193(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 30 － 00 赤穂の坂水系 [水源名] 赤穂の坂水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 73(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 31 － 00 川下水系 [水源名] 川下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 91(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸			1.7	1			0.9	1			7.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−0.3	1			−1.2	1
従属栄養細菌			2	1			0	1			19	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.3	12.6	20.6	12	32.0	10.6	20.4	12	26.5	13.9	19.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 32 － 00 古場水系 [水源名] 古場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 83(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 33 － 00 小峰水系 [水源名] 小峰水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 76(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 34 － 00 法川水系 [水源名] 善住寺水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 367(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			0.0005	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.1	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸			1.0	1			1.7	1			1.7	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−0.8	1			−1.0	1
従属栄養細菌			2	1			1	1			6	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000006	1
水温(℃)	30.9	11.2	21.0	12	30.3	11.9	21.1	12	26.1	12.5	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 35 － 00 神津倉水系 [水源名] 神津倉水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 725(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 36 － 00 東平原水系 [水源名] 東平原高部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 104(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 37 － 00 深海小江下地区 [水源名] 深海第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 420(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			0.0004	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365
遊離炭酸			1.8	1			1.0	1			13.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.6	1			−0.8	1			−1.1	1
従属栄養細菌			2	1			17	1			14	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.1	16.0	20.2	12	28.5	12.8	20.8	12	29.3	14.3	21.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 38 － 00 深海小江下地区 [水源名] 小江第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 339(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 39 － 00 深海上地区 [水源名] 深海上水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 53(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 40 － 00 小江上地区 [水源名] 小江上水源(平田水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 158(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.6	0.1	0.3	365
遊離炭酸			13.0	1			1.6	1			3.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			−1.3	1			−1.8	1
従属栄養細菌			5	1			2	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.4	14.5	19.8	12	30.5	11.4	21.4	12	21.9	11.6	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 41 － 00 黒新田地区 [水源名] 黒新田水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 42 － 00 小川原浦地区 [水源名] 井崎水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 175(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 43 － 00 小川原浦地区 [水源名] 牧水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 159(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365	0.3	0.3	0.3	365
遊離炭酸			1.7	1			1.8	1			0.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−0.6	1			−0.8	1
従属栄養細菌			1	1			8	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000012	1			<0.000005	1
水温(℃)	25.0	8.8	17.3	12	32.3	8.7	20.3	12	25.5	15.5	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 44 － 00 小川原浦地区 [水源名] 出口水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 460(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 45 － 00 遠竹地区 [水源名] 遠竹第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 176(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 46 － 00 田原地区 [水源名] 清水農場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 118(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸			1.4	1			9.3	1			0.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−2.3	1			−1.0	1
従属栄養細菌			320	1			24	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.7	11.5	21.1	12	30.1	11.3	20.1	12	33.1	11.5	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 47 － 00 田原地区 [水源名] 田原水源(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・ダム直接 [1日平均浄水量] 91(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 48 － 00 長里地区 [水源名] 西部水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 127(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 49 － 00 長里地区 [水源名] 東部水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 307(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸			4.8	1			3.3	1			2.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.2	1			−1.1	1			−1.2	1
従属栄養細菌			12	1			340	1			5	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000008	1			<0.000005	1
水温(℃)	32.3	9.3	20.5	12	31.3	10.8	21.0	12	33.5	9.2	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 50 － 00 伊木力浄水場 [水源名] 伊木力川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,701 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 01 － 00 志佐浄水場 [水源名] 志佐川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 5,362 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 02 － 00 御厨浄水場 [水源名] 竜尾川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,420 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン												
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸			4.7	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	28.7	13.1	20.1	12	33.0	10.0	22.1	12	26.0	16.0	21.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 03 － 00 今福浄水場 [水源名] 今福川・石倉山湧水・影の谷湧水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 716(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 04 － 00 田代浄水場 [水源名] 木場川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 93(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 05 － 00 笛吹・赤木浄水場 [水源名] 笛吹水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 70(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	16.0	20.0	12	25.0	17.0	21.0	12	25.0	16.0	20.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 06 － 00 木場・寺上浄水場 [水源名] 大谷川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 65(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 07 － 00 田ノ平・横辺田浄水場 [水源名] 田ノ平水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 59(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 08 － 00 坂野浄水場 [水源名] 椎の木谷溜池 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	15.0	20.9	12	25.0	15.0	21.0	12	25.0	16.0	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 09 － 00 調川浄水場 [水源名] 調川水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 178(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 11 － 00 長野・稗木場浄水場 [水源名] 長野水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 54(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 12 － 00 栢ノ木浄水場 [水源名] 佐々山川 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 64(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	16.0	21.3	12	24.0	16.0	21.2	12	25.0	16.0	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 13 － 00 里浄水場 [水源名] 里第1・第2水源 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 14 － 00 原・土谷浄水場 [水源名] 原山・土谷・清水水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 81 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 15 － 00 福島浄水場 [水源名] 冷水水源 [原水の種類] ダム直接・湖沼水・深井戸水・その他 [1日平均浄水量] 715 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	14.0	21.0	12	24.0	14.0	21.0	12	24.0	16.0	22.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 16 － 00 鍋串浄水場 [水源名] 鍋串第1・第2水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 42 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 17 － 00 中央浄水場 [水源名] 阿翁浦貯水池 [原水の種類] ダム直接・伏流水・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 380 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 18 － 00 三里浄水場 [水源名] 原・床浪・三里水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 162 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	16.0	21.0	12	24.0	15.0	21.0	12	24.0	14.0	20.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 19 － 00 黒島浄水場 [水源名] 黒島地区原水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 20 － 00 柚木川内浄水場 [水源名] 柚木川内地区原水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 012 長崎県 佐々町 [浄水場名] 01 － 01 佐々町浄水場 [水源名] 佐々川水系佐々川(他5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,188(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	1.0	0.3	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(℃)	24.0	16.0	21.6	12	24.0	16.0	21.0	12	35.3	8.1	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 01 － 00 山道浄水場 [水源名] 川棚川・石木川・山道浅井戸 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,458(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 02 － 00 小串浄水場 [水源名] 小串深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 03 － 00 猪乗浄水場 [水源名] 猪乗深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 20(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.1	0.5	365					0.6	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.0	4.0	19.5	23					36.5	10.0	21.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 04 － 00 木場第1浄水場 [水源名] 木場第1深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 16 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 05 － 00 木場第2浄水場 [水源名] 木場第2深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 8 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 01 － 00 上の原配水池 [水源名] 上の原第1・2・3水源混合 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,122 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0010	1
ウラン及びその化合物											0.0005	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.006	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	1.0	0.1	0.3	365	0.6	0.2	0.4	365	0.3	0.1	0.3	365
遊離炭酸											4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.6	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.6	1
従属栄養細菌											4	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0005	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	31.0	5.0	19.2	12	30.0	8.0	19.2	12	24.7	14.8	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 03 － 00 三会配水池 [水源名] 三会第2・3水源及び折橋浄水・立野油堀浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,845 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 05 － 00 森岳配水池 [水源名] 森岳第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,285 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 11 － 00 折橋配水池 [水源名] 折橋第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,740 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.1	12.1	20.5	12	28.1	13.1	19.7	11	21.3	8.0	16.1	11
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 12 － 00 礫石原配水池 [水源名] 礫石原第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 70 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 21 － 00 高野配水池 [水源名] 高野第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 22 － 00 川内配水池 [水源名] 川内第1水源・高野浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 382 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.7	10.2	17.8	12	16.9	14.3	15.7	12	20.6	14.2	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 23 － 00 二ツ石配水池 [水源名] 二ツ石第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 24 － 00 水ノ出口配水池 [水源名] 水ノ出口第1・2水源及び二ツ石浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 308(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 25 － 00 舞人堂配水池 [水源名] 舞人堂第1・2水源及び水ノ出口浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 688(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.0	11.8	18.0	12	23.4	11.8	18.1	12	27.2	12.3	19.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 26 － 00 久原配水池 [水源名] 久原第1・2水源及び川内浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 597(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 27 － 00 出口配水池 [水源名] 出口第1・2水源及び川内浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 478(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 28 － 00 松崎配水池 [水源名] 松崎第1・2水源及び川内浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 406(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.8	12.0	20.3	12	29.2	12.5	20.4	12	33.7	11.0	22.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 29 － 00 油堀配水池 [水源名] 油堀第1・2水源及び礫石原浄水混合 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 155(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 30 － 00 立野配水池 [水源名] 立野第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 31 － 00 中木場配水池 [水源名] 中木場第2・3水源及び上の原配水池 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 626(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.0	12.4	18.3	12	20.3	13.3	16.7	12	24.7	13.9	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 4,725 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 02 － 00 笠山浄水場 [水源名] 笠山深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 448 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 04 － 00 第2浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,422 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	365	0.7	0.3	0.5	365	0.6	0.3	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 05 － 00 東高田浄水場 [水源名] 東高田深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 105 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 01 － 00 子々川浄水場 [水源名] 西海川、子々川川、久留里ダム [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流・深井戸水 [1日平均浄水量] 7,913 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 02 － 00 元村浄水場 [水源名] 元村第1水源、元村第2水源、時津川 [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 402 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	365	0.5	0.2	0.4	365	0.8	0.3	0.6	365
遊離炭酸							4.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.7	1			0.2	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							0.0	1			0.0	1
従属栄養細菌							4	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000031	0.000008	0.000020	2			<0.000005	1
水温(℃)					31.9	9.0	21.4	365	30.8	11.6	21.1	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 01 － 00 片原中継ポンプ所 [水源名] 佐能美水源、名切水源、名切第２予備水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,106（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 02 － 00 麦谷浄水場 [水源名] 武生水第７水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 547（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 03 － 00 華光寺中継ポンプ所 [水源名] 武生水第３・６・９水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 682（㎥） 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	17.0	20.9	12	33.0	9.0	20.6	12	33.0	9.0	21.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 04 － 00 郷ノ浦浄水場 [水源名] 永田第1・2・3水源、永田ダム、当田ダム [原水の種類] ダム放流・深井戸水 [1日平均浄水量] 672 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 05 － 00 門野田浄水場 [水源名] 門野田貯水池、初山予備水源 [原水の種類] ダム直接・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,075 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 06 － 00 柳田中継ポンプ所 [水源名] 柳田第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 35 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	8.0	19.7	12	30.0	9.0	19.9	12	32.0	9.0	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 07 － 00 当田中継ポンプ所及び大原中継ポンプ所 [水源名] 当田水源、当田予備水源、志原第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 914(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 08 － 00 新西浄水場 [水源名] 片山水源(表流水・深井戸)、初尾橋水源、丸山ダム、勝本ダム、平川水源、桜木水源、桜木導水P [原水の種類] ダム直接・深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,469(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 09 － 00 山崎送水ポンプ所 [水源名] 山崎水源(1・2)、石田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 597(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	12.0	20.7	12	29.0	11.0	19.6	12	31.0	11.0	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 10 － 00 真米送水ポンプ所 [水源名] 真米水源(1・2) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 413(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 11 － 00 芦辺浄水場 [水源名] 梅ノ木川、谷江川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,241(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 12 － 00 八幡諸吉第1中継ポンプ所 [水源名] 八幡諸吉第1・2・6水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 336(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	12.0	21.0	12	27.0	9.0	18.2	12	24.0	10.0	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 13 － 00 八幡諸吉第2中継ポンプ所 [水源名] 八幡諸吉第3・第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 128 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 14 － 00 箱崎中継ポンプ所 [水源名] 箱崎第1・2・3・4・5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,257 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 15 － 00 深江中継ポンプ所 [水源名] 深江第1・2・5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 422 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	9.0	18.3	12	26.0	9.0	17.4	12	28.0	10.0	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 16 － 00 住吉中継ポンプ所 [水源名] 住吉第3・4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 445 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 17 － 00 久喜浄水場 [水源名] 久喜3号水源、久喜4号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 219 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 18 － 00 大川橋浄水場 [水源名] 第1号(大川橋水源)、第2号(鶴田水源)、第5号(頼母水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 792 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	11.0	19.3	12	32.0	8.0	19.5	12	32.0	11.0	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 19 － 00 西間浄水場 [水源名] 第9号水源(西間水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 429(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 20 － 00 西崎浄水場 [水源名] 第11号(西崎予備水源) [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 70(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 21 － 00 大山浄水場 [水源名] 大山池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 243(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.0	11.0	20.3	12	31.0	6.0	18.5	12	31.0	11.0	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 01 － 00 湯無田浄水場 [水源名] 川棚川水源 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水・湖沼水 [1日平均浄水量] 3,924(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 02 － 00 川内浄水場 [水源名] 川内水源 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 481(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 03 － 00 鬼木浄水場 [水源名] 鬼木水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 64(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.4	0.7	0.9	365	0.9	0.2	0.5	365	0.9	0.1	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 04 － 00 皿山浄水場 [水源名] 皿山水源 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 01 － 00 末宝浄水場 [水源名] 末宝水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,593(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 02 － 00 空月浄水場 [水源名] 空月水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 423(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.1	0.5	365	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					24.0	14.0	19.4	12	20.0	13.0	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 03 － 00 池平浄水場 [水源名] 池平水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 417(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 04 － 00 大野木場浄水場 [水源名] 大野木場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 627(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 05 － 00 山ノ寺浄水場 [水源名] 山ノ寺水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 322(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	12.0	17.5	12	18.0	13.0	15.0	12	22.0	12.0	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 06 － 00 木場浄水場 [水源名] 木場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 316(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 07 － 00 柳浄水場 [水源名] 柳水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 662(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 08 － 00 天ケ瀬浄水場 [水源名] 天ケ瀬水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 113(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 09 － 00 三本松浄水場 [水源名] 三本松水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 354(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 10 － 00 八重坂浄水場 [水源名] 八重坂水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 318(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 11 － 00 高部浄水場 [水源名] 高部水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 467(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 12 － 00 中部浄水場 [水源名] 中部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 128(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 13 － 00 低部浄水場 [水源名] 低部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 268(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 14 － 00 曲坂浄水場 [水源名] 曲坂水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 418(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.0	16.5	17.0	12	24.0	15.0	21.0	12	34.0	14.0	23.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 15 － 00 三又浄水場 [水源名] 三又水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 585(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 16 － 00 柳原浄水場 [水源名] 柳原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 861(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 17 － 00 六郎木浄水場 [水源名] 六郎木水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 585(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.5	14.0	17.7	12	27.0	13.0	19.8	12	30.5	13.0	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 18 － 00 湯河内浄水場 [水源名] 湯河内水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 157(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 19 － 00 萩原浄水場 [水源名] 萩原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 560(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 20 － 00 龍石浄水場 [水源名] 龍石水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 444(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	14.0	17.6	12	20.5	15.0	16.4	12	27.0	17.0	21.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 21 － 00 里坊浄水場 [水源名] 里坊水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 218(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 22 － 00 須川浄水場 [水源名] 須川水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 650(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 23 － 00 見岳浄水場 [水源名] 見岳水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 251(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.5	8.5	20.6	12	32.0	13.0	21.5	12	31.0	11.0	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 24 － 00 赤仁田浄水場 [水源名] 赤仁田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 587(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 25 － 00 茸山浄水場 [水源名] 茸山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 191(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 26 － 00 戸石川浄水場 [水源名] 戸石川水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 493(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.5	12.0	21.7	12	29.0	12.5	20.5	12	24.0	13.0	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 27 － 00 塔ノ坂浄水場 [水源名] 塔ノ坂水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 28 － 00 北谷・西田平浄水場 [水源名] 北谷・西田平水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 284(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 29 － 00 沢野浄水場 [水源名] 沢野水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 81(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	7.0	18.5	12	28.0	8.5	20.0	12	28.0	11.5	21.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 30 － 00 坂下浄水場 [水源名] 坂下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 117(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 31 － 00 前谷浄水場 [水源名] 前谷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 359(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 32 － 00 矢次浄水場 [水源名] 矢次水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 315(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	11.5	19.5	12	27.0	11.5	20.3	12	26.0	11.0	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 33 － 00 矢櫃浄水場 [水源名] 矢櫃水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 54 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 34 － 00 矢代浄水場 [水源名] 矢代水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 252 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 35 － 00 内中尾浄水場 [水源名] 内中尾水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 68 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	12.5	19.0	12	27.0	11.5	19.8	12	25.5	11.5	19.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 36 － 00 横道浄水場 [水源名] 横道水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 51 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 37 － 00 大江浄水場 [水源名] 大江水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,093 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 38 － 00 北岡・古園浄水場 [水源名] 北岡・古園水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 216 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	6.5	17.2	12	28.0	11.5	20.7	12	28.0	13.0	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 39 － 00 梅谷浄水場 [水源名] 梅谷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 156 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 40 － 00 早崎浄水場 [水源名] 早崎水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 194 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 41 － 00 東浄水場 [水源名] 東水源 [原水の種類] 深井戸水・ダム直接 [1日平均浄水量] 606 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	20	0.4	0.2	0.2	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.5	10.0	19.0	20	31.8	13.5	22.0	12	33.5	13.1	23.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 42 － 00 貝瀬浄水場 [水源名] 貝瀬水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 454 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 43 － 00 第1浄水場 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 484 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 44 － 00 第2浄水場 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 593 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.5	11.2	21.5	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 062 長崎県 南島原市 [浄水場名] 45 － 00 八石浄水場 [水源名] 八石水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 01 － 00 平原浄水場 [水源名] 大明寺川水系(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 1,482 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 02 － 00 大串浄水場 [水源名] 綿打川水系(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,302 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.1	0.4	12	0.6	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					28.0	10.0	19.3	12	29.0	8.0	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 03 － 00 小迎浄水場 [水源名] 別当水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 521(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 04 － 00 川山木場浄水場 [水源名] 鰐渕川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 05 － 00 七釜浄水場 [水源名] 七釜地区深井戸水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 287(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.1	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	10.0	20.7	12	24.0	6.0	16.0	12	26.0	6.0	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 06 － 00 中部浄水場 [水源名] 木場川水系(他3水系と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,431(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 07 － 00 東部浄水場 [水源名] 木場川水系(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 333(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 08 － 00 西部浄水場 [水源名] 西部地区第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 689(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.2	0.4	12	0.8	0.1	0.4	14
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	6.0	16.6	12	26.0	6.0	16.9	12	29.0	6.0	18.1	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 09 － 00 白岳浄水場 [水源名] 白岳水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 44 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 10 － 00 中浦浄水場 [水源名] 伊佐の浦水源(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,037 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 11 － 00 河通浄水場 [水源名] 雪浦川水系(他1水源と混合 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 1,240 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	6.0	16.6	12	28.0	6.0	17.8	12	25.0	5.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 12 － 00 板浦浄水場 [水源名] 多以良地区第3水源(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 196(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 13 － 00 多以良浄水場 [水源名] 多以良地区第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 70(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 14 － 00 小松地区浄水施設 [水源名] 小松地区第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 52(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	5.0	16.0	12	25.0	5.0	15.0	12	26.0	6.0	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 15 － 00 大瀬戸中部地区上浄水施設 [水源名] 瀬戸中部地区第1水源井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 166(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 16 － 00 上ノ瀬浄水場 [水源名] 上ノ瀬地区第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 8(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 17 － 00 幸物地区浄水施設 [水源名] 幸物地区水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 22(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	14.8	12	24.0	5.0	14.6	12	24.0	5.0	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 18 － 00 藤原地区浄水施設 [水源名] 藤原地区深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 19 － 00 白樫地区浄水施設 [水源名] 白樫地区深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 12(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 20 － 00 白西地区浄水施設 [水源名] 白西平地区井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.4	13
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	14.5	12	24.0	5.0	14.6	12	24.0	5.0	14.1	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 21 － 00 奉還地区浄水施設 [水源名] 奉還地区深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 063 長崎県 西海市 [浄水場名] 22 － 00 河通地区飲供施設 [水源名] 河通水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 01 － 00 彼杵浄水場 [水源名] 彼杵水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 900(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	14.3	12	24.0	5.0	14.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 02 － 00 音琴中継ポンプ所 [水源名] 音琴水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 249 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 03 － 00 法音寺浄水場 [水源名] 法音寺水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 369 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 04 － 00 坂本中継ポンプ所 [水源名] 坂本水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 124 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.2	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 05 － 00 平似田浄水場 [水源名] 平似田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 617(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 06 － 00 里中継ポンプ所 [水源名] 里水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 124(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 07 － 00 赤木第2浄水場 [水源名] 赤木工業団地第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 274(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 08 － 00 中尾浄水場 [水源名] 中尾第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 102(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 09 － 00 蕪浄水場 [水源名] 蕪第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 104(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 10 － 00 遠目浄水場 [水源名] 遠目水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 065 長崎県 東彼杵町 [浄水場名] 11 － 00 中岳浄水場 [水源名] 中岳水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 28 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 01 － 00 籠淵浄水場 [水源名] 一の川、大曲川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,776 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 02 － 00 三尾野浄水場 [水源名] 湧水(場内井戸)(深井戸と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,286 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 03 － 00 小田浄水場 [水源名] 横峰川(山手川と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,601(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 04 － 00 田尾浄水場 [水源名] 宮下川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 05 － 00 琴石浄水場 [水源名] 清水川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.2	0.3	12	1.0	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 06 － 00 太田浄水場 [水源名] 太田川(松木場川と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 07 － 00 玉之浦浄水場 [水源名] 戸町切川(小川川と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 165(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 08 － 00 大宝浄水場 [水源名] 仁田越ため池、毛津連川 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 73(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12	0.8	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 09 － 00 小川浄水場 [水源名] 小川川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 19(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 10 － 00 中須浄水場 [水源名] オロ窄川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 11 － 00 幾久山浄水場 [水源名] 園川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 31(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.8	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 12 － 00 上ノ平浄水場 [水源名] 踊瀬川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 13 － 00 荒川浄水場 [水源名] 七岳川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 86(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 14 － 00 丹奈浄水場 [水源名] 丹奈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 15 － 00 頓泊浄水場 [水源名] 丹奈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 16 － 00 立谷浄水場 [水源名] 真浦川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 17 － 00 浜ノ畔浄水場 [水源名] 5号井(3号井と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 766(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.1	0.4	12	0.7	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 18 － 00 岳浄水場 [水源名] 1号井(2号井と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 287(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 19 － 00 中岳浄水場 [水源名] 坂ノ上溜池上流、城取水堰 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 48(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 20 － 00 山内浄水場 [水源名] 中地区深井戸、樋ノ口深井戸、坂ノ上深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 461(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.3	12	0.7	0.1	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 21 － 00 二本楠浄水場 [水源名] もみの木川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 78(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 22 － 00 川原浄水場 [水源名] 大川原川支流(大川原川と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 155(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 23 － 00 岐宿浄水場 [水源名] 浦ノ川支流 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 506(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.4	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 066 長崎県 五島市 [浄水場名] 24 － 00 大曲浄水場 [水源名] 一の川支流 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 01 － 00 砥石淵 [水源名] 第1水源、第2水源、第3水源、第10水源、第11水源 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,005(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 02 － 00 万松院 [水源名] 第4水源、第8水源、第9水源 [原水の種類] 伏流水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 342(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 03 － 00 瀬 [水源名] 第2水源、第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 37(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 04 － 00 久和 [水源名] 久和川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 05 － 00 内院 [水源名] 柿ノ木川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 24(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 06 － 00 浅藻 [水源名] 天道川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 45(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 07 － 00 豆酘 [水源名] 第2水源、第3水源、第4水源、第5水源、第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 252(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 08 － 00 阿連 [水源名] 第1水源、第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 66(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 09 － 00 久田 [水源名] 第1水源、第2水源、第3水源、第5水源 [原水の種類] 伏流水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 824(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 10 － 00 北厳原 [水源名] 小浦川、ザレ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 321(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 11 － 00 佐須 [水源名] シワカウ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 301(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 12 － 00 安神 [水源名] 第1水源、第2水源 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 23(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 13 － 00 尾浦 [水源名] 尾浦川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 14 － 00 内山 [水源名] モトヤマ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 24(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 15 － 00 大調 [水源名] 上槻第1水源、上槻第2水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 70(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 16 － 00 尾崎 [水源名] 尾崎系第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 89(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 17 － 00 今里 [水源名] 今里系第1水源、今里系第2水源 [原水の種類] 深井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 89(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12	1.0	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 18 － 00 加志 [水源名] 加志水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 41(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 19 － 00 吹崎 [水源名] 第3水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 20 － 00 洲藻 [水源名] 洲藻第1水源、洲藻第2水源 [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 225(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	1.0	0.3	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 21 － 00 鶏知地区 [水源名] 第1水源、第2水源、第3水源、第4水源、ザレ川水源、根緒水源 [原水の種類] 伏流水・ダム直接・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,622 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 23 － 00 東地区 [水源名] 東地区水源、大船越水源、賀谷水源、久須保水源、鶏知水源、志土路水源 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・ダム放流・伏流水 [1日平均浄水量] 625 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 24 － 00 賀谷第1 [水源名] 賀谷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 75 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.3	0.5	12	0.7	0.2	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 25 － 00 仁位地区 [水源名] 仁位第1水源、仁位第2水源、仁位第3水源、佐保第2水源、佐保第3水源 [原水の種類] 伏流水・深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 906(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 26 － 00 和板 [水源名] 鑓川水源、和板地下ダム水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 150(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 27 － 00 曽 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 174(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 28 － 00 綱島 [水源名] 綱島第1水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 119 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 29 － 00 三根 [水源名] 第1取水堰、第2取水堰、三根水源、天瀬水源 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 490 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 30 － 00 佐賀 [水源名] 佐賀第4水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 183 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.1	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 31 － 00 志多賀 [水源名] 第2水源、志多賀水源 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 74(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 32 － 00 佐須奈 [水源名] 佐須奈水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 254(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 33 － 00 佐護 [水源名] 佐護第1水源、佐護第2水源 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 136(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 34 － 00 新仁田 [水源名] 仁田第1水源、仁田第3水源 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 344(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 35 － 00 鹿見 [水源名] 鹿見水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 103(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 36 － 00 大河内 [水源名] 第1水源、第2水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 130(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 37 － 00 鰐浦 [水源名] 鰐浦水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 122 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 38 － 00 豊 [水源名] 豊第1水源、豊第3水源、豊第4水源 [原水の種類] ダム直接・深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 122 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 39 － 00 比田勝 [水源名] 大浦水源、鳴川ダム [原水の種類] ダム直接・深井戸水 [1日平均浄水量] 787 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12	1.0	0.5	0.9	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 40 － 00 豊南 [水源名] 豊南水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 94(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 41 － 00 琴 [水源名] 琴水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 65(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 42 － 00 一重 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 067 長崎県 対馬市 [浄水場名] 43 － 00 小鹿 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 44(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 01 － 00 三年ヶ浦浄水場 [水源名] 三年ヶ浦水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 272(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 02 － 00 若松浄水場 [水源名] 三ツ川水系 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 173(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.3	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 03 － 00 針木浄水場 [水源名] 針木水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 59(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 04 － 00 楮ノ木浄水場 [水源名] 楮ノ木水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 195(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 05 － 00 荒川浄水場 [水源名] 荒川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 77(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	13
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 06 － 00 浅子浄水場 [水源名] 青方ダム水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 658(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 06 － 01 二本松浄水場 [水源名] 青方ダム水系 [原水の種類] ダム放流・浅井戸水 [1日平均浄水量] 353(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 07 － 00 相河浄水場 [水源名] 相河川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 513(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	13	0.9	0.5	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 08 － 00 奈摩網上浄水場 [水源名] 白水水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 100(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 09 － 00 南部浄水場 [水源名] 佐野原水系 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 348(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 10 － 00 三日ノ浦浄水場 [水源名] 三日ノ浦水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 57(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12	1.0	0.3	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 11 － 00 浦桑浄水場 [水源名] 宮ノ川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 652(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 12 － 00 小串浄水場 [水源名] 夏田川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 126(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 13 － 00 上小串浄水場 [水源名] 尻無尾川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 28(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.6	12	1.0	0.5	0.7	12	0.9	0.2	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 14 － 00 曽根浄水場 [水源名] 曽根水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 68(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 15 － 00 立串浄水場 [水源名] 江川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 65(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 16 － 00 大水浄水場 [水源名] 立花川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 89(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.7	13	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 17 － 00 上有川浄水場 [水源名] 大川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 535(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 18 － 00 高崎浄水場 [水源名] 木場川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 489(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 19 － 00 小河原浄水場 [水源名] 久保川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.4	0.7	12	0.8	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 20 － 00 太田浄水場 [水源名] 大泊川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 57(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 21 － 00 東浦浄水場 [水源名] 榎田川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 424(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 22 － 00 五斗ヶ浦浄水場 [水源名] 五斗ヶ浦川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 38(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.4	0.6	13	0.7	0.1	0.3	12	0.6	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 23 － 00 江ノ浜浄水場 [水源名] 江川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 92(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 24 － 00 奈良尾浄水場 [水源名] 須崎ダム水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 549(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 25 － 00 萱場浄水場 [水源名] 濁川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 74(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.4	12	0.5	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 068 長崎県 新上五島町 [浄水場名] 26 － 00 須崎浄水場 [水源名] 須崎湧水系 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 01 － 00 高下浄水場 [水源名] 高下第1水源(他高下第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,446(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 02 － 00 山ノ上第1浄水場 [水源名] 山ノ上第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 499(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					29.0	13.0	21.4	12	30.0	9.0	20.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 03 － 00 山ノ上第2浄水場 [水源名] 山ノ上第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 499 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 04 － 00 片田浄水場 [水源名] 片田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 538 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 05 － 00 魚洗川浄水場 [水源名] 魚洗川水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 71 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					29.0	10.3	20.1	12	29.0	10.3	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 06 － 00 八斗木浄水場 [水源名] 八斗木水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 307(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 07 － 00 東原浄水場 [水源名] 東原第1水源(他東原第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 283(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 08 － 00 西郷上木場浄水場 [水源名] 西郷上木場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 234(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	12.0	19.7	12	32.5	12.0	21.6	12	33.0	11.0	21.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 09 － 00 杉峰浄水場 [水源名] 杉峰水源・河内水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 443 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 10 － 00 西原浄水場 [水源名] 西原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 124 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 11 － 00 大川浄水場 [水源名] 大川水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 122 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	10.0	21.4	12	27.5	12.0	20.4	12	30.0	13.0	22.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 12 － 00 横田浄水場 [水源名] 横田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 185 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 13 － 00 岡浄水場 [水源名] 岡水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 283 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 14 － 00 夏峰浄水場 [水源名] 夏峰水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 132 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	10.0	21.4	12	30.0	13.0	21.8	12	30.0	9.0	21.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 15 － 00 守山浄水場 [水源名] 守山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 291 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 16 － 00 倉子浄水場 [水源名] 倉子水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 558 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 17 － 00 山田浄水場 [水源名] 山田第1水源・山田第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 784 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	34.0	8.0	20.9	12	34.0	8.0	20.9	12	30.0	12.0	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 18 － 00 平木場浄水場 [水源名] 平木場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 105 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 19 － 00 牧ノ内浄水場 [水源名] 牧ノ内水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 144 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 20 － 00 黒仁田浄水場 [水源名] 黒仁田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 75 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.0	10.0	20.5	12	32.0	11.0	21.9	12	33.0	11.0	21.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 21 － 00 東浄水場 [水源名] 東水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 175 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 22 － 00 原浄水場 [水源名] 原第1水源・原第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 499 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 23 － 00 西頭浄水場 [水源名] 西頭水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 231 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	11.0	23.0	12	29.8	9.0	21.0	12	31.0	12.0	22.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 24 － 00 鬼塚浄水場 [水源名] 鬼塚水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 256 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 25 － 00 植松第1浄水場 [水源名] 植松第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 230 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 26 － 00 植松第2浄水場 [水源名] 植松第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 230 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	12.0	21.7	12	30.0	12.0	20.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 27 － 00 愛津浄水場 [水源名] 愛津第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 361 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 28 － 00 塩屋浄水場 [水源名] 塩屋水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 164 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 29 － 00 下狩場浄水場 [水源名] 下狩場第1水源・下狩場第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 760 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	12.0	20.8	12	30.0	12.4	21.6	12	30.0	11.5	21.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 30 － 00 野取浄水場 [水源名] 野取水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 497(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 31 － 00 木場第1浄水場 [水源名] 木場第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 126(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 32 － 00 白新田浄水場 [水源名] 白新田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 125(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	13.0	21.8	12	30.0	11.0	20.8	12	30.2	11.6	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 33 － 00 岳浄水場 [水源名] 岳水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 34 － 00 雲仙第1浄水場 [水源名] 雲仙第1水源・雲仙第2水源・雲仙第3水源 [原水の種類] 湧水・湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,121 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 35 － 00 木津浄水場 [水源名] 木津水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 71 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	7.0	18.5	12	26.0	9.0	17.3	12	32.0	11.9	21.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 36 － 00 富津浄水場 [水源名] 富津水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 128(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 37 － 00 山領浄水場 [水源名] 山領水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 311(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 38 － 00 北野浄水場 [水源名] 北野水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 119(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	12.3	20.8	12	27.0	12.1	18.9	12	28.5	12.5	19.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 39 － 00 小浜第2浄水場 [水源名] 小浜第2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,471 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 40 － 00 びん串浄水場 [水源名] びん串水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 23 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 41 － 00 木指浄水場 [水源名] 木指第1水源・木指第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 127 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	12.6	19.0	12	27.0	12.1	19.1	12	25.0	13.2	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 42 － 00 北串浄水場 [水源名] 北串水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 290(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 43 － 00 大亀浄水場 [水源名] 大亀水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 26(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 44 － 00 荒牧浄水場 [水源名] 荒牧水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 197(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	16.1	22.2	12	30.0	10.7	20.9	12	33.0	8.0	21.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 45 － 00 尾登浄水場 [水源名] 尾登水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 63 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 46 － 00 井出ノ上浄水場 [水源名] 井出ノ上水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 63 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 47 － 00 上木場浄水場 [水源名] 上木場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 344 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	33.0	8.0	21.8	12	31.0	11.1	21.5	12	34.0	13.1	23.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 48 － 00 谷間川浄水場 [水源名] 谷間川水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 208(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 49 － 00 小竹木浄水場 [水源名] 小竹木水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 106(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 42 － 069 長崎県 雲仙市 [浄水場名] 50 － 00 内平浄水場 [水源名] 内平水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	14.0	22.6	12	31.0	12.5	22.0	12	31.0	11.3	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												