| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>えのくま浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川水系えのくま水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 36,718 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>横尾浄水場<br><br>[水源名]<br>大野川水系大野川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 45,456 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>坂ノ市浄水場<br><br>[水源名]<br>坂ノ市水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,335 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| カルバリル (NAC) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| シマジン (CAT) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市<br>[浄水場名] 02 － 01 えのくま浄水場<br>[水源名] 大分川水系えのくま水源<br>[原水の種類] 表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 36,718 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市<br>[浄水場名] 03 － 01 横尾浄水場<br>[水源名] 大野川水系大野川<br>[原水の種類] 表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 45,456 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市<br>[浄水場名] 04 － 01 坂ノ市浄水場<br>[水源名] 坂ノ市水源<br>[原水の種類] 浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 1,335 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プロモブチド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | * <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | * <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>古国府浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川水系古国府水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 53,561 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>岩ノ下浄水場<br><br>[水源名]<br>岩ノ下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 970 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>野津原東部浄水場<br><br>[水源名]<br>野津原東部水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 598 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| カルバリル (NAC) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| シマジン (CAT) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>古国府浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川水系古国府水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 53,561 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>岩ノ下浄水場<br><br>[水源名]<br>岩ノ下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 970 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>野津原東部浄水場<br><br>[水源名]<br>野津原東部水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 598 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プロモブチド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | * <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | * <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | * <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>野津原西部第2浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川支川西部第2水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 197（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>野津原西部第3浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川支川西部第3水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 177（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>朝見浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川鮎返川乙原川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 32,979（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ベンゾエピン） | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>野津原西部第2浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川支川西部第2水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 197(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 001 大分県<br>大分市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>野津原西部第3浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川支川西部第3水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 177(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>朝見浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川鮎返川乙原川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32,979(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | * <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | * <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>湯山浄水場<br><br>[水源名]<br>湯山水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,022 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>温水浄水場<br><br>[水源名]<br>温水大分川水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 449 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>寒原水源地<br><br>[水源名]<br>寒原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 286 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>湯山浄水場<br><br>[水源名]<br>湯山水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,022 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>温水浄水場<br><br>[水源名]<br>温水大分川水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 449 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>寒原水源地<br><br>[水源名]<br>寒原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 286 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大石原水源地<br><br>[水源名]<br>大石原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,451（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>扇山浄水場<br><br>[水源名]<br>境川蔵人水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,045（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>タタラ水源地<br><br>[水源名]<br>タタラ水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,593（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1，3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大石原水源地<br><br>[水源名]<br>大石原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,451 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>扇山浄水場<br><br>[水源名]<br>境川蔵人水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,045 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>タタラ水源地<br><br>[水源名]<br>タタラ水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,593 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市<br>[浄水場名] 10 － 00 小坂水源地<br>[水源名] 小坂水源<br>[原水の種類] 深井戸水<br>[1日平均浄水量] 137 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市<br>[浄水場名] 11 － 00 扇山第1水源池<br>[水源名] 扇山第1水源<br>[原水の種類] 深井戸水<br>[1日平均浄水量] 472 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市<br>[浄水場名] 12 － 00 天間浄水場<br>[水源名] 天間水源<br>[原水の種類] 深井戸水<br>[1日平均浄水量] 18 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>小坂水源地<br><br>[水源名]<br>小坂水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 137 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>扇山第1水源池<br><br>[水源名]<br>扇山第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 472 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>天間浄水場<br><br>[水源名]<br>天間水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>城島水源地<br><br>[水源名]<br>城島水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 10 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宮永給水区<br><br>[水源名]<br>山国川 伏流水<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,265 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>三口給水区<br><br>[水源名]<br>山国川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 16,430 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | * | | <0.009 | 1 | * | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | * | | <0.00002 | 1 | * | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | * | | <0.00009 | 1 | * | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | * | | <0.000006 | 1 | * | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | * | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル (NAC) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | * | | <0.000003 | 1 | * | | <0.000030 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | * | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | * | | <0.000010 | 1 | * | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | * | | <0.00001 | 1 | * | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | * | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | * | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | * | | <0.00009 | 1 | * | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| シマジン (CAT) | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | * | | <0.008 | 1 | * | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | * | | <0.00100 | 1 | * | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 004 大分県<br>別府市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>城島水源地<br><br>[水源名]<br>城島水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 10 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宮永給水区<br><br>[水源名]<br>山国川 伏流水<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,265 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>三口給水区<br><br>[水源名]<br>山国川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 16,430 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | * | | <0.00002 | 1 | * | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | * | | <0.0010 | 1 | * | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | * | | <0.0006 | 1 | * | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | * | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | * | | <0.000030 | 1 | * | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | * | | <0.000005 | 1 | * | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | * | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | * | | <0.00007 | 1 | * | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | * | | <0.00007 | 1 | * | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | * | | <0.002 | 1 | * | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | * | | <0.0007 | 1 | * | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | * | | <0.0070 | 1 | * | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | * | | <0.0020 | 1 | * | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | * | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>土田給水区<br><br>[水源名]<br>土田 第1水源 湧水（他 第2水源 深井戸水と混合）<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>臼木給水区<br><br>[水源名]<br>臼木 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>成恒住宅給水区<br><br>[水源名]<br>成恒住宅 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>土田給水区<br><br>[水源名]<br>土田 第1水源 湧水(他 第2水源 深井戸水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>臼木給水区<br><br>[水源名]<br>臼木 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>成恒住宅給水区<br><br>[水源名]<br>成恒住宅 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>アメニティかみまくさ給水区<br><br>[水源名]<br>アメニティかみまくさ 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 25 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>樋田地区給水区<br><br>[水源名]<br>樋田地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 90 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>上曽木地区給水区<br><br>[水源名]<br>上曽木地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 23 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>アメニティかみまくさ給水区<br><br>[水源名]<br>アメニティかみまくさ 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 25 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>樋田地区給水区<br><br>[水源名]<br>樋田地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 90 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>上曽木地区給水区<br><br>[水源名]<br>上曽木地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 23 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>下曽木地区給水区<br><br>[水源名]<br>下曽木地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>平田地区給水区(低区系)<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 32 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 10 － 02<br>平田地区給水区(高区系)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 91 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>下曽木地区給水区<br><br>[水源名]<br>下曽木地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>平田地区給水区(低区系)<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 32 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 10 － 02<br>平田地区給水区(高区系)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 91 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 10 － 03<br>平田地区給水区(第3系)<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 87(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>百谷地区給水区<br><br>[水源名]<br>百谷地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>島地区給水区<br><br>[水源名]<br>島地区 第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 10 － 03<br>平田地区給水区(第3系)<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 87(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>百谷地区給水区<br><br>[水源名]<br>百谷地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>島地区給水区<br><br>[水源名]<br>島地区 第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 13 － 01<br>鴨良・山移地区統合給水区(鴨良(第1系・第2系))<br><br>[水源名]<br>鴨良 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 47(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 13 － 02<br>鴨良・山移地区統合給水区(山移系)<br><br>[水源名]<br>山移 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 17(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>山浦地区給水区<br><br>[水源名]<br>山浦地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 13 － 01<br>鴨良・山移地区統合給水区(鴨良(第1系・第2系))<br><br>[水源名]<br>鴨良 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 47(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 13 － 02<br>鴨良・山移地区統合給水区(山移系)<br><br>[水源名]<br>山移 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 17(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>山浦地区給水区<br><br>[水源名]<br>山浦地区 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>柿坂地区給水区<br><br>[水源名]<br>柿坂地区 第1水源 深井戸水(他第3水源 深井戸水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 16 － 01<br>守実給水区(犬王丸(旧配水系・新配水系))<br><br>[水源名]<br>犬王丸 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 16 － 02<br>守実給水区(和田(第1系・第2系・第3系))<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>柿坂地区給水区<br><br>[水源名]<br>柿坂地区 第1水源 深井戸水(他第3水源 深井戸水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 16 － 01<br>守実給水区(犬王丸(旧配水系・新配水系))<br><br>[水源名]<br>犬王丸 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 16 － 02<br>守実給水区(和田(第1系・第2系・第3系))<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 16 － 03<br>守実給水区(大石峠(第1系・第2系・第3系・第4系))<br>[水源名]<br>第2水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 284(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 17 － 01<br>草本・小屋川統合給水区(小屋川(高区系・低区系)<br>[水源名]<br>小屋川 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 17 － 02<br>草本・小屋川統合給水区(草本系)<br>[水源名]<br>草本 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 16 － 03<br>守実給水区(大石峠(第1系・第2系・第3系・第4系))<br>[水源名]<br>第2水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 284 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 17 － 01<br>草本・小屋川統合給水区(小屋川(高区系・低区系)<br>[水源名]<br>小屋川 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 20 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 17 － 02<br>草本・小屋川統合給水区(草本系)<br>[水源名]<br>草本 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 17 － 03<br>草本・小屋川統合給水区(田良川系)<br><br>[水源名]<br>田良川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>槻木給水区<br><br>[水源名]<br>槻木 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>屋形地区<br><br>[水源名]<br>屋形水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 26(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 17 － 03<br>草本・小屋川統合給水区(田良川系)<br><br>[水源名]<br>田良川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>槻木給水区<br><br>[水源名]<br>槻木 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 005 大分県<br>中津市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>屋形地区<br><br>[水源名]<br>屋形水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 26(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>竹田浄水場<br><br>[水源名]<br>伏流水、深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 7,268（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>三和浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 486（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>上野浄水場<br><br>[水源名]<br>筑後川表流水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 5,629（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1，3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>竹田浄水場<br><br>[水源名]<br>伏流水、深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 7,268 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>三和浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 486 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>上野浄水場<br><br>[水源名]<br>筑後川表流水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 5,629 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000009 | 1 | | | | | | | <0.000009 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>古金浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 399 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>北部地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 236 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>北友田地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>古金浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 399(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>北部地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 236(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>北友田地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>石松地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 109（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>関地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 33（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>元宮地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 31（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>石松地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 109 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>関地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 33 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>元宮地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 31 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>日の本地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>山田地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 30(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>緑町地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 19(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>日の本地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>山田地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 30(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>緑町地区浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 19(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 13 － 01<br>夜明浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 45 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 14 － 01<br>天ケ瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>伏流水<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 473 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 15 － 01<br>高塚浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 90 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 13 － 01<br>夜明浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 45 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 14 － 01<br>天ケ瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>伏流水<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 473 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 15 － 01<br>高塚浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 90 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 16 － 01<br>女子畑浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 212 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 17 － 01<br>中川浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 68 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 18 － 01<br>五馬本村浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 41 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 16 － 01<br>女子畑浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 212(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 17 － 01<br>中川浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 68(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 18 － 01<br>五馬本村浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 41(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 19 － 01<br>近原見折谷浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 42 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 20 － 01<br>合田浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 21 － 01<br>野瀬部浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 146 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 19 － 01<br>近原見折谷浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 42 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 20 － 01<br>合田浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 21 － 01<br>野瀬部浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 146 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 22 － 01<br>山際浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 111 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 23 － 01<br>西和浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 32 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 24 － 01<br>鎌手浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 127 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 22 － 01<br>山際浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 111 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 23 － 01<br>西和浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 32 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 24 － 01<br>鎌手浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 127 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 25 － 01<br>小五馬浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 111 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 26 － 01<br>大野本村浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 47 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 27 － 01<br>赤石浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 103 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 25 － 01<br>小五馬浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 111 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 26 － 01<br>大野本村浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 47 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 27 － 01<br>赤石浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 103 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 28 － 01<br>栃野浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 227(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 29 － 01<br>都留川原浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 203(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 30 － 01<br>小平小川原浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 28 － 01<br>栃野浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 227(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 29 － 01<br>都留川原浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 203(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 30 － 01<br>小平小川原浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 31 － 01<br>雉谷浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 33（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 32 － 01<br>五和浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 656（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>佐伯 上岡第1浄水場1系<br><br>[水源名]<br>第1水源（他8水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 9,677（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アトラジン | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| アミトラズ | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | | | | | | | | | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| カルボフラン | | | | | | | | | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 2 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キャプタン | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 |
| ジチオピル | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| シマジン（CAT） | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 2 |
| チアジニル | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 31 － 01<br>雉谷浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 33 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 006 大分県<br>日田市<br><br>[浄水場名] 32 － 01<br>五和浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 656 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>佐伯 上岡第1浄水場1系<br><br>[水源名]<br>第1水源(他8水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 9,677 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | | | | | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| ピペロホス | | | | | | | | | <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プロモブチド | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペンシクロン | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | | | | | | | | | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| メプロニル | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>佐伯 上岡第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源（他6水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,262（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>佐伯 堅田第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第8水源（第10水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,799（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>佐伯 堅田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第14水源（第15水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,413（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>佐伯 上岡第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源(他6水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,262 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>佐伯 堅田第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第8水源(第10水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,799 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>佐伯 堅田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第14水源(第15水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,413 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>弥生 小倉第1<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,458（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 04 － 02<br>弥生 小倉第2<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 616（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>弥生 岩ノ下第1<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 188（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>弥生 小倉第1<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,458 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 04 － 02<br>弥生 小倉第2<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 616 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>弥生 岩ノ下第1<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 188 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 05 － 02<br>弥生 岩ノ下第2<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 221（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>弥生 久土<br><br>[水源名]<br>第1水源（休止中。上切畑より送水。）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0（㎥）<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>弥生 上切畑<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 157（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | | | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 05 － 02<br>弥生 岩ノ下第2<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 221 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>弥生 久土<br><br>[水源名]<br>第1水源(休止中。上切畑より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>弥生 上切畑<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 157 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>佐伯 青山<br><br>[水源名]<br>青山第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 167(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>本匠 波寄(第1)白谷<br><br>[水源名]<br>白谷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 195(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 09 － 02<br>本匠 波寄(第2)波寄<br><br>[水源名]<br>波寄水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 49(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン(IPT) | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス(IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル(NAC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン(CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>佐伯 青山<br><br>[水源名]<br>青山第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 167(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>本匠 波寄(第1)白谷<br><br>[水源名]<br>白谷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 195(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 09 － 02<br>本匠 波寄(第2)波寄<br><br>[水源名]<br>波寄水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 49(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>本匠 小半<br><br>[水源名]<br>小半川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 30(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>本匠 井ノ上<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 13 － 01<br>本匠 因尾第1<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>本匠 小半<br><br>[水源名]<br>小半川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 30(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>本匠 井ノ上<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 13 － 01<br>本匠 因尾第1<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 13 － 02<br>本匠 因尾第2<br><br>[水源名]<br>第3水源(休止中。因尾第1より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 14 － 01<br>本匠 小川第1(岡)<br><br>[水源名]<br>第1水源(休止中。小川第3(番ノ原)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 14 － 02<br>本匠 小川第2(岩屋)<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 13 － 02<br>本匠 因尾第2<br><br>[水源名]<br>第3水源(休止中。因尾第1より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 14 － 01<br>本匠 小川第1(岡)<br><br>[水源名]<br>第1水源(休止中。小川第3(番ノ原)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 14 － 02<br>本匠 小川第2(岩屋)<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 14 － 03<br>本匠 小川第3(番ノ原)<br><br>[水源名]<br>第3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>上浦 蒲戸<br><br>[水源名]<br>第2水源(第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>上浦 長田<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 14 － 03<br>本匠 小川第3(番ノ原)<br><br>[水源名]<br>第3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>上浦 蒲戸<br><br>[水源名]<br>第2水源(第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 51 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>上浦 長田<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>上浦 夏井<br><br>[水源名]<br>第1水源（第3水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>上浦 浅海井<br><br>[水源名]<br>第1水源（第2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 383（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>宇目 小野市<br><br>[水源名]<br>第1水源（第2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 268（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>上浦 夏井<br><br>[水源名]<br>第1水源(第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>上浦 浅海井<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 383 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>宇目 小野市<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 268 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>宇目 上津小野<br><br>[水源名]<br>上津小野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 38(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>宇目 田原<br><br>[水源名]<br>田原水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 170(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 22 － 01<br>宇目 宇目東部 河尻(坂瀬)<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 210(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>宇目 上津小野<br><br>[水源名]<br>上津小野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 38(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>宇目 田原<br><br>[水源名]<br>田原水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 170(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 22 － 01<br>宇目 宇目東部 河尻(坂瀬)<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 210(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 22 － 02<br>宇目 宇目東部 酒利(千束)<br><br>[水源名]<br>第2水源(第3水源と混合)(休止中。宇目東部 河尻(坂瀬)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 22 － 03<br>宇目 宇目東部 重岡<br><br>[水源名]<br>重岡水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 216(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 23 － 01<br>直川 中央 園<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 305(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン(CAT) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 22 － 02<br>宇目 宇目東部 酒利(千束)<br><br>[水源名]<br>第2水源(第3水源と混合)(休止中。宇目東部 河尻(坂瀬)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 22 － 03<br>宇目 宇目東部 重岡<br><br>[水源名]<br>重岡水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 216(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 23 － 01<br>直川 中央 園<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 305(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 23 － 02<br>直川 中央 赤木<br><br>[水源名]<br>第2水源（第1水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 178（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 23 － 03<br>直川 中央 直見<br><br>[水源名]<br>第1水源（第2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 128（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 24 － 01<br>直川 川原木 杭ノ内<br><br>[水源名]<br>杭ノ内水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 243（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 23 － 02<br>直川 中央 赤木<br><br>[水源名]<br>第2水源(第1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 178(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 23 － 03<br>直川 中央 直見<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 128(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 24 － 01<br>直川 川原木 杭ノ内<br><br>[水源名]<br>杭ノ内水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 243(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 24 － 02<br>直川 川原木 大石<br><br>[水源名]<br>大石水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 25 － 01<br>鶴見 中央 吹浦<br><br>[水源名]<br>第1水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 305(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 25 － 02<br>鶴見 中央 中央(松浦)<br><br>[水源名]<br>第1水源(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 921(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン(CAT) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 24 － 02<br>直川 川原木 大石<br><br>[水源名]<br>大石水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 25 － 01<br>鶴見 中央 吹浦<br><br>[水源名]<br>第1水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 305(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 25 － 02<br>鶴見 中央 中央(松浦)<br><br>[水源名]<br>第1水源(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 921(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 26 － 01<br>鶴見 中越浦 中越<br><br>[水源名]<br>第1水源(休止中。中央 中央(松浦)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 26 － 02<br>鶴見 中越浦 島江・猿戸<br><br>[水源名]<br>第2水源(休止中。中央 中央(松浦)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>鶴見 梶寄浦<br><br>[水源名]<br>新第1(上)水源(旧第2(下)水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 39(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 26 － 01<br>鶴見 中越浦 中越<br><br>[水源名]<br>第1水源(休止中。中央 中央(松浦)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 26 － 02<br>鶴見 中越浦 島江・猿戸<br><br>[水源名]<br>第2水源(休止中。中央 中央(松浦)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>鶴見 梶寄浦<br><br>[水源名]<br>新第1(上)水源(旧第2(下)水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 39(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>鶴見 大島・丹賀浦<br><br>[水源名]<br>第1（ワルサダム）水源（第2（大川ダム）水源と混合）（休止中。中央 中央（松浦）より送水。）<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 0（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>米水津 浦代小浦竹野浦<br><br>[水源名]<br>第2水源（他2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 347（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>米水津 色利宮野浦<br><br>[水源名]<br>第1水源（他2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 541（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>鶴見 大島・丹賀浦<br><br>[水源名]<br>第1(ワルサダム)水源(第2(大川ダム)水源と混合)(休止中。中央 中央(松浦)より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>米水津 浦代小浦竹野浦<br><br>[水源名]<br>第2水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 347(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>米水津 色利宮野浦<br><br>[水源名]<br>第1水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 541(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>蒲江 蒲江<br><br>[水源名]<br>第3水源（No1）（第3水源（No2）と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 820（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>蒲江 畑野浦<br><br>[水源名]<br>第1水源（第2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 364（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>蒲江 丸市尾<br><br>[水源名]<br>第1水源（第3水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 115（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>蒲江 蒲江<br><br>[水源名]<br>第3水源(No1)(第3水源(No2)と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 820(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>蒲江 畑野浦<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 364(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>蒲江 丸市尾<br><br>[水源名]<br>第1水源(第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 115(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 34 － 00<br>蒲江 森崎<br><br>[水源名]<br>第1水源（他2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 175（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 35 － 00<br>蒲江 楠本<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 96（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 36 － 01<br>蒲江 猪串 猪串<br><br>[水源名]<br>第1水源（他2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 107（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | | |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | | |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | | |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | | |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | | |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 34 － 00<br>蒲江 森崎<br><br>[水源名]<br>第1水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 175 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 35 － 00<br>蒲江 楠本<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 96 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 36 － 01<br>蒲江 猪串 猪串<br><br>[水源名]<br>第1水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 107 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | | |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | | |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | | |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 36 － 02<br>蒲江 猪串 深島<br><br>[水源名]<br>第１水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 5（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 37 － 00<br>蒲江 尾浦<br><br>[水源名]<br>第１水源（第２水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 82（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 38 － 00<br>蒲江 葛原<br><br>[水源名]<br>第１水源（第２水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 38（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1，3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 36 － 02<br>蒲江 猪串 深島<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 5 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 37 － 00<br>蒲江 尾浦<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 82 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 38 － 00<br>蒲江 葛原<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 38 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 39 － 00<br>蒲江 波当津<br><br>[水源名]<br>第1水源（第2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 35（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 40 － 00<br>蒲江 下入津<br><br>[水源名]<br>第8水源（他7水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 352（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>臼杵 野田浄水場<br><br>[水源名]<br>野田 第1水源 深井戸水（他第2・第3・第4水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,319（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 39 － 00<br>蒲江 波当津<br><br>[水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 35(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 007 大分県<br>佐伯市<br><br>[浄水場名] 40 － 00<br>蒲江 下入津<br><br>[水源名]<br>第8水源(他7水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 352(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>臼杵 野田浄水場<br><br>[水源名]<br>野田 第1水源 深井戸水(他第2・第3・第4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,319(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>臼杵 井村浄水場<br><br>[水源名]<br>井村 第1水源 浅井戸水（他第3・第4水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,621（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>臼杵 佐志生浄水場<br><br>[水源名]<br>佐志生 （第1、2、3水源、全て休止中。井村より送水。）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0（㎥）<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>臼杵 掻懐浄水場<br><br>[水源名]<br>掻懐 第1水源 浅井戸水（他第2・第3水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 736（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | | | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>臼杵 井村浄水場<br><br>[水源名]<br>井村 第1水源 浅井戸水(他第3・第4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,621 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>臼杵 佐志生浄水場<br><br>[水源名]<br>佐志生 (第1、2、3水源、全て休止中。井村より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>臼杵 掻懐浄水場<br><br>[水源名]<br>掻懐 第1水源 浅井戸水(他第2・第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 736 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>臼杵 香堂浄水場<br><br>[水源名]<br>香堂 （第1、2水源、全て休止中。井村より送水。）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0（㎥）<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>野津 竹下浄水場<br><br>[水源名]<br>竹下水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 1,300（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>野津 蕨野浄水場<br><br>[水源名]<br>蕨野水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）<br><br>[1日平均浄水量] 580（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>臼杵 香堂浄水場<br><br>[水源名]<br>香堂 （第1、2水源、全て休止中。井村より送水。）<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>野津 竹下浄水場<br><br>[水源名]<br>竹下水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,300 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>野津 蕨野浄水場<br><br>[水源名]<br>蕨野水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 580 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>臼杵 上北浄水場<br><br>[水源名]<br>上北 （第1、2水源、全て休止中。井村より送水。）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0（㎥）<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>臼杵 東神野浄水場<br><br>[水源名]<br>東神野水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>臼杵 中臼杵浄水場<br><br>[水源名]<br>中臼杵 第1水源 深井戸水（他第2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 104（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>臼杵 上北浄水場<br><br>[水源名]<br>上北 (第1、2水源、全て休止中。井村より送水。)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>臼杵 東神野浄水場<br><br>[水源名]<br>東神野水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>臼杵 中臼杵浄水場<br><br>[水源名]<br>中臼杵 第1水源 深井戸水(他第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 104(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>野津 南野津(風瀬)浄水場<br><br>[水源名]<br>南野津 第2水源 深井戸水(他第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 120 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源(他第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,768 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源(他第4・第5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,780 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 008 大分県<br>臼杵市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>野津 南野津(風瀬)浄水場<br><br>[水源名]<br>南野津 第2水源 深井戸水(他第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 120 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源(他第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,768 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源(他第4・第5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,780 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第3浄水場<br><br>[水源名]<br>第6水源（他第10水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 373（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>日見浄水場<br><br>[水源名]<br>日見第1水源（他第2・第3水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 184（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 011 大分県<br>竹田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>尾戸牟礼<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 2,623（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 2 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 2 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第3浄水場<br><br>[水源名]<br>第6水源(他第10水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 373 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 010 大分県<br>津久見市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>日見浄水場<br><br>[水源名]<br>日見第1水源(他第2・第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 184 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 011 大分県<br>竹田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>尾戸牟礼<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 2,623 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 | <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 011 大分県<br>竹田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>梶ヶ迫<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 680 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 011 大分県<br>竹田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>吉田<br><br>[水源名]<br>第4水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 266 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>高田系 第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第1号井(第3．4．12．13．14号井と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,516 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D(2，4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 011 大分県<br>竹田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>梶ヶ迫<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 680 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 011 大分県<br>竹田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>吉田<br><br>[水源名]<br>第4水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 266 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>高田系 第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第1号井(第3．4．12．13．14号井と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,516 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>高田系 第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第5号井(第6．7．9．10．11号井．大村第1．徳久保と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,142(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>田染系 田染浄水場<br><br>[水源名]<br>茂原 第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 517(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>松津系 松津浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| 2，4－D(2，4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | | | | | | |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>高田系 第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第5号井(第6．7．9．10．11号井．大村第1．徳久保と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,142 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>田染系 田染浄水場<br><br>[水源名]<br>茂原 第1水源(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 517 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>松津系 松津浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 12 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 012　大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名]　06 － 00<br>見目系　見目浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量]　28（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013　大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名]　01 － 00<br>杵築　杵築給水区域　杵築市浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源　八坂川表流水（他3水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量]　4,702（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013　大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名]　02 － 00<br>山香　山香給水区域　貫井浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源　深井戸水（他1水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量]　270（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | | |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | | |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| カルタップ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | | |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | <0.000010 | 1 | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | | |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| ジクワット | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00030 | 1 | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| シマジン（CAT） | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | | |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00100 | 1 | | | | |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 012 大分県<br>豊後高田市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>見目系 見目浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 28 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>杵築 杵築給水区域 杵築市浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 八坂川表流水(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,702 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>山香 山香給水区域 貫井浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 270 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| パラコート | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>山香 山香給水区域 小野尾浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,123(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山香 山香給水区域 元河内浄水場<br><br>[水源名]<br>元河内水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 209(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>山香 山香給水区域 下日指浄水場<br><br>[水源名]<br>下日指水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 314(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | | | | | | |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | | |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | <0.000010 | 1 | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | | |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | | | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>山香 山香給水区域 小野尾浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,123(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山香 山香給水区域 元河内浄水場<br><br>[水源名]<br>元河内水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 209(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>山香 山香給水区域 下日指浄水場<br><br>[水源名]<br>下日指水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 314(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>杵築 相原給水区域 相原浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 460(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>杵築 豊洋給水区域 横城浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 203(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>杵築 豊洋給水区域 美濃崎浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 96(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>杵築 相原給水区域 相原浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 460(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>杵築 豊洋給水区域 横城浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 203(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>杵築 豊洋給水区域 美濃崎浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 96(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>杵築 守江給水区域 守江系<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 103(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>杵築 守江給水区域 池の頭系<br><br>[水源名]<br>池の頭水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 33(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>山香 久木野尾給水区域 目久保第2水源系<br><br>[水源名]<br>目久保第2水源 深井戸水(他1水源と混合)(両水源ともに現在休止中)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>杵築 守江給水区域 守江系<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 103(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>杵築 守江給水区域 池の頭系<br><br>[水源名]<br>池の頭水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 33(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>山香 久木野尾給水区域 目久保第2水源系<br><br>[水源名]<br>目久保第2水源 深井戸水(他1水源と混合)(両水源ともに現在休止中)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>山香 久木野尾給水区域 目久保第3水源系<br>[水源名]<br>目久保第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 50 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>山香 久木野尾給水区域 目久保第4水源系<br>[水源名]<br>目久保第4水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 136 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>山香 向野給水区域 向野系<br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br>(両水源ともに現在休止中)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>山香 久木野尾給水区域 目久保第3水源系<br>[水源名]<br>目久保第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 50(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>山香 久木野尾給水区域 目久保第4水源系<br>[水源名]<br>目久保第4水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 136(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>山香 向野給水区域 向野系<br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br>(両水源ともに現在休止中)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>山香 山浦給水区域 山浦系<br><br>[水源名]<br>小杉水源 湧水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 455 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>大田 俣水給水区域 俣水系<br><br>[水源名]<br>俣水水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 125 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三重 三重浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 大野川表流水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,070 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>山香 山浦給水区域 山浦系<br><br>[水源名]<br>小杉水源 湧水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 455 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 013 大分県<br>杵築市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>大田 俣水給水区域 俣水系<br><br>[水源名]<br>俣水水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 125 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三重 三重浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 大野川表流水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,070 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>三重 下赤嶺浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 828 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>三重 菅尾浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 917 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>千歳 千歳浄水場<br><br>[水源名]<br>千歳水源 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 347 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>三重 下赤嶺浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 828 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>三重 菅尾浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 917 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>千歳 千歳浄水場<br><br>[水源名]<br>千歳水源 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 347 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>千歳 新殿浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 138 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>清川 六種浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 39 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>清川 長迫浄水場<br><br>[水源名]<br>第2ボーリング(第3号水源)深井戸水<br>(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 251 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>千歳 新殿浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 138 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>清川 六種浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 39 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>清川 長迫浄水場<br><br>[水源名]<br>第2ボーリング(第3号水源)深井戸水<br>(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 251 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>緒方 馬場 馬場浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 第1取水井(知田)深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,070(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 07 － 02<br>緒方 馬場 下自在浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 129(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>緒方 徳田浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 237(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>緒方 馬場 馬場浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 第1取水井(知田)深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,070 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 07 － 02<br>緒方 馬場 下自在浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 129 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>緒方 徳田浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 237 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>緒方 知田浄水場<br><br>[水源名]<br>知田水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 54 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>緒方 中野浄水場<br><br>[水源名]<br>中野水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 52 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>緒方 小原浄水場<br><br>[水源名]<br>小原水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 47 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>緒方 知田浄水場<br><br>[水源名]<br>知田水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 54(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>緒方 中野浄水場<br><br>[水源名]<br>中野水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 52(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>緒方 小原浄水場<br><br>[水源名]<br>小原水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 47(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>朝地 朝地支所浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(休止のため、朝地公民館より送水中。)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>朝地 朝地公民館浄水場<br><br>[水源名]<br>第2(用作)水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 167(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>朝地 朝地商業集積地浄水場<br><br>[水源名]<br>朝地商業集積地水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>朝地 朝地支所浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(休止のため、朝地公民館より送水中。)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>朝地 朝地公民館浄水場<br><br>[水源名]<br>第2(用作)水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 167(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>朝地 朝地商業集積地浄水場<br><br>[水源名]<br>朝地商業集積地水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>大野 田中浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 617(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>犬飼 犬飼浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 浅井戸水(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,214(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 17 － 01<br>犬飼 長谷第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 147(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>大野 田中浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 617 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>犬飼 犬飼浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 浅井戸水(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,214 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 17 － 01<br>犬飼 長谷第1浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 147 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 17 － 02<br>犬飼 長谷第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 17 － 03<br>犬飼 長谷第3浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 43 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>小田城浄水場<br><br>[水源名]<br>出水水源 湧水(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8,248 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 17 － 02<br>犬飼 長谷第2浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 015 大分県<br>豊後大野市<br><br>[浄水場名] 17 － 03<br>犬飼 長谷第3浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 43 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>小田城浄水場<br><br>[水源名]<br>出水水源 湧水(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8,248 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>笹原・今村浄水場<br><br>[水源名]<br>藤原3号井 深井戸水（他3水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,620（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>大神浄水場<br><br>[水源名]<br>大神1号井 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 376（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>南端浄水場<br><br>[水源名]<br>南端第1水源 湧水（第2水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 43（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ベンゾエピン） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>笹原・今村浄水場<br><br>[水源名]<br>藤原3号井 深井戸水(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,620(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>大神浄水場<br><br>[水源名]<br>大神1号井 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 376(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 016 大分県<br>日出町<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>南端浄水場<br><br>[水源名]<br>南端第1水源 湧水(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 43(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 017 大分県<br>玖珠町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>陣ヶ台浄水場<br><br>[水源名]<br>玖珠川水系西田川（他5水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>表流水（自流）・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,883（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 017 大分県<br>玖珠町<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>内帆足浄水場<br><br>[水源名]<br>内帆足 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,513（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 017 大分県<br>玖珠町<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>北山田浄水場<br><br>[水源名]<br>第１水源 湧水（他１水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 534（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン（D－D） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン（IPT） | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス（IBP） | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| カルバリル（NAC） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン（ACN） | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル（TPN） | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス（CYAP） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン（DCMU） | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル（DBN） | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス（DDVP） | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン（CAT） | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 017 大分県<br>玖珠町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>陣ヶ台浄水場<br><br>[水源名]<br>玖珠川水系西田川(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,883 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 017 大分県<br>玖珠町<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>内帆足浄水場<br><br>[水源名]<br>内帆足 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,513 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 017 大分県<br>玖珠町<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>北山田浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 534 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宇佐(宇佐地区) 山本浄水場<br><br>[水源名]<br>駅館川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11,056(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>宇佐(北馬城地区)<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 60(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>宇佐(天津地区(天津))<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 244(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| EPN | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | | | | | | | | |
| アセフェート | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| アニロホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | | | | | | |
| カフェンストロール | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | | | | | | | | |
| カルタップ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| カルボフラン | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 2 | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | <0.000010 | 1 | | | | | | | | |
| クロルピリホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | | |
| ジクワット | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00030 | 1 | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | | | | | | |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宇佐(宇佐地区) 山本浄水場<br><br>[水源名]<br>駅館川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11,056(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>宇佐(北馬城地区)<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 60(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>宇佐(天津地区(天津))<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 244(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | | | | | | |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | | | | | | |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| パラコート | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | | |
| ピペロホス | <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | | | | | | | | |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| プロベナゾール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| プロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ペンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| メタラキシル | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | | | | | |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>宇佐(天津地区(下麻生))<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 11 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>宇佐(天津地区(上麻生)<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>院内(温見地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 39 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>宇佐(天津地区(下麻生))<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 11 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>宇佐(天津地区(上麻生)<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>院内(温見地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 39 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>院内(余地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 71 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>院内(日岳地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 41 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>院内(高並地区) 高並(大重見)系<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 144 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>院内(余地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 71 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>院内(日岳地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 41 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>院内(高並地区) 高並(大重見)系<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 144 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 09 － 02<br>院内(高並地区) 上船木系<br><br>[水源名]<br>第3水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>院内(西部地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 174(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>院内(院内地区) 土岩屋系<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 91(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 09 － 02<br>院内(高並地区) 上船木系<br><br>[水源名]<br>第3水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>院内(西部地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 174(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>院内(院内地区) 土岩屋系<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 91(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 11 － 02<br>院内(院内地区) 景平系<br><br>[水源名]<br>第2水源 表流水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 574 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>安心院(安心院地区) 妻垣系<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他7水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,114 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 12 － 02<br>安心院(安心院地区) PC系<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 87 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 11 － 02<br>院内(院内地区) 景平系<br><br>[水源名]<br>第2水源 表流水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 574 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>安心院(安心院地区) 妻垣系<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他7水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,114 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 12 － 02<br>安心院(安心院地区) PC系<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 87 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>安心院(深見地区)<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 791 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>安心院(佐田地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 334 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>安心院(津房西部地区)<br><br>[水源名]<br>浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 203 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>安心院(深見地区)<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 791 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>安心院(佐田地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 334 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>安心院(津房西部地区)<br><br>[水源名]<br>浅井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 203 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>安心院(尾立地区)<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>安心院(津房地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 浅井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 109(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>安心院(上ノ原地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 95(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>安心院(尾立地区)<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>安心院(津房地区)<br><br>[水源名]<br>第1水源 浅井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 109(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>安心院(上ノ原地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 95(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>安心院(筌ノ口地区)<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 113(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>安心院(佐田南部地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>安心院(小田若林地区)<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>安心院(筌ノ口地区)<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 113(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>安心院(佐田南部地区)<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>安心院(小田若林地区)<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>安心院(熊地区)<br><br>[水源名]<br>湧水(休止中、佐田地区より送水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>挾間 挾間(宮田)浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川水系 大分川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,062 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>庄内 庄内(小ケ倉)浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,548 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | * | | <0.0008 | 1 | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| EPN | | | | | * | | <0.00004 | 1 | | | | |
| MCPA | | | | | * | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アシュラム | | | | | * | | <0.009 | 1 | | | | |
| アセフェート | | | | | * | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アトラジン | | | | | * | | <0.0001 | 1 | | | | |
| アニロホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | | | | |
| アミトラズ | | | | | * | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アラクロール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| イソキサチオン | | | | | * | | <0.00005 | 1 | | | | |
| イソフェンホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | * | | <0.003 | 1 | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | * | | <0.00002 | 1 | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | * | | <0.0009 | 1 | | | | |
| イミノクタジン | | | | | * | | <0.00006 | 1 | | | | |
| インダノファン | | | | | * | | <0.00009 | 1 | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | * | | <0.0008 | 1 | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| オリサストロビン | | | | | * | | <0.001 | 1 | | | | |
| カズサホス | | | | | * | | <0.000006 | 1 | | | | |
| カフェンストロール | | | | | * | | <0.00008 | 1 | | | | |
| カルタップ | | | | | * | | <0.0008 | 1 | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| カルボフラン | | | | | * | | <0.000003 | 1 | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | * | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キャプタン | | | | | * | | <0.003 | 1 | | | | |
| クミルロン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| グリホサート | | | | | * | | <0.02 | 1 | | | | |
| グルホシネート | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロメプロップ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | * | | <0.000010 | 1 | | | | |
| クロルピリホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シアナジン | | | | | * | | <0.00001 | 1 | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | * | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | * | | <0.00008 | 1 | | | | |
| ジクワット | | | | | * | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | * | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | * | | <0.00030 | 1 | | | | |
| ジチオピル | | | | | * | | <0.00009 | 1 | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | * | | <0.00006 | 1 | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | * | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジメトエート | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シメトリン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ダイアジノン | | | | | * | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ダイムロン | | | | | * | | <0.008 | 1 | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | * | | <0.00100 | 1 | | | | |
| チアジニル | | | | | * | | <0.001 | 1 | | | | |
| チウラム | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 019 大分県<br>宇佐市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>安心院(熊地区)<br><br>[水源名]<br>湧水(休止中、佐田地区より送水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>挾間 挾間(宮田)浄水場<br><br>[水源名]<br>大分川水系 大分川 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,062 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>庄内 庄内(小ケ倉)浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水(第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,548 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | * | | <0.0008 | 1 | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | * | | <0.003 | 1 | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | * | | <0.00002 | 1 | | | | |
| トリクロピル | | | | | * | | <0.00006 | 1 | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | * | | <0.00005 | 1 | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | * | | <0.0010 | 1 | | | | |
| トリフルラリン | | | | | * | | <0.0006 | 1 | | | | |
| ナプロパミド | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| パラコート | | | | | * | | <0.00010 | 1 | | | | |
| ピペロホス | | | | | * | | <0.000030 | 1 | | | | |
| ピラクロニル | | | | | * | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | * | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | * | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピロキロン | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フィプロニル | | | | | * | | <0.000005 | 1 | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | * | | <0.00010 | 1 | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| フェリムゾン | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | * | | <0.00006 | 1 | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | * | | <0.00007 | 1 | | | | |
| フェントラザミド | | | | | * | | <0.0001 | 1 | | | | |
| フサライド | | | | | * | | <0.001 | 1 | | | | |
| ブタクロール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ブタミホス | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| フルアジナム | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プレチラクロール | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロシミドン | | | | | * | | <0.0009 | 1 | | | | |
| プロチオホス | | | | | * | | <0.00007 | 1 | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロピザミド | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロベナゾール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プロモブチド | | | | | * | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベノミル | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ペンシクロン | | | | | * | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | * | | <0.0009 | 1 | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | * | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ベンタゾン | | | | | * | | <0.002 | 1 | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | * | | <0.003 | 1 | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ベンフレセート | | | | | * | | <0.0007 | 1 | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | * | | <0.00005 | 1 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | * | | <0.0070 | 1 | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | | | | |
| メソミル | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メタラキシル | | | | | * | | <0.0020 | 1 | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | * | | <0.00004 | 1 | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | * | | <0.0004 | 1 | | | | |
| メトリブジン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メフェナセット | | | | | * | | <0.0002 | 1 | | | | |
| メプロニル | | | | | * | | <0.001 | 1 | | | | |
| モリネート | | | | | * | | <0.00005 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>庄内 庄内(蓑草)浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水(第1水源、第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 93(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>庄内 東部(影戸)浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源 表流水(第1水源、第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 768(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>庄内 阿蘇野(平蓮)浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 52(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>庄内 庄内(蓑草)浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 深井戸水(第1水源、第2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 93 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>庄内 東部(影戸)浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源 表流水(第1水源、第3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 768 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>庄内 阿蘇野(平蓮)浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 52 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>庄内 直野内山浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>湯布院 乙丸浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,242 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>湯布院 川北浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,107 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2，4－D(2，4－PA) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | <0.000003 | 1 | | | <0.000003 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>庄内 直野内山浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>湯布院 乙丸浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,242 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>湯布院 川北浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,107 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000030 | 1 | | | <0.000030 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>湯布院 高徳(並柳)浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 3,585 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>湯布院 湯平浄水場<br><br>[水源名]<br>湯平着水井 湧水(第1水源、第2水源を混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 311 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>若杉浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | | | | | | |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | <0.000003 | 1 | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>湯布院 高徳(並柳)浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 3,585 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>湯布院 湯平浄水場<br><br>[水源名]<br>湯平着水井 湧水(第1水源、第2水源を混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 311 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>若杉浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源 深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000030 | 1 | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>下津々良浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 26 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>塚原浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 140 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>鶴川地域<br><br>[水源名]<br>鶴川第1水源(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 756 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>下津々良浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 26 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 020 大分県<br>由布市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>塚原浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源 湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 140 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>鶴川地域<br><br>[水源名]<br>鶴川第1水源(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 756 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>富来地域<br><br>[水源名]<br>富来第１水源（他１水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 254（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>小原地域<br><br>[水源名]<br>小原第４水源（他４水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 673（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>田深地域<br><br>[水源名]<br>田深第２水源（他１水源と混合）<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 452（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1，3－ジクロロプロペン（D－D） | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2，4－D（2，4－PA） | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ（MIPC） | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン（IPT） | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス（IBP） | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル（NAC） | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン（ACN） | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン（CNP） | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル（TPN） | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス（CYAP） | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン（DCMU） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル（DBN） | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス（DDVP） | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン（エチルチオメトン） | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン（CAT） | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>富来地域<br><br>[水源名]<br>富来第1水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>小原地域<br><br>[水源名]<br>小原第4水源(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 673 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>田深地域<br><br>[水源名]<br>田深第2水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 452 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>来浦出見地域<br><br>[水源名]<br>来浦出水第2水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 75(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>竹田津地域<br><br>[水源名]<br>竹田津第2水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 65(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>武蔵地域 第1(池ノ内・今市・内田浄水場)系<br><br>[水源名]<br>今市第6水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 717(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>来浦出見地域<br><br>[水源名]<br>来浦出水第2水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 75 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>竹田津地域<br><br>[水源名]<br>竹田津第2水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 65 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>武蔵地域 第1(池ノ内・今市・内田浄水場)系<br><br>[水源名]<br>今市第6水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 717 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 08 － 02<br>武蔵地域 第2(小城浄水場)系<br><br>[水源名]<br>小城第2水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 457(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 08 － 03<br>武蔵地域 手野・志和利(手野浄水場)系<br><br>[水源名]<br>手野第1水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 305(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>石川内地域<br><br>[水源名]<br>石川内第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 08 － 02<br>武蔵地域 第2(小城浄水場)系<br><br>[水源名]<br>小城第2水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 457(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 08 － 03<br>武蔵地域 手野・志和利(手野浄水場)系<br><br>[水源名]<br>手野第1水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 305(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>石川内地域<br><br>[水源名]<br>石川内第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>安岐地域 南部系<br><br>[水源名]<br>南部第1水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 367(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 10 － 02<br>安岐地域 北部系<br><br>[水源名]<br>北部第7水源(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 602(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>下山口地域<br><br>[水源名]<br>下山口第1水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 104(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>安岐地域 南部系<br><br>[水源名]<br>南部第1水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 367(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 10 － 02<br>安岐地域 北部系<br><br>[水源名]<br>北部第7水源(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 602(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>下山口地域<br><br>[水源名]<br>下山口第1水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 104(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>ハイテク地域<br><br>[水源名]<br>ハイテク第3水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 293(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプフェンカルバゾン | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ベンゾエピン) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>44 － 022 大分県<br>国東市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>ハイテク地域<br><br>[水源名]<br>ハイテク第3水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 293(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。