水質項目	計	区分										
一般細菌		0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
全体	1,588	1,338	227	14	4	1	2	0	0	0	2	0
表流水	498	403	84	5	3	1	2	0	0	0	0	0
ダム湖沼	143	116	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	640	545	87	5	1	0	0	0	0	0	2	0
その他	307	274	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(定性)		陰性	陽性									
全体	0	0	0									
表流水	0	0	0									
ダム湖沼	0	0	0									
地下水	0	0	0									
その他	0	0	0									
カドミウム及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,447	1,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	1,428	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	451	450	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,446	1,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,454	1,439	9	4	0	0	0	0	1	0	0	1
表流水	460	455	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ダム湖沼	132	131	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	580	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0
その他	275	273	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,447	1,323	68	30	12	6	3	1	3	0	0	1
表流水	452	436	11	3	0	1	0	0	0	0	0	1
ダム湖沼	128	127	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
地下水	586	499	44	25	11	5	1	0	1	0	0	0
その他	281	261	13	2	1	0	1	1	2	0	0	0
六価クロム化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,455	1,450	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	457	456	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	588	584	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	1,475	1,469	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	455	454	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	135	133	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	586	584	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	299	298	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,443	1,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
全体	1,509	570	402	309	142	37	26	15	5	1	2	0
表流水	468	200	169	63	31	2	3	0	0	0	0	0
ダム湖沼	136	77	45	11	1	2	0	0	0	0	0	0
地下水	601	192	122	158	60	28	20	15	4	1	1	0
その他	304	101	66	77	50	5	3	0	1	0	1	0
フッ素及びその化合物		～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
全体	1,492	909	470	63	29	10	3	4	3	1	0	0
表流水	460	283	149	11	12	1	2	1	1	0	0	0
ダム湖沼	135	85	39	9	0	2	0	0	0	0	0	0
地下水	595	375	151	40	16	7	1	2	2	1	0	0
その他	302	166	131	3	1	0	0	1	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物		～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
全体	1,444	1,405	21	10	0	4	2	1	0	0	0	1
表流水	449	440	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	123	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
地下水	587	564	13	5	0	3	2	0	0	0	0	0
その他	281	278	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
四塩化炭素		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	1,445	1,442	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	585	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	283	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4－ジオキサン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	1,441	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	1,445	1,444	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	586	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,445	1,444	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	447	446	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,445	1,442	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	584	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,446	1,443	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	584	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,446	1,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目		計	区分										
塩素酸			～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	全体	1,492	551	534	204	121	39	21	10	6	2	2	2
	表流水	471	125	185	84	47	12	9	4	3	2	0	0
	ダム湖沼	136	24	54	19	22	11	2	3	1	0	0	0
	地下水	592	278	177	68	43	13	5	2	2	0	2	2
	その他	293	124	118	33	9	3	5	1	0	0	0	0
クロロ酢酸			～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	全体	1,438	1,434	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	466	465	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	583	581	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	259	258	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム			～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.056	～0.060	0.061～
	全体	1,484	815	334	198	80	38	7	6	3	1	2	0
	表流水	472	159	171	71	36	22	3	6	1	1	2	0
	ダム湖沼	131	41	38	31	14	7	0	0	0	0	0	0
	地下水	592	511	54	14	7	3	1	0	2	0	0	0
	その他	289	104	71	82	23	6	3	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	1,438	897	252	156	75	41	9	2	5	0	1	0
	表流水	466	192	127	83	35	18	6	2	3	0	0	0
	ダム湖沼	130	57	29	19	11	9	2	0	2	0	1	0
	地下水	583	527	41	12	2	1	0	0	0	0	0	0
	その他	259	121	55	42	27	13	1	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン			～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
	全体	1,484	1,465	15	2	0	0	1	0	1	0	0	0
	表流水	472	466	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	131	129	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	592	587	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	その他	289	283	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭素酸			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	1,444	1,375	25	28	12	4	0	0	0	0	0	0
	表流水	462	433	10	13	4	2	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	130	127	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	584	577	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	その他	268	238	10	12	6	2	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン			～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
	全体	1,484	718	361	247	110	28	13	5	1	1	0	0
	表流水	472	135	174	105	35	14	6	2	0	1	0	0
	ダム湖沼	131	37	41	35	14	2	1	1	0	0	0	0
	地下水	592	472	75	26	13	4	1	1	0	0	0	0
	その他	289	74	71	81	48	8	5	1	1	0	0	0
トリクロロ酢酸			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	1,438	866	240	136	98	63	12	11	8	2	1	1
	表流水	466	185	125	69	35	31	6	6	7	1	1	0
	ダム湖沼	130	46	29	26	9	12	3	3	0	1	0	1
	地下水	583	516	40	10	12	3	2	0	0	0	0	0
	その他	259	119	46	31	42	17	1	2	1	0	0	0
ブロモジクロロメタン			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	1,484	794	365	174	107	32	7	5	0	0	0	0
	表流水	472	180	163	75	38	12	3	1	0	0	0	0
	ダム湖沼	131	48	45	25	7	4	1	1	0	0	0	0
	地下水	592	480	75	23	12	1	0	1	0	0	0	0
	その他	289	86	82	51	50	15	3	2	0	0	0	0
ブロモホルム			～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
	全体	1,484	1,474	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	472	468	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	592	588	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	289	287	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ホルムアルデヒド		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	1,431	1,404	25	1	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	463	457	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	582	572	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	256	245	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	1,458	1,442	13	0	0	2	1	0	0	0	0	0
表流水	462	457	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	577	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0
その他	281	280	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	1,508	957	318	110	73	26	10	6	4	1	3	0
表流水	483	196	150	68	45	8	6	4	2	1	3	0
ダム湖沼	138	64	34	12	13	12	1	1	1	0	0	0
地下水	599	518	54	12	8	3	3	0	1	0	0	0
その他	288	179	80	18	7	3	0	1	0	0	0	0
鉄及びその化合物		～0.03	～0.06	～0.09	～0.12	～0.15	～0.18	～0.21	～0.24	～0.27	～0.30	0.31～
全体	1,501	1,463	23	7	2	2	1	0	1	1	1	0
表流水	477	468	6	0	1	0	0	0	1	1	0	0
ダム湖沼	135	134	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	605	586	12	4	1	1	1	0	0	0	0	0
その他	284	275	5	2	0	1	0	0	0	0	1	0
銅及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	1,452	1,443	3	0	4	1	0	1	0	0	0	0
表流水	457	456	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	586	579	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0
その他	279	278	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	1,467	145	616	540	153	9	3	1	0	0	0	0
表流水	459	68	220	138	32	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	131	9	80	22	19	0	1	0	0	0	0	0
地下水	592	44	224	237	77	7	2	1	0	0	0	0
その他	285	24	92	143	25	1	0	0	0	0	0	0
マンガン及びその化合物		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	1,513	1,463	31	8	5	2	0	1	1	0	1	1
表流水	478	471	2	2	0	2	0	0	1	0	0	0
ダム湖沼	136	132	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
地下水	616	584	22	6	3	0	0	0	0	0	1	0
その他	283	276	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
塩化物イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	1,579	240	446	585	255	41	6	2	2	2	0	0
表流水	488	80	135	180	83	7	1	1	0	1	0	0
ダム湖沼	143	7	39	73	12	10	0	0	1	1	0	0
地下水	636	112	203	229	69	17	4	1	1	0	0	0
その他	312	41	69	103	91	7	1	0	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
全体	1,491	43	109	223	476	458	111	56	9	1	4	1
表流水	467	35	52	87	161	111	12	8	1	0	0	0
ダム湖沼	134	2	10	40	50	20	6	6	0	0	0	0
地下水	600	3	25	47	189	221	73	32	8	0	2	0
その他	290	3	22	49	76	106	20	10	0	1	2	1
蒸発残留物		～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
全体	1,473	18	88	542	455	257	76	24	4	5	4	0
表流水	460	13	52	219	121	41	10	3	1	0	0	0
ダム湖沼	133	0	11	83	21	6	8	3	0	1	0	0
地下水	592	2	12	137	239	133	47	14	3	2	3	0
その他	288	3	13	103	74	77	11	4	0	2	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
陰イオン界面活性剤		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	1,376	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	1,330	1,028	138	115	26	13	6	0	0	1	2	1
表流水	457	282	74	79	14	5	2	0	0	0	0	1
ダム湖沼	132	69	23	22	6	7	2	0	0	1	2	0
地下水	507	485	10	6	4	1	1	0	0	0	0	0
その他	234	192	31	8	2	0	1	0	0	0	0	0
2－メチルイソボルネオール		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	1,331	1,184	91	42	9	3	1	0	0	1	0	0
表流水	458	377	44	29	5	2	0	0	0	1	0	0
ダム湖沼	132	98	18	10	4	1	1	0	0	0	0	0
地下水	507	503	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	234	206	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤		～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,379	1,373	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0
表流水	441	440	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	548	544	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
その他	262	261	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
フェノール類		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	1,381	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(TOCの量)		～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
全体	1,600	683	150	143	155	124	95	240	10	0	0	0
表流水	501	87	54	66	64	51	47	127	5	0	0	0
ダム湖沼	145	19	14	18	20	22	7	41	4	0	0	0
地下水	644	489	49	29	24	11	16	25	1	0	0	0
その他	310	88	33	30	47	40	25	47	0	0	0	0
pH値		～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
全体	1,651	0	0	5	24	104	296	639	432	136	15	0
表流水	520	0	0	0	1	16	68	228	177	28	2	0
ダム湖沼	149	0	0	0	0	8	29	65	41	6	0	0
地下水	664	0	0	4	20	70	153	205	125	77	10	0
その他	318	0	0	1	3	10	46	141	89	25	3	0
味の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
色度		～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
全体	1,636	1,240	271	67	32	12	3	6	3	1	1	0
表流水	505	334	105	38	14	5	2	4	2	0	1	0
ダム湖沼	146	101	34	7	4	0	0	0	0	0	0	0
地下水	660	535	85	16	12	7	1	2	1	1	0	0
その他	325	270	47	6	2	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
濁度		～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
全体	1,681	1,591	41	31	8	5	1	2	0	0	2	0
表流水	532	503	15	8	2	2	0	1	0	0	1	0
ダム湖沼	148	143	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0
地下水	675	631	19	14	6	3	1	1	0	0	0	0
その他	326	314	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0
アンチモン及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	937	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	926	893	15	10	4	0	1	0	0	0	1	2
表流水	341	340	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	82	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	329	11	8	2	0	1	0	0	0	1	2
その他	148	142	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	981	970	7	0	1	2	0	0	0	0	0	1
表流水	359	354	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	369	365	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	166	164	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	938	936	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	353	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	159	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	417	416	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	141	140	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化塩素		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	960	959	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	370	369	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
抱水クロラール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	980	864	99	13	4	0	0	0	0	0	0	0
表流水	374	316	49	8	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	78	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	384	374	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	96	33	1	2	0	0	0	0	0	0	0
農薬類		～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
全体	630	594	9	5	8	10	2	0	0	1	1	0
表流水	303	275	7	5	5	8	2	0	0	0	1	0
ダム湖沼	61	57	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
地下水	186	182	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
その他	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素		＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
全体	1,576	2	3	33	122	190	211	242	392	264	66	51
表流水	518	1	0	1	13	19	44	76	160	136	37	31
ダム湖沼	132	0	0	1	1	4	13	22	32	34	16	9
地下水	641	1	3	26	92	125	117	95	110	59	4	9
その他	285	0	0	5	16	42	37	49	90	35	9	2
遊離炭酸		～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
全体	942	165	308	167	89	55	32	31	21	13	14	47
表流水	353	89	162	56	27	13	4	0	2	0	0	0
ダム湖沼	91	13	28	23	7	9	5	4	1	0	1	0
地下水	353	39	68	52	40	29	18	25	16	11	13	42
その他	145	24	50	36	15	4	5	2	2	2	0	5
1,1,1－トリクロロエタン		～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
全体	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	937	936	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	156	155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		～0.3	～0.6	～0.9	～1.2	～1.5	～1.8	～2.1	～2.4	～2.7	～3.0	3.1～
全体	523	85	60	78	80	84	40	26	21	16	15	18
表流水	208	9	18	25	31	45	28	13	11	10	8	10
ダム湖沼	46	1	1	16	5	3	2	6	3	4	2	3
地下水	192	64	37	28	31	17	4	2	5	1	3	0
その他	77	11	4	9	13	19	6	5	2	1	2	5
臭気強度(TON)		0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～
全体	714	550	121	30	12	0	0	1	0	0	0	0
表流水	282	199	60	15	8	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	64	7	6	0	0	0	1	0	0	0	0
地下水	249	212	27	8	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	105	75	27	1	2	0	0	0	0	0	0	0
腐食性(ランゲリア指数)		～−4.0	～−3.5	～−3.0	～−2.5	～−2.0	～−1.5	～−1.0	～−0.5	～0.0	～0.5	0.6～
全体	956	0	7	27	56	161	267	298	108	28	4	0
表流水	363	0	6	23	28	52	109	104	37	4	0	0
ダム湖沼	91	0	1	1	14	19	22	26	8	0	0	0
地下水	346	0	0	3	7	59	92	116	48	18	3	0
その他	156	0	0	0	7	31	44	52	15	6	1	0
従属栄養細菌		0	～200	～400	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～2000	2001～
全体	957	462	485	3	4	0	1	0	1	0	1	0
表流水	358	213	143	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	58	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	364	116	245	1	1	0	1	0	0	0	0	0
その他	146	75	66	1	2	0	0	0	1	0	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
1,1－ジクロロエチレン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	943	942	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	357	356	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		～0.000005	～0.000010	～0.000015	～0.000020	～0.000025	～0.000030	～0.000035	～0.000040	～0.000045	～0.000050	0.000051～
全体	975	790	103	40	19	7	9	5	0	2	0	0
表流水	370	334	23	13	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	54	14	3	2	0	0	0	0	0	0	0
地下水	409	295	55	22	17	6	9	3	0	2	0	0
その他	123	107	11	2	0	1	0	2	0	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 2－DPA（ダラポン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	405	401	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	206	203	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	119	118	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 4－D（2, 4－PA）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	516	515	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	236	235	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MCPA		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.00400	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.045	～0.063	～0.090	～0.270	～0.450	～0.630	～0.90	0.901～
全体	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
アニロホス		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アミトラズ		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	598	596	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	191	190	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	71	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	480	479	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	160	159	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ（MIPC）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン（IPT）		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	588	587	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	182	181	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプフェンカルバゾン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	456	439	8	3	4	0	2	0	0	0	0	0
表流水	245	228	8	3	4	0	2	0	0	0	0	0
ダム湖沼	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス（IBP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	540	539	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	178	177	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
その他	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
インダノファン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0036	～0.0045	～0.0054	～0.0063	～0.0072	～0.0081	～0.0090	0.0091～
全体	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン（ベンゾエピン）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキサジクロメホン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅（有機銅）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オリサストロビン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カズサホス		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	480	479	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	249	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルタップ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
カルバリル (NAC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン		～0.000003	～0.000006	～0.000009	～0.000015	～0.000021	～0.000030	～0.000090	～0.000150	～0.000210	～0.000300	0.000301～
全体	513	497	11	1	2	0	0	0	0	0	0	2
表流水	258	247	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	51	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
地下水	138	136	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キノクラミン（ACN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クミルロン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート		～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
全体	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グルホシネート		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロメプロップ		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP)		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	424	421	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
表流水	214	213	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	123	121	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
クロロタロニル（TPN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアナジン		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	505	504	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアノホス（CYAP）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン（DCMU）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル（DBN）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス（DDVP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジスルホトン（エチルチオメトン）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオカルバメート系農薬		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオピル		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	517	516	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	172	171	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
シハロホップブチル		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン（CAT）		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン		～0.00003	～0.00006	～0.0009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン		～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
全体	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チアジニル		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チウラム		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
チオジカルブ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テフリルトリオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	509	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ（MBPMC）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	500	496	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	243	239	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン（DEP）		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
全体	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロパミド		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	514	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
パラコート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス		～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
全体	484	482	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
表流水	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	161	159	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
その他	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラクロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾキシフェン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾリネート(ピラゾレート)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	484	481	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	229	228	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	160	158	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィプロニル		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェニトロチオン (MEP)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	593	592	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	294	293	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
フェノブカルブ (BPMC)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェリムゾン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	507	506	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	138	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	588	587	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	188	187	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントラザミド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタクロール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	536	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルアジナム		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	467	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
プレチラクロール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミドン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
全体	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロチオホス		～0.00007	～0.00014	～0.00021	～0.00035	～0.00049	～0.00070	～0.00210	～0.00350	～0.00490	～0.00700	0.00701～
全体	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	618	608	0	7	1	0	1	0	0	0	1	0
表流水	289	282	0	4	1	0	1	0	0	0	1	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	198	196	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	74	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゾビシクロン		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゾフェナップ		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	599	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	578	575	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	179	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	66	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン（ベスロジン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフレセート		～0.007	～0.014	～0.021	～0.028	～0.035	～0.042	～0.049	～0.056	～0.063	～0.070	0.071～
全体	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスチアゼート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラチオン（マラソン ）		～0.007	～0.014	～0.021	～0.035	～0.049	～0.070	～0.21	～0.35	～0.49	～0.7	0.701～
全体	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ（MCPP）		～0.00050	～0.00100	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	～0.01500	～0.02500	～0.03500	～0.05000	0.05001～
全体	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
メタラキシル		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン (DMTP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトミノストロビン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトリブジン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット		～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
全体	575	573	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	179	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水温(℃)		～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
全体	1,573	6	10	22	68	91	188	204	217	206	216	345
表流水	503	2	0	3	10	17	29	43	65	97	82	155
ダム湖沼	140	1	0	2	2	1	6	19	18	15	28	48
地下水	640	1	1	11	42	59	128	113	117	67	62	39
その他	290	2	9	6	14	14	25	29	17	27	44	103
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	101	25	50	20	3	1	0	0	0	0	0	2
表流水	62	8	35	15	3	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	18	3	8	5	0	0	0	0	0	0	0	2
地下水	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
侵食性遊離炭酸		～2.5	～5.0	～7.5	～10.0	～12.5	～15.0	～17.5	～20.0	～22.5	～25.0	25.1～
全体	130	31	36	20	12	7	7	8	1	3	2	3
表流水	34	9	12	8	4	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	10	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	70	14	12	10	7	5	6	7	1	3	2	3
その他	16	5	6	1	1	2	0	1	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
生物(n/ml)		～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
全体	42	38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	28	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルカリ度		～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
全体	718	14	75	119	175	128	91	57	27	13	9	10
表流水	281	12	37	58	78	53	28	12	1	1	1	0
ダム湖沼	65	2	11	13	17	5	9	2	3	2	0	1
地下水	251	0	6	22	48	54	45	34	22	8	6	6
その他	121	0	21	26	32	16	9	9	1	2	2	3
硫酸イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	385	50	100	105	60	38	18	6	2	2	1	3
表流水	125	9	23	46	26	11	8	0	1	0	0	1
ダム湖沼	32	3	18	4	4	0	1	2	0	0	0	0
地下水	147	33	38	37	18	14	4	2	0	1	0	0
その他	81	5	21	18	12	13	5	2	1	1	1	2
溶性ケイ酸		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	101	3	6	24	24	7	11	14	8	3	1	0
表流水	30	0	3	16	6	2	0	3	0	0	0	0
ダム湖沼	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	57	0	1	6	14	3	10	11	8	3	1	0
その他	10	0	2	2	4	1	1	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。