

JWWA K 116：2004（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管）は，平成 21 年 2 月 24 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。（全 1 ページ）
 なお，これ以外の規定内容に変更はありません。

頁	改正前	改正後	備考																
7	<p style="text-align: center;">附属書 1 表 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 30%;">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L</td> <td>5 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L	5 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 1 表 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 30%;">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L</td> <td>3 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L	3 以下	略		
項目	品質規定																		
略																			
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L	5 以下																		
略																			
項目	品質規定																		
略																			
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L	3 以下																		
略																			