

**JWWA K 132**：2004（水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管）は，平成 21 年 2 月 24 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。（全 1 ページ）  
 なお，これ以外の規定内容に変更はありません。

頁	改正前	改正後	備考								
3	<p style="text-align: center;"><b>表 2</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 359 826 406">性能項目</th> <th data-bbox="826 359 987 406">性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 406 826 555">                     略                      有機物（全有機炭素（TOC）の量）      mg/L                      略                 </td> <td data-bbox="826 406 987 555">5 以下</td> </tr> </tbody> </table>	性能項目	性能	略 有機物（全有機炭素（TOC）の量）      mg/L 略	5 以下	<p style="text-align: center;"><b>表 2</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1102 359 1644 406">性能項目</th> <th data-bbox="1644 359 1821 406">性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1102 406 1644 555">                     略                      有機物（全有機炭素（TOC）の量）      mg/L                      略                 </td> <td data-bbox="1644 406 1821 555">3 以下</td> </tr> </tbody> </table>	性能項目	性能	略 有機物（全有機炭素（TOC）の量）      mg/L 略	3 以下	給水装置用のみ 改正
性能項目	性能										
略 有機物（全有機炭素（TOC）の量）      mg/L 略	5 以下										
性能項目	性能										
略 有機物（全有機炭素（TOC）の量）      mg/L 略	3 以下										