

JWWA K 140 : 2004 (水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管) は、平成 21 年 2 月 24 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。(全 1 ページ)
 なお、これ以外の規定内容に変更はありません。

頁	改正前	改正後	備考								
5	<p style="text-align: center;">附属書表 1</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="262 359 819 406">性能項目</th> <th data-bbox="819 359 994 406">性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="262 406 819 555" style="text-align: center;">略 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L 略</td> <td data-bbox="819 406 994 555" style="text-align: center;">5 以下</td> </tr> </tbody> </table>	性能項目	性能	略 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L 略	5 以下	<p style="text-align: center;">附属書表 1</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1093 359 1637 406">性能項目</th> <th data-bbox="1637 359 1812 406">性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 406 1637 555" style="text-align: center;">略 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L 略</td> <td data-bbox="1637 406 1812 555" style="text-align: center;">3 以下</td> </tr> </tbody> </table>	性能項目	性能	略 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L 略	3 以下	
性能項目	性能										
略 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L 略	5 以下										
性能項目	性能										
略 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L 略	3 以下										