

Q9

新基準水道メーター取り付け部のねじ寸法はどうなりますか。

A9

新たに制定された JIS B 8570-1 (水道メーター及び温水メーター第 1 部：一般仕様) では、ねじ接続として、「ねじの呼びは JIS B 0202 [管用(くたよう)平行ねじ] の B 級による。」と規定されています。

従来の水道メーター規格の JWWA B 127 及び JWWA B 128 (両規格とも今後廃止を予定) でも、JIS B 8570-1 と同様に、JIS B 0202 の B 級のねじのみを規定していましたので、ねじについて従来と変わることは何らありません。

なお、計量法による検定は JIS B 8570-2 (水道メーター及び温水メーター第 2 部：取引又は証明用) によって行うことになっており、JIS B 8570-2 では、ねじについての規定はありません。