

JWWA B 136 : 2004(水道用ポリエチレン管サドル付分水栓)は,平成 21 年 2 月 24 日付,平成 22 年 2 月 26 日付及び平成 23 年 3 月 30 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。(全 1 ページ)なお,これ以外の規定内容に変更はありません。

平成 21 年 2 月 24 日付改正(平成 21 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																										
10	<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,1-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.02 以下</td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物(全有機炭素(TOC)の量)</td> <td>mg/L 5 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.02 以下	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下	略		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 5 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物(全有機炭素(TOC)の量)</td> <td>mg/L 3 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下	略		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 3 以下	略		1,1-ジクロロエチレンを削除
項目	品質規定																												
略																													
1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.02 以下																												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下																												
略																													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 5 以下																												
略																													
項目	品質規定																												
略																													
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下																												
略																													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 3 以下																												
略																													

平成 22 年 2 月 26 日付改正(平成 22 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																		
10	<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L 0.01 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,1,2-トリクロロエタン</td> <td>mg/L 0.006 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01 以下	略		1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L 0.003 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003 以下	略		略		1,1,2-トリクロロエタンを削除
項目	品質規定																				
カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01 以下																				
略																					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006 以下																				
略																					
項目	品質規定																				
カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003 以下																				
略																					
略																					

平成 23 年 3 月 30 日付改正(平成 23 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																
10	<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.03 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン	mg/L 0.03 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.01 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン	mg/L 0.01 以下	略		
項目	品質規定																		
略																			
トリクロロエチレン	mg/L 0.03 以下																		
略																			
項目	品質規定																		
略																			
トリクロロエチレン	mg/L 0.01 以下																		
略																			