

**JWWA B 140** : 2007 (水道用ステンレス製ボール止水栓) は, 平成 21 年 2 月 24 日付, 平成 22 年 2 月 26 日付及び平成 23 年 3 月 30 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。(全 2 ページ) なお, これ以外の規定内容に変更はありません。

平成 21 年 2 月 24 日付改正 (平成 21 年 4 月 1 日適用) 箇所

| 頁  | 改正前  | 改正後 | 備考 |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
|--|--|-----|----|------------------------|-----------|--|--------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------|---|--|--|----|----|---|--|--|--------------|---|--|------------------------|-----------|---|--|---------------------|
| 11   | <p style="text-align: center;"><b>表 A.2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L 5 以下</td> </tr> </tbody> </table>   | 項目  | 基準 | 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ] | mg/L 5 以下 | <p style="text-align: center;"><b>表 A.2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L 3 以下</td> </tr> </tbody> </table> | 項目           | 基準              | 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ] | mg/L 3 以下 | 3 か所<br>いずれも |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 項目   | 基準   |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]                               | mg/L 5 以下  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 項目   | 基準   |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]                               | mg/L 3 以下  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 12   | <p style="text-align: center;"><b>表 A.3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L 0.02 以下</td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L 5 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目  | 基準 | 略                      |           | <u>1,1-ジクロロエチレン</u>  | mg/L 0.02 以下 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L 0.04 以下           | 略         |              | 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ] | mg/L 5 以下 | 略 |  | <p style="text-align: center;"><b>表 A.3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u><br/><u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L 3 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 基準 | 略 |  | <u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u><br><u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u> | mg/L 0.04 以下 | 略 |  | 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ] | mg/L 3 以下 | 略 |  | 1,1-ジクロロエチレン<br>を削除 |
| 項目   | 基準   |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 略  |  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| <u>1,1-ジクロロエチレン</u>                                  | mg/L 0.02 以下   |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン                                      | mg/L 0.04 以下   |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 略  |  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]                               | mg/L 5 以下  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 略  |  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 項目   | 基準   |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 略  |  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| <u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u><br><u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u> | mg/L 0.04 以下   |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 略  |  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]                               | mg/L 3 以下  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |
| 略  |  |     |    |                        |           |  |              |                 |                        |           |              |                        |           |   |  |  |    |    |   |  |  |              |   |  |                        |           |   |  |                     |

平成 22 年 2 月 26 日付改正 (平成 22 年 4 月 1 日適用) 箇所

| 頁                     | 改正前   | 改正後 | 備考 |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
|-----------------------|---|-----|----|--------------|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---|--|--|----|----|--------------|--------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|
| 12                    | <p style="text-align: center;"><b>表 A.3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L カドミウムの量に関して,<br/>0.01 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1,2-トリクロロエタン</u></td> <td>mg/L 0.006 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目  | 基準 | カドミウム及びその化合物 | mg/L カドミウムの量に関して,<br>0.01 以下 | 略 |  | <u>1,1,2-トリクロロエタン</u> | mg/L 0.006 以下 | 略 |  | <p style="text-align: center;"><b>表 A.3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L カドミウムの量に関して,<br/><u>0.003 以下</u></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 基準 | カドミウム及びその化合物 | mg/L カドミウムの量に関して,<br><u>0.003 以下</u> | 略 |  | 略 |  | 1,1,2-トリクロロエタン<br>を削除 |
| 項目                    | 基準  |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| カドミウム及びその化合物          | mg/L カドミウムの量に関して,<br>0.01 以下  |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| 略                     |   |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| <u>1,1,2-トリクロロエタン</u> | mg/L 0.006 以下   |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| 略                     |   |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| 項目                    | 基準  |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| カドミウム及びその化合物          | mg/L カドミウムの量に関して,<br><u>0.003 以下</u>  |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| 略                     |   |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |
| 略                     |   |     |    |              |                              |   |  |                       |               |   |  |  |    |    |              |                                      |   |  |   |  |                       |

平成 23 年 3 月 30 日付改正（平成 23 年 4 月 1 日適用） 箇所

| 頁  | 改正前       |              | 改正後       |                     | 備考 |
|----|-----------|--------------|-----------|---------------------|----|
| 12 | 附属書 A.3   |              | 附属書 A.3   |                     |    |
|    | 項目        | 基準           | 項目        | 基準                  |    |
|    | 略         |              | 略         |                     |    |
|    | トリクロロエチレン | mg/L 0.03 以下 | トリクロロエチレン | mg/L <u>0.01</u> 以下 |    |
|    | 略         |              | 略         |                     |    |