

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a) 適正な実行・業務運営									
			5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009	
	事業体名	給水人口	給水圧不適正率(%)	配水池清掃実施率(%)	年間ポンプ平均稼働率(%)	検針誤り割合(件/1000件)	料金請求誤り割合(件/1000件)	料金未納率(%)	給水停止割合(件/1000件)	検針委託率(%)	浄水場第三者委託率(%)	
1	東京都	12,813,000	1.00	116 *	40.8	0.04	0.04	4.9	17.0	100.0	0.0	
2	横浜市	3,687,000	0.42	296	31.7	0.00	0.00	8.4	20.0	92.9	0.0	
3	神奈川県	2,776,000	0.13	413	26.2	—	—	8.3	18.6	100.0	0.0	
4	大阪市	2,665,000	0.00	140 *	36.8	0.01	0.65	5.1	51.1	100.0	0.0	
5	名古屋市	2,381,707	0.30	142	35.0	0.02	—	6.3	5.6	100.0	0.0	
6	札幌市	1,913,000	0.00	199	22.7	0.05	0.30	10.3	12.8	100.0	0.0	
7	神戸市	1,539,000	8.83	628	18.0	0.04	0.01	6.7	8.4	100.0	0.0	
8	京都市	1,458,000	0.01	275	22.5	0.01	0.00	7.9	5.0	73.5	0.0	
9	福岡市	1,458,000	0.00	202 *	24.9	0.02	0.46	1.1	28.6	99.6	0.0	
10	川崎市	1,427,000 *	0.00	387 *	36.0	0.03	0.01	7.8	12.4	100.0	0.0	
11	さいたま市	1,225,000	0.00	265	28.8	0.02	0.15	9.3	12.7	100.0	0.0	
12	広島市	1,205,000	5.40	406	15.7	0.04	0.34	2.9	18.4	100.0	0.0	
13	仙台市	1,020,000	0.70	279	16.7	0.03	0.03	8.4	14.6	100.0	0.0	
14	北九州市	982,000	8.21	41	23.1	0.03	0.09	8.7	12.7	100.0	0.0	
15	堺市	843,000	0.02	328	36.4	0.04	0.05	9.4	7.2	100.0	—	
16	新潟市	799,000	0.00	45 *	37.6	0.04	0.05	5.1	10.2	100.0	0.0	
17	浜松市	753,000	0.00	54	31.0	0.03	0.01	5.6	12.0	74.4	0.0	
18	岡山市	708,000	0.00	81	16.9	0.05	0.13	9.0	8.9	100.0	0.0	

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標 (PI)		a) 適正な実行・業務運営								
	事業体名	給水人口	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009
			給水圧不適正率 (%)	配水池清掃実施率 (%)	年間ポンプ平均稼働率 (%)	検針誤り割合 (件/1000件)	料金請求誤り割合 (件/1000件)	料金未納率 (%)	給水停止割合 (件/1000件)	検針委託率 (%)	浄水場第三者委託率 (%)
19	静岡市	692,000	0.00	340	29.0	0.02	0.04	3.3	21.6	100.0	0.0
20	鹿児島市	583,000	—	51	* 34.1	0.02	0.38	2.1	11.7	100.0	0.0
21	姫路市	533,000	0.00	110	28.9	0.00	0.00	9.4	16.1	99.9	0.0
22	川口市	501,000	6.90	839	15.8	0.05	0.08	10.2	21.8	100.0	—
23	宇都宮市	492,000	0.00	27	27.5	0.00	0.00	1.5	12.3	100.0	0.0
24	西宮市	482,000	—	84	データ無し	0.04	0.05	8.9	17.5	24.8	0.0
25	松山市	475,000	0.00	293	30.8	0.01	0.01	9.0	8.1	100.0	0.0
26	大分市	460,000	0.00	99	20.8	0.02	0.01	4.6	24.6	95.9	29.6
27	尼崎市	452,000	0.00	173	27.3	0.02	0.00	3.8	15.8	100.0	0.0
28	福山市	450,000	0.00	168	24.9	データ無し	データ無し	2.3	16.4	100.0	0.0
29	横須賀市	416,000	0.00	165	19.6	—	—	8.3	20.5	100.0	62.9
30	富山市	416,000	データ無し	51	27.4	0.09	0.01	9.3	5.8	99.6	0.0
31	高松市	413,000	0.00	199	17.3	0.02	0.05	9.2	8.8	99.4	0.0
32	枚方市	407,000	0.00	288	33.3	0.03	0.00	8.6	11.0	99.5	0.0
33	豊中市	389,000	0.00	42	* 36.7	0.10	0.26	9.4	7.1	100.0	0.0
34	柏市	379,000	0.00	183	43.6	0.03	0.03	10.9	12.6	100.0	0.0
35	豊橋市	374,000	0.00	67	36.6	0.03	0.01	8.1	16.6	100.0	0.0
36	岡崎市	368,000	データ無し	71	データ無し	0.01	0.01	8.8	3.0	100.0	0.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a) 適正な実行・業務運営								
			5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009
	事業体名	給水人口	給水圧不適正率(%)	配水池清掃実施率(%)	年間ポンプ平均稼働率(%)	検針誤り割合(件/1000件)	料金請求誤り割合(件/1000件)	料金未納率(%)	給水停止割合(件/1000件)	検針委託率(%)	浄水場第三者委託率(%)
37	高崎市	362,000	0.00	57	22.9	0.02	0.00	9.7	22.4	115.9	0.0
38	一宮市	361,000	0.00	363	51.9	0.06	0.05	9.6	2.4	100.0	0.0
39	奈良市	359,000 *	11.83	98	21.2	0.01	0.06	8.1	5.2	100.0	0.0
40	越谷・松伏水道企業団	358,000	0.00	87	29.1	0.02	0.21	8.3	12.6	100.0	0.0
41	高槻市	356,000	0.00	111	40.5	0.02	0.01	9.8	3.5	100.0	0.0
42	吹田市	355,000	0.00	33	35.6	—	—	8.1	6.5	57.1	0.0
43	所沢市	341,000	0.00	843	23.6	0.08	0.15	9.9	13.0	99.5	0.0
44	前橋市	339,000	3.06	254	45.2	0.01	0.01	9.5	21.4	100.0	0.0
45	大津市	335,000	0.00	474	18.7	0.10	0.00	1.7	9.2	100.0	0.0
46	いわき市	324,000	0.00	192 *	19.9	0.17	0.08	3.8	25.4	100.0	0.0
47	八戸圏域水道企業団	322,000	0.00	296	33.8	0.04	0.02	3.2	24.6	100.0	0.0
48	秋田市	320,000	0.00	31	16.0	0.07	0.28	6.8	15.7	100.0	—
49	那覇市	316,000	0.00	298	29.1	0.07	0.07	0.4	58.0	99.9	—
50	愛知中部水道企業団	309,000	0.03	57	40.5	0.02	0.34	2.2	5.8	100.0	0.0
51	春日井市	304,000	0.00	118	16.6	—	—	2.7	5.1	105.2	0.0
52	福島市	280,000	0.00	160	12.0	0.01	0.10	9.2	34.7	100.0	0.0
53	盛岡市	277,000	2.15	63	24.6	0.34	0.01	5.9	4.6	100.0	0.0
54	茨木市	274,000	0.00	277	19.6	0.02	0.07	6.0	7.6	100.0	0.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a) 適正な実行・業務運営								
			5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009
	事業体名	給水人口	給水圧不適正率(%)	配水池清掃実施率(%)	年間ポンプ平均稼働率(%)	検針誤り割合(件/1000件)	料金請求誤り割合(件/1000件)	料金未納率(%)	給水停止割合(件/1000件)	検針委託率(%)	浄水場第三者委託率(%)
55	下関市	270,000	0.00	3	20.0	0.01	0.09	1.6	28.8	100.0	0.0
56	水戸市	267,000	—	140	20.9	0.09	0.66	4.4	19.9	100.0	0.0
57	長野市	265,000	* —	362	19.9	0.05	0.05	9.0	18.3	100.0	0.0
58	長岡市	260,000	0.00	113	28.4	0.29	0.58	1.8	6.7	100.0	0.0
59	山形市	247,000	0.00	722	29.5	0.04	0.25	4.0	32.4	100.0	0.0
60	草加市	245,000	0.00	259	29.0	0.10	0.09	10.3	13.3	100.0	0.0
61	寝屋川市	238,000	0.00	53	32.8	0.01	0.04	9.3	28.7	100.0	0.0
62	呉市	233,000	0.07	4	23.8	0.02	0.02	1.0	15.6	100.0	0.0
63	茨城県南水道企業団	232,000	0.41	0	51.9	0.03	0.00	1.4	6.2	99.9	—
64	太田市	216,000	0.00	309	37.1	0.00	0.00	8.9	21.0	100.0	100.0
65	鈴鹿市	202,000	* 0.00	2	45.4	0.07	0.02	7.5	7.5	100.0	* 0.0
66	石巻地方広域水道企業団	197,000	0.00	651	—	0.13	0.00	6.9	12.1	84.8	0.0
67	伊丹市	196,000	0.00	493	31.9	0.02	0.02	2.3	4.6	82.6	* 0.0
68	米子市	188,000	0.00	580	41.3	0.06	0.03	8.3	7.1	100.0	0.0
69	長野県	186,000	—	173	—	—	—	2.3	9.9	100.0	0.0
70	小田原市	180,000	1.81	* 10	37.4	0.01	0.01	5.6	32.7	100.0	0.0
71	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	170,000	0.00	52	31.4	0.02	0.07	9.7	32.8	100.0	0.0
72	—	167,000	—	517	18.4	0.04	0.01	11.7	18.6	100.0	—

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標 (PI)		a) 適正な実行・業務運営								
	事業体名	給水人口	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009
			給水圧不適正率 (%)	配水池清掃実施率 (%)	年間ポンプ平均稼働率 (%)	検針誤り割合 (件/1000件)	料金請求誤り割合 (件/1000件)	料金未納率 (%)	給水停止割合 (件/1000件)	検針委託率 (%)	浄水場第三者委託率 (%)
73	佐倉市	167,000	0.00	68	55.1	0.04	0.07	9.5	15.7	100.0	0.0
74	—	165,000	0.00	595	27.9	0.03	0.01	7.1	5.5	100.0	0.0
75	鳥取市	162,000	0.00	191	16.1	0.04	0.04	1.9	5.9	100.0	0.0
76	高岡市	153,000	0.00	301	11.5	0.07	0.00	9.6	6.7	100.0	0.0
77	松江市	151,000	* 0.00	143	* 19.5	0.01	0.02	7.5	12.8	100.0	0.0
78	小牧市	147,000	—	191	45.0	0.01	0.01	11.3	6.6	98.7	0.0
79	春日那珂川水道企業団	146,000	0.00	0	データ無し	0.17	0.12	4.2	51.0	99.9	0.0
80	鶴岡市	143,000	0.00	60	7.9	0.00	0.00	2.1	9.7	100.0	0.0
81	稲沢市	136,000	0.00	0	41.4	0.02	0.01	9.9	4.8	100.0	0.0
82	小樽市	132,000	データ無し	103	26.5	0.04	0.19	11.2	8.8	99.7	0.0
83	我孫子市	129,000	0.00	172	35.3	0.00	0.00	4.2	4.8	91.0	0.0
84	座間市	129,000	—	58	41.1	—	0.00	12.1	13.3	100.0	—
85	松原市	124,000	0.00	0	18.9	0.02	0.02	10.3	8.9	100.0	—
86	別府市	123,000	—	184	47.7	0.00	0.03	2.4	8.8	100.0	0.0
87	戸田市	123,000	0.00	0	27.1	0.00	0.00	8.3	8.2	100.0	0.0
88	江別市	122,000	0.00	500	26.3	データ無し	データ無し	11.3	1.8	100.0	0.0
89	新居浜市	118,000	—	239	40.7	0.15	0.60	1.0	6.8	100.0	0.0
90	生駒市	118,000	* 0.02	92	14.4	0.01	0.02	* 0.9	1.1	100.0	0.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a) 適正な実行・業務運営								
	事業体名	給水人口	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009
			給水圧不適正率(%)	配水池清掃実施率(%)	年間ポンプ平均稼働率(%)	検針誤り割合(件/1000件)	料金請求誤り割合(件/1000件)	料金未納率(%)	給水停止割合(件/1000件)	検針委託率(%)	浄水場第三者委託率(%)
91	羽曳野市	115,000	0.52	378	37.5	0.05	0.00	9.5	3.9	100.0	0.0
92	彦根市	112,000	0.00	277	0.0	0.00	0.46	18.8	7.8	100.0	0.0
93	浦添市	112,000	0.00	500	36.7	0.07	0.03	10.0	28.4	100.0	－
94	酒田市	108,000	－	－	－	－	－	－	－	－	62.0
95	ふじみ野市	106,000	0.00	0	25.8	0.01	0.01	17.8	9.9	99.1	0.0
96	北上市	93,000	0.42	186	23.5	0.05	0.04	2.4	23.0	100.0	0.0
97	射水市	92,000	0.00	289	11.6	0.13	0.11	7.6	2.0	99.0	0.0
98	新発田市	91,000	0.00	280	26.9	0.37	0.25	2.1	6.8	100.0	0.0
99	海部南部水道企業団	87,000	0.00	0	28.9	0.06	0.01	1.0	3.9	87.3	0.0
100	舞鶴市	85,000	－	30	14.3	0.02	0.13	18.6	3.8	93.4	0.0
101	長岡京市	80,000	0.00	76	23.0	0.06	0.05	9.0	1.6	100.0	0.0
102	長浜水道企業団	85,000	0.00	11	22.9	0.02	0.02	7.9	8.1	100.0	0.0
103	四国中央市	73,000	データ無し	40	20.3	データ無し	データ無し	1.4	9.0	100.0	0.0
104	三井水道企業団	72,000	0.00	0 *	24.9	0.30	0.00	2.7	9.5	110.2	0.0
105	恵庭市	69,000	* 0.00	* 241	29.1	* 0.01	* 0.01	5.7	3.7	100.0	－
106	天理市	68,000	0.00	0 *	24.2	0.02	0.03	10.8	6.0	100.2	0.0
107	北広島市	60,000	0.00	391	30.8	0.03	0.01	8.3	1.8	98.6	－
108	－	60,000	* 0.00	66 *	30.1	0.06	0.07	10.0	2.4	100.0	100.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a) 適正な実行・業務運営								
			5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009
	事業体名	給水人口	給水圧不適正率(%)	配水池清掃実施率(%)	年間ポンプ平均稼働率(%)	検針誤り割合(件/1000件)	料金請求誤り割合(件/1000件)	料金未納率(%)	給水停止割合(件/1000件)	検針委託率(%)	浄水場第三者委託率(%)
109	豊見城市	57,000	0.00	0	34.4	0.06	0.00	10.2	46.3	100.0	—
110	西播磨水道企業団	55,000	0.00	434	26.5	0.06	0.02	9.0	8.7	100.0	0.0
111	坂出市	55,000	0.00	54	16.7	0.36	0.13	1.9	9.5	84.7	0.0
112	向日市	54,000	0.00	0	39.6	0.03	0.00	9.8	14.0	100.0	0.0
113	下松市	54,000	0.00	0	20.4	0.10	0.00	10.7	21.0	100.0	0.0
114	阿賀野市	50,000	0.00	237	24.7	0.08	0.06	1.3	16.3	100.0	0.0
115	熊取町	45,000	0.00	78	12.5	0.10	0.10	6.3	12.1	98.6	0.0
116	稚内市	38,000	0.00	—	—	—	—	3.4	3.6	100.0	100.0
117	善通寺	33,000	0.00	0	50.0	0.01	0.00	9.4	5.0	100.0	0.0
118	西空知広域水道企業団	12,000	0.00	0	25.7	0.43	0.52	1.4	1.6	100.0	0.0
119	石狩東部広域水道企業団	用水供給事業	—	767	45.3	—	—	—	—	—	0.0
120	宮城県	用水供給事業	—	855	—	—	—	—	—	—	0.0
121	埼玉県	用水供給事業	—	161	43.1	—	—	—	—	—	0.0
122	北千葉広域水道企業団	用水供給事業	—	292	50.5	—	—	—	—	—	0.0
123	印旛郡市広域市町村圏事務組合	用水供給事業	—	0	54.8	—	—	—	—	—	100.0
124	南房総広域水道企業団	用水供給事業	—	0	39.5	—	—	—	—	—	0.0
125	神奈川県内域水道企業団	用水供給事業	—	171 *	37.5	—	—	—	—	—	22.4
126	上越地域水道用水企業団	用水供給事業	—	0	43.8	—	—	—	—	—	—

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標 (PI)		a) 適正な実行・業務運営								
	事業体名	給水人口	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008	5009
			給水圧不適正率 (%)	配水池清掃実施率 (%)	年間ポンプ平均稼働率 (%)	検針誤り割合 (件/1000件)	料金請求誤り割合 (件/1000件)	料金未納率 (%)	給水停止割合 (件/1000件)	検針委託率 (%)	浄水場第三者委託率 (%)
127	新潟東港地域水道用水供給企業団	用水供給事業	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
128	長野県	用水供給事業	—	0	—	—	—	—	—	—	0.0
129	上伊那広域水道用水企業団	用水供給事業	—	314	25.8	—	—	—	—	—	0.0
130	静岡県大井川広域水道企業団	用水供給事業	—	115	56.0	—	—	—	—	—	0.0
131	愛知県	用水供給事業	—	149	—	—	—	—	—	—	0.0
132	大阪広域水道企業団	用水供給事業	—	125	36.8	—	—	—	—	—	—
133	柳井地域広域水道企業団	用水供給事業	—	0	33.3	—	—	—	—	—	0.0
134	福岡県南広域水道企業団	用水供給事業	—	0 *	39.9	—	—	—	—	— *	0.0
135	福岡地区水道企業団	用水供給事業	—	315 *	44.8	—	—	—	—	—	28.7
136	沖縄県	用水供給事業	—	228	37.1	—	—	—	—	—	0.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理														
			5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115
	事業体名	給水人口	浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m³/年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)
1	東京都	12,813,000	0.3	99.3	2.7	2.7	8.8	1.9	2.7	6.1	* 0.08	311	18	* 14.7	12.7	5.0	4.3
2	横浜市	3,687,000	0.0	83.5	13.0	10.3	41.3	4.6	5.4	13.4	0.03	347	25	8.1	—	6.2	38.1
3	神奈川県	2,776,000	0.0	65.7	12.0	6.9	27.2	9.2	5.5	15.8	—	1349	25	—	100.0	3.6	0.5
4	大阪市	2,665,000	0.3	88.1	5.2	5.2	0.0	5.3	6.1	28.0	* 0.00	100	24	12.0	100.0	6.1	0.0
5	名古屋市	2,381,707	0.0	96.9	4.1	0.6	11.2	1.4	2.7	9.1	0.00	100	15	13.0	2.2	7.6	4.0
6	札幌市	1,913,000	0.0	88.5	0.5	0.4	1.2	0.5	3.3	7.7	* 0.02	475	60	10.5	100.0	2.9	4.9
7	神戸市	1,539,000	0.0	92.8	5.6	5.7	2.2	4.7	4.8	12.4	—	387	49	13.5	100.0	6.0	0.9
8	京都市	1,458,000	0.0	71.1	11.0	7.0	20.9	15.4	7.9	32.1	* 0.12	200	88	* 13.3	31.9	6.1	3.1
9	福岡市	1,458,000	0.4	97.5	5.5	5.4	16.7	4.4	2.6	4.9	* 0.02	671	71	15.5	89.9	5.1	30.0
10	川崎市	1,427,000	0.0	89.1	3.8	3.8	4.7	2.8	5.9	14.6	0.16	671	25	12.4	18.0	8.2	* 8.1
11	さいたま市	1,225,000	0.0	* 92.8	2.2	1.8	7.5	9.2	* 3.7	* 9.4	データ無し	181	72	15.9	98.7	3.4	43.2
12	広島市	1,205,000	0.0	92.0	1.2	1.1	4.7	2.5	3.6	8.5	0.02	435	64	9.2	100.0	5.5	21.4
13	仙台市	1,020,000	0.0	74.5	7.6	3.8	18.8	6.4	3.7	11.4	107.73	700	58	11.1	100.0	4.4	8.7
14	北九州市	982,000	0.2	88.5	2.0	2.1	0.0	10.3	9.2	25.2	0.01	269	71	16.6	100.0	5.8	43.3
15	堺市	843,000	—	84.5	6.2	3.8	21.3	1.6	4.4	11.6	3.49	408	14	10.3	33.8	7.2	14.5
16	新潟市	799,000	0.4	52.3	4.0	2.5	6.7	4.9	3.3	10.7	* 0.02	483	18	13.2	100.0	3.8	14.8
17	浜松市	753,000	0.0	60.2	2.2	1.8	2.9	4.9	3.6	11.4	0.02	185	52	13.2	14.3	3.0	0.0
18	岡山市	708,000	0.0	59.6	7.3	2.2	15.2	7.5	8.1	27.5	0.00	436	15	12.3	100.0	3.5	4.1

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理														
			5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115
	事業体名	給水人口	浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m³/年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)
19	静岡市	692,000	2.5	77.9	2.8	3.0	0.0	4.8	4.8	14.8	0.01	3811	59	17.9	—	4.9	57.6
20	鹿児島市	583,000	0.0	62.7	6.3	1.9	14.3	5.9	6.0	14.4	0.02	2504	38	7.3	100.0	2.3	13.2
21	姫路市	533,000	0.1	78.2	1.4	0.8	3.5	0.8	4.7	12.8	0.00	121	0	13.2	91.6	6.0	0.0
22	川口市	501,000	0.0	97.1	0.1	0.1	0.0	18.7	6.4	16.6	1.59	200	28	11.6	38.4	5.0	30.7
23	宇都宮市	492,000	0.0	77.8	2.6	0.8	9.6	11.4	8.9	24.4	0.00	304	25	8.7	—	3.5	13.0
24	西宮市	482,000	0.5	61.9	11.2	4.5	48.7	6.5	1.7	4.4	0.00	239	30	25.0	100.0	3.3	55.2
25	松山市	475,000	0.0	79.7	3.2	1.3	11.4	2.5	2.5	5.5	0.12	171	14	11.9	100.0	2.8	0.0
26	大分市	460,000	0.6 *	61.9 *	5.7 *	6.5 *	4.5	7.9	7.9	26.6	データ無し	1885	22 *	26.3 *	0.2 *	5.8	0.1
27	尼崎市	452,000	0.0	98.9	0.9	0.9	0.0	8.0	4.7	11.9	0.05	201	21	17.8	100.0	5.2	17.1
28	福山市	450,000	1.3	41.3	16.5 *	6.0 *	17.6	7.7	6.1	18.8 *	5.06	440	20	12.8	100.0	2.7	14.6
29	横須賀市	416,000	0.0	77.8	5.5	2.4	19.9	7.0	7.5	26.0	0.06	247	31	16.1	100.0	2.5	12.0
30	富山市	416,000	0.0	76.0	5.8	1.6	18.9	5.0	6.3	18.7	2.98	100	11	10.8	100.0	2.4	1.2
31	高松市	413,000	0.0	67.9	8.6	0.7	27.1	10.2	4.7	14.6	0.01	600	15	14.6 *	150.3	3.4	27.0
32	枚方市	407,000	0.0	63.5	6.4	4.5	12.3	5.9	4.3	13.8	—	587	7	19.5	7.5	5.9	0.0
33	豊中市	389,000	0.0	88.2	5.4	2.6	26.7	12.1	2.5	8.8	0.00	193	61	19.7	100.0	6.8	44.0
34	柏市	379,000	0.0	75.5	16.0	—	—	3.4	3.5	9.0	0.00	325	0	17.9	100.0	3.8	—
35	豊橋市	374,000	0.0	45.2	5.9	1.7	9.9	0.7	3.1	8.5	0.00	806	2	15.1	99.7	3.0	6.3
36	岡崎市	368,000	0.0	47.6	8.5	4.2	12.6	1.6	0.6	1.6	0.02	441	15 *	12.2	100.0	1.9	0.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理														
	事業体名	給水人口	5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115
			浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m ³ /年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)
37	高崎市	362,000	0.0	73.6	2.1	1.5	4.0	8.0	6.8	22.2	0.00	107	9	8.4	100.0	2.3	0.2
38	一宮市	361,000	0.0	36.3	5.3	5.1	5.3	1.5 *	5.1 *	15.2	0.00	205	0	14.3	100.0	1.7	0.8
39	奈良市	359,000	0.0	56.2	12.9	8.3	21.4	9.4	4.8	16.3	0.01	1675	65	21.7	100.0	2.9	10.8
40	越谷・松伏水道企業団	358,000	0.5	93.1	2.0	2.1	1.2	6.9	1.5	4.1	0.00	295	31	19.6	100.0	4.6	0.0
41	高槻市	356,000	0.0	90.5	3.7	3.6	26.5	0.9	1.0	2.8	0.00	681	14	28.5	—	5.1	25.3
42	吹田市	355,000	0.0	62.3	7.9	6.8	17.1	4.9	1.8	5.2	0.20	100	92	17.5	100.0	8.3	38.7
43	所沢市	341,000	0.0	99.8	1.5	1.5	0.0	1.9	0.0	0.1	0.14	1200	47	14.7	—	5.2	0.0
44	前橋市	339,000	0.0	60.4	8.0	1.8	17.5	8.4	12.9	45.0	データ無し	279	6	12.7	100.0	1.5	0.9
45	大津市	335,000	0.0	79.4	7.0	5.7	12.1	4.5	4.1	14.0	0.02	1402	22	15.4	75.1	4.1	0.0
46	いわき市	324,000	0.1	41.1	6.3	3.4	8.4	4.4	8.2	26.6	—	175	30 *	15.6	100.0	3.4	100.0
47	八戸圏域水道企業団	322,000	0.8	89.1	1.9	1.5	5.7	2.3	8.7	21.6	0.00	231	9	12.8	100.0	2.5	0.0
48	秋田市	320,000	0.3	63.4	5.4	2.3	11.0	3.4	6.9	18.5	0.79	620	29	12.0	—	—	21.3
49	那覇市	316,000	—	99.5	1.2	1.1	25.0	4.5	1.0	3.9	0.00	136	104	9.0	53.6	4.7	0.0
50	愛知中部水道企業団	309,000	0.0	41.6	12.7	11.8	13.3	3.3	3.8	10.0	1.57	262	13	20.5	100.0	1.4	100.0
51	春日井市	304,000	0.0	84.6	5.4	0.6	32.8	1.5	2.4	7.1	—	424	3	19.5	100.0	3.1	1.4
52	福島市	280,000	0.0	76.0	6.5	6.5	6.7	3.1	6.1	17.3	データ無し	438	44	11.3	100.0	2.3	2.7
53	盛岡市	277,000	0.3	78.7	1.8	1.0	6.3	1.8	4.3	12.1 *	26.36	116	57	17.8	100.0	3.0	13.1
54	茨木市	274,000	0.0	90.4	1.5	0.6	10.4	2.8	1.5	3.9	0.02	371	25	16.1	100.0	5.5	24.7

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理														
	事業体名	給水人口	5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115
			浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m³/年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)
55	下関市	270,000	0.1	57.6	8.9	2.7	18.6	19.4	6.5	20.1	0.43	174	69	6.8	100.0	3.6	0.1
56	水戸市	267,000	0.7	70.4	10.1	7.3	16.9	4.7	3.8	10.9	53.17	4673	12	7.5	100.0	2.2	10.5
57	長野市	265,000	0.0	80.6	4.4	3.3	9.7	7.2	5.3	14.7	—	1145 *	54	13.6 *	3.2	2.7	32.8
58	長岡市	260,000	0.9	59.9	6.7	2.8	12.4	2.0	10.9	38.2	0.27	160	5	13.5	100.0	2.8	0.2
59	山形市	247,000	1.6	94.8	1.6	1.4	9.2	3.1	7.5	20.4	5.43	1340	68	15.5 *	0.0	2.3	12.0
60	草加市	245,000	0.2	98.1	0.9	0.9	0.0	5.2	2.4	5.6	データ無し	310	17	20.0	100.0	3.2	92.1
61	寝屋川市	238,000	0.0	71.9	3.1	1.7	6.2	14.4	2.5	8.3	0.00	1400	36	50.2	100.0	4.6	0.0
62	呉市	233,000	0.5	48.8	9.4	4.6	19.1	6.3	5.7	15.0	11.90	303	38	4.4	100.0	3.8	100.0
63	茨城県南水道企業団	232,000	—	69.2	35.0	4.0	104.8	2.3	6.1	16.5	21.20	100	0	20.3	—	1.6	0.0
64	太田市	216,000	0.0 *	81.1	4.4	1.0	11.4	4.4	11.5	34.3	—	2446	4	—	1.8	2.8	0.0
65	鈴鹿市	202,000	0.0	65.7	2.4	1.7	3.6	1.5	3.9	13.1	—	133 *	—	18.8	100.0	2.0	100.0
66	石巻地方広域水道企業団	197,000	0.0	58.7	13.1	8.4	20.6	9.0	5.3	17.4	10936.43	138	76	8.1	0.0	1.7	0.0
67	伊丹市	196,000	2.0	95.0	1.6	0.9	30.1	5.0	0.2	0.4	0.000	672	9	21.3	6.1	6.7	0.0
68	米子市	188,000	0.0	57.0	1.9	0.0	4.5	8.6	6.5	22.2	—	161	9	16.3	100.0	2.6	73.6
69	長野県	186,000	0.0	88.0	5.5	—	—	8.3	12.3	37.1	0.00	—	—	10.9	—	3.0	4.1
70	小田原市	180,000	0.0	85.2	3.9	3.2	23.6	1.5	5.4	13.7	0.03	364	9	19.6	100.0 *	3.5	1.2
71	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	170,000	0.0	59.9	2.8	2.0	4.2	7.2	2.6	7.7	0.01	102	27	12.6	100.0	4.1	85.2
72	—	167,000	—	28.2	6.5	4.1	7.4	6.1	4.0	12.4 *	0.04	192	32	11.1	—	1.8	0.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理																
			5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115		
	事業体名	給水人口	浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m ³ /年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)		
73	佐倉市	167,000	16.3	78.5	5.8	5.8	5.8	1.6	2.3	6.4	7.50	117	12	19.6	100.0	1.9	0.5		
74	—	165,000	0.0	80.9	2.1	0.5	9.1	0.7	3.7	8.2	0.00	2880	20	13.9	100.0	1.6	0.9		
75	鳥取市	162,000	0.0	71.1	7.2	3.4	17.2	14.0	2.4	9.8	0.17	667	16	—	—	5.4	0.2		
76	高岡市	153,000	0.0	68.2	5.3	1.6	13.8	3.7	6.1	16.8	0.02	306	38	*	12.0	100.0	4.2	77.1	
77	松江市	151,000	0.0	51.0	14.6	8.4	21.8	9.0	4.7	15.4	1.08	100	72	12.2	100.0	2.8	3.4		
78	小牧市	147,000	0.0	45.2	9.0	0.0	16.6	1.7	0.6	2.2	—	266	6	—	90.3	2.1	0.0		
79	春日那珂川水道企業団	146,000	0.0	62.2	3.5	0.4	8.7	1.9	4.8	*	15.8	データ無し	217	0	31.5	100.0	3.2	1.0	
80	鶴岡市	143,000	0.0	43.6	4.1	1.8	6.0	8.5	9.5	31.7	0.00	1419	10	8.7	100.0	3.3	0.0		
81	稲沢市	136,000	0.0	26.3	12.4	5.4	14.9	3.9	5.6	15.3	1.90	136	13	13.3	100.0	1.5	0.0		
82	小樽市	132,000	0.3	71.7	1.8	1.1	3.8	4.2	9.2	28.0	3.97	200	9	15.4	18.7	2.9	24.8		
83	我孫子市	129,000	0.0	70.6	4.2	0.0	28.9	5.8	3.1	7.9	—	154	—	20.8	100.0	2.6	100.0		
84	座間市	129,000	—	98.0	0.3	0.3	0.0	2.3	2.0	5.1	0.00	154	5	22.4	100.0	3.4	0.0		
85	松原市	124,000	—	53.6	4.2	2.7	6.2	4.0	0.5	1.2	0.02	1523	9	13.4	2.4	4.7	26.7		
86	別府市	123,000	0.0	73.1	7.9	6.8	27.6	22.4	6.0	26.7	0.0	1200	118	15.7	669.8	4.9	3.0		
87	戸田市	123,000	0.0	100.0	0.6	0.6	0.0	7.3	3.0	7.4	0.00	100	12	10.7	100.0	5.3	0.9		
88	江別市	122,000	0.0	21.3	0.8	1.0	0.7	0.1	2.8	7.0	0.00	267	12	14.5	100.0	0.8	40.4		
89	新居浜市	118,000	0.0	44.3	6.5	0.4	11.5	2.7	8.5	25.7	0.05	533	56	14.7	—*	3.9	0.1		
90	生駒市	118,000	0.0	95.2	*	4.6	3.9	58.8	13.4	1.8	6.5	0.00	400	36	*	22.4	100.0	4.7	97.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理														
			5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115
	事業体名	給水人口	浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鑄鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m ³ /年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)
91	羽曳野市	115,000	0.5	64.0	13.5	4.5	41.1	12.5	1.5	4.4	データ無し	8423	38	26.8	100.0	3.5	100.0
92	彦根市	112,000	0.0	35.2	5.8	0.4	8.8	1.2	12.6	40.8	0.00	156	5	12.8	100.0	2.9	52.1
93	浦添市	112,000	－	62.6	0.0	0.0	0.0	14.2	3.2	15.4	0.00	192	85	12.8	100.0	1.9	0.0
94	酒田市	108,000	－	74.0	－	－	－	－	0.3	0.9	－	－	－	11.5	－	2.1	－
95	ふじみ野市	106,000	0.0	52.8	8.2	0.0	17.5	4.4	0.8	2.2	0.00	343	0	23.0	0.0	3.7	0.0
96	北上市	93,000	0.5	53.9	4.4	2.6	9.5	4.2	7.4	19.6	0.27	858	32	11.7	98.9	1.9	0.0
97	射水市	92,000	0.0	61.4	7.8	7.0	9.1	4.0 *	4.4 *	15.0	－	100	2	9.1	100.0	2.5	55.2
98	新発田市	91,000	0.0	35.4	5.5	0.0	9.0	5.2	3.7	13.1	0.17	152	5	16.0	100.0	2.0	0.0
99	海部南部水道企業団	87,000	0.0	24.2	8.5	3.3	10.2	1.4	5.2	15.9	0.00	110	17	6.4	100.0	2.2	26.2
100	舞鶴市	85,000	0.1	80.7	1.2	0.5	5.9	1.1	5.0	20.0	0.50	1341	51	17.1	100.0	3.7	－
101	長岡京市	80,000	0.0	79.8	4.7	2.7	29.0	4.2	5.5	22.1	0.14	131	23	22.6	100.0	3.9	2.3
102	長浜水道企業団	85,000	0.0	72.0	3.5	4.2	1.4	10.9	0.0	0.0	0.00	100	0	21.4	3.8	3.7	2.6
103	四国中央市	73,000	0.0 *	58.5 *	7.8 *	3.2 *	13.8	4.6	12.5	45.7	データ無し	3687 *	9 *	14.8	100.0 *	2.8	0.5
104	三井水道企業団	72,000	0.0	68.0	1.6	0.0	5.0	3.5	6.6	16.1	0.01	106	0 *	12.3	100.0	3.1	97.1
105	恵庭市	69,000	0.0	51.1	1.6	0.4	2.9	2.2	8.6	20.7	0.00	300	33	12.5	－	1.6	0.0
106	天理市	68,000	0.0	59.8	7.6	1.4	19.0	3.1	0.5	1.9	0.00 *	340	0	26.7	96.8	2.3	0.0
107	北広島市	60,000	－	33.3	1.6	0.0	2.4	2.1	7.0	18.1	0.06	142	1	15.0	100.0	1.2	0.0
108	－	60,000	0.0	62.9	1.8	0.4	4.1	1.3	7.2	17.5	0.10	471	1	8.2	100.0	1.9	0.0

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理																			
			5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115					
	事業体名	給水人口	浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m ³ /年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)					
109	豊見城市	57,000	－	90.7	9.5	7.8	42.9	9.0	1.9	6.3	0.20	160	100	10.4	100.0	2.7	－					
110	西播磨水道企業団	55,000	0.0	43.7	1.8	1.2	2.3	5.2	0.1	0.6	0.00	133	33	10.3	100.0	3.9	187.8					
111	坂出市	55,000	0.0	41.9	19.6	0.0	37.4	8.8	14.3	49.2	0.26	300	26	13.9	100.0	2.8	91.6					
112	向日市	54,000	0.0	79.2	11.8	0.0	58.0	6.2	4.3	14.2	0.01	350	62	20.1	100.0	3.4	0.0					
113	下松市	54,000	0.0	46.6	6.8	*	0.7	*	12.6	14.5	*	9.4	*	56.1	*	0.10	1300	7	16.1	0.0	1.9	0.0
114	阿賀野市	50,000	0.0	57.7	2.9	0.0	6.8	1.4	*	11.2	*	51.2	データ無し	254	データ無し	7.3	100.0	3.7	0.0			
115	熊取町	45,000	0.0	84.4	2.0	0.6	10.0	6.0	4.6	14.1	0.00	5600	1	18.3	300.0	4.4	0.0					
116	稚内市	38,000	0.0	*	39.2	9.9	－	－	－	*	2.4	－	－	－	－	－	－	－	16.7			
117	善通寺	33,000	0.0	72.8	5.4	1.0	17.4	0.0	10.9	31.7	0.03	100	0	10.0	100.0	3.0	1.2					
118	西空知広域水道企業団	12,000	0.0	20.2	2.2	0.0	2.8	4.2	10.6	24.1	0.00	125	5	2.4	－	0.4	67.9					
119	石狩東部広域水道企業団	用水供給事業	4.0	100.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	200	56	0.9	－	－	－					
120	宮城県	用水供給事業	0.0	100.0	8.7	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－					
121	埼玉県	用水供給事業	0.2	98.7	1.0	1.0	0.0	－	－	－	－	321	32	4.2	－	－	－					
122	北千葉広域水道企業団	用水供給事業	3.0	100.0	3.5	3.5	－	－	－	－	－	603	100	5.3	－	－	－					
123	印旛郡市広域市町村圏事務組合	用水供給事業	6.0	100.0	1.6	1.6	－	－	－	－	－	664	25	1.9	－	－	－					
124	南房総広域水道企業団	用水供給事業	2.0	100.0	0.0	0.0	－	－	0.0	－	－	462	100	5.9	－	－	－					
125	神奈川県内域水道企業団	用水供給事業	1.0	88.7	0.4	0.4	0.0	－	－	－	－	352	－	3.9	－	－	－					
126	上越地域水道用水企業団	用水供給事業	0.5	100.0	3.9	3.9	－	－	－	－	－	169	2	3.2	－	－	－					

22年度公表分

目標5 管理（水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b) 適正な維持管理														
			5101	5102	5103	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	5114	5115
	事業体名	給水人口	浄水場事故割合(10年間の件数/箇所)	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%)	管路の事故割合(件/100km)	鉄製管路の事故割合(件/100km)	非鉄製管路の事故割合(件/100km)	給水管の事故割合(件/1000件)	漏水率(%)	給水件数当たり漏水量(m ³ /年/件)	断水・濁水時間(時間)	設備点検実施率(%)	管路点検率(%)	バルブ設置密度(基/km)	消火栓点検率(%)	消火栓設置密度(基/km)	貯水槽水道指導率(%)
127	新潟東港地域水道用水供給企業団	用水供給事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228	—	—	—	—	—
128	長野県	用水供給事業	0.0	100.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—
129	上伊那広域水道用水企業団	用水供給事業	0.0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	100	28	5.1	—	—	—
130	静岡県大井川広域水道企業団	用水供給事業	0.0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	200	100	1.4	—	—	—
131	愛知県	用水供給事業	0.5	99.9	0.4	0.4	0.0	—	—	—	—	300	100	6.3	—	—	—
132	大阪広域水道企業団	用水供給事業	0.0	92.7	1.2	1.2	0.0	—	—	—	—	100	100	2.1	—	—	—
133	柳井地域広域水道企業団	用水供給事業	0.0	97.3	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	588	100	8.3	—	—	—
134	福岡県南広域水道企業団	用水供給事業	0.0	100.0	2.0	2.0	0.0	—	—	—	—	557	100	* 6.3	—	—	—
135	福岡地区水道企業団	用水供給事業	0.0	100.0	1.1	1.1	0.0	—	—	—	—	261	100	8.0	—	—	—
136	沖縄県	用水供給事業	データ無し	82.0	1.4	1.6	0.8	—	—	—	—	124	195	4.8	—	—	—