

JWWA S 102 : 2004 (浄水器) は、平成 21 年 2 月 24 日付、平成 22 年 2 月 26 日付、平成 23 年 3 月 30 日付及び平成 26 年 3 月 25 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。(全 2 ページ) なお、これ以外の規定内容に変更はありません。

平成 21 年 2 月 24 日付一部改正 (平成 21 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																		
9	<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1-ジクロロエチレン</u> mg/L</td> <td><u>0.002 以下</u></td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L</td> <td>0.004 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	基準	略		<u>1,1-ジクロロエチレン</u> mg/L	<u>0.002 以下</u>	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.004 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン及び <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u> mg/L</td> <td>0.004 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	基準	略		シス-1,2-ジクロロエチレン及び <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u> mg/L	0.004 以下	略		1,1-ジクロロエチレンを削除
項目	基準																				
略																					
<u>1,1-ジクロロエチレン</u> mg/L	<u>0.002 以下</u>																				
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.004 以下																				
略																					
項目	基準																				
略																					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u> mg/L	0.004 以下																				
略																					

平成 22 年 2 月 26 日付一部改正 (平成 22 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																		
9	<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物 mg/L</td> <td>0.001 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L</td> <td><u>0.0006 以下</u></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	基準	カドミウム及びその化合物 mg/L	0.001 以下	略		<u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L	<u>0.0006 以下</u>	略		<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物 mg/L</td> <td><u>0.0003 以下</u>^{a)}</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注^{a)} 平成 24 年 3 月 31 日までの間は、0.001 mg/L 以下とする。</p>	項目	基準	カドミウム及びその化合物 mg/L	<u>0.0003 以下</u> ^{a)}	略		略		1,1,2-トリクロロエタンを削除
項目	基準																				
カドミウム及びその化合物 mg/L	0.001 以下																				
略																					
<u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L	<u>0.0006 以下</u>																				
略																					
項目	基準																				
カドミウム及びその化合物 mg/L	<u>0.0003 以下</u> ^{a)}																				
略																					
略																					

平成 23 年 3 月 30 日付一部改正 (平成 23 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																
9	<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン mg/L</td> <td>0.003 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	基準	略		トリクロロエチレン mg/L	0.003 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 2 表 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン mg/L</td> <td><u>0.001 以下</u></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	基準	略		トリクロロエチレン mg/L	<u>0.001 以下</u>	略		
項目	基準																		
略																			
トリクロロエチレン mg/L	0.003 以下																		
略																			
項目	基準																		
略																			
トリクロロエチレン mg/L	<u>0.001 以下</u>																		
略																			

頁	改正前	改正後	備考																				
2	<p style="text-align: center;">表 2 性能</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 264 416 339">性能項目</th> <th colspan="3" data-bbox="416 264 824 339">性能</th> <th data-bbox="824 264 949 339">適用試験箇条</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="293 339 416 414">浸出性</td> <td data-bbox="416 339 510 414">選択項目</td> <td data-bbox="510 339 680 414">附属書 1 による。</td> <td data-bbox="680 339 824 414">附属書 2 による。</td> <td data-bbox="824 339 949 414">9.6</td> </tr> </tbody> </table>	性能項目	性能			適用試験箇条	浸出性	選択項目	附属書 1 による。	附属書 2 による。	9.6	<p style="text-align: center;">表 2 性能</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1135 264 1258 339">性能項目</th> <th colspan="3" data-bbox="1258 264 1666 339">性能</th> <th data-bbox="1666 264 1792 339">適用試験箇条</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1135 339 1258 823">浸出性</td> <td data-bbox="1258 339 1352 823">選択項目</td> <td data-bbox="1352 339 1523 823">附属書 1 による。</td> <td data-bbox="1523 339 1666 823"> <u>給水装置の構造及び材質の基準を定める省令の別表第一（水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準）による。</u> </td> <td data-bbox="1666 339 1792 823">9.6</td> </tr> </tbody> </table>	性能項目	性能			適用試験箇条	浸出性	選択項目	附属書 1 による。	<u>給水装置の構造及び材質の基準を定める省令の別表第一（水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準）による。</u>	9.6	
性能項目	性能			適用試験箇条																			
浸出性	選択項目	附属書 1 による。	附属書 2 による。	9.6																			
性能項目	性能			適用試験箇条																			
浸出性	選択項目	附属書 1 による。	<u>給水装置の構造及び材質の基準を定める省令の別表第一（水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準）による。</u>	9.6																			
9 ～ 10	<p style="text-align: center;"><u>附属書 2（規定）浄水器の浸出性能基準</u></p> <p><u>1. 適用範囲</u> この附属書 2 は…</p> <p style="text-align: center;">略</p>		<p style="text-align: center;">附属書 2 を 全削除</p>																				