

26年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										b)水源から給水栓までの水質管理						
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
	事業体名	給水人口	水源利用率 (%)	水源余裕率 (%)	原水有効利用率 (%)	自己保有水源率 (%)	取水量1m ³ 当たり水源保全投資額 (円/m ³)	原水水質監視度 (項目)	水質検査箇所密度 (箇所/100km ²)	連続自動水質監視度 (台/(1000m ³ /日))	水質基準不適合率 (%)	カビ臭から見たおいしい水達成率 (%)	塩素臭から見たおいしい水達成率 (%)	総トリハロメタン濃度水質基準比 (%)	有機物(TOC)濃度水質基準比 (%)	農業濃度水質管理目標比 (%)	重金属濃度水質基準比 (%)	無機物質濃度水質基準比 (%)	有機物質濃度水質基準比 (%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比 (%)	消毒副生成物濃度水質基準比 (%)	直結給水率 (%)	活性炭投入率 (%)	鉛製給水管率 (%)
1	東京都	13,053,000	66.2	38.1	93.0	18.7	10*	155	10.6	0.031	0.0	100	-	29	30	0.000	7	25	10*	4	17	69.2	100.0	0.6
2	横浜市	3,712,000	60.9	53.6	90.7	46.8	3.2	149	14.2	0.028	0.0	80	15	25	27	0.008	1	12	1	0	8	72.1	76.2	1.4
3	千葉県	2,968,000	77.7	7.6	96.4	-	-*	161	10.9	0.071	0.0	75	0	41	33	0.000	5	21	0	0	12	70.6	100.0	0.2
4	神奈川県	2,800,000	63.0	45.8	91.3	34.3	0.58*	73	13.4	0.094	0.0	60	0	34	27	0.040	12	15	4	0	9	78.2	42.2	3.9
5	大阪市	2,690,000	43.7	108.0	83.0	0.0	-*	193	16.9	0.033	0.4	100	15	29	30	0.000	28	9	5	0	7*	93.4	-	2.1
6	名古屋市	2,405,000	56.9	57.6	91.3	0.0	-	71	7.0	0.033	0.0	85	0	25	29	0.000	1	10	15	0	5	62.7	0.5	1.8
7	札幌市	1,935,000	65.0	41.3	93.8	100.0	-*	69	2.1	0.039	0.0	95	50	23	23	0.000	7	9	3	0	3	98.7	72.1	0.0
8	神戸市	1,529,000	59.7	51.6	91.9	22.7	0.36(1.21)	176	14.7	0.044	0.0	80	0	50	50	0.000	0	16	0	0	19	75.2	0.0	5.6
9	福岡市	1,514,000	83.1	10.1	97.5	81.9	2.6	160	14.9	0.023	0.0	70	25	39	30	0.026	0	13	0	0	11	47.1	94.0	4.6
10	川崎市	1,466,000	48.7	92.3	90.6	9.7	-	208	13.9	0.040	0.0	85	0	21	23	0.000	2	14	3	0	9	73.7	37.3*	1.8
11	京都市	1,454,000	58.7	56.9	87.5	0.0	-*	179	23.4	0.015	0.0	75	25	36	30	0.000	0	14	0	0	5	96.6	40.8	20.2
12	さいたま市	1,254,000	78.0	18.0	96.5*	34.3	-	55	14.7	0.045	0.0	70	0	39	37	0.000	10	16	5	0	9	72.5	-	2.1
13	広島市	1,222,000	61.2	39.4	96.1	0.1	0.11*	180	13.2	0.016	0.0	65	0	33	53	0.013	5	10	10	0	13	77.5	10.4	0.0
14	仙台市	1,050,000	76.7	17.6	94.4	3.3	0.26	54	6.9	0.030	0.0	80	0	33	30	0.266	13	9	0	0	13	88.1	69.3	15.0
15	北九州市	996,000	48.2	88.1	93.7	100.0	0.10*	154	17.0	0.029	0.0	90	0	46	40	0.000	2	17	6	-	14	73.4	89.6	0.0
16	新潟市	798,000	50.7	73.3	93.9	0.0	-*	111	7.8	0.000	0.0	85	25	46	30	0.071	0	11	0	0	6	89.3	69.3	12.8
17	浜松市	757,000	60.4	48.7	91.8	56.3	0.0	54	7.7	0.009	0.0	65	50	30	20	0.000	5	13	4	0	9	92.3	0.0	1.0
18	岡山市	713,000	71.5	26.8	89.5	25.2	0.17*	88	4.7	0.049	0.0	75	0	51	40	0.000	5	17	0	0	9	97.8	31.0*	12.7
19	静岡市	685,000	57.1	58.3	92.6	100.0	0.61	63	21.1	0.153	0.0	95	55	25	30	0.000	4	28	5	0	3	79.0	0.0	17.7
20	鹿児島市	583,000	58.3	57.7	90.8	100.0	0.21*	177	35.4	0.000	0.0	95	0	28	27	0.027	10	26	5	0	11	81.6	100.0	10.3
21	川口市	573,000	70.5	30.6	93.4	39.2	-	40	12.9	0.057	0.0	85	75	34	43	0.000	3	18	12	0	15	64.0	-	0.0
22	姫路市	531,000	68.5	34.3	88.9	65.0	0.0	22*184	5.2	0.093	0.0	80	0	26	33	0.000	5	13	7	0	9	98.7	100.0	17.5
23	西宮市	487,000	59.7	53.3	98.8	13.1	-	*18350	16.3	0.080	0.0	85	0	33	37	0.000	3	19	0	0	15	92.7	0.0	34.6
24	松山市	485,000	76.4	20.0	97.2	100.0	0.30*	79	28.0	0.000	0.0	75	0	33	43	0.000	3	17	5	0	10	70.4	668.7	0.0

26年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲む水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理											b)水源から給水栓までの水質管理					
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
	事業体名	給水人口	水源利用率 (%)	水源余裕率 (%)	原水有効利用率 (%)	自己保有水源率 (%)	取水量1m ³ 当たり水源保全投資額 (円/m ³)	原水水質監視度 (項目)	水質検査箇所密度 (箇所/100km ²)	連続自動水質監視度 (台/(1000m ³ /日))	水質基準不適合率 (%)	カビ臭から見たおいしい水達成率 (%)	塩素臭から見たおいしい水達成率 (%)	総トリハロメタン濃度水質基準比 (%)	有機物(TOC)濃度水質基準比 (%)	農薬濃度水質管理目標比 (%)	重金属濃度水質基準比 (%)	無機物質濃度水質基準比 (%)	有機物質濃度水質基準比 (%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比 (%)	消毒副生成物濃度水質基準比 (%)	直結給水率 (%)	活性炭投入率 (%)	鉛製給水管率 (%)
25	倉敷市	478,000	61.0	44.2	93.7	40.4	0.0*	80	4.2	0.000	0.0	70	60	44	33	0.000	8	26	6	0	10	99.2	100.0	0.1
26	大分市	464,000	69.1	31.6	91.5	3.3	0.0	37	8.9	0.095	0.1	0	63	40	37	0.007	5	14	20	0	15	96.3	100.0*	17.6
27	金沢市	462,000	45.0	101.4	93.8	64.7	0.040	81	7.0	0.001	0.0	85	65	22	27	0.000	3	16	0	0	3	92.0	0.0	26.0
28	尼崎市	446,000	47.0	93.5	93.6	0.0	-	196	9.9	0.032	0.0	100	0	30	33	0.000	13	17	3	0	16	63.5	0.0	36.5
29	高松市	416,000	69.4	31.7	92.6	35.8	0.0	74	10.6	0.156	0.0	40	0	53	47	0.000	7	13	1	0	8	88.1	23.8	51.9
30	富山市	413,000	68.3	27.6	90.1	28.8	-	72	21.8	0.007	0.0	100	33	20	30	0.000	27	35	10	2	12	99.0	0.0	21.6
31	横須賀市	404,000	48.0	91.2	100.8	62.2	3.1	27	6.9	0.077	0.0	70	0	23	27	0.000	3	15	4	0	4	86.0	0.8*	17.3
32	枚方市	403,000	84.3	7.0	91.0	85.6	0.0	207	43.0	0.000	0.0	100	0	34	25	0.000	8	8	3	0	6	97.9	0.0	20.7
33	豊中市	396,000	56.0	63.9	97.8	-	0.0	69	27.3	0.082	0.0	100	20	31	33	0.000	3	10	0	0	10	97.8	0.0	3.4
34	柏市	385,000	81.3	13.4	95.3	41.1	-	66	5.2	0.073	0.0	90	0	61	33	-	0	18	5	-	4	98.9	0.0	20.9
35	岡崎市	372,000	72.2	22.3	98.4	76.3	0.0	82	7.1	0.000	0.0	85	50	36	33	0.000	0	5	0	0	9	81.1	43.3	0.0
36	豊橋市	372,000	80.6	10.0	96.6	35.9	0.0	60	7.7	0.000	0.0	-	50	27	23	-	2	20	5	0	8	79.8	0.0	0.0
37	吹田市	366,000	73.2	24.4	97.6	49.5	0.0*	131	30.5	0.096	0.0	100	18	31	30	0.000	0	13	3	0	10	88.5	0.5	15.7
38	高崎市	364,000	60.6	47.2	78.5	44.2	0.21	62	16.8	0.037	0.0	40	15	20	50	0.110	13	22	8	-	10	99.3	100.0	18.1
39	一宮市	364,000	79.0	14.9	93.3	70.5	0.0*	68	5.3	0.061	0.0	85	63	32	26	0.000	12	20	10	3	6	97.8	0.0	0.0
40	越谷・松伏水道企業団	364,000	80.5	13.7	98.9	23.9	0.0*	61	7.8	0.058	0.0	75	25	29	40	0.000	2	10	4	0	15	80.1	0.0	0.1
41	奈良市	355,000	48.4	78.9	89.5	29.7	0.070*	185	14.2	0.000	0.0	70	0	46	47	0.033	8	10	3	0	21	98.3	29.6	44.5
42	高槻市	354,000	80.8	14.8	97.3	29.6	-*	75	21.5	0.100	0.0	100	0	32	33	0.000	5	13	0	0	9	99.2	0.0	0.6
43	川越市	348,000	89.7	1.6	96.8	40.9	-	56	18.3	0.111	0.0	75	0	38	40	0.000	0	13	0	-	8	87.6	0.0	0.0
44	所沢市	342,000	79.0	13.6	98.4	27.0	-	96	7.4	0.050	0.0	70	10	44	33	0.000	10	12	14	1	5	72.6	-	0.0
45	大津市	340,000	62.3	42.2	92.5	0.9	0.0	172	21.4	0.182	0.0	80	0	31	30	0.000	2	14	5	0	3	89.4*	21.4	8.1
46	愛知中部水道企業団	320,000	70.4	24.3	94.6	5.8	-	173	13.1	0.000	0.0	85	0	33	30	0.000	0	6	0	0	11	76.8	0.0	0.0
47	八戸圏域水道企業団	315,000	60.8	42.7	89.2	15.3	0.51	69	4.1	0.125	0.0	100	50	25*	23	0.016	0	16	4	0	3	99.4	100.0*	1.0
48	那覇市	321,000	73.8	20.2	-	-	-	-	25.3	0.019	0.0	90	0	53	33	-	5	17	0	0	2	27.7	-	1.0

26年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲む水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										b)水源から給水栓までの水質管理						
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
	事業体名	給水人口	水源利用率 (%)	水源余裕率 (%)	原水有効利用率 (%)	自己保有水源率 (%)	取水量1m ³ 当たり水源保全投資額 (円/m ³)	原水水質監視度 (項目)	水質検査箇所密度 (箇所/100km ²)	連続自動水質監視度 (台/(1000m ³ /日))	水質基準不適合率 (%)	カビ臭から見たおいしい水達成率 (%)	塩素臭から見たおいしい水達成率 (%)	総トリハロメタン濃度水質基準比 (%)	有機物(TOC)濃度水質基準比 (%)	農薬濃度水質管理目標比 (%)	重金属濃度水質基準比 (%)	無機物質濃度水質基準比 (%)	有機物質濃度水質基準比 (%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比 (%)	消毒副生成物濃度水質基準比 (%)	直結給水率 (%)	活性炭投入率 (%)	鉛製給水管率 (%)
49	高知市	317,000	52.9	68.7	92.5	100.0	0.070	74	30.6	0.074	0.0	100	73	3	3	0.000	0	6	0	0	0	95.7	0.0	19.8
50	秋田市	314,000	60.2	48.3	86.7	100.0	0.0	119	11.9	-	0.0	85	50	44	30	0.252	5.0	15	5	-	4	90.4	-	4.9
51	郡山市	314,000	56.5	59.8	87.8	100.0	0.21	66	3.3	0.000	0.0	95	38	34	33	0.000	3	8	0	0	6	85.9	0.0	7.9
52	いわき市	311,000	60.8	46.1	85.0	14.2	0.0	* 175	10.3	0.000	0.0	55	25	58	33	* 0.009	5	14	14	* 0	6	98.9	83.0	2.9
53	春日井市	307,000	74.8	21.4	96.7	25.3	-	68	21.7	0.000	0.0	85	50	28	30	0.000	0	11	4	0	5	99.1	-	0.0
54	盛岡市	288,000	61.4	46.9	* 86.4	3.6	0.36	* 64	26.7	0.000	0.0	90	25	30	20	2.000	13	24	4	* 0	5	-	0.0	30.4
55	茨木市	279,000	74.1	25.0	97.9	15.3	0.0	* 50	19.6	0.122	0.0	100	0	41	37	0.000	0	11	0	0	11	76.6	0.0	2.9
56	福島市	274,000	75.0	19.4	93.6	2.4	0.0	55	10.2	0.000	0.0	100	50	44	57	-	7	8	10	0	8	97.6	0.0	0.9
57	水戸市	269,000	67.8	32.6	88.2	96.1	0.0	67	4.1	0.000	0.0	75	50	40	30	0.000	0	12	0	0	5	94.7	7.9	37.6
58	長野市	261,000	53.8	68.5	88.9	47.8	0.50	92	14.5	0.000	0.0	85	0	26	40	0.000	3	31	11	0	6	* 98.5	0.0	0.0
59	下関市	261,000	50.9	66.8	84.5	22.2	0.023	* 40	0.0	0.088	25.0	0	0	54	57	0.020	7	16	9	0	12	91.5	45.4	37.5
60	加古川市	258,000	69.6	27.6	93.9	26.7	0.0	* 183	6.8	0.064	0.0	60	50	57	73	0.000	2	13	4	0	6	83.7	0.0	-
61	長岡市	254,000	57.0	49.5	84.6	5.5	-	103	5.4	0.000	0.0	65	25	51	33	0.029	7	12	10	0	4	97.9	8.7	19.1
62	茨城県南水道企業団	251,000	77.2	13.7	92.0	0.0	0.0	39	3.4	0.000	0.0	85	63	39	37	-	0	14	4	-	7	97.5	0.0	8.6
63	山形市	248,000	54.3	60.8	89.5	8.2	0.92	* 201	16.7	0.000	0.0	90	65	22	27	0.004	12	23	4	0	3	93.1	0.0	26.2
64	草加市	246,000	67.9	36.6	96.5	14.6	0.0	39	18.2	0.140	0.0	100	0	28	30	0.000	0	10	0	0	4	73.8	0.0	0.0
65	徳島市	241,000	48.0	88.4	95.6	39.0	0.54	* 73	13.3	0.034	0.0	90	25	20	23	0.000	12	18	7	4	3	90.9	13.2	11.0
66	寝屋川市	236,000	53.3	68.3	96.3	-	-	52	28.0	0.131	0.0	100	0	23	33	0.000	0	9	0	0	10	88.8	0.0	12.8
67	呉市	224,000	46.3	94.5	87.9	59.6	0.013	97	37.3	0.000	0.0	50	50	49	27	0.000	0	19	5	0	10	98.1	17.8	17.3
68	岩手中部水道企業団	218,000	60.7	49.2	78.4	100.0	0.017	15	12.9	0.000	0.4	-50	0	45	37	-	10	41	16	0	27	-	17.0	29.9
69	伊丹市	197,000	47.9	92.5	98.2	2.4	0.0	* 79	14.6	0.049	0.0	100	0	29	33	0.000	0	15	7	0	7	75.3	0.0	4.2
70	岸和田市	196,000	60.5	44.9	97.5	5.2	-	65	20.0	0.142	0.0	100	10	43	30	0.000	0	17	9	-	10	75.5	0.0	17.3
71	米子市	187,000	58.1	53.7	93.0	100.0	0.0	72	11.5	0.160	0.0	100	100	5	7	0.000	0	7	0	0	0	98.6	0.0	2.0
72	石巻地方広域水道企業団	185,000	41.5	111.1	* 90.8	5.9	0.0	73	4.3	0.000	0.0	75	0	56	53	0.000	0	15	10	0	13	96.0	47.7	* 35.4

26年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲む水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理											b)水源から給水栓までの水質管理					
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
	事業体名	給水人口	水源利用率 (%)	水源余裕率 (%)	原水有効利用率 (%)	自己保有水源率 (%)	取水量1m ³ 当たり水源保全投資額 (円/m ³)	原水水質監視度 (項目)	水質検査箇所密度 (箇所/100km ²)	連続自動水質監視度 (台/(1000m ³ /日))	水質基準不適合率 (%)	カビ臭から見たおいしい水達成率 (%)	塩素臭から見たおいしい水達成率 (%)	総トリハロメタン濃度水質基準比 (%)	有機物(TOC)濃度水質基準比 (%)	農業濃度水質管理目標比 (%)	重金属濃度水質基準比 (%)	無機物質濃度水質基準比 (%)	有機物質濃度水質基準比 (%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比 (%)	消毒副生成物濃度水質基準比 (%)	直結給水率 (%)	活性炭投入率 (%)	鉛製給水管率 (%)
97	射水市	91,000	69.1	29.2	94.1	27.2	-*	84	4.6	0.100	0.0	85	45	14	17	0.000	0	5	0	0	2	92.7	-	1.3
98	新発田市	89,000	55.3	56.3	85.9	65.4	0.020*	70	3.3	0.061	0.0	100	55	13	13*	0.000	0	3	0	0	0	99.2	59.7	0.0
99	海部南部水道企業団	880,000	80.2	8.7	-	14.6	-	42	2.7	0.000	0.0	75	25	39	30	0.000	10	11	16	9	15	99.2	0.0	0.0
100	登米市	82,000	70.8	21.0	86.2	8.5	0.0	17	2.6	0.000	0.0	80	13	49	40	0.000	3	19	10	0	13	99.3	0.3	0.4
101	舞鶴市	82,000	40.7	105.7	97.9	90.6	0.33*	183	33.7	0.414	0.0	45	75	30	27	0.000	0	26	10	0	3	96.9	0.0	23.4
102	長岡京市	80,000	64.7	37.4	95.1	35.0	0.0*	63	80.9	0.193	0.0	95	0	40	23	0.000	2	11	0	0	4	97.7	0.0	15.8
103	恵庭市	68,000*	57.1	45.8	91.6	25.5	-	57	5.9	0.000	0.0	95	80	10	23	-	2	3	0	0	2	99.5	29.3	0.0
104	栗東市	67,000	72.9	24.5	93.2	57.0	-*	83	23.5	0.000	0.0	90	100	34	43	-	0	18	13	0	8	97.4	0.0	3.4
105	天理市	67,000	76.8	7.0	94.6*	48.9	0.0*	79	15.5	0.311	0.0	100	25	41	33	0.000	0	11	0	0	13	97.5	0.0	13.5
106	京田辺市	67,000	-	20.8	-	-	-	-	95.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	石狩市	59,000	81.7	5.9	90.9	15.0	0.0*	42	4.7	0.383	0.0	100	50	27	30	0.000	0	8	10	-	6	98.0	0.0	0.0
108	北広島市	59,000	62.3	35.5	-	-	-	-	17.6	0.000	0.0	90	75	17	23	-	10	5	13	-	10	99.2	-	0.0
109	羽生市	54,000	72.9	22.5	86.8	100.0	-	42	5.1	0.200	0.0	70	25	50	20	-	-	7	-	-	3	99.0	0.0	0.0
110	西播磨水道企業団	53,000	67.2	19.4	91.2	100.0	-	180	34.1	0.000	0.0	100	50	17	23	0.000	0	8	5	0	0	98.9	0.0	0.0
111	見附市	53,000	40.1	114.4	93.7	0.0	-	62	3.1	0.000	0.0	80	0	36	27	-	0	12	0	0	7	99.5	0.0	0.0
112	倉吉市	41,000	52.5	66.4	80.5	100.0	0.0	40	13.4	0.184	0.0	100	100	0	0	-	3	6	0	0	0	97.7	0.0	0.1
113	善通寺市	33,000	70.9	26.2	94.7	64.1	0.0	51	15.0	0.000	0.0	90	100	20	30	0.000	10	12	16	8	5	0.0	0.0	0.0
114	埼玉県	用水供給事業	77.6	22.4	99.7	-	-*	179	-	-	0.0	60	-	-	43	0.000	0	13	5	0	-	-	59.2	-
115	君津広域水道企業団	用水供給事業	60.4	39.9	-	100.0	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
116	印旛郡市広域市町村圏事務組合	用水供給事業*	94.2*	0.7	-	-	-	-	-	-	0.0	90	0	27	37	-	0	14	0	0	10	-	-	-
117	神奈川県内広域水道企業団	用水供給事業	54.6 54.2	65.2 67.1	-	100.0	0.0	22 *145	-	0.019	0.0	90	-	-	-	0.006	0	13	0	0	-	-	63.8	-
118	静岡県大井川広域水道企業団	用水供給事業	65.3	43.5	100.0	0.0	0.0*	59	-	-	0.0	100	-	-	-	0.000	0	8	0	-	-	-	-	-
119	愛知県	用水供給事業	65.2	68.0	99.6	-	-*	177	-	0.010	0.0	60	0	29	33	0.000	0	11	4*	0	11	-	35.1	-
120	沖縄県	用水供給事業	68.2	25.5	99.0	15.5	0.0*	169	-	0.046	0.0	-	-	-	34	0.000	0	23	3	0	-	-	15.1	-