

平成30年度水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)に基づく業務指標公表値調査結果 A)安全で良質な水

NO	事業体名	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109
		平均残留塩素濃度(mg/L)	最大カビ臭物質濃度水質基準比率(値項目名)(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比率(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比率(%)	重金属濃度水質基準比率(値項目名)(%)	無機物質濃度水質基準比率(値項目名)(%)	有機化学物質濃度水質基準比率(値項目名)(%)	消毒副生成物濃度水質基準比率(値項目名)(%)	農業濃度水質管理目標比率(%)
1	東京都	0.41	0.0	13.5	19.1	0.9	21.6	0.4	10.2	0.000
2	横浜市	0.55	30.0	15.7	20.0	0.0	20.0	0.0	26.7	0.026
3	千葉県	0.56	40.0	37.0	26.7	0.0	28.0	0.0	13.3	0.000
4	神奈川県	0.50	30.0	15.8	15.2	3.8	20.5	0.1	23.3	0.018
5	大阪市	0.40	0.0	13.0	26.7	10.0	14.0	0.0	30.0	0.000
6	名古屋市	0.43	20.0	15.5	20.7	5.2	9.8	0.0	21.8	0.000
7	札幌市	0.36	20.0	21.0	20.0	20.0	13.7	0.0	16.7	0.000
8	福岡市	0.36	20.0	28.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.000
9	神戸市	0.54	10.0	27.6	28.6	0.3	15.5	0.0	12.3	0.000
10	川崎市	0.53	20.0	15.3	16.1	0.0	21.1	0.0	27.0	0.000
11	京都市	0.50	30.0	26.8	15.1	6.0	18.3	0.0	25.8	0.000
12	さいたま市	0.63	30.0	27.0	26.0	4.0	24.5	0.7	23.7	0.000
13	奈良県	-	20.0	88.0	21.7	0.0	19.0	0.0	133.3	0.000
14	広島市	0.59	40.0	21.1	19.8	0.5	7.4	0.0	25.5	0.007
15	仙台市	0.55	20.0	22.3	18.6	4.2	9.4	0.0	36.0	0.028
16	北九州市	0.47	30.0	29.0	40.0	25.0	23.3	0.0	33.3	0.000
17	堺市	0.54	0.0	30.0	26.7	0.0	14.8	0.0	30.0	-
18	新潟市	0.39	20.0	29.0	26.7	0.0	12.7	0.0	43.3	0.000
19	浜松市	0.31	50.0	20.0	0.0	0.0	16.0	0.0	23.3	0.000
20	岡山市	0.43	30.0	24.4	19.2	5.0	13.7	0.0	19.0	0.000
21	静岡市	0.28	10.0	5.0	0.0	6.0	22.0	0.0	0.0	0.000
22	川口市	0.52	10.0	13.7	27.7	0.0	26.4	0.0	17.9	0.000
23	鹿児島市	0.39	30.0	27.0	0.0	10.0	18.7	0.0	20.0	0.000
24	姫路市	0.39	20.0	15.0	16.7	12.0	14.0	0.0	23.3	0.000
25	宇都宮市	0.22	20.0	10.0	10.0	20.0	15.8	0.0	16.7	0.000
26	東大阪市	0.55	0.0	11.6	21.7	0.0	17.9	0.0	10.0	-
27	西宮市	0.72	10.0	29.9	24.7	0.0	23.0	0.0	68.0	0.000
28	松山市	0.37	0.0	15.5	18.1	0.0	22.1	0.0	17.7	0.000
29	倉敷市	0.33	60.0	27.0	36.7	3.8	20.9	0.3	3.7	0.000
30	大分市	0.27	30.0	25.9	19.6	4.1	22.9	0.0	31.0	0.000
31	福山市	0.44	39.0	28.0	31.9	8.9	13.7	0.0	15.7	0.020
32	富山市	0.30	0.0	10.0	3.3	0.0	18.0	0.0	7.0	0.000
33	横須賀市	0.60	20.0	22.0	15.4	5.0	23.1	0.0	29.4	0.023
34	柏市	0.62	0.0	33.0	40.0	10.0	29.3	0.0	30.0	-
35	豊中市	0.51	0.0	30.0	28.0	0.0	23.0	0.0	58.0	0.000
36	一宮市	0.35	10.0	7.8	8.9	5.0	15.9	1.2	5.3	0.000
37	豊橋市	0.44	-	12.5	13.8	0.5	20.5	0.0	3.5	-
38	越谷・松伏水道企業団	0.46	20.0	48.0	36.7	0.0	27.6	0.0	33.3	0.000
39	吹田市	0.45	0.0	22.0	26.7	0.0	15.3	0.0	30.0	0.000
40	高崎市	0.25	30.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	11.3	0.000
41	高槻市	0.54	-	22.2	21.1	0.0	22.9	0.0	18.3	0.000
42	川越市	0.47	30.0	30.0	36.7	0.0	27.4	0.0	36.7	0.000
43	奈良市	0.65	30.0	40.0	39.0	2.0	12.7	0.0	44.0	0.061
44	所沢市	0.50	20.0	39.0	30.0	0.0	29.0	0.0	33.3	0.000
45	大津市	0.67	30.0	21.7	23.9	4.3	31.9	0.0	12.8	0.000
46	前橋市	0.31	20.0	9.8	8.0	6.5	16.0	0.0	18.4	0.000
47	いわき市	0.38	20.0	31.0	16.7	2.8	13.0	0.0	32.7	0.000
48	愛知中部水道企業団	0.50	20.0	25.0	20.0	0.0	15.0	0.0	36.7	0.000
49	那覇市	0.56	0.0	38.5	31.3	0.0	28.3	0.0	7.3	-
50	高知市	0.28	0.0	4.9	5.3	4.5	16.0	0.0	1.8	0.000
51	八戸圏域水道企業団	0.38	0.0	9.4	20.0	0.0	29.3	0.0	10.0	0.009
52	秋田市	0.39	60.0	21.0	20.0	0.0	10.2	0.0	13.3	0.040
53	春日井市	0.41	10.0	15.9	21.9	0.0	13.8	0.0	22.7	0.015
54	盛岡市	0.36	0.0	9.0	7.3	5.0	10.5	0.0	8.3	0.000
55	福島市	0.35	0.0	12.2	15.5	4.6	10.0	0.0	73.3	-
56	茨木市	0.54	0.0	20.0	23.3	3.0	15.4	0.0	30.0	0.010
57	長野市	0.51	20.0	10.3	10.6	22.0	22.0	0.0	12.7	0.000
58	水戸市	0.41	50.0	43.1	33.3	0.0	60.0	0.0	50.0	0.000
59	加古川市	0.31	30.0	52.0	38.7	0.0	21.2	0.0	33.3	0.000
60	長岡市	0.31	50.0	17.0	23.3	1.0	14.1	0.0	13.3	0.000
61	下関市	0.63	90.0	25.3	17.6	10.0	12.5	0.0	18.2	0.039
62	草加市	0.50	20.0	30.0	25.3	2.0	27.0	0.0	14.0	0.000
63	茨城県南水道企業団	0.39	20.0	37.1	40.7	0.0	26.5	0.0	20.7	0.000
64	徳島市	0.44	36.0	1.1	1.1	0.0	3.9	0.0	11.1	0.000
65	呉市	0.47	70.0	34.0	21.9	0.0	23.8	0.0	35.8	-
66	岩手中部水道企業団	0.33	100.0	19.7	13.7	35.0	23.3	0.0	17.5	0.000
67	伊丹市	0.51	0.0	23.0	26.7	0.0	20.2	0.0	20.0	0.000
68	岸和田市	0.45	0.0	32.0	25.3	0.0	14.8	0.0	21.0	0.000
69	上越市	0.27	60.0	18.6	12.6	1.3	12.2	0.0	16.0	0.000
70	鳥取市	0.31	0.0	6.2	4.8	10.7	13.9	0.0	7.3	0.001

※各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純比較はできません。

平成30年度水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)に基づく業務指標公表値調査結果 A)安全で良質な水

NO	事業体名	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109
		平均残留塩素濃度(mg/L)	最大カビ臭物質濃度水質基準比率(値項目名)(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比率(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比率(%)	重金属濃度水質基準比率(値項目名)(%)	無機物質濃度水質基準比率(値項目名)(%)	有機化学物質濃度水質基準比率(値項目名)(%)	消毒副生成物濃度水質基準比率(値項目名)(%)	農業濃度水質管理目標比率
71	石巻地方広域水道企業団	0.65	70.0	57.5	53.3	0.0	25.0	0.0	70.0	0.000
72	米子市	0.25	0.0	0.0	0.0	10.0	19.6	0.0	0.0	-
73	小田原市	0.30	0.0	11.0	7.3	3.6	17.0	0.0	13.3	0.000
74	苫小牧市	0.34	20.0	11.3	15.0	15.0	16.9	0.0	10.0	0.000
75	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	0.71	40.0	21.0	26.7	10.0	22.5	0.0	26.7	0.000
76	弘前市	0.35	20.0	25.0	19.3	0.0	12.3	0.0	16.7	-
77	帯広市	0.19	20.0	5.5	12.2	0.0	3.6	0.0	1.8	0.000
78	山武郡市広域水道企業団	0.60	20.0	50.5	41.3	0.0	35.4	0.0	25.4	-
79	高岡市	0.41	20.0	55.0	40.0	20.0	40.0	0.0	60.0	0.000
80	戸田市	0.60	20.0	23.0	33.3	0.0	28.7	0.0	10.0	0.000
81	鶴岡市	0.33	10.0	33.0	13.3	40.0	20.0	0.0	26.7	0.000
82	周南市	0.43	50.0	25.0	16.7	20.0	25.0	0.0	26.7	0.000
83	座間市	0.30	0.0	2.0	1.3	0.0	39.0	12.0	0.0	-
84	我孫子市	0.48	10.0	26.4	32.7	10.0	27.0	10.0	46.0	0.000
85	生駒市	0.56	10.0	13.0	13.3	25.0	55.0	0.0	16.7	0.000
86	松原市	0.52	0.0	17.0	26.7	0.0	13.2	-	20.0	-
87	江別市	0.45	20.0	14.0	22.8	1.7	13.2	0.0	16.1	0.000
88	小樽市	0.32	10.0	10.0	18.3	0.0	8.0	0.0	0.0	0.000
89	別府市	0.33	10.0	5.7	3.6	5.0	7.5	0.0	3.9	0.000
90	ふじみ野市	0.39	10.0	26.0	31.7	0.0	25.7	5.0	20.0	-
91	新発田市	0.36	0.0	20.0	13.3	0.0	7.0	0.0	16.7	-
92	射水市	0.41	85.0	25.0	27.0	0.0	21.0	0.0	17.5	0.000
93	大和郡山市	0.80	10.0	24.8	19.3	12.0	31.2	0.0	19.3	0.000
94	海部南部水道企業団	0.61	20.0	38.0	24.6	0.0	28.8	0.0	50.0	-
95	長岡京市	0.54	10.0	25.0	26.7	0.0	17.8	0.0	30.0	0.000
96	登米市	0.44	50.0	36.6	28.2	20.0	22.1	0.0	50.5	0.043
97	恵庭市	0.40	0.0	8.0	20.0	10.0	8.5	0.0	10.0	-
98	天理市	0.55	10.0	36.2	28.9	0.0	18.2	0.0	61.1	0.000
99	北広島市	0.40	20.0	11.4	16.7	10.0	10.0	10.0	10.0	-
100	倉吉市	0.30	0.0	0.0	2.5	5.0	15.1	0.0	0.0	-
101	二戸市	0.49	20.0	25.0	18.0	0.0	29.7	0.0	50.0	0.000
102	桂沢水道企業団	0.77	30.0	10.0	40.0	0.0	24.0	0.0	23.3	0.000
103	石狩西部広域水道企業団	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	福島地方水道用水供給企業団	0.46	0.0	8.1	17.0	0.0	5.1	0.0	18.4	0.000
105	埼玉県	-	40.0	-	32.4	0.0	27.3	0.0	-	0.010
106	北千葉広域水道企業団	0.42	0.0	17.0	33.3	0.0	27.7	0.0	30.0	0.000
107	君津広域水道企業団	0.56	0.0	49.4	33.0	0.0	35.6	0.0	0.0	0.000
108	印旛郡市広域市町村圏事務組合	0.61	40.0	33.0	43.3	0.0	29.5	0.0	26.7	-
109	南房総広域水道企業団	0.46	0.0	29.7	30.0	0.0	36.4	0.0	0.0	0.000
110	神奈川県内広域水道企業団	0.71	20.0	15.0	17.0	0.0	20.7	0.0	36.7	0.005
111	静岡県大井川広域水道企業団	0.40	0.0	3.3	3.3	0.0	18.3	0.0	14.4	0.000
112	愛知県	0.36	200.0	21.0	20.0	0.0	15.0	0.0	27.0	0.000
113	京都府	0.50	30.0	35.0	27.8	0.0	18.3	0.0	25.6	0.000
114	大阪広域水道企業団	0.68	0.0	17.7	23.5	0.0	14.1	0.0	25.8	0.000
115	岡山県南部水道企業団	0.50	30.0	20.0	26.7	0.0	20.0	0.0	13.3	0.000
116	備南水道企業団	0.41	0.0	6.0	26.7	10.0	20.0	0.0	0.0	0.000
117	福岡県南広域水道企業団	0.38	20.0	26.0	27.3	20.0	25.0	0.0	33.0	0.000
118	福岡地区水道企業団	0.58	20.0	29.0	*30.0	0.0	24.3	0.0	56.7	*0.000
119	佐賀西部広域水道企業団	0.30	20.0	51.0	33.3	0.0	15.0	0.0	80.0	-

※各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純比較はできません。

平成30年度水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)に基づく業務指標公表値調査結果 A)安全で良質な水

NO	事業体名	A201	A202	A203	A204	A205	A301	A302	A401
		原水水質監視 度(項目)	給水栓水質検 査(毎日)箇所 密度(箇所 /100km ²)	配水池清掃実 施率(%)	直結給水率 (%)	貯水槽水道指 導率(%)	水源の水質事 故件数(件)	粉末活性炭処 理比率(%)	鉛製給水管率 (%)
1	東京都	167	10.6	13.1	74.4	3.8	5	0.0	0.5
2	横浜市	187	8.7	74.7	76.1	0.9	3	49.2	1.0
3	千葉県	188	10.9	26.9	73.7	9.5	0	88.1	0.1
4	神奈川県	*73	13.4	88.2	80.1	13.9	5	21.3	3.4
5	大阪市	200	16.4	35.3	*93.7	0.1	0	0.0	1.1
6	名古屋市	58	7.0	14.1	65.5	16.2	10	10.0	1.2
7	札幌市	62	2.1	84.0	98.9	6.1	45	9.1	0.0
8	福岡市	178	14.0	23.5	52.5	8.7	8	69.7	2.9
9	神戸市	185	13.2	109.6	77.7	24.2	0	0.0	4.3
10	川崎市	103	13.9	88.1	76.9	12.1	0	26.9	0.0
11	京都市	22	26.0	16.7	97.0	8.5	0	40.3	10.0
12	さいたま市	58	14.7	34.9	74.1	48.5	0	-	1.3
13	奈良県	184	-	-	-	-	0	43.9	-
14	広島市	177	11.4	63.4	79.0	23.8	0	0.0	0.0
15	仙台市	55	7.2	60.0	88.6	4.0	0	44.7	10.4
16	北九州市	150	17.0	23.3	76.0	17.0	20	42.2	6.0
17	堺市	-	8.0	42.6	67.4	20.1	-	-	6.3
18	新潟市	71	7.9	32.3	90.0	16.3	2	28.9	9.1
19	浜松市	40	17.1	0.5	93.3	0.0	0	0.0	0.0
20	岡山市	89	4.5	16.1	92.9	0.5	0	12.6	11.9
21	静岡市	39	36.3	149.7	82.7	1.4	0	0.0	12.4
22	川口市	106	12.9	59.6	63.2	31.7	0	-	0.0
23	鹿児島市	179	36.4	81.9	84.0	0.0	13	62.2	4.3
24	姫路市	184	5.2	49.6	98.6	10.4	0	23.6	4.4
25	宇都宮市	73	3.1	51.8	98.3	8.2	0	0.0	0.0
26	東大阪市	55	15.4	9.7	96.5	90.1	0	-	8.8
27	西宮市	50	16.3	48.9	94.0	0.2	1	99.9	27.3
28	松山市	*77	23.5	11.6	71.2	0.0	1	3.7	0.0
29	倉敷市	80	4.2	41.0	99.5	28.2	0	74.3	0.1
30	大分市	37	7.9	9.7	96.4	0.2	2	100.0	11.9
31	福山市	166	8.8	53.6	98.9	14.1	0	18.1	14.0
32	富山市	72	20.7	10.0	99.0	9.9	0	3.4	19.1
33	横須賀市	185	6.9	55.3	87.5	16.7	1	-	*26.7
34	柏市	71	4.4	68.2	87.5	11.6	0	0.0	16.2
35	豊中市	70	27.3	49.5	98.2	41.0	1	0.0	0.4
36	一宮市	*66	5.3	25.3	97.7	1.5	0	-	0.0
37	豊橋市	60	7.2	16.3	77.7	0.0	0	-	0.0
38	越谷・松伏水道企業団	62	7.8	41.1	81.2	61.9	0	0.0	0.0
39	吹田市	131	30.5	68.7	88.6	31.2	0	0.0	6.9
40	高崎市	68	12.1	30.6	99.1	0.1	0	54.8	*15.9
41	高槻市	75	21.5	46.1	99.2	20.4	0	-	0.5
42	川越市	56	18.3	40.4	85.3	0.0	0	-	0.0
43	奈良市	*184	14.2	3.9	98.5	0.0	0	48.5	41.3
44	所沢市	96	7.4	62.5	74.4	0.0	0	-	0.0
45	大津市	42	21.4	89.5	89.5	0.0	0	47.0	5.8
46	前橋市	67	18.3	13.1	83.6	2.5	0	-	12.8
47	いわき市	183	10.3	40.3	98.9	100.0	0	35.6	1.8
48	愛知中部水道企業団	180	13.1	1.5	78.0	119.2	0	-	0.0
49	那覇市	-	25.0	37.5	28.8	0.0	-	-	0.2
50	高知市	75	32.8	101.6	97.0	0.0	0	0.0	17.5
51	八戸圏域水道企業団	72	6.5	39.0	99.5	53.0	1	100.3	*0.7
52	秋田市	126	11.9	43.9	90.8	100.0	0	-	10.3
53	春日井市	68	21.7	44.0	99.2	0.0	0	-	0.0
54	盛岡市	22	25.9	31.3	-	9.9	0	0.0	24.9
55	福島市	58	11.4	18.1	97.8	0.1	0	0.0	0.4
56	茨木市	51	21.5	23.9	98.4	31.4	0	0.0	2.1
57	長野市	71	34.5	82.6	98.6	12.3	0	0.8	0.0
58	水戸市	61	4.1	15.2	94.4	45.0	0	10.1	28.2
59	加古川市	181	6.0	0.0	86.4	31.3	0	28.3	-
60	長岡市	106	5.2	30.0	98.0	0.1	0	5.1	16.1
61	下関市	58	22.4	18.2	92.5	0.2	0	24.2	33.0
62	草加市	39	18.2	20.8	73.9	95.4	0	-	0.0
63	茨城県南水道企業団	-	4.8	45.2	82.2	0.0	0	-	6.5
64	徳島市	79	15.1	144.0	91.5	77.6	0	5.2	7.6
65	呉市	111	23.3	20.0	98.2	123.5	1	11.9	8.2
66	岩手中部水道企業団	58	11.9	24.3	-	-	0	0.0	27.9
67	伊丹市	79	19.4	128.3	78.6	32.2	3	0.0	3.1
68	岸和田市	37	22.2	18.9	76.7	60.6	0	0.0	15.0
69	上越市	78	6.4	30.5	93.3	2.7	0	11.6	1.5
70	鳥取市	65	53.2	8.2	97.8	0.0	0	-	1.6

※各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純比較はできません。

平成30年度水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)に基づく業務指標公表値調査結果 A)安全で良質な水

NO	事業体名	A201	A202	A203	A204	A205	A301	A302	A401
		原水水質監視度(項目)	給水栓水質検査(毎日)箇所密度(箇所/100km ²)	配水池清掃実施率(%)	直結給水率(%)	貯水槽水道指漏率(%)	水源の水質事故件数(件)	粉末活性炭処理比率(%)	鉛製給水管率(%)
71	石巻地方広域水道企業団	73	4.3	77.4	92.5	88.7	0	47.3	26.8
72	米子市	55	8.4	79.3	98.6	65.8	0	-	1.9
73	小田原市	*177	34.4	58.6	88.8	0.0	0	100.0	2.1
74	苫小牧市	116	5.8	153.4	88.3	0.5	0	0.0	0.0
75	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	54	8.5	59.6	75.4	65.7	0	-	0.0
76	弘前市	64	12.4	79.4	94.0	11.8	0	7.2	0.2
77	帯広市	41	10.9	0.5	88.1	0.0	0	0.0	0.0
78	山武郡市広域水道企業団	-	2.0	100.0	96.8	0.0	-	-	0.0
79	高岡市	39	4.8	96.3	93.6	81.2	0	-	6.6
80	戸田市	106	16.5	0.0	66.1	2.1	0	-	0.0
81	鶴岡市	57	11.3	2.9	99.4	0.0	0	0.0	35.9
82	周南市	34	50.7	93.9	95.8	4.3	0	45.4	0.0
83	座間市	180	29.4	68.5	82.0	0.0	0	-	11.3
84	我孫子市	67	20.7	25.6	74.6	0.0	0	-	2.4
85	生駒市	66	23.5	16.1	98.4	100.0	0	0.0	0.3
86	松原市	0	30.0	81.3	98.9	1.8	0	-	0.7
87	江別市	164	5.3	100.0	92.8	33.6	0	100.0	0.0
88	小樽市	106	20.4	7.7	85.2	0.2	0	0.0	1.5
89	別府市	25	91.1	1.1	96.0	99.7	0	0.0	10.1
90	ふじみ野市	90	75.1	0.0	61.5	0.0	0	-	0.0
91	新発田市	71	6.8	35.3	99.3	0.0	0	53.4	0.0
92	射水市	*73	6.4	7.0	94.5	33.2	0	-	0.6
93	大和郡山市	15	20.5	0.0	97.9	2.1	0	0.0	32.0
94	海部南部水道企業団	-	2.7	0.0	88.6	35.0	0	-	0.0
95	長岡京市	*62	72.6	28.6	97.7	72.5	0	0.0	10.2
96	登米市	64	3.5	33.5	99.2	8.3	0	38.6	0.3
97	恵庭市	0	5.9	50.7	99.4	0.0	0	-	-
98	天理市	*76	15.5	9.4	97.5	2.4	0	50.9	8.1
99	北広島市	-	12.3	91.8	99.1	0.0	-	-	0.0
100	倉吉市	43	21.5	0.0	98.3	0.0	0	-	0.1
101	二戸市	55	13.1	15.1	97.6	4.3	6	2.1	18.6
102	桂沢水道企業団	63	-	0.0	-	-	0	0.0	-
103	石狩西部広域水道企業団	59	-	10.7	-	-	0	0.0	-
104	福島地方水道用水供給企業団	184	-	126.0	-	-	0	18.9	-
105	埼玉県	134	-	28.5	-	-	1	35.8	-
106	北千葉広域水道企業団	69	-	79.9	-	-	0	6.8	-
107	君津広域水道企業団	187	-	39.3	-	-	0	0.0	-
108	印旛郡市広域市町村圏事務組合	-	-	0.0	-	-	-	-	-
109	南房総広域水道企業団	28	-	28.0	-	-	0	100.0	-
110	神奈川県内広域水道企業団	46	-	84.1	-	-	1	34.9	-
111	静岡県大井川広域水道企業団	39	-	0.0	-	-	0	-	-
112	愛知県	*184	-	73.2	-	-	9	*12.10	-
113	京都府	78	-	-	-	-	0	6.1	-
114	大阪広域水道企業団	222	-	17.8	-	-	4	0.2	-
115	岡山県南部水道企業団	79	-	16.0	-	-	0	0.3	-
116	備南水道企業団	74	-	23.4	-	-	0	0.0	-
117	福岡県南広域水道企業団	216	-	0.0	-	-	0	61.0	-
118	福岡地区水道企業団	*181	-	0.0	-	-	0	61.3	-
119	佐賀西部広域水道企業団	39	-	100.0	-	-	0	-	-

※各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純比較はできません。