

令和3年7月2日

関係各位

(株)クボタケミックス堺工場による原料を誤使用した製品の出荷について(中間報告2)

日本水道協会検査部

6月24日(木)にお知らせした、本協会検査工場である(株)クボタケミックス堺工場による、原料を誤使用した水道配水用ポリエチレン管の性能確認*が終了しましたので、ご報告致します。

上記工場では、本協会立会のもと5月21日(金)より性能確認を開始し、本日7月2日(金)、当該製品は、日本水道協会検査合格品と同等の性能を有していることを本協会として確認致しました。

※日本水道協会規格「JWWA K 144 水道配水用ポリエチレン管」で求められる物性及び浸出性の性能確認(形式試験)及び日本水道協会規格「JWWA Z 108 水道用資機材-浸出試験方法」において水道用資機材等の材質に関する試験方法で規定された浸出性51項目の性能確認

参考：6月24日付「(株)クボタケミックス堺工場による原料を誤使用した製品の出荷について(中間報告)」(日本水道協会 HP、Topics)

以上

担当：大阪支所検査課 曾和、大阪検査事業所 脇田

TEL：06-4399-5100

TEL：06-4399-6100