

令和4年1月12日

神東塗料(株)の不適切行為による日本水道協会品質認証の取得事案について (第二報)

公益社団法人 日本水道協会

品質認証センター

※一部誤記がありましたので修正いたしました。

(2022年1月15日)

神東塗料(株)から一部製品に係る不適切行為について公表がありました。

公表内容に基づき、下記の製品について、認証マーク等の使用停止及び認証マーク等を表示している当該認証製品を出荷しない事を請求しました。

引き続き、新たな関連情報については、順次、本協会ホームページ「日本水道協会 HOME」ならびに「品質認証センター」で発信いたします。

記

1. 不適切行為に係る対象製品

① JWWA K 139 とは異なる条件で得られた試験結果により日本水道協会の認証を取得した疑いがあるもの

- ・クボタコート EM#1001NT
- ・タイセイコート#139 黒・グレー ※
- ・クボタコート EM#1001NT-LO ※
- ・ニッチューコート WL#7000 グレー ※
- ・シントーコート EM#800 グレー ※

② JWWA K139 に記載されていない原料が使用されている疑いがあるもの

- ・クボタコート Dip#300
- ・コスモコート#3000
- ・シントーコート 139
- ・クボタコート#4100
- ・ダクタイル管外面補修用塗料
- ・タイセイコート#139 黒・グレー ※
- ・クボタコート EM#1001NT-LO ※
- ・ニッチューコート WL#7000 グレー ※
- ・ニッチューコート E#7000 グレー
- ・シントーコート EM#800 グレー ※
- ・シントーコート 139(H) グレー

※①と②で重複する製品あり

2. 今後の対応

神東塗料(株)に対して工場の立入調査を実施し、JWWA 規格に規定する試験の記録や原材料の使用状況等について確認します。

また、製品の安全性の確認についても、早急の実施してまいります。

(参照)日本水道協会ホームページ トップページ トピックス

神東塗料(株)の不適切行為による日本水道協会品質認証の取得事案について(2022.1.11)

以上

担当：公益社団法人日本水道協会

品質認証センター品質管理課

大阪支所品質管理課

山形 TEL 03-3264-2736

豊島 TEL 06-4399-5100