令和４年２月１日

神東塗料(株)の不適切行為による日本水道協会品質認証の取得事案について（第五報）

公益社団法人　日本水道協会
品質認証センター

現在、本協会は神東塗料(株)に対し、認証品塗料の一部型式について、出荷停止等を行っています。

この度、神東塗料㈱からの報告により、認証品塗料の一部型式について、下記のとおり出荷停止等の処置を行いました。

なお、今回、追加となった認証品塗料の５つの型式は、既に製造販売を休止しているため、水道用資機材について、令和４年１月２８日付で公表した「神東塗料株式会社の JWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて(第八報)」の出荷自粛リストに変更はありません。

また、下記表のうち、「№１：クボタコート Dip#300(速乾型黒及び速乾型グレーを除く)」、「№２：コスモコート#3000」及び「№４：クボタコート EM#1001NT」の３つの型式については、これまでに「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める浸出試験の結果により衛生性に問題がないことが確認されているため、この塗料を使用した日本水道協会検査合格品は、引き続き、ご使用いただけます。

記

１　今回、出荷停止等の処置を行った型式
- TS コート 139(2008 年以降出荷実績無し)
- シントーコート DP(2018 年以降出荷実績無し)
- クボタコート#1001NT（H3 を除き、黒・尼崎製造品に限る。2018 年以降出荷実績無し)
- ニッチューコート WL#2500(過去に出荷実績無し)
- シントーコート EM#100(過去に出荷実績無し)

２　認証登録番号(資管 C-3)

出荷停止等の対象となっている塗料の型式(下線部が今回変更となった部分)

№.	認証登録品名	型　式
1	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート Dip#300 (速乾型黒及び速乾型グレーを除く)
2	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	コスモコート#3000
3	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139
4	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT
5	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) アクリル樹脂塗料	クボタコート#4100
6	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) アクリル樹脂塗料	ダクタイル管外面補修用塗料

7	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	タイセイコート#139
8	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT-LO
9	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート WL#7000　グレー
10	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート E#7000　グレー
11	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート EM#800　グレー
12	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139(H)　グレー
13	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	TS コート 139 (2008 年以降出荷実績無し)
14	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート DP (2018 年以降出荷実績無し)
15	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) 二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート#1001NT（H3 を除き、黒・尼崎製造品に限る。2018 年以降出荷実績無し)
16	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) アクリル樹脂塗料	ニッチューコート WL＃2500 (過去に出荷実績無し)
17	水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料(管用) アクリル樹脂塗料	シントーコート EM＃100 (過去に出荷実績無し)

※引き続き、新たな関連情報については、順次、本協会ホームページ「日本水道協会 HOME」並びに「品質認証センター」で発信します。

以上

担当：品質認証センター品質管理課　　山形　TEL 03-3264-2736
大阪支所品質管理課　　豊島　TEL 06-4399-5100