

神東塗料株式会社のJWWAK 139に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて（第十四報）

日本水道協会は、令和4年3月17日に「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める浸出試験結果により、下記の塗料について衛生性に問題がないことを確認しました。

当該塗料を使用した水道用資機材についてはこれまで通り安全にご使用いただけます。

また、当該塗料を使用した日本水道協会検査合格品の出荷自粛要請を取り下げるとともに、下記のとおり対応します。

なお、残りの型式についても浸出試験は実施しています。試験結果が判明し次第公表いたします。

記

1. 「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める衛生性が確認された型式

- ・シントーコート 139
- ・クボタコート#4100
- ・ダクタイト管外面補修用塗料
- ・タイセイコート#139（グレー）
- ・クボタコート EM#1001NT-LO
- ・ニッチューコート E#7000 グレー
- ・シントーコート 139（H） グレー

2. 既に検査済みの資機材

1. の塗料を使用して本協会検査に既に合格している水道用資機材については、そのまま検査合格品として扱います。

3. これから本協会検査を受検する資機材

1. の塗料を JWWAK 139 塗料とみなし、この塗料を使用する水道用資機材は、JWWA 規格（製品規格^{注1}）に規定する検査項目を満足することが確認できた場合、JWWA 規格品とします。

4. この取扱いは、令和4年3月17日から令和4年7月31日までとします。

注1 JWWAG 113 水道用ダクタイト管、JWWAG 114 水道用ダクタイト管 等の製品規格

認証登録番号 資管 C-3 出荷自粛要請を取り下げたもの (下線部が情報更新)

認証登録品名	型式
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	クボタコート#4100
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	ダクタイル管外面補修用塗料
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	タイセイコート#139 (グレー)
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT-LO
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート E#7000 グレー
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139 (H) グレー
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	コスモコート#3000
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート Dip#300
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	TS コート 139
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート DP
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート#1001NT
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	シントーコート AC
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	ニッチューコート WL#2500
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	シントーコート EM#100
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート E#7000 ブラック
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139 (H)
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700AS グレー
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー HB
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー (艶あり)

(参考)

認証登録番号 資管 C-3 出荷自粛要請を継続中のもの

認証登録品名	型式
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	タイセイコート#139 (黒)
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート WL#7000 グレー
水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料 (管用) 一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート EM#800 グレー

以上

連絡担当：検査部検査課 坂本 TEL 03-3264-2709