

神東塗料株式会社による不適切行為のあった塗料に係る衛生性の確認について（追補版）

（令和4年4月4日の公表文書について問い合わせがありますので、補足します。）

※補足した箇所は、赤字で示します。

本協会では、神東塗料(株)による本協会認証品塗料（資管 C-3 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（JWWA K 139））に関する不適切行為を受け、令和4年1月14日付け文書「神東塗料(株)の不適切行為に係わる一連の諸問題に対する日本水道協会の対応について」のとおり、浸出試験により、当該塗料を用いた水道用資機材について、「水道施設の技術的基準に関する省令第1条第17号ハ」で定める衛生性の確認を実施してまいりました。

この度、令和4年3月31日をもって、同社のJWWAK 139 塗料とみなした塗料（資管 C-3、下表※参照）を用いた水道用資機材については、過去に当該塗料を用いて製造された既設のものを含めて、同省令に適合していることを確認できましたのでお知らせいたします。

なお、「神東塗料株式会社のJWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて（第十七報・第十八報）」（令和4年3月31日）にてお伝えしましたとおり、現時点で出荷自粛を行っている水道用資機材はありません。

表 神東塗料(株) 資管 C-3 登録塗料

認証登録品名	型式	
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	タイセイコート#139	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート WL#7000 グレー	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート EM#800 グレー	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	クボタコート#4100	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ダクタイル管外面補修用塗料	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT-LO	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート E#7000 グレー	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139 (H) グレー	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	コスモコート#3000	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート Dip#300	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	TS コート 139	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート DP	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート#1001NT	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	シントーコート AC	
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート WL#2500	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	シントーコート EM#100	※
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート E#7000 ブラック	
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139 (H)	
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー	
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700AS グレー	
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー HB	
水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー（艶あり）	

注記 ※印で示す、JWWAK 139 塗料とみなした塗料とは、神東塗料(株)の不適切行為によって JWWAK 139 に適合していないが、「水道施設の技術的基準を定める省令」に適合していることが確認された塗料です。

また、※印の付いていないものは、不適切行為が行われていないため、JWWA K 139 規格塗料であり、同省令に適合していることを確認しています。

【参考】

○神東塗料株の不適切行為に係わる一連の諸問題に対する日本水道協会の対応について

URL : [upload_file_20220114002.pdf\(jwwa.or.jp\)](https://www.jwwa.or.jp/upload_file_20220114002.pdf) (令和4年1月14日付け文書)

○神東塗料株式会社のJWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて (第十七報)

URL : [upload_file_20220331008.pdf\(jwwa.or.jp\)](https://www.jwwa.or.jp/upload_file_20220331008.pdf) (令和4年3月31日付け文書)

○神東塗料株式会社のJWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて (第十八報)

URL : [upload_file_20220331008.pdf\(jwwa.or.jp\)](https://www.jwwa.or.jp/upload_file_20220331008.pdf) (令和4年3月31日付け文書)