

## 公表内容

### 2022 年度試買検査結果

試買検査要綱（JWWA-H208）に基づき、2022 年度の試買検査結果を公表します。

認証取得者	登録番号	種類（品名）	試験項目	型式	呼び径	結果
㈱竹村製作所	F-12	逆止弁 (逆止弁)	耐圧、逆流、耐久	K-A2-B-25	25	適合
			浸出 (鉛及びその化合物のみ)	K-A2-B-13	13	適合
㈱光明製作所	F-38	逆止弁 {単式逆止弁 (メタ×平行ナット)}	耐圧、逆流、耐久	MCV-205-S25	25	適合
			浸出 (鉛及びその化合物のみ)	MCV-205-S13	13	適合
前澤給装工業㈱	F-108	逆止弁（自重式） (ボールリフト式逆止弁 テーパーめねじ)	耐圧、逆流、耐久	CBL-C25	25	適合
			浸出	CBL-C13	13	適合

(認証登録番号順に記載)