

令和3年度水道事業ガイドライン 業務指標一覧表

目標2 安定（いつでもどこでも安定的に生活用水を確保）

No.	業務指標(PI)		a)連続した水道水の供給								b)将来への備え			
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2101	2102	2103	2104
	事業体名	給水人口	給水人口一人当たり貯留飲料水量(L/人)	給水人口一人当たり配水量(L/日/人)	浄水予備力確保率(%)	配水池貯留能力(日)	給水制限数(日)	普及率(%)	配水管延長密度	水道メータ密度(個/km)	経年化浄水施設率(%)	経年化設備率(%)	経年化管路率(%)	管路の更新率(%)
1	酒田市	96,555	235	334	-	1.40	-	99.7	3.6	52	-	41.3	23.1	1.19

No.	業務指標(PI)		b)将来への備え			c)リスクの管理								
			2105	2106	2107	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209
	事業体名	給水人口	管路の更生率(%)	バルブの更新率(%)	管路の新設率(%)	水源の水質事故数(件)	幹線管路の事故割合(件/100km)	事故時配水量率(%)	事故時給水人口率(%)	給水拠点密度(箇所/100km ²)	系統間の原水融通率(%)	浄水施設耐震率(%)	ポンプ所耐震施設率(%)	配水池耐震施設率(%)
1	酒田市	96,555	-	1.29	0.000	0	0.0	-	-	3.0	-	-	-	-

No.	業務指標(PI)		c)リスクの管理								
			2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218
	事業体名	給水人口	管路の耐震化率(%)	薬品備蓄日数(日)	燃料備蓄日数(日)	給水車保有度(台/1000人)	可搬ポリタンク・ポリバック保有度(個/1000人)	車載用の給水タンク保有度(m ³ /1000人)	自家用発電設備容量率(%)	警報付施設率(%)	給水装置の凍結発生率(件/1000件)
1	酒田市	96,555	19.4	25.9	0.2	0.031	-	0.093	46.2	-	-

※1 掲載方法について：給水人口の数値は、「令和3年度_水道統計」の数値を表記しています。

※2 表記方法について：「-」と表記されている指標値は、「該当なし」「未実施」「データなし」のいずれかを示しています。