

JWWA B 140（水道用ステンレス製ボール止水栓）の一部改正

JWWA B 140:2025（水道用ステンレス製ボール止水栓）は、令和 8 年 8 月 31 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。

（全 1 ページ）

なお、これ以外の規定内容に変更はありません。

記

対比表

頁	現行			改正案			説明
3	表 2－性能			表 2－性能			耐内圧繰返し性の性能について、抜出し量を 1 mm 以下から 15 mm 以下に改正 なお、試験方法の変更はない
	項目	性能	適用試験箇条	項目	性能	適用試験箇条	
	略			略			
	耐内圧繰返し性	漏れ、抜出しその他の異常がない。 ステンレス鋼鋼管との接合部は、抜出し量が接合部 1 か所当たり <u>1 mm</u> 以下。	9.12	耐内圧繰返し性	漏れ、抜出しその他の異常がない。 ステンレス鋼鋼管との接合部は、抜出し量が接合部 1 か所当たり <u>15 mm</u> 以下。	9.12	
	略			略			